

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,69	17,22	10,47	0,00			1			1	1			
	01:00	25,57	15,34	10,23	0,00			1			1	1			
	02:00	24,12	15,00	9,12	0,00			1			1	1			
	03:00	23,19	13,91	9,28	0,00						1	1			
	04:00	22,86	13,72	9,14	0,00						1	1			
	05:00	23,32	13,99	9,33	0,00						1	1			
	06:00	25,00	15,14	9,86	0,00				1		1	1			
	07:00	28,35	17,01	11,34	0,00				1		1	1			
	08:00	32,27	19,36	12,91	0,00				1		1	1			
	09:00	35,15	22,03	13,12	0,00				1	1	1	1			
	10:00	36,61	23,60	13,01	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,07	23,71	13,36	0,00				1	1	1	1			
	12:00	37,62	24,15	13,47	0,00				1	1	1	1			
	13:00	37,25	23,69	13,55	0,00				1	1	1	1			
	14:00	36,36	22,70	13,66	0,00				1	1	1	1			
	15:00	36,74	28,94	7,80	0,00				1	1	1	1			
	16:00	38,36	30,30	8,06	0,00				1	1	1	1			
	17:00	42,76	34,20	8,56	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,04	35,52	9,52	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	45,19	34,86	10,33	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,03	33,34	10,70	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	41,13	30,06	11,07	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	36,21	24,47	11,74	0,00			1		1	1	1			
	23:00	27,23	16,34	10,89	0,00			1			1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης