

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,20	15,12	10,08	0,00						1	1			
	01:00	23,39	14,04	9,36	0,00						1	1		4	
	02:00	22,39	13,43	8,96	0,00						1	1		4	
	03:00	21,83	13,10	8,73	0,00						1	1		2	
	04:00	21,82	13,09	8,73	0,00						1	1		2	
	05:00	22,60	13,56	9,04	0,00						1	1		2	
	06:00	24,75	14,85	9,90	0,00						1	1		2	
	07:00	28,72	17,23	11,49	0,00					1	1	1			
	08:00	33,28	20,64	12,63	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,90	25,00	11,90	0,00				1	1	1	1			
	10:00	38,41	26,07	12,34	0,00				1	1	1	1			
	11:00	38,41	25,47	12,94	0,00				1	1	1	1			
	12:00	38,24	25,71	12,53	0,00				1	1	1	1			
	13:00	37,30	24,53	12,77	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,95	23,40	12,55	0,00				1	1	1	1			
	15:00	35,00	22,97	12,03	0,00				1	1	1	1			
	16:00	35,78	25,11	10,67	0,00				1	1	1	1			
	17:00	39,74	28,86	10,88	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,99	35,63	7,36	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	43,80	40,06	3,74	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	43,48	42,27	1,21	0,00			1	1	1	1	1		3	
	21:00	39,81	39,03	0,78	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	34,73	33,65	1,09	0,00				1	1	1	1		2	
	23:00	29,07	27,94	1,14	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης