

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																Monday, January 5, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
TE (MW)						14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80				
H O R E	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6				
Monday, January 5, 2026	00:00	61.35	44.33	17.01	0.00	1									1		1				34.87	18.40	56%	12,080
	01:00	56.29	43.72	12.57	0.00	1									1		1				35.48	16.89	55%	11,934
	02:00	52.84	42.07	10.78	0.00	1									1		1				37.13	15.85	53%	11,538
	03:00	51.46	41.86	9.60	0.00	1									1		1				37.34	15.44	53%	11,488
	04:00	52.26	43.06	9.20	0.00	1									1		1				36.14	15.68	54%	11,778
	05:00	55.26	45.48	9.78	0.00	1									1		1				33.72	16.58	57%	12,348
	06:00	60.56	52.30	8.26	0.00	1									1		1				26.90	18.17	66%	13,877
	07:00	67.15	59.20	7.95	0.00	1									1		1				20.00	20.14	75%	15,280
	08:00	73.57	63.39	9.47	0.71	1									1		1				15.81	21.86	80%	16,055
	09:00	78.41	65.02	11.32	2.07	1									1		1				14.18	22.90	82%	16,339
	10:00	81.28	67.87	11.03	2.38	1									1	1	1				44.23	23.67	61%	23,568
	11:00	81.92	65.74	11.12	5.06	1									1	1	1				46.36	23.06	59%	22,949
	12:00	81.33	64.09	10.28	6.96	1									1	1	1				48.01	22.31	57%	22,467
	13:00	80.20	68.05	8.07	4.08	1									1	1	1				44.05	22.84	61%	23,612
	14:00	79.38	69.80	6.22	3.36	1									1	1	1				42.30	22.81	62%	24,103
	15:00	79.47	70.01	5.23	4.23	1									1	1	1				59.19	22.57	54%	22,696
	16:00	83.14	76.06	5.39	1.69	1									1	1	1				53.14	24.43	59%	24,279
	17:00	90.75	84.54	6.04	0.17	1									1	1	1				44.66	27.17	65%	26,454
	18:00	94.86	86.53	8.33	0.00	1									1	1	1				42.67	28.46	67%	26,938
	19:00	95.94	84.60	11.34	0.00	1									1	1	1				44.60	28.78	65%	26,468
	20:00	94.39	81.19	13.20	0.00	1									1	1	1				15.11	28.32	84%	18,407
	21:00	89.30	73.97	15.32	0.00	1									1	1	1				22.33	26.79	77%	17,209
	22:00	81.25	63.88	17.36	0.00	1									1		1				15.32	24.37	81%	16,142
23:00	70.63	50.21	20.42	0.00	1									1		1				28.99	21.19	63%	13,423	
		1792.99 MWh																				ΑΩΛ: 10.82		441,433 €

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης