

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Tuesday, January 27, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
TE (MW)						14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80						
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Tuesday, January 27, 2026	00:00	60.35	42.24	18.10	0.00	1		1							1	1							27.96	18.10	60%	5,628
	01:00	56.01	41.60	14.41	0.00	1		1							1	1							28.60	14.41	59%	5,551
	02:00	53.14	41.60	11.54	0.00	1		1							1	1							28.60	11.54	59%	5,551
	03:00	52.29	41.60	10.69	0.00	1		1							1	1							28.60	10.69	59%	5,551
	04:00	53.62	41.60	12.02	0.00	1		1							1	1							28.60	12.02	59%	5,551
	05:00	57.07	41.60	15.47	0.00	1		1							1	1							28.60	15.47	59%	5,551
	06:00	63.28	44.30	18.98	0.00	1		1							1	1							25.90	18.98	63%	5,875
	07:00	70.70	49.36	21.16	0.18	1		1							1	1							20.84	21.16	70%	6,479
	08:00	76.74	52.30	22.42	2.02	1		1							1	1							17.90	22.42	75%	6,834
	09:00	81.19	52.54	22.52	6.14	1							1		1	1							32.56	22.52	62%	15,000
	10:00	83.51	55.11	23.62	4.78	1							1		1	1							29.99	23.62	65%	15,587
	11:00	83.83	56.86	24.37	2.61	1							1		1	1							28.24	24.37	67%	15,973
	12:00	83.16	55.08	23.61	4.47	1							1		1	1							30.02	23.61	65%	15,580
	13:00	81.87	52.65	22.56	6.67	1							1		1	1							32.45	22.56	62%	15,024
	14:00	81.32	55.20	23.66	2.47	1							1		1	1							29.90	23.66	65%	15,606
	15:00	82.78	57.73	24.74	0.30	1							1		1	1							27.37	24.74	68%	16,162
	16:00	86.16	60.26	25.83	0.08	1							1		1	1							24.84	25.83	71%	16,694
	17:00	92.65	64.85	27.79	0.01	1							1		1	1							20.25	27.79	76%	17,600
	18:00	97.48	68.23	29.24	0.00	1							1		1	1							16.87	29.24	80%	18,214
	19:00	97.39	68.17	29.22	0.00	1							1		1	1							16.93	29.22	80%	18,203
	20:00	93.84	69.66	24.18	0.00	1							1		1	1							15.44	28.15	82%	18,458
	21:00	87.77	70.72	17.05	0.00	1							1		1	1							14.38	26.33	83%	18,634
	22:00	79.36	63.27	16.09	0.00	1		1					1		1	1					1	56.93	23.81	53%	15,743	
	23:00	69.92	55.38	14.54	0.00	1		1								1					1	14.82	20.98	79%	7,189	
		1825.41 MWh																				ΑΩΛ: 10.67		292,237 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης