

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Wednesday, January 28, 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
TE (MW)						14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80						
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Wednesday, January 28, 2026	00:00	61.52	43.06	18.46	0.00	1		1								1	1					27.14	18.46	61%	5,727	
	01:00	57.27	41.60	15.67	0.00	1										1	1					28.60	15.67	59%	5,551	
	02:00	54.24	41.60	12.64	0.00	1		1								1	1					28.60	12.64	59%	5,551	
	03:00	53.14	41.60	11.54	0.00	1		1								1	1					28.60	11.54	59%	5,551	
	04:00	54.28	41.60	12.68	0.00	1		1								1	1					28.60	12.68	59%	5,551	
	05:00	57.63	41.60	16.03	0.00	1		1								1	1					28.60	16.03	59%	5,551	
	06:00	63.59	44.52	19.08	0.00	1		1								1	1					25.68	19.08	63%	5,901	
	07:00	70.99	49.51	21.22	0.26	1		1								1	1					20.69	21.22	71%	6,497	
	08:00	77.39	53.26	22.82	1.31	1		1								1	1					16.94	22.82	76%	6,939	
	09:00	82.07	55.10	23.62	3.35	1		1								1	1					15.10	23.62	78%	7,157	
	10:00	84.41	53.10	22.76	8.56	1		1								1	1					17.10	22.76	76%	6,921	
	11:00	84.69	50.61	21.69	12.39	1		1								1	1					19.59	21.69	72%	6,626	
	12:00	83.83	50.77	21.76	11.30	1		1								1	1					19.43	21.76	72%	6,646	
	13:00	82.31	48.97	20.99	12.35	1		1								1	1					21.23	20.99	70%	6,432	
	14:00	81.54	48.52	20.79	12.24	1		1								1	1					21.68	20.79	69%	6,378	
	15:00	83.53	70.99	1.96	10.59	1		1								1	1	1				16.31	21.88	81%	9,172	
	16:00	86.72	78.93	1.35	6.44	1		1			1					1	1	1	1			30.37	24.08	72%	17,192	
	17:00	93.42	90.74	0.83	1.85	1		1			1					1	1	1	1			18.56	27.47	83%	18,590	
	18:00	98.36	97.89	0.46	0.00	1		1			1					1	1	1	1			28.51	29.51	77%	19,449	
	19:00	98.09	97.46	0.62	0.00	1		1			1					1	1	1	1			28.94	29.43	77%	19,320	
	20:00	94.51	93.58	0.93	0.00	1		1			1					1	1		1			15.72	28.35	86%	18,993	
	21:00	88.32	86.51	1.82	0.00	1		1			1					1	1		1			22.79	26.50	79%	18,002	
	22:00	79.71	76.18	3.53	0.00	1		1			1					1	1		1			33.12	23.91	70%	16,590	
	23:00	70.39	66.09	4.30	0.00	1		1								1	1		1			21.21	21.12	76%	8,522	
		1841.96 MWh																				ΑΩΛ: 10.52		238,808 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης