

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,16	5,63	0,52			1	1						
	01:00	5,59	4,95	0,64				1						
	02:00	5,21	4,48	0,73				1						
	03:00	4,95	4,22	0,72				1						
	04:00	4,85	4,11	0,75				1						
	05:00	5,01	4,25	0,76				1						
	06:00	5,52	4,88	0,63				1						
	07:00	6,35	5,77	0,58			1	1						
	08:00	7,13	6,55	0,58			1	1						
	09:00	7,53	6,92	0,61			1	1						
	10:00	7,78	7,45	0,33				1	1					
	11:00	7,91	7,78	0,13				1	1					
	12:00	7,86	7,58	0,28				1	1					
	13:00	7,47	7,15	0,32				1	1					
	14:00	7,00	6,64	0,36				1	1					
	15:00	6,88	6,51	0,36				1	1					
	16:00	7,53	7,13	0,40				1	1					
	17:00	8,52	8,13	0,39				1	1					
	18:00	8,81	8,53	0,28				1	1					
	19:00	8,76	8,58	0,17				1	1					
	20:00	8,50	8,42	0,08				1	1					
	21:00	8,01	7,98	0,02				1	1					
	22:00	7,25	7,21	0,03				1	1					
	23:00	6,43	6,39	0,04			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,94	5,89	0,04			1	1						
	01:00	5,42	5,33	0,09			1	1						
	02:00	5,06	4,98	0,08				1						
	03:00	4,85	4,80	0,05				1						
	04:00	4,81	4,78	0,02				1						
	05:00	5,01	4,99	0,02				1						
	06:00	5,57	5,56	0,00			1	1						
	07:00	6,44	6,44	0,00			1	1						
	08:00	7,21	7,21	0,00				1	1					
	09:00	7,55	7,55	0,00				1	1					
	10:00	7,69	7,69	0,00				1	1					
	11:00	7,70	7,70	0,00				1	1					
	12:00	7,67	7,67	0,00				1	1					
	13:00	7,51	7,51	0,00				1	1					
	14:00	7,01	7,01	0,01				1	1					
	15:00	7,17	6,86	0,31				1	1					
	16:00	7,65	7,33	0,33				1	1					
	17:00	8,78	8,41	0,38				1	1					
	18:00	9,11	8,64	0,47				1	1					
	19:00	9,04	8,43	0,61				1	1					
	20:00	8,72	7,96	0,76				1	1					
	21:00	8,15	7,30	0,85				1	1					
	22:00	7,34	6,49	0,85			1	1						
	23:00	6,46	5,62	0,84			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,00	4,84	1,16				1						
	01:00	5,50	4,45	1,04				1						
	02:00	5,18	4,53	0,66				1						
	03:00	4,98	4,70	0,28				1						
	04:00	4,95	4,76	0,19				1						
	05:00	5,16	4,82	0,34				1						
	06:00	5,73	5,37	0,36	1			1						
	07:00	6,67	6,33	0,34	1			1						
	08:00	7,45	7,13	0,32	1		1	1						
	09:00	7,77	7,43	0,34	1		1	1						
	10:00	7,88	7,42	0,46	1		1	1						
	11:00	7,89	7,29	0,60	1		1	1						
	12:00	7,82	7,15	0,67	1		1	1						
	13:00	7,63	6,90	0,72	1		1	1						
	14:00	7,36	6,33	1,03	1			1						
	15:00	7,26	6,10	1,16	1			1						
	16:00	7,83	6,97	0,87				1	1					
	17:00	8,96	8,18	0,77				1	1					
	18:00	9,45	8,20	1,25				1	1					
	19:00	9,44	8,11	1,33				1	1					
	20:00	9,15	7,62	1,53				1	1					
	21:00	8,49	6,93	1,55				1	1					
	22:00	7,70	6,18	1,52	1			1						
	23:00	6,77	5,42	1,35	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,00	4,66	1,34				1						
	01:00	5,51	4,54	0,97				1						
	02:00	5,19	4,01	1,19				1						
	03:00	4,99	3,56	1,44				1						
	04:00	4,92	3,84	1,08				1						
	05:00	5,05	4,30	0,74				1						
	06:00	5,48	5,14	0,34	1			1						
	07:00	6,26	6,16	0,10	1			1						
	08:00	7,11	6,94	0,16	1			1						
	09:00	7,66	6,28	1,38	1			1						
	10:00	8,05	5,69	2,36	1			1						
	11:00	8,38	5,79	2,59	1			1						
	12:00	8,56	5,80	2,76	1			1						
	13:00	8,56	5,62	2,93	1			1						
	14:00	8,18	5,32	2,86	1			1						
	15:00	7,82	5,08	2,74	1			1						
	16:00	8,19	5,34	2,85	1			1						
	17:00	9,09	6,12	2,96	1		1	1						
	18:00	9,57	6,60	2,97	1		1	1						
	19:00	9,58	6,61	2,97	1		1	1						
	20:00	9,29	6,38	2,91	1		1	1						
	21:00	8,62	5,69	2,93	1		1	1						
	22:00	7,82	5,08	2,74	1			1						
	23:00	6,89	4,48	2,41	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,15	4,00	2,15				1						
	01:00	5,67	3,68	1,98				1						
	02:00	5,33	3,47	1,87				1						
	03:00	5,10	3,32	1,79				1						
	04:00	5,00	3,26	1,74				1						
	05:00	5,05	3,29	1,77				1						
	06:00	5,35	3,89	1,46				1						
	07:00	5,95	4,71	1,24				1						
	08:00	6,73	5,94	0,79	1			1						
	09:00	7,33	6,58	0,75	1			1						
	10:00	7,76	7,57	0,20				1	1					
	11:00	8,02	7,91	0,11				1	1					
	12:00	8,10	8,06	0,05				1	1					
	13:00	8,01	7,91	0,09				1	1					
	14:00	7,54	7,38	0,16				1	1					
	15:00	7,62	7,62	0,00				1	1					
	16:00	8,01	8,01	0,00				1	1					
	17:00	9,09	9,09	0,00				1	1					
	18:00	9,58	9,58	0,00				1	1					
	19:00	9,54	9,54	0,00				1	1					
	20:00	9,22	9,22	0,00				1	1					
	21:00	8,64	8,64	0,00				1	1					
	22:00	7,82	7,82	0,00				1	1					
	23:00	6,87	6,87	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,20	6,20	0,00	1			1						
	01:00	5,62	5,62	0,00	1			1						
	02:00	5,15	5,15	0,00				1						
	03:00	4,97	4,97	0,00				1						
	04:00	4,89	4,89	0,00				1						
	05:00	5,05	5,05	0,00				1						
	06:00	5,56	5,55	0,01	1			1						
	07:00	6,40	6,39	0,02	1			1						
	08:00	7,28	7,25	0,03				1	1					
	09:00	7,65	7,59	0,06				1	1					
	10:00	7,55	7,48	0,07				1	1					
	11:00	7,53	7,45	0,09				1	1					
	12:00	7,52	7,40	0,12				1	1					
	13:00	7,37	7,23	0,14				1	1					
	14:00	7,11	6,97	0,14				1	1					
	15:00	7,14	6,99	0,15				1	1					
	16:00	7,59	7,43	0,16				1	1					
	17:00	8,84	8,68	0,16				1	1					
	18:00	9,45	9,31	0,13				1	1					
	19:00	9,47	9,36	0,11				1	1					
	20:00	9,18	9,03	0,15				1	1					
	21:00	8,55	8,37	0,18				1	1					
	22:00	7,77	7,57	0,20				1	1					
	23:00	6,81	6,54	0,27	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,00	5,60	0,40	1			1						
	01:00	5,42	4,94	0,48				1						
	02:00	5,05	4,53	0,52				1						
	03:00	4,84	4,24	0,60				1						
	04:00	4,84	4,13	0,70				1						
	05:00	5,10	4,28	0,82				1						
	06:00	5,75	4,82	0,93				1						
	07:00	6,76	5,68	1,07	1			1						
	08:00	7,62	6,44	1,18	1			1						
	09:00	7,83	6,59	1,24	1			1						
	10:00	7,96	6,59	1,36	1			1						
	11:00	7,95	6,26	1,69	1			1						
	12:00	7,85	5,99	1,86	1			1						
	13:00	7,65	5,63	2,02	1			1						
	14:00	7,34	5,25	2,08	1			1						
	15:00	7,33	5,33	2,00	1			1						
	16:00	7,66	5,62	2,04	1			1						
	17:00	8,73	6,50	2,23	1		1	1						
	18:00	9,38	7,00	2,37	1		1	1						
	19:00	9,46	7,06	2,40	1		1	1						
	20:00	9,20	6,63	2,56	1		1	1						
	21:00	8,53	5,92	2,62	1		1	1						
	22:00	7,72	5,09	2,63	1			1						
	23:00	6,70	4,36	2,35	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,91	3,89	2,02				1						
	01:00	5,37	3,49	1,88				1						
	02:00	5,04	3,27	1,76				1						
	03:00	4,87	3,26	1,61				1						
	04:00	4,89	3,26	1,63				1						
	05:00	5,15	3,35	1,80				1						
	06:00	5,78	3,89	1,88				1						
	07:00	6,69	4,97	1,72	1			1						
	08:00	7,40	5,94	1,46	1			1						
	09:00	7,71	6,04	1,66	1			1						
	10:00	7,79	5,90	1,90	1			1						
	11:00	7,76	5,46	2,30	1			1						
	12:00	7,65	5,29	2,36	1			1						
	13:00	7,37	5,66	1,71	1			1						
	14:00	7,01	5,63	1,39	1			1						
	15:00	6,87	5,67	1,20	1			1						
	16:00	7,23	6,04	1,19	1			1						
	17:00	8,42	7,55	0,87				1	1					
	18:00	9,13	8,41	0,72				1	1					
	19:00	9,30	8,67	0,63				1	1					
	20:00	9,00	8,30	0,70				1	1					
	21:00	8,33	7,66	0,67				1	1					
	22:00	7,50	6,97	0,53				1	1					
	23:00	6,54	6,00	0,55	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,51	5,03	0,48				1						
	01:00	5,01	4,39	0,61				1						
	02:00	4,72	3,84	0,87				1						
	03:00	4,56	3,60	0,96				1						
	04:00	4,57	3,87	0,70				1						
	05:00	4,78	4,19	0,59				1						
	06:00	5,31	4,52	0,79				1						
	07:00	6,11	5,30	0,81	1			1						
	08:00	6,80	6,02	0,78	1			1						
	09:00	7,20	6,54	0,65	1			1						
	10:00	7,40	6,71	0,70	1			1						
	11:00	7,49	6,69	0,80	1			1						
	12:00	7,49	6,73	0,76	1			1						
	13:00	7,37	6,60	0,77	1			1						
	14:00	7,08	6,44	0,64	1			1						
	15:00	6,82	6,31	0,50	1			1						
	16:00	6,99	6,60	0,40	1			1						
	17:00	8,01	7,69	0,32	1		1	1						
	18:00	8,65	8,40	0,25	1		1	1						
	19:00	8,70	8,48	0,22	1		1	1						
	20:00	8,37	8,18	0,19	1		1	1						
	21:00	7,70	7,51	0,19	1		1	1						
	22:00	7,07	6,86	0,21	1			1						
	23:00	6,19	6,02	0,17	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,51	4,89	0,63				1						
	01:00	5,06	4,56	0,50				1						
	02:00	4,79	4,39	0,39				1						
	03:00	4,62	4,19	0,43				1						
	04:00	4,61	4,19	0,41				1						
	05:00	4,79	4,42	0,37				1						
	06:00	5,27	4,86	0,41				1						
	07:00	6,04	5,69	0,35	1			1						
	08:00	6,79	6,47	0,32	1			1						
	09:00	7,26	6,84	0,41	1			1						
	10:00	7,52	7,08	0,44	1		1	1						
	11:00	7,64	7,16	0,49	1		1	1						
	12:00	7,66	7,16	0,49	1		1	1						
	13:00	7,50	7,27	0,22	1		1	1						
	14:00	7,26	7,04	0,21	1		1	1						
	15:00	7,07	6,88	0,19	1			1						
	16:00	7,26	7,15	0,11	1			1						
	17:00	8,34	8,31	0,03				1	1					
	18:00	8,96	8,96	0,00				1	1					
	19:00	8,95	8,95	0,00				1	1					
	20:00	8,60	8,58	0,02				1	1					
	21:00	7,95	7,93	0,02				1	1					
	22:00	6,95	6,92	0,04	1			1						
	23:00	6,13	6,12	0,01	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,55	5,44	0,11	1			1						
	01:00	5,09	5,02	0,07				1						
	02:00	4,80	4,73	0,07				1						
	03:00	4,63	4,52	0,10				1						
	04:00	4,58	4,48	0,10				1						
	05:00	4,69	4,62	0,07				1						
	06:00	5,06	5,05	0,02				1						
	07:00	5,71	5,62	0,09	1			1						
	08:00	6,46	5,81	0,65	1			1						
	09:00	7,09	5,71	1,38	1			1						
	10:00	7,50	6,05	1,45	1			1						
	11:00	7,76	6,21	1,56	1			1						
	12:00	7,88	6,49	1,39	1			1						
	13:00	7,83	6,62	1,20	1			1						
	14:00	7,51	6,37	1,14	1			1						
	15:00	7,20	6,08	1,12	1			1						
	16:00	7,31	5,76	1,55	1			1						
	17:00	8,23	6,50	1,73	1			1						
	18:00	8,83	7,19	1,64	1		1	1						
	19:00	8,87	7,40	1,47	1		1	1						
	20:00	8,60	7,21	1,38	1		1	1						
	21:00	7,91	6,80	1,11	1			1						
	22:00	7,11	6,24	0,87	1			1						
	23:00	6,26	5,61	0,64	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,69	5,12	0,57				1						
	01:00	5,20	4,53	0,67				1						
	02:00	4,91	4,18	0,73				1						
	03:00	4,71	3,96	0,76				1						
	04:00	4,64	3,62	1,01				1						
	05:00	4,68	3,51	1,18				1						
	06:00	4,91	3,34	1,57				1						
	07:00	5,41	3,51	1,89				1						
	08:00	6,14	4,05	2,09				1						
	09:00	6,86	4,55	2,31	1			1						
	10:00	7,44	4,99	2,45	1			1						
	11:00	7,96	5,54	2,42	1			1						
	12:00	8,28	5,85	2,43	1			1						
	13:00	8,24	5,68	2,55	1			1						
	14:00	7,77	5,20	2,57	1			1						
	15:00	7,95	5,39	2,56	1			1						
	16:00	7,91	5,23	2,68	1			1						
	17:00	8,62	5,83	2,79	1		1	1						
	18:00	9,15	6,26	2,89	1		1	1						
	19:00	9,14	6,15	2,99	1		1	1						
	20:00	8,81	5,78	3,04	1		1	1						
	21:00	8,16	5,30	2,86	1			1						
	22:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	23:00	6,51	4,23	2,28				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,84	3,80	2,04				1						
	01:00	5,30	3,45	1,86				1						
	02:00	4,98	3,26	1,72				1						
	03:00	4,79	3,26	1,53				1						
	04:00	4,79	3,26	1,53				1						
	05:00	5,06	3,29	1,77				1						
	06:00	5,66	3,68	1,98				1						
	07:00	6,57	4,27	2,30				1						
	08:00	7,65	4,97	2,68	1			1						
	09:00	8,47	5,50	2,96	1		1	1						
	10:00	9,00	5,96	3,04	1		1	1						
	11:00	9,38	6,34	3,04	1		1	1						
	12:00	9,66	6,62	3,04	1		1	1						
	13:00	9,74	6,69	3,04	1		1	1						
	14:00	9,50	6,46	3,04	1		1	1						
	15:00	9,30	6,26	3,04	1		1	1						
	16:00	9,10	6,06	3,04	1		1	1						
	17:00	9,60	6,56	3,04	1		1	1						
	18:00	9,97	6,93	3,04	1		1	1						
	19:00	9,84	6,80	3,04	1		1	1						
	20:00	9,46	6,42	3,04	1		1	1						
	21:00	8,75	5,71	3,04	1		1	1						
	22:00	7,89	5,13	2,76	1			1						
	23:00	6,96	4,52	2,43	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,08	3,95	2,13				1						
	01:00	5,52	3,59	1,93				1						
	02:00	5,18	3,37	1,81				1						
	03:00	4,99	3,26	1,73				1						
	04:00	5,02	3,26	1,76				1						
	05:00	5,39	3,50	1,88				1						
	06:00	6,15	4,00	2,15				1						
	07:00	7,25	4,71	2,54	1			1						
	08:00	8,39	5,45	2,94	1			1						
	09:00	9,10	6,06	3,04	1		1	1						
	10:00	9,49	6,45	3,04	1		1	1						
	11:00	9,78	6,74	3,04	1		1	1						
	12:00	10,08	7,03	3,04	1		1	1						
	13:00	10,20	7,16	3,04	1		1	1						
	14:00	9,95	6,91	3,04	1		1	1						
	15:00	9,62	6,58	3,04	1		1	1						
	16:00	9,46	6,42	3,04	1		1	1						
	17:00	9,88	6,84	3,04	1		1	1						
	18:00	10,23	7,19	3,04	1		1	1						
	19:00	10,04	7,00	3,04	1		1	1						
	20:00	9,64	6,60	3,04	1		1	1						
	21:00	8,89	5,85	3,04	1		1	1						
	22:00	7,93	5,15	2,78	1			1						
	23:00	6,92	4,50	2,42	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,26	4,07	2,19				1						
	01:00	5,69	3,70	1,99				1						
	02:00	5,36	3,48	1,87				1						
	03:00	5,16	3,35	1,80				1						
	04:00	5,18	3,37	1,81				1						
	05:00	5,53	3,59	1,93				1						
	06:00	6,32	4,11	2,21				1						
	07:00	7,52	4,89	2,63			1	1						
	08:00	8,59	5,87	2,72			1	1						
	09:00	9,19	6,53	2,66				1	1					
	10:00	9,48	6,79	2,69				1	1					
	11:00	9,66	6,98	2,68				1	1					
	12:00	9,79	7,16	2,63				1	1					
	13:00	9,80	7,28	2,51				1	1					
	14:00	9,54	7,13	2,42				1	1					
	15:00	9,25	6,71	2,55				1	1					
	16:00	9,27	6,66	2,61				1	1					
	17:00	9,89	7,30	2,59				1	1					
	18:00	10,29	7,64	2,64				1	1					
	19:00	10,19	7,45	2,74				1	1					
	20:00	9,84	7,08	2,76				1	1					
	21:00	9,34	6,57	2,77				1	1					
	22:00	7,92	5,15	2,77			1	1						
	23:00	6,89	4,48	2,41			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,44	4,24	2,20				1						
	01:00	5,90	3,84	2,07				1						
	02:00	5,56	3,61	1,95				1						
	03:00	5,35	3,48	1,87				1						
	04:00	5,35	3,47	1,87				1						
	05:00	5,64	3,66	1,97				1						
	06:00	6,40	4,16	2,24				1						
	07:00	7,61	5,17	2,44			1	1						
	08:00	8,60	6,16	2,45			1	1						
	09:00	9,17	6,82	2,35				1	1					
	10:00	9,46	7,26	2,20				1	1					
	11:00	9,55	7,24	2,30				1	1					
	12:00	9,57	7,19	2,37				1	1					
	13:00	9,48	7,18	2,30				1	1					
	14:00	9,16	6,95	2,20				1	1					
	15:00	8,92	6,69	2,24				1	1					
	16:00	9,05	6,62	2,43				1	1					
	17:00	9,79	7,14	2,65				1	1					
	18:00	10,40	7,63	2,77				1	1					
	19:00	10,34	7,55	2,79				1	1					
	20:00	10,05	7,24	2,81				1	1					
	21:00	9,31	6,51	2,79				1	1					
	22:00	8,19	5,36	2,83			1	1						
	23:00	7,12	4,63	2,49			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,43	4,18	2,25				1						
	01:00	5,91	3,84	2,07				1						
	02:00	5,59	3,63	1,96				1						
	03:00	5,36	3,48	1,87				1						
	04:00	5,32	3,46	1,86				1						
	05:00	5,55	3,61	1,94				1						
	06:00	6,21	4,03	2,17				1						
	07:00	7,30	4,75	2,56	1			1						
	08:00	8,25	5,39	2,85	1			1						
	09:00	8,77	6,02	2,75	1			1						
	10:00	9,05	6,58	2,48	1		1	1						
	11:00	9,14	7,16	1,98	1		1	1						
	12:00	9,04	7,06	1,97	1		1	1						
	13:00	8,78	6,47	2,31	1		1	1						
	14:00	8,45	6,33	2,12	1		1	1						
	15:00	8,33	6,53	1,80	1		1	1						
	16:00	8,61	6,69	1,92	1		1	1						
	17:00	9,56	7,38	2,19				1	1					
	18:00	10,18	7,89	2,29				1	1					
	19:00	10,29	8,10	2,19				1	1					
	20:00	9,99	7,68	2,31				1	1					
	21:00	9,30	6,88	2,42				1	1					
	22:00	8,22	5,90	2,32			1	1						
	23:00	7,19	5,26	1,94			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,35	4,73	1,62				1						
	01:00	5,85	4,56	1,29				1						
	02:00	5,53	4,17	1,35				1						
	03:00	5,28	3,43	1,85				1						
	04:00	5,21	3,38	1,82				1						
	05:00	5,35	3,47	1,87				1						
	06:00	5,83	3,79	2,04				1						
	07:00	6,69	4,79	1,90	1			1						
	08:00	7,58	6,17	1,42	1			1						
	09:00	8,17	7,19	0,98	1		1	1						
	10:00	8,45	7,70	0,75	1		1	1						
	11:00	8,56	7,97	0,59	1		1	1						
	12:00	8,49	7,44	1,05	1		1	1						
	13:00	8,23	6,67	1,55	1		1	1						
	14:00	7,74	6,33	1,40	1		1	1						
	15:00	7,92	7,24	0,67	1		1	1						
	16:00	8,26	7,53	0,73	1		1	1						
	17:00	9,30	8,53	0,77				1	1					
	18:00	9,99	9,15	0,83				1	1					
	19:00	10,05	9,23	0,81				1	1					
	20:00	9,78	9,09	0,69				1	1					
	21:00	9,11	8,50	0,61				1	1					
	22:00	8,12	7,53	0,59				1	1					
	23:00	7,13	6,59	0,54	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,28	5,81	0,47	1			1						
	01:00	5,78	5,36	0,42	1			1						
	02:00	5,45	5,03	0,42	1			1						
	03:00	5,23	4,84	0,39	1			1						
	04:00	5,13	4,76	0,37	1			1						
	05:00	5,19	4,81	0,38	1			1						
	06:00	5,48	5,07	0,41	1			1						
	07:00	6,08	5,68	0,40	1			1						
	08:00	6,99	6,63	0,36	1			1						
	09:00	7,63	7,28	0,35	1		1	1						
	10:00	7,97	7,58	0,39	1		1	1						
	11:00	8,08	7,64	0,44	1		1	1						
	12:00	7,99	7,50	0,50	1		1	1						
	13:00	7,70	7,09	0,61	1		1	1						
	14:00	7,29	6,47	0,83	1			1						
	15:00	7,25	6,30	0,95	1			1						
	16:00	7,70	6,64	1,06	1			1						
	17:00	8,89	7,69	1,20				1	1					
	18:00	9,63	8,32	1,30				1	1					
	19:00	9,77	8,48	1,29				1	1					
	20:00	9,55	8,41	1,14				1	1					
	21:00	8,93	7,83	1,11				1	1					
	22:00	8,00	6,94	1,06				1	1					
	23:00	7,00	6,04	0,97	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,14	5,20	0,94	1			1						
	01:00	5,58	4,63	0,94	1			1						
	02:00	5,24	4,35	0,89				1						
	03:00	5,06	4,27	0,79				1						
	04:00	5,07	4,29	0,77				1						
	05:00	5,37	4,55	0,82				1						
	06:00	6,09	5,25	0,84	1			1						
	07:00	7,22	6,36	0,86	1			1						
	08:00	8,30	7,40	0,90	1		1	1						
	09:00	8,61	7,66	0,95	1		1	1						
	10:00	8,50	7,53	0,97	1		1	1						
	11:00	8,37	7,37	1,00	1		1	1						
	12:00	8,26	7,31	0,95	1		1	1						
	13:00	8,05	7,17	0,88	1		1	1						
	14:00	7,72	6,78	0,95	1			1						
	15:00	7,68	6,55	1,13	1			1						
	16:00	8,10	6,87	1,23	1			1						
	17:00	9,31	8,24	1,07				1	1					
	18:00	10,12	9,24	0,88				1	1					
	19:00	10,23	9,41	0,82				1	1					
	20:00	9,95	9,17	0,78				1	1					
	21:00	9,28	8,51	0,77				1	1					
	22:00	8,29	7,47	0,82				1	1					
	23:00	7,20	6,47	0,73	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,20	4,03	2,17				1						
	01:00	5,62	3,65	1,97				1						
	02:00	5,28	3,58	1,70				1						
	03:00	5,09	3,51	1,57				1						
	04:00	5,13	3,74	1,39				1						
	05:00	5,49	4,57	0,91				1						
	06:00	6,36	5,72	0,64	1			1						
	07:00	7,61	7,14	0,47	1		1	1						
	08:00	8,41	8,12	0,29	1		1	1						
	09:00	8,62	8,47	0,15	1		1	1						
	10:00	8,54	8,46	0,08	1		1	1						
	11:00	8,44	8,42	0,02	1		1	1						
	12:00	8,41	8,40	0,01	1		1	1						
	13:00	8,30	8,29	0,01	1		1	1						
	14:00	8,12	8,11	0,00	1		1	1						
	15:00	8,15	8,15	0,00	1		1	1						
	16:00	8,47	8,47	0,00	1		1	1						
	17:00	9,40	9,38	0,01				1	1					
	18:00	10,07	10,00	0,08				1	1					
	19:00	10,18	10,05	0,13				1	1					
	20:00	9,92	9,75	0,16				1	1					
	21:00	9,25	9,17	0,08				1	1					
	22:00	8,25	8,22	0,03				1	1					
	23:00	7,20	7,14	0,06	1		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,22	5,77	0,46			1	1						
	01:00	5,64	5,24	0,39			1	1						
	02:00	5,30	5,01	0,29			1	1						
	03:00	5,10	4,93	0,18			1	1						
	04:00	5,14	5,02	0,12			1	1						
	05:00	5,51	5,42	0,09			1	1						
	06:00	6,41	6,33	0,07			1	1						
	07:00	7,55	7,49	0,06				1	1					
	08:00	8,15	8,10	0,05				1	1					
	09:00	8,21	8,18	0,02				1	1					
	10:00	8,17	8,15	0,02				1	1					
	11:00	8,14	8,14	0,00				1	1					
	12:00	8,12	8,12	0,00				1	1					
	13:00	8,01	8,01	0,00				1	1					
	14:00	7,75	7,75	0,00				1	1					
	15:00	7,60	7,58	0,01				1	1					
	16:00	7,93	7,92	0,01				1	1					
	17:00	9,21	9,21	0,00				1	1					
	18:00	10,06	10,06	0,00				1	1					
	19:00	10,11	10,11	0,00				1	1					
	20:00	9,70	9,70	0,00				1	1					
	21:00	9,03	9,03	0,00				1	1					
	22:00	8,05	8,05	0,00				1	1					
	23:00	7,04	7,03	0,01				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,30	6,30	0,00			1	1						
	01:00	5,72	5,72	0,00			1	1						
	02:00	5,40	5,40	0,00			1	1						
	03:00	5,18	5,18	0,00			1	1						
	04:00	5,18	5,18	0,00			1	1						
	05:00	5,49	5,49	0,00			1	1						
	06:00	6,32	6,32	0,00			1	1						
	07:00	7,44	7,44	0,00				1	1					
	08:00	8,06	8,06	0,00				1	1					
	09:00	8,19	8,19	0,00				1	1					
	10:00	8,19	8,19	0,00				1	1					
	11:00	8,19	8,18	0,01				1	1					
	12:00	8,20	8,16	0,04				1	1					
	13:00	8,11	8,02	0,09				1	1					
	14:00	7,74	7,63	0,11				1	1					
	15:00	7,49	7,40	0,10				1	1					
	16:00	7,88	7,79	0,09				1	1					
	17:00	9,35	9,27	0,08				1	1					
	18:00	10,19	10,12	0,07				1	1					
	19:00	10,25	10,14	0,11				1	1					
	20:00	9,81	9,67	0,13				1	1					
	21:00	8,99	8,85	0,14				1	1					
	22:00	8,04	7,89	0,15				1	1					
	23:00	6,97	6,79	0,17			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,29	6,23	0,06	1			1						
	01:00	5,72	5,66	0,06	1			1						
	02:00	5,39	5,35	0,05	1			1						
	03:00	5,17	5,15	0,02	1			1						
	04:00	5,14	5,14	0,00	1			1						
	05:00	5,38	5,37	0,00	1			1						
	06:00	6,07	6,07	0,00	1			1						
	07:00	7,13	7,13	0,00	1		1	1						
	08:00	7,79	7,79	0,00	1		1	1						
	09:00	8,05	8,05	0,00	1		1	1						
	10:00	8,17	8,17	0,00	1		1	1						
	11:00	8,12	8,12	0,00	1		1	1						
	12:00	7,93	7,92	0,01	1		1	1						
	13:00	7,66	7,64	0,02	1		1	1						
	14:00	7,39	7,33	0,06	1		1	1						
	15:00	7,29	7,04	0,25	1		1	1						
	16:00	7,66	7,42	0,24	1		1	1						
	17:00	9,12	8,92	0,20				1	1					
	18:00	10,00	9,83	0,17				1	1					
	19:00	10,12	10,01	0,11				1	1					
	20:00	9,69	9,64	0,05				1	1					
	21:00	8,93	8,87	0,06				1	1					
	22:00	7,98	7,93	0,05				1	1					
	23:00	6,93	6,88	0,05	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,15	6,15	0,00			1	1						
	01:00	5,61	5,61	0,00			1	1						
	02:00	5,31	5,31	0,00			1	1						
	03:00	5,07	5,06	0,01			1	1						
	04:00	5,00	4,94	0,06			1	1						
	05:00	5,13	5,06	0,07			1	1						
	06:00	5,60	5,47	0,12			1	1						
	07:00	6,41	6,08	0,33			1	1						
	08:00	7,16	6,21	0,06			1	1						
	09:00	7,58	6,01	0,07			1	1						
	10:00	7,95	5,63	0,12			1	1						
	11:00	8,22	5,58	0,33			1	1						
	12:00	8,26	5,61	0,95			1	1						
	13:00	7,82	5,30	1,57			1	1						
	14:00	7,28	4,96	2,32			1	1						
	15:00	7,10	4,89	2,63			1	1						
	16:00	7,47	5,42	2,65			1	1						
	17:00	8,75	6,56	2,19				1	1					
	18:00	9,71	7,20	2,51				1	1					
	19:00	9,78	7,11	2,67				1	1					
	20:00	9,43	6,91	2,52				1	1					
	21:00	8,69	6,52	2,18				1	1					
	22:00	7,85	5,81	2,04			1	1						
	23:00	6,86	4,69	2,17			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,17	4,15	2,02				1						
	01:00	5,65	3,93	1,72				1						
	02:00	5,30	3,55	1,75				1						
	03:00	5,08	3,30	1,78				1						
	04:00	4,97	3,54	1,43				1						
	05:00	5,03	3,84	1,19				1						
	06:00	5,33	4,29	1,04				1						
	07:00	5,94	5,02	0,91			1	1						
	08:00	6,60	5,84	0,76			1	1						
	09:00	7,11	6,41	0,70			1	1						
	10:00	7,49	6,97	0,52	1		1	1						
	11:00	7,72	7,37	0,35	1		1	1						
	12:00	7,74	7,31	0,43	1		1	1						
	13:00	7,53	6,90	0,63			1	1						
	14:00	6,92	6,25	0,67			1	1						
	15:00	6,93	6,32	0,61			1	1						
	16:00	7,25	6,74	0,51			1	1						
	17:00	8,53	8,11	0,42				1	1					
	18:00	9,60	9,22	0,38				1	1					
	19:00	9,66	9,29	0,37				1	1					
	20:00	9,29	8,97	0,32				1	1					
	21:00	8,63	8,32	0,31				1	1					
	22:00	7,77	7,45	0,32				1	1					
	23:00	6,80	6,54	0,26			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	6,04	5,84	0,20			1	1						
	01:00	5,48	5,30	0,18			1	1						
	02:00	5,13	4,96	0,17				1						
	03:00	4,94	4,78	0,16				1						
	04:00	4,95	4,81	0,14				1						
	05:00	5,25	5,12	0,13				1						
	06:00	5,95	5,83	0,11	1			1						
	07:00	7,01	6,91	0,10	1			1						
	08:00	7,98	7,89	0,08				1	1					
	09:00	8,26	8,18	0,07				1	1					
	10:00	8,23	8,15	0,07				1	1					
	11:00	8,16	8,09	0,07				1	1					
	12:00	8,11	8,07	0,05				1	1					
	13:00	7,96	7,94	0,02				1	1					
	14:00	7,78	7,75	0,02				1	1					
	15:00	7,70	7,69	0,01				1	1					
	16:00	7,92	7,92	0,01				1	1					
	17:00	9,05	9,04	0,01				1	1					
	18:00	10,09	10,08	0,01				1	1					
	19:00	10,15	10,14	0,01				1	1					
	20:00	9,75	9,74	0,01				1	1					
	21:00	9,02	9,01	0,01				1	1					
	22:00	8,06	8,06	0,00				1	1					
	23:00	7,00	7,00	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,80	5,75	0,04	1			1						
	01:00	5,25	5,20	0,05	1			1						
	02:00	4,94	4,88	0,07				1						
	03:00	4,76	4,69	0,08				1						
	04:00	4,79	4,70	0,10				1						
	05:00	5,12	5,04	0,09				1						
	06:00	5,91	5,79	0,12	1			1						
	07:00	7,01	6,81	0,20	1			1						
	08:00	7,65	7,34	0,30	1		1	1						
	09:00	7,90	7,52	0,39	1		1	1						
	10:00	8,02	7,34	0,68	1		1	1						
	11:00	8,04	7,13	0,91	1		1	1						
	12:00	7,96	6,97	0,99	1		1	1						
	13:00	7,78	6,84	0,94	1			1						
	14:00	7,39	6,61	0,78	1			1						
	15:00	7,09	6,16	0,93	1			1						
	16:00	7,29	6,30	0,99	1			1						
	17:00	8,59	7,53	1,06				1	1					
	18:00	9,59	8,30	1,28				1	1					
	19:00	9,65	8,26	1,40				1	1					
	20:00	9,31	7,57	1,73				1	1					
	21:00	8,56	6,53	2,02				1	1					
	22:00	7,65	5,41	2,24	1			1						
	23:00	6,60	4,34	2,27	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,64	3,66	1,97				1						
	01:00	5,13	3,33	1,79				1						
	02:00	4,89	3,26	1,63				1						
	03:00	4,75	3,26	1,49				1						
	04:00	4,78	3,26	1,52				1						
	05:00	5,05	3,28	1,77				1						
	06:00	5,73	3,73	2,01				1						
	07:00	6,73	4,38	2,36	1			1						
	08:00	7,32	4,76	2,56	1			1						
	09:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	10:00	7,61	4,94	2,66	1			1						
	11:00	7,62	4,95	2,67	1			1						
	12:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	13:00	7,32	4,76	2,56	1			1						
	14:00	7,04	4,58	2,46	1			1						
	15:00	6,85	4,45	2,40	1			1						
	16:00	7,08	4,60	2,48	1			1						
	17:00	7,95	5,33	2,62	1			1						
	18:00	9,03	6,14	2,90	1		1	1						
	19:00	9,26	6,36	2,90	1		1	1						
	20:00	9,05	6,24	2,81	1		1	1						
	21:00	8,28	5,49	2,79	1		1	1						
	22:00	7,34	4,77	2,57	1			1						
	23:00	6,32	4,34	1,98	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,62	3,65	1,97				1						
	01:00	5,11	3,32	1,79				1						
	02:00	4,86	3,26	1,60				1						
	03:00	4,72	3,26	1,46				1						
	04:00	4,74	3,26	1,48				1						
	05:00	4,97	3,26	1,71				1						
	06:00	5,57	3,62	1,95				1						
	07:00	6,50	4,23	2,28				1						
	08:00	7,15	4,65	2,50				1						
	09:00	7,50	5,05	2,45			1	1						
	10:00	7,65	5,19	2,46			1	1						
	11:00	7,66	5,28	2,38			1	1						
	12:00	7,57	5,31	2,26			1	1						
	13:00	7,30	5,33	1,98			1	1						
	14:00	6,95	5,49	1,46			1	1						
	15:00	6,80	5,52	1,28			1	1						
	16:00	7,00	5,95	1,05			1	1						
	17:00	7,95	7,22	0,73				1	1					
	18:00	9,00	8,17	0,83				1	1					
	19:00	9,24	8,57	0,66				1	1					
	20:00	9,00	8,56	0,44				1	1					
	21:00	8,23	7,90	0,33				1	1					
	22:00	7,30	7,06	0,23			1	1						
	23:00	6,28	6,15	0,13			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,56	4,86	0,70				1						
	01:00	5,08	4,51	0,56				1						
	02:00	4,83	4,42	0,40				1						
	03:00	4,67	4,35	0,32				1						
	04:00	4,66	4,43	0,22				1						
	05:00	4,85	4,68	0,17				1						
	06:00	5,40	5,34	0,06			1	1						
	07:00	6,27	6,27	0,00			1	1						
	08:00	6,95	6,95	0,00			1	1						
	09:00	7,34	7,34	0,00				1	1					
	10:00	7,53	7,52	0,01				1	1					
	11:00	7,64	7,60	0,04				1	1					
	12:00	7,64	7,59	0,05				1	1					
	13:00	7,59	7,56	0,03				1	1					
	14:00	7,32	7,29	0,03				1	1					
	15:00	7,06	7,00	0,05				1	1					
	16:00	7,18	7,13	0,06				1	1					
	17:00	8,17	8,14	0,03				1	1					
	18:00	9,17	9,15	0,02				1	1					
	19:00	9,20	9,19	0,00				1	1					
	20:00	8,92	8,92	0,00				1	1					
	21:00	8,14	8,14	0,00				1	1					
	22:00	7,24	7,24	0,00				1	1					
	23:00	6,25	6,25	0,00			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,59	5,59	0,00			1	1						
	01:00	5,11	5,11	0,00			1	1						
	02:00	4,85	4,85	0,00				1						
	03:00	4,69	4,69	0,00				1						
	04:00	4,64	4,64	0,00				1						
	05:00	4,76	4,76	0,00				1						
	06:00	5,17	5,17	0,00				1						
	07:00	5,87	5,87	0,00				1						
	08:00	6,67	6,66	0,01				1	1					
	09:00	7,31	7,30	0,01				1	1					
	10:00	7,71	7,70	0,01				1	1					
	11:00	7,98	7,98	0,00				1	1					
	12:00	8,12	8,11	0,01				1	1					
	13:00	8,02	8,02	0,00				1	1					
	14:00	7,59	7,59	0,01				1	1					
	15:00	7,23	7,21	0,01				1	1					
	16:00	7,32	7,28	0,04				1	1					
	17:00	8,28	8,23	0,05				1	1					
	18:00	9,30	9,24	0,06				1	1					
	19:00	9,27	9,16	0,11				1	1					
	20:00	8,95	8,81	0,14				1	1					
	21:00	8,16	8,01	0,15				1	1					
	22:00	7,20	7,02	0,18				1	1					
	23:00	6,29	6,10	0,20	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,74	5,60	0,14	1			1						
	01:00	5,25	5,08	0,18				1						
	02:00	4,96	4,70	0,25				1						
	03:00	4,77	4,32	0,45				1						
	04:00	4,69	3,96	0,72				1						
	05:00	4,74	3,94	0,80				1						
	06:00	5,00	3,97	1,03				1						
	07:00	5,53	4,62	0,91	1			1						
	08:00	6,21	5,43	0,78	1			1						
	09:00	6,72	5,99	0,73	1			1						
	10:00	7,07	6,37	0,71	1			1						
	11:00	7,32	6,68	0,64				1	1					
	12:00	7,42	6,95	0,47				1	1					
	13:00	7,40	7,07	0,33				1	1					
	14:00	6,89	6,61	0,27				1	1					
	15:00	7,30	6,51	0,79				1	1					
	16:00	7,35	6,61	0,74				1	1					
	17:00	8,19	7,52	0,67				1	1					
	18:00	9,20	8,60	0,61				1	1					
	19:00	9,20	8,70	0,51				1	1					
	20:00	8,86	8,47	0,38				1	1					
	21:00	8,16	7,84	0,32				1	1					
	22:00	7,23	6,94	0,29	1			1						
	23:00	6,32	6,04	0,28	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,66	5,46	0,20	1			1						
	01:00	5,16	5,02	0,14				1						
	02:00	4,86	4,72	0,14				1						
	03:00	4,69	4,52	0,17				1						
	04:00	4,70	4,54	0,16				1						
	05:00	4,96	4,85	0,12				1						
	06:00	5,60	5,54	0,06	1			1						
	07:00	6,59	6,56	0,03	1			1						
	08:00	7,50	7,49	0,01				1	1					
	09:00	7,97	7,96	0,00				1	1					
	10:00	7,94	7,94	0,00				1	1					
	11:00	7,83	7,83	0,00				1	1					
	12:00	7,72	7,72	0,00				1	1					
	13:00	7,58	7,58	0,00				1	1					
	14:00	7,27	7,27	0,00				1	1					
	15:00	7,23	7,23	0,00				1	1					
	16:00	7,49	7,47	0,01				1	1					
	17:00	8,45	8,39	0,06				1	1					
	18:00	9,61	9,52	0,10				1	1					
	19:00	9,69	9,53	0,16				1	1					
	20:00	9,33	9,01	0,32				1	1					
	21:00	8,55	7,61	0,94				1	1					
	22:00	7,51	5,38	2,13	1			1						
	23:00	6,49	4,34	2,16	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,58	3,62	1,95				1						
	01:00	5,11	3,32	1,79				1						
	02:00	4,81	3,26	1,55				1						
	03:00	4,62	3,26	1,36				1						
	04:00	4,65	3,26	1,39				1						
	05:00	4,99	3,26	1,73				1						
	06:00	5,76	3,74	2,02				1						
	07:00	6,83	4,44	2,39				1						
	08:00	7,67	4,98	2,68	1			1						
	09:00	8,17	5,31	2,86	1			1						
	10:00	8,40	5,46	2,94	1			1						
	11:00	8,37	5,44	2,93	1			1						
	12:00	8,15	5,30	2,85	1			1						
	13:00	7,89	5,13	2,76	1			1						
	14:00	7,62	4,95	2,67	1			1						
	15:00	7,44	4,83	2,60	1			1						
	16:00	7,57	4,92	2,65	1			1						
	17:00	8,47	5,50	2,96	1			1						
	18:00	9,85	6,85	3,00	1		1	1						
	19:00	9,87	6,87	3,00	1		1	1						
	20:00	9,50	6,46	3,04	1		1	1						
	21:00	8,66	5,63	3,03	1		1	1						
	22:00	7,65	4,97	2,68	1			1						
	23:00	6,73	4,37	2,35	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,86	3,81	2,05				1						
	01:00	5,36	3,49	1,88				1						
	02:00	5,03	3,27	1,76				1						
	03:00	4,85	3,26	1,59				1						
	04:00	4,91	3,26	1,66				1						
	05:00	5,32	3,46	1,86				1						
	06:00	6,17	4,01	2,16				1						
	07:00	7,30	4,74	2,55	1			1						
	08:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	09:00	8,54	5,55	2,99	1			1						
	10:00	8,72	5,77	2,95	1			1						
	11:00	8,75	5,86	2,88	1			1						
	12:00	8,65	5,87	2,78	1			1						
	13:00	8,42	5,77	2,65	1			1						
	14:00	8,10	5,84	2,26	1			1						
	15:00	7,90	6,04	1,86	1			1						
	16:00	8,03	6,46	1,57	1		1	1						
	17:00	8,85	7,15	1,70	1		1	1						
	18:00	10,16	8,34	1,82	1		1	1						
	19:00	10,19	8,24	1,94	1		1	1						
	20:00	9,77	7,17	2,60	1		1	1						
	21:00	8,87	6,04	2,83	1		1	1						
	22:00	7,83	5,09	2,74	1			1						
	23:00	6,95	4,52	2,43				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,06	3,94	2,12				1						
	01:00	5,54	3,60	1,94				1						
	02:00	5,20	3,38	1,82				1						
	03:00	5,02	3,26	1,76				1						
	04:00	5,09	3,31	1,78				1						
	05:00	5,50	3,57	1,92				1						
	06:00	6,31	4,10	2,21				1						
	07:00	7,34	4,77	2,57				1						
	08:00	8,18	5,32	2,86	1			1						
	09:00	8,73	5,81	2,91	1			1						
	10:00	9,03	6,19	2,84	1			1						
	11:00	9,16	6,48	2,68	1			1						
	12:00	9,09	6,62	2,47	1			1						
	13:00	8,81	6,39	2,42	1			1						
	14:00	8,39	5,97	2,42	1			1						
	15:00	8,16	5,71	2,45	1			1						
	16:00	8,26	5,82	2,44	1			1						
	17:00	8,98	6,46	2,53	1		1	1						
	18:00	10,10	7,35	2,75	1		1	1						
	19:00	10,20	7,39	2,81	1		1	1						
	20:00	9,89	7,04	2,84	1		1	1						
	21:00	8,98	6,08	2,90	1		1	1						
	22:00	7,98	5,19	2,79	1			1						
	23:00	7,17	4,66	2,51	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,35	4,13	2,22				1						
	01:00	5,80	3,77	2,03				1						
	02:00	5,43	3,53	1,90				1						
	03:00	5,23	3,40	1,83				1						
	04:00	5,27	3,42	1,84				1						
	05:00	5,63	3,66	1,97				1						
	06:00	6,37	4,14	2,23				1						
	07:00	7,33	4,76	2,56				1						
	08:00	8,22	5,52	2,70			1	1						
	09:00	8,81	6,18	2,63			1	1						
	10:00	9,21	6,64	2,56	1		1	1						
	11:00	9,38	6,99	2,39	1		1	1						
	12:00	9,30	7,21	2,09	1		1	1						
	13:00	8,96	7,00	1,96	1		1	1						
	14:00	8,35	6,43	1,92	1		1	1						
	15:00	8,05	6,15	1,90	1		1	1						
	16:00	8,22	6,34	1,88	1		1	1						
	17:00	9,12	7,07	2,05	1		1	1						
	18:00	10,37	8,01	2,35	1		1	1						
	19:00	10,27	7,76	2,51	1		1	1						
	20:00	9,85	7,22	2,63	1		1	1						
	21:00	9,05	6,31	2,74			1	1						
	22:00	8,02	5,27	2,75			1	1						
	23:00	7,32	4,76	2,56				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,42	4,17	2,25				1						
	01:00	5,86	3,81	2,05				1						
	02:00	5,48	3,56	1,92				1						
	03:00	5,26	3,42	1,84				1						
	04:00	5,25	3,41	1,84				1						
	05:00	5,49	3,57	1,92				1						
	06:00	6,08	3,95	2,13				1						
	07:00	6,85	4,45	2,40	1			1						
	08:00	7,63	4,96	2,67	1			1						
	09:00	8,27	5,58	2,69	1			1						
	10:00	8,68	6,06	2,62	1		1	1						
	11:00	8,98	6,36	2,62	1		1	1						
	12:00	9,15	6,53	2,62	1		1	1						
	13:00	8,99	6,37	2,62	1		1	1						
	14:00	8,49	5,84	2,65	1			1						
	15:00	7,95	5,17	2,78	1			1						
	16:00	7,94	5,16	2,78	1			1						
	17:00	8,79	6,51	2,28				1	1					
	18:00	10,02	7,04	2,98				1	1					
	19:00	9,96	6,93	3,03				1	1					
	20:00	9,61	6,57	3,04				1	1					
	21:00	8,86	6,51	2,34				1	1					
	22:00	8,02	5,21	2,81	1			1						
	23:00	7,28	4,73	2,55	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,42	4,17	2,25				1						
	01:00	5,87	3,81	2,05				1						
	02:00	5,47	3,56	1,92				1						
	03:00	5,22	3,39	1,83				1						
	04:00	5,14	3,34	1,80				1						
	05:00	5,27	3,43	1,84				1						
	06:00	5,67	3,69	1,99				1						
	07:00	6,29	4,09	2,20				1						
	08:00	7,05	4,58	2,47	1			1						
	09:00	7,82	5,09	2,74	1			1						
	10:00	8,56	5,69	2,87	1			1						
	11:00	8,97	6,16	2,80	1		1	1						
	12:00	9,12	6,40	2,72	1		1	1						
	13:00	8,84	6,13	2,71	1		1	1						
	14:00	8,15	5,42	2,73	1			1						
	15:00	7,54	5,24	2,29	1			1						
	16:00	7,71	5,45	2,26	1			1						
	17:00	8,62	6,32	2,30	1			1						
	18:00	10,02	7,57	2,45				1	1					
	19:00	9,97	7,40	2,58				1	1					
	20:00	9,60	6,95	2,65				1	1					
	21:00	8,90	6,51	2,38				1	1					
	22:00	8,07	5,31	2,76	1			1						
	23:00	7,33	4,76	2,57	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,52	4,23	2,28				1						
	01:00	5,91	3,84	2,07				1						
	02:00	5,50	3,57	1,92				1						
	03:00	5,25	3,41	1,84				1						
	04:00	5,25	3,41	1,84				1						
	05:00	5,60	3,64	1,96				1						
	06:00	6,40	4,34	2,06	1			1						
	07:00	7,55	5,14	2,41	1			1						
	08:00	8,61	6,28	2,33	1			1						
	09:00	9,16	6,87	2,28				1	1					
	10:00	9,29	7,09	2,20				1	1					
	11:00	9,24	7,14	2,10				1	1					
	12:00	9,11	7,09	2,01				1	1					
	13:00	8,81	6,90	1,91				1	1					
	14:00	8,40	6,56	1,84				1	1					
	15:00	8,23	6,52	1,72				1	1					
	16:00	8,39	6,78	1,61				1	1					
	17:00	9,18	7,68	1,50				1	1					
	18:00	10,69	9,26	1,43				1	1					
	19:00	10,68	9,19	1,49				1	1					
	20:00	10,25	8,63	1,62				1	1					
	21:00	9,39	7,58	1,81				1	1					
	22:00	8,39	6,44	1,94	1			1						
	23:00	7,49	5,48	2,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,85	4,73	2,12			1	1						
	01:00	6,26	4,15	2,12				1						
	02:00	5,85	3,80	2,05				1						
	03:00	5,62	3,65	1,97				1						
	04:00	5,64	3,66	1,97				1						
	05:00	6,08	3,95	2,13				1						
	06:00	7,04	4,76	2,28			1	1						
	07:00	8,30	6,07	2,23			1	1						
	08:00	9,30	7,10	2,19				1	1					
	09:00	9,83	7,77	2,06				1	1					
	10:00	9,97	8,02	1,95				1	1					
	11:00	9,88	8,02	1,86				1	1					
	12:00	9,70	7,95	1,75				1	1					
	13:00	9,36	7,66	1,70				1	1					
	14:00	8,90	7,28	1,62				1	1					
	15:00	8,74	7,16	1,58				1	1					
	16:00	9,01	7,34	1,68				1	1					
	17:00	10,06	8,29	1,77				1	1					
	18:00	11,42	9,62	1,80				1	1					
	19:00	11,51	9,75	1,76				1	1					
	20:00	11,00	9,14	1,86				1	1					
	21:00	9,92	7,81	2,10				1	1					
	22:00	8,68	6,32	2,36			1	1						
	23:00	7,79	5,39	2,40			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,62	4,96	1,66	1			1						
	01:00	6,04	4,34	1,70	1			1						
	02:00	5,71	3,92	1,79				1						
	03:00	5,53	3,66	1,87				1						
	04:00	5,56	3,81	1,75				1						
	05:00	6,01	4,46	1,55				1						
	06:00	6,98	5,35	1,62			1	1						
	07:00	8,15	6,32	1,82			1	1						
	08:00	9,16	6,92	2,24				1	1					
	09:00	9,78	7,36	2,42				1	1					
	10:00	10,08	8,01	2,06				1	1					
	11:00	10,21	8,50	1,71				1	1					
	12:00	10,09	8,62	1,47				1	1					
	13:00	9,73	8,38	1,35				1	1					
	14:00	9,19	8,17	1,02				1	1					
	15:00	8,64	6,90	1,74				1	1					
	16:00	8,76	7,18	1,58				1	1					
	17:00	9,92	8,39	1,53				1	1					
	18:00	11,33	9,84	1,49				1	1					
	19:00	11,24	9,73	1,51				1	1					
	20:00	10,75	9,00	1,75				1	1					
	21:00	9,77	9,16	0,61				1	1					
	22:00	8,57	8,05	0,52				1	1					
	23:00	7,69	7,20	0,49				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,69	6,03	0,66	1			1						
	01:00	6,10	5,40	0,70	1			1						
	02:00	5,77	4,97	0,79				1						
	03:00	5,59	4,72	0,87				1						
	04:00	5,62	4,87	0,75				1						
	05:00	6,07	5,52	0,55			1	1						
	06:00	7,05	6,42	0,62			1	1						
	07:00	8,23	7,40	0,82				1	1					
	08:00	9,25	9,01	0,24				1	1					
	09:00	9,88	9,46	0,42				1	1					
	10:00	10,18	9,43	0,75				1	1					
	11:00	10,31	9,60	0,71				1	1					
	12:00	10,19	9,72	0,47				1	1					
	13:00	9,83	9,48	0,35				1	1					
	14:00	9,28	9,26	0,02				1	1					
	15:00	8,73	7,99	0,74				1	1					
	16:00	8,84	8,26	0,58				1	1					
	17:00	10,02	9,49	0,53				1	1					
	18:00	11,44	10,95	0,49				1	1					
	19:00	11,35	10,84	0,51				1	1					
	20:00	10,86	10,11	0,75				1	1					
	21:00	9,86	9,25	0,61				1	1					
	22:00	8,65	8,13	0,52				1	1					
	23:00	7,77	7,28	0,49				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,25	5,96	0,29			1	1						
	01:00	5,76	5,24	0,52			1	1						
	02:00	5,48	4,89	0,58				1						
	03:00	5,28	4,59	0,69				1						
	04:00	5,26	4,47	0,79				1						
	05:00	5,51	4,62	0,89				1						
	06:00	6,22	5,06	1,16				1						
	07:00	7,34	5,89	1,45			1	1						
	08:00	8,23	6,42	1,82			1	1						
	09:00	8,76	6,28	2,48			1	1						
	10:00	9,06	6,34	2,72	1		1	1						
	11:00	9,34	6,64	2,70	1		1	1						
	12:00	9,35	6,63	2,72	1		1	1						
	13:00	9,10	6,48	2,62	1		1	1						
	14:00	8,70	6,11	2,59			1	1						
	15:00	8,18	5,44	2,74			1	1						
	16:00	8,06	5,52	2,55			1	1						
	17:00	8,96	7,01	1,95				1	1					
	18:00	10,42	8,82	1,60				1	1					
	19:00	10,44	9,03	1,40				1	1					
	20:00	10,07	8,74	1,32				1	1					
	21:00	9,31	8,25	1,06				1	1					
	22:00	8,16	6,94	1,21				1	1					
	23:00	7,20	5,62	1,58			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,35	6,35	0,00	1			1						
	01:00	5,84	5,84	0,00	1			1						
	02:00	5,53	5,53	0,00	1			1						
	03:00	5,31	5,31	0,00	1			1						
	04:00	5,24	5,24	0,00	1			1						
	05:00	5,40	5,40	0,00	1			1						
	06:00	5,92	5,91	0,01	1			1						
	07:00	6,75	6,73	0,01	1			1						
	08:00	7,53	7,52	0,01	1		1	1						
	09:00	8,03	8,03	0,00	1		1	1						
	10:00	8,18	8,18	0,00	1		1	1						
	11:00	8,12	8,12	0,00	1		1	1						
	12:00	8,15	8,10	0,05	1		1	1						
	13:00	7,88	7,78	0,10	1		1	1						
	14:00	7,42	7,29	0,13	1		1	1						
	15:00	7,14	7,00	0,14	1		1	1						
	16:00	7,41	7,29	0,12	1		1	1						
	17:00	8,64	8,52	0,12	1		1	1						
	18:00	10,07	9,92	0,15	1			1	1					
	19:00	10,10	9,97	0,13				1	1					
	20:00	9,80	9,72	0,08				1	1					
	21:00	9,13	9,08	0,05				1	1					
	22:00	8,10	8,05	0,05				1	1					
	23:00	7,18	7,12	0,06				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,33	6,32	0,01	1				1					
	01:00	5,83	5,83	0,00	1				1					
	02:00	5,50	5,50	0,00	1				1					
	03:00	5,27	5,11	0,16	1				1					
	04:00	5,14	4,94	0,20	1				1					
	05:00	5,22	5,02	0,19	1				1					
	06:00	5,56	5,19	0,37	1				1					
	07:00	6,18	5,73	0,45	1				1					
	08:00	7,02	6,61	0,41	1				1					
	09:00	7,75	7,26	0,48				1	1					
	10:00	8,21	7,43	0,78				1	1					
	11:00	8,39	7,36	1,04				1	1					
	12:00	8,45	7,75	0,70				1	1					
	13:00	8,25	7,94	0,31				1	1					
	14:00	7,76	7,54	0,22				1	1					
	15:00	7,57	7,53	0,04				1	1					
	16:00	7,58	7,57	0,01				1	1					
	17:00	8,63	8,63	0,00				1	1					
	18:00	9,77	9,77	0,00				1	1					
	19:00	9,80	9,80	0,00				1	1					
	20:00	9,50	9,50	0,00				1	1					
	21:00	8,87	8,87	0,00				1	1					
	22:00	7,97	7,97	0,00				1	1					
	23:00	7,06	7,06	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,16	6,16	0,00	1			1						
	01:00	5,63	5,63	0,00	1			1						
	02:00	5,28	5,28	0,00	1			1						
	03:00	5,05	5,05	0,00				1						
	04:00	5,01	5,01	0,00				1						
	05:00	5,29	5,28	0,01			1	1						
	06:00	6,01	5,80	0,21			1	1						
	07:00	7,15	6,34	0,81			1	1						
	08:00	8,23	7,02	1,21				1	1					
	09:00	8,87	6,95	1,93				1	1					
	10:00	9,18	6,58	2,59				1	1					
	11:00	9,36	6,59	2,76				1	1					
	12:00	9,47	6,67	2,80				1	1					
	13:00	9,42	6,60	2,82				1	1					
	14:00	9,21	6,32	2,89	1		1		1					
	15:00	9,01	6,14	2,88	1		1		1					
	16:00	8,86	6,07	2,79	1		1		1					
	17:00	9,38	6,62	2,77	1		1		1					
	18:00	10,57	7,75	2,81				1	1					
	19:00	10,57	7,71	2,86				1	1					
	20:00	10,16	7,33	2,83				1	1					
	21:00	9,37	6,70	2,67				1	1					
	22:00	8,32	5,65	2,67			1	1						
	23:00	7,31	4,75	2,56			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,04	3,92	2,11				1						
	01:00	5,48	3,56	1,92				1						
	02:00	5,12	3,33	1,79				1						
	03:00	4,92	3,26	1,67				1						
	04:00	4,93	3,26	1,67				1						
	05:00	5,28	3,43	1,85				1						
	06:00	6,12	4,31	1,81				1						
	07:00	7,29	5,65	1,64	1			1						
	08:00	8,16	6,53	1,63	1		1	1						
	09:00	8,49	7,03	1,46	1		1	1						
	10:00	8,47	7,27	1,20	1		1	1						
	11:00	8,56	7,60	0,96	1		1	1						
	12:00	8,47	7,61	0,87	1		1	1						
	13:00	8,46	7,43	1,03	1		1	1						
	14:00	8,29	7,10	1,19	1		1	1						
	15:00	8,13	6,80	1,33	1		1	1						
	16:00	8,26	6,83	1,43	1		1	1						
	17:00	8,91	7,15	1,75	1		1	1						
	18:00	10,03	8,02	2,01	1		1	1						
	19:00	10,12	7,79	2,33	1		1	1						
	20:00	9,69	7,26	2,43	1		1	1						
	21:00	8,90	6,54	2,36	1			1						
	22:00	8,06	5,93	2,13	1			1						
	23:00	7,10	4,67	2,42				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,32	4,21	2,12				1						
	01:00	5,80	3,77	2,03				1						
	02:00	5,42	3,52	1,90				1						
	03:00	5,22	3,39	1,83				1						
	04:00	5,28	3,43	1,85				1						
	05:00	5,66	3,68	1,98				1						
	06:00	6,53	4,24	2,29				1						
	07:00	7,72	5,02	2,70				1						
	08:00	8,65	5,82	2,84			1	1						
	09:00	9,10	6,27	2,84			1	1						
	10:00	9,30	6,44	2,86			1	1						
	11:00	9,19	6,32	2,87			1	1						
	12:00	9,04	6,15	2,89			1	1						
	13:00	8,84	5,93	2,91			1	1						
	14:00	8,55	5,66	2,89			1	1						
	15:00	8,61	5,70	2,91			1	1						
	16:00	8,89	5,89	3,01			1	1						
	17:00	9,58	6,54	3,04			1	1						
	18:00	10,73	7,70	3,04	1		1	1						
	19:00	10,87	7,84	3,03	1		1	1						
	20:00	10,47	7,47	3,00	1		1	1						
	21:00	9,53	6,51	3,02			1	1						
	22:00	8,31	5,40	2,91			1	1						
	23:00	7,37	4,79	2,58			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,52	4,24	2,28				1						
	01:00	5,96	3,87	2,09				1						
	02:00	5,62	3,65	1,97				1						
	03:00	5,41	3,52	1,89				1						
	04:00	5,47	3,56	1,92				1						
	05:00	5,88	3,82	2,06				1						
	06:00	6,71	4,36	2,35			1	1						
	07:00	7,82	5,08	2,74			1	1						
	08:00	8,78	5,96	2,82			1	1						
	09:00	9,45	6,72	2,74				1	1					
	10:00	9,62	6,97	2,65				1	1					
	11:00	9,52	7,01	2,51				1	1					
	12:00	9,42	7,09	2,32				1	1					
	13:00	9,19	7,00	2,20				1	1					
	14:00	8,83	6,91	1,92				1	1					
	15:00	8,62	6,85	1,77				1	1					
	16:00	8,80	7,08	1,72				1	1					
	17:00	9,56	7,78	1,78				1	1					
	18:00	10,99	8,82	2,17				1	1					
	19:00	11,13	8,72	2,41				1	1					
	20:00	10,77	8,58	2,19				1	1					
	21:00	9,73	7,65	2,07				1	1					
	22:00	8,63	6,74	1,89				1	1					
	23:00	7,69	5,90	1,78			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,73	4,90	1,83			1	1						
	01:00	6,15	4,40	1,75				1						
	02:00	5,79	4,15	1,63				1						
	03:00	5,59	3,92	1,67				1						
	04:00	5,63	3,85	1,78				1						
	05:00	6,03	4,01	2,02				1						
	06:00	6,86	4,67	2,19				1						
	07:00	7,94	5,77	2,16			1	1						
	08:00	8,86	6,77	2,09			1	1						
	09:00	9,56	7,55	2,00				1	1					
	10:00	9,82	7,76	2,07				1	1					
	11:00	9,84	7,88	1,96				1	1					
	12:00	9,75	7,77	1,98				1	1					
	13:00	9,42	7,19	2,23				1	1					
	14:00	9,03	6,63	2,40				1	1					
	15:00	9,52	6,94	2,58				1	1					
	16:00	9,65	6,87	2,78				1	1					
	17:00	9,89	6,99	2,90				1	1					
	18:00	11,29	8,29	3,01				1	1					
	19:00	11,42	8,38	3,04				1	1					
	20:00	10,96	7,92	3,04				1	1					
	21:00	10,02	7,03	2,99				1	1					
	22:00	8,82	5,99	2,83			1	1						
	23:00	7,94	5,19	2,75			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,87	4,46	2,40				1						
	01:00	6,21	4,04	2,17				1						
	02:00	5,89	3,83	2,06				1						
	03:00	5,64	3,66	1,97				1						
	04:00	5,63	3,66	1,97				1						
	05:00	5,95	3,87	2,08				1						
	06:00	6,64	4,31	2,32				1						
	07:00	7,53	4,98	2,55			1	1						
	08:00	8,39	5,95	2,44			1	1						
	09:00	9,13	6,86	2,28				1	1					
	10:00	9,52	7,47	2,05				1	1					
	11:00	9,64	8,20	1,44				1	1					
	12:00	9,53	8,75	0,79				1	1					
	13:00	9,16	8,56	0,60				1	1					
	14:00	8,72	8,16	0,56				1	1					
	15:00	8,51	7,94	0,56				1	1					
	16:00	8,62	8,17	0,45				1	1					
	17:00	9,45	8,99	0,46				1	1					
	18:00	11,17	10,64	0,53			1	1	1					
	19:00	11,13	10,24	0,89			1	1	1					
	20:00	10,55	9,22	1,33				1	1					
	21:00	9,61	8,76	0,86				1	1					
	22:00	8,70	7,76	0,94				1	1					
	23:00	7,87	6,96	0,90				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,91	6,15	0,75	1			1						
	01:00	6,28	5,70	0,58	1			1						
	02:00	5,88	5,41	0,47	1			1						
	03:00	5,61	5,14	0,48	1			1						
	04:00	5,54	5,04	0,50	1			1						
	05:00	5,74	5,31	0,43	1			1						
	06:00	6,21	5,86	0,35	1			1						
	07:00	6,90	6,32	0,58	1			1						
	08:00	7,72	6,94	0,78				1	1					
	09:00	8,60	7,78	0,82				1	1					
	10:00	9,30	8,55	0,74				1	1					
	11:00	9,71	9,00	0,71				1	1					
	12:00	9,83	9,13	0,71				1	1					
	13:00	9,57	8,90	0,67				1	1					
	14:00	9,00	8,35	0,65				1	1					
	15:00	8,42	8,29	0,12				1	1					
	16:00	8,24	8,09	0,15				1	1					
	17:00	9,08	8,88	0,20				1	1					
	18:00	10,74	10,47	0,27	1			1	1					
	19:00	10,66	10,31	0,35	1			1	1					
	20:00	10,16	9,78	0,37				1	1					
	21:00	9,37	8,92	0,45				1	1					
	22:00	8,53	7,93	0,60				1	1					
	23:00	7,79	7,03	0,76				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,94	6,08	0,86	1			1						
	01:00	6,32	5,35	0,97	1			1						
	02:00	5,88	4,84	1,04				1						
	03:00	5,61	4,60	1,01				1						
	04:00	5,62	4,55	1,07				1						
	05:00	6,01	4,79	1,22				1						
	06:00	6,84	5,54	1,30			1	1						
	07:00	8,05	6,81	1,24			1	1						
	08:00	9,07	7,95	1,12				1	1					
	09:00	9,62	8,66	0,96				1	1					
	10:00	9,71	8,90	0,81				1	1					
	11:00	9,65	8,96	0,69				1	1					
	12:00	9,44	8,85	0,59				1	1					
	13:00	9,14	8,67	0,47				1	1					
	14:00	8,78	8,42	0,36				1	1					
	15:00	8,64	8,37	0,27				1	1					
	16:00	8,79	8,56	0,23				1	1					
	17:00	9,57	9,36	0,21				1	1					
	18:00	11,44	11,26	0,18	1			1	1					
	19:00	11,46	11,28	0,18	1			1	1					
	20:00	10,90	10,73	0,16	1			1	1					
	21:00	9,96	9,81	0,16				1	1					
	22:00	8,91	8,79	0,13				1	1					
	23:00	7,97	7,85	0,12				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,55	6,47	0,08	1			1						
	01:00	6,02	5,83	0,19	1			1						
	02:00	5,71	5,48	0,23	1			1						
	03:00	5,42	5,11	0,31	1			1						
	04:00	5,39	5,03	0,36	1			1						
	05:00	5,80	5,34	0,46	1			1						
	06:00	6,69	6,20	0,49	1			1						
	07:00	7,94	7,67	0,27				1	1					
	08:00	8,99	8,64	0,34				1	1					
	09:00	9,49	8,62	0,87				1	1					
	10:00	9,56	7,89	1,66				1	1					
	11:00	9,60	7,54	2,06				1	1					
	12:00	9,47	8,79	0,68				1	1					
	13:00	9,09	8,78	0,31				1	1					
	14:00	8,53	7,79	0,74				1	1					
	15:00	8,28	7,97	0,31				1	1					
	16:00	8,51	8,49	0,02				1	1					
	17:00	9,47	9,45	0,02				1	1					
	18:00	10,97	10,95	0,01	1			1	1					
	19:00	11,05	11,05	0,00	1			1	1					
	20:00	10,68	10,60	0,08	1			1	1					
	21:00	9,73	9,43	0,30				1	1					
	22:00	8,58	8,34	0,24				1	1					
	23:00	7,57	7,41	0,16				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,47	5,77	0,70	1			1						
	01:00	5,92	5,22	0,70	1			1						
	02:00	5,63	5,03	0,60	1			1						
	03:00	5,40	4,79	0,61	1			1						
	04:00	5,39	4,69	0,69	1			1						
	05:00	5,73	5,09	0,64	1			1						
	06:00	6,61	6,01	0,60	1			1						
	07:00	7,76	7,08	0,68				1	1					
	08:00	8,56	7,78	0,78				1	1					
	09:00	8,86	7,87	0,99				1	1					
	10:00	8,92	7,92	1,00				1	1					
	11:00	8,87	7,97	0,90				1	1					
	12:00	8,82	8,11	0,72				1	1					
	13:00	8,79	8,11	0,68				1	1					
	14:00	8,35	7,62	0,73				1	1					
	15:00	8,41	7,68	0,73				1	1					
	16:00	8,63	7,99	0,65				1	1					
	17:00	9,37	8,78	0,59				1	1					
	18:00	10,58	9,90	0,68				1	1					
	19:00	10,66	10,07	0,59				1	1					
	20:00	10,39	9,82	0,57				1	1					
	21:00	9,47	8,89	0,57				1	1					
	22:00	8,35	7,74	0,61				1	1					
	23:00	7,42	6,72	0,70				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,24	5,78	0,45	1			1						
	01:00	5,72	5,23	0,49				1						
	02:00	5,47	4,80	0,67				1						
	03:00	5,27	4,31	0,96				1						
	04:00	5,24	4,11	1,13				1						
	05:00	5,59	4,20	1,39				1						
	06:00	6,31	4,77	1,54				1						
	07:00	7,44	5,50	1,94			1	1						
	08:00	8,23	6,06	2,17			1	1						
	09:00	8,61	6,57	2,04	1		1	1						
	10:00	8,73	6,83	1,89	1		1	1						
	11:00	8,78	6,85	1,93	1		1	1						
	12:00	8,75	6,80	1,95	1		1	1						
	13:00	8,62	6,68	1,94	1		1	1						
	14:00	8,16	6,11	2,05	1		1	1						
	15:00	7,77	5,66	2,11	1		1	1						
	16:00	7,88	6,05	1,83	1		1	1						
	17:00	8,65	7,32	1,32	1		1	1						
	18:00	10,01	8,55	1,46	1		1	1						
	19:00	10,31	8,51	1,80	1		1	1						
	20:00	10,03	8,19	1,84	1		1	1						
	21:00	9,18	7,41	1,77	1		1	1						
	22:00	8,09	5,85	2,24			1	1						
	23:00	7,21	5,04	2,17				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,94	5,00	0,94	1			1						
	01:00	5,49	5,07	0,41	1			1						
	02:00	5,28	4,80	0,48				1						
	03:00	5,08	4,48	0,60				1						
	04:00	5,05	4,49	0,57				1						
	05:00	5,37	5,20	0,17			1	1						
	06:00	6,04	5,95	0,08			1	1						
	07:00	7,05	6,98	0,07				1	1					
	08:00	7,64	7,52	0,12				1	1					
	09:00	7,88	7,74	0,14				1	1					
	10:00	7,92	7,80	0,12				1	1					
	11:00	8,13	7,95	0,17				1	1					
	12:00	7,92	7,81	0,11				1	1					
	13:00	7,61	7,48	0,13				1	1					
	14:00	7,28	6,96	0,32				1	1					
	15:00	7,19	6,89	0,31				1	1					
	16:00	7,46	7,20	0,26				1	1					
	17:00	8,22	7,97	0,24				1	1					
	18:00	9,68	9,38	0,29				1	1					
	19:00	10,00	9,43	0,56				1	1					
	20:00	9,73	8,82	0,91				1	1					
	21:00	8,94	7,92	1,02				1	1					
	22:00	7,88	6,68	1,20				1	1					
	23:00	6,99	5,77	1,22	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	6,08	4,77	1,31			1	1							3,94	1,74	55%	682		
	01:00	5,59	4,22	1,36				1							2,29	1,95	65%	762		
	02:00	5,35	3,74	1,61				1							2,78	1,87	57%	520		
	03:00	5,13	3,38	1,75				1							3,14	1,79	52%	477		
	04:00	5,08	3,30	1,78				1							3,21	1,78	51%	468		
	05:00	5,34	3,47	1,87				1							3,04	1,87	53%	488		
	06:00	5,88	3,82	2,06				1							2,69	2,06	59%	530		
	07:00	6,67	4,71	1,97				1							1,81	2,34	72%	633		
	08:00	7,25	5,35	1,90			1	1							3,36	2,54	61%	938		
	09:00	7,60	5,85	1,75			1	1							2,86	2,66	67%	814		
	10:00	7,75	6,25	1,50			1	1							2,47	2,71	72%	862		
	11:00	7,82	6,74	1,09				1	1						6,29	1,31	52%	1.136		
	12:00	7,85	7,10	0,75				1	1						5,93	1,34	54%	995		
	13:00	7,67	7,14	0,53				1	1						5,89	1,15	55%	1.000		
	14:00	7,30	6,90	0,40				1	1						6,13	0,79	53%	971		
	15:00	7,16	6,86	0,29				1	1						6,16	0,64	53%	967		
	16:00	7,42	7,14	0,28				1	1						5,89	0,90	55%	1.000		
	17:00	8,38	8,10	0,28				1	1						4,93	1,87	62%	1.113		
	18:00	9,89	9,58	0,32				1	1						3,45	3,04	73%	1.283		
	19:00	10,07	9,68	0,39				1	1						3,34	3,04	74%	1.295		
	20:00	9,71	9,24	0,48				1	1						3,79	3,04	71%	1.244		
	21:00	8,85	8,40	0,45				1	1						4,63	2,34	64%	1.148		
	22:00	7,93	7,46	0,46				1	1						5,56	1,41	57%	1.038		
	23:00	7,10	6,72	0,38	1			1							1,99	2,49	77%	1.103		
		174,86 MWh																ΑΩΛ: 15,35		21.466 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	6,27	6,00	0,27	1			1							2,71	1,93	69%	832		
	01:00	5,76	5,55	0,21	1			1								3,16	1,43	64%	778	
	02:00	5,44	5,26	0,18	1				1							3,45	1,11	60%	743	
	03:00	5,19	4,96	0,23					1							1,55	1,82	76%	846	
	04:00	5,08	4,80	0,28					1							1,72	1,78	74%	643	
	05:00	5,20	4,94	0,27					1							1,58	1,82	76%	658	
	06:00	5,60	5,22	0,38				1	1							3,49	1,26	60%	922	
	07:00	6,14	5,58	0,56				1	1							3,13	1,80	64%	782	
	08:00	6,73	6,11	0,62				1	1							2,61	2,36	70%	845	
	09:00	7,19	6,62	0,57				1	1							2,09	2,52	76%	906	
	10:00	7,41	7,01	0,41					1	1						6,02	0,90	54%	1.169	
	11:00	7,52	7,37	0,15					1	1						5,66	1,01	57%	1.028	
	12:00	7,59	7,53	0,07					1	1						5,50	1,08	58%	1.046	
	13:00	7,49	7,38	0,11					1	1						5,65	0,98	57%	1.029	
	14:00	7,09	6,97	0,11					1	1						6,05	0,57	54%	980	
	15:00	8,17	8,17	0,00					1	1						4,86	1,66	63%	1.121	
	16:00	8,14	8,13	0,01					1	1						4,90	1,62	62%	1.117	
	17:00	8,79	8,78	0,00					1	1						4,25	2,27	67%	1.192	
	18:00	9,94	9,94	0,00					1	1						3,09	3,04	76%	1.325	
	19:00	9,92	9,91	0,02					1	1						3,12	3,04	76%	1.321	
	20:00	9,57	9,52	0,05					1	1						3,51	3,04	73%	1.277	
	21:00	8,84	8,68	0,16					1	1						4,35	2,33	67%	1.180	
	22:00	7,95	7,55	0,40					1	1						5,48	1,43	58%	1.048	
	23:00	7,09	6,52	0,57	1				1							2,20	2,48	75%	1.078	
		174,12 MWh																ΑΩΛ: 14,23		23.864 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	6,19	5,37	0,82	1			1							3,35	1,85	62%	756
	01:00	5,65	4,41	1,24				1							2,10	1,98	68%	783
	02:00	5,30	3,73	1,56				1							2,78	1,85	57%	520
	03:00	5,05	3,32	1,73				1							3,19	1,77	51%	470
	04:00	5,02	3,26	1,76				1							3,25	1,76	50%	463
	05:00	5,37	3,49	1,88				1							3,02	1,88	54%	491
	06:00	6,14	3,99	2,15				1							2,52	2,15	61%	550
	07:00	7,29	4,81	2,48	1			1							3,91	2,55	55%	872
	08:00	8,17	5,60	2,57	1			1							3,12	2,86	64%	783
	09:00	8,46	5,81	2,65	1		1	1							5,11	2,96	53%	1.029
	10:00	8,42	5,74	2,68	1		1	1							5,17	2,95	53%	836
	11:00	8,26	5,64	2,62	1		1	1							5,27	2,84	52%	823
	12:00	8,06	5,52	2,54	1		1	1							5,40	2,64	51%	807
	13:00	7,85	5,36	2,50	1			1							3,36	2,75	61%	939
	14:00	7,61	5,12	2,48	1			1							3,59	2,66	59%	726
	15:00	7,71	5,21	2,50	1			1							3,51	2,70	60%	736
	16:00	7,92	5,38	2,54	1			1							3,33	2,77	62%	757
	17:00	8,81	6,28	2,53	1			1							2,44	3,04	72%	865
	18:00	10,39	7,84	2,55				1	1						5,19	3,04	60%	1.267
	19:00	10,54	7,93	2,61				1	1						5,10	3,04	61%	1.094
	20:00	10,20	7,54	2,65				1	1						5,48	3,04	58%	1.048
	21:00	9,35	6,65	2,71				1	1						6,38	2,84	51%	940
	22:00	8,33	5,58	2,75	1			1							3,14	2,92	64%	966
	23:00	7,36	4,78	2,57	1			1							3,93	2,57	55%	684
		183,46 MWh													ΑΩΛ: 20,20			19.204 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	6,37	4,14	2,23				1							2,37	2,23	64%	752
	01:00	5,81	3,77	2,03				1							2,74	2,03	58%	524
	02:00	5,43	3,53	1,90				1							2,98	1,90	54%	495
	03:00	5,19	3,38	1,82				1							3,14	1,82	52%	477
	04:00	5,21	3,39	1,82				1							3,13	1,82	52%	478
	05:00	5,62	3,65	1,97				1							2,86	1,97	56%	509
	06:00	6,50	4,22	2,27				1							2,29	2,27	65%	577
	07:00	7,72	5,15	2,57	1			1							3,56	2,70	59%	914
	08:00	8,52	5,97	2,55	1			1	1						4,94	2,98	55%	1.050
	09:00	8,80	6,27	2,53	1			1	1						4,65	3,04	57%	902
	10:00	8,72	6,19	2,53	1			1	1						4,72	3,04	57%	893
	11:00	8,54	6,00	2,55	1			1	1						4,92	2,99	55%	868
	12:00	8,32	5,74	2,57	1			1	1						5,17	2,90	53%	836
	13:00	8,08	5,52	2,56	1			1	1						5,39	2,67	51%	807
	14:00	7,83	5,26	2,57	1				1						3,45	2,74	60%	928
	15:00	7,77	5,23	2,53	1				1						3,48	2,72	60%	739
	16:00	7,97	5,52	2,46	1				1						3,20	2,79	63%	774
	17:00	8,83	6,58	2,25					1	1					6,45	2,32	50%	1.117
	18:00	10,51	8,40	2,10					1	1					4,63	3,04	64%	1.148
	19:00	10,77	8,74	2,03					1	1					4,29	3,04	67%	1.187
	20:00	10,41	8,54	1,87					1	1					4,49	3,04	66%	1.164
	21:00	9,52	7,72	1,80					1	1					5,30	3,01	59%	1.069
	22:00	8,42	6,72	1,70					1	1					6,31	1,91	52%	950
	23:00	7,43	5,95	1,48	1				1							2,76	2,60	68%
		188,28 MWh													ΑΩΛ: 20,25			20.168 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	6,18	4,01	2,16				1						
	01:00	5,59	3,63	1,96				1						
	02:00	5,25	3,41	1,84				1						
	03:00	5,05	3,28	1,77				1						
	04:00	5,08	3,30	1,78				1						
	05:00	5,48	3,56	1,92				1						
	06:00	6,31	4,10	2,21				1						
	07:00	7,33	4,76	2,56	1			1						
	08:00	7,95	5,17	2,78	1			1						
	09:00	8,12	5,28	2,84	1			1						
	10:00	8,09	5,26	2,83	1			1						
	11:00	7,93	5,15	2,78	1			1						
	12:00	7,71	5,01	2,70	1			1						
	13:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	14:00	7,08	4,60	2,48	1			1						
	15:00	6,94	4,51	2,43	1			1						
	16:00	7,20	4,68	2,52	1			1						
	17:00	8,00	5,53	2,48	1			1						
	18:00	9,55	7,04	2,52				1	1					
	19:00	10,10	7,34	2,76				1	1					
	20:00	9,84	6,92	2,92				1	1					
	21:00	9,75	6,79	2,96				1	1					
	22:00	8,02	5,21	2,81	1			1						
	23:00	7,13	4,64	2,50	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	6,04	3,99	2,05				1						
	01:00	5,53	4,23	1,29				1						
	02:00	5,28	3,97	1,31				1						
	03:00	5,04	3,43	1,61				1						
	04:00	5,01	3,26	1,75				1						
	05:00	5,36	3,49	1,87				1						
	06:00	6,11	4,41	1,70				1						
	07:00	7,04	5,33	1,70	1			1						
	08:00	7,54	6,05	1,49	1			1						
	09:00	7,71	6,68	1,03	1			1						
	10:00	7,64	6,80	0,83	1			1						
	11:00	7,47	6,35	1,11	1			1						
	12:00	7,23	5,99	1,24	1			1						
	13:00	6,91	5,58	1,32	1			1						
	14:00	6,56	5,04	1,52	1			1						
	15:00	6,49	5,12	1,38	1			1						
	16:00	6,82	5,61	1,21	1			1						
	17:00	7,75	6,60	1,15	1			1						
	18:00	9,55	8,42	1,13				1	1					
	19:00	10,02	9,11	0,91				1	1					
	20:00	9,76	8,90	0,86				1	1					
	21:00	8,97	7,96	1,00				1	1					
	22:00	7,90	6,37	1,53	1			1						
	23:00	6,94	4,95	2,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	5,97	3,88	2,09				1						
	01:00	5,49	3,57	1,92				1						
	02:00	5,19	3,38	1,82				1						
	03:00	4,97	3,26	1,72				1						
	04:00	4,94	3,26	1,68				1						
	05:00	5,18	3,37	1,81				1						
	06:00	5,80	3,77	2,03				1						
	07:00	6,57	4,34	2,24	1			1						
	08:00	7,08	4,60	2,48	1			1						
	09:00	7,23	4,94	2,29	1			1						
	10:00	7,16	5,28	1,88	1			1						
	11:00	6,96	5,30	1,66	1			1						
	12:00	6,78	5,24	1,54	1			1						
	13:00	6,45	4,50	1,95	1			1						
	14:00	5,95	3,87	2,08				1						
	15:00	5,79	3,77	2,03				1						
	16:00	6,16	4,10	2,05				1						
	17:00	7,98	6,51	1,47				1	1					
	18:00	9,15	6,70	2,45				1	1					
	19:00	9,64	7,03	2,61				1	1					
	20:00	9,40	6,75	2,65				1	1					
	21:00	8,72	6,05	2,67	1			1						
	22:00	7,75	5,10	2,65	1			1						
	23:00	6,88	4,47	2,41	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	5,53	3,60	1,94				1						
	01:00	5,09	3,31	1,78				1						
	02:00	4,85	3,26	1,59				1						
	03:00	4,65	3,26	1,40				1						
	04:00	4,59	3,26	1,33				1						
	05:00	4,75	3,26	1,50				1						
	06:00	5,20	3,38	1,82				1						
	07:00	5,80	3,77	2,03				1						
	08:00	6,24	4,34	1,91	1			1						
	09:00	6,51	4,34	2,17	1			1						
	10:00	6,60	4,90	1,70	1			1						
	11:00	6,55	5,03	1,52	1			1						
	12:00	6,43	4,93	1,50	1			1						
	13:00	6,07	4,40	1,67	1			1						
	14:00	5,65	3,93	1,72				1						
	15:00	5,44	3,69	1,76				1						
	16:00	5,71	4,04	1,67				1						
	17:00	6,59	4,94	1,65	1			1						
	18:00	8,62	7,15	1,46	1	1		1						
	19:00	9,15	7,86	1,29	1	1		1						
	20:00	8,94	7,05	1,89	1	1		1						
	21:00	8,31	5,81	2,50	1			1						
	22:00	7,40	4,81	2,59	1			1						
	23:00	6,53	4,24	2,29				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	5,59	3,63	1,96				1						
	01:00	5,14	3,34	1,80				1						
	02:00	4,85	3,26	1,59				1						
	03:00	4,63	3,26	1,38				1						
	04:00	4,54	3,26	1,28				1						
	05:00	4,62	3,26	1,36				1						
	06:00	4,93	3,26	1,67				1						
	07:00	5,30	3,52	1,77				1						
	08:00	5,71	3,82	1,89				1						
	09:00	6,03	4,39	1,64				1						
	10:00	6,26	5,09	1,17				1						
	11:00	6,34	5,60	0,74	1			1						
	12:00	6,30	5,51	0,79	1			1						
	13:00	5,98	4,99	0,99	1			1						
	14:00	5,55	4,59	0,96	1			1						
	15:00	5,37	4,52	0,85	1			1						
	16:00	5,56	4,92	0,64	1			1						
	17:00	6,39	5,93	0,45	1			1						
	18:00	8,52	8,17	0,34				1	1					
	19:00	9,04	8,75	0,29				1	1					
	20:00	8,78	8,53	0,25				1	1					
	21:00	8,24	8,04	0,20				1	1					
	22:00	7,42	7,25	0,17				1	1					
	23:00	6,59	6,46	0,13	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	5,57	5,47	0,10	1				1					
	01:00	5,08	4,97	0,10					1					
	02:00	4,75	4,61	0,14					1					
	03:00	4,57	4,42	0,15					1					
	04:00	4,54	4,42	0,12					1					
	05:00	4,82	4,72	0,09					1					
	06:00	5,44	5,37	0,07	1				1					
	07:00	6,33	6,29	0,04	1				1					
	08:00	6,97	6,96	0,00	1	1			1					
	09:00	7,12	7,12	0,00	1	1			1					
	10:00	6,95	6,95	0,00	1	1			1					
	11:00	6,68	6,68	0,00	1				1					
	12:00	6,48	6,48	0,00	1				1					
	13:00	6,05	6,05	0,00	1				1					
	14:00	5,55	5,55	0,00	1				1					
	15:00	5,33	5,33	0,00	1				1					
	16:00	5,62	5,61	0,00	1				1					
	17:00	6,48	6,46	0,02	1				1					
	18:00	8,72	8,69	0,02				1	1					
	19:00	9,48	9,42	0,06				1	1					
	20:00	9,26	9,19	0,07				1	1					
	21:00	8,61	8,54	0,08				1	1					
	22:00	7,66	7,57	0,09				1	1					
	23:00	6,71	6,57	0,14	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	5,41	3,52	1,89				1						
	01:00	4,95	3,26	1,70				1						
	02:00	4,67	3,26	1,42				1						
	03:00	4,51	3,26	1,26				1						
	04:00	4,53	3,26	1,27				1						
	05:00	4,81	3,26	1,55				1						
	06:00	5,48	3,56	1,92				1						
	07:00	6,24	4,05	2,18				1						
	08:00	6,61	4,34	2,27	1			1						
	09:00	6,68	4,34	2,34	1			1						
	10:00	6,62	4,34	2,28	1			1						
	11:00	6,56	4,34	2,22	1			1						
	12:00	6,51	4,34	2,18	1			1						
	13:00	6,35	4,13	2,22				1						
	14:00	6,04	3,92	2,11				1						
	15:00	5,86	3,81	2,05				1						
	16:00	6,05	3,93	2,12				1						
	17:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	18:00	8,75	5,75	3,00	1			1						
	19:00	9,32	6,27	3,04	1	1		1						
	20:00	9,07	6,04	3,03	1	1		1						
	21:00	8,35	5,43	2,92	1			1						
	22:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	23:00	6,43	4,18	2,25				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	5,13	3,33	1,79				1						
	01:00	4,75	3,26	1,49				1						
	02:00	4,55	3,26	1,30				1						
	03:00	4,41	3,26	1,16				1						
	04:00	4,43	3,26	1,18				1						
	05:00	4,70	3,26	1,44				1						
	06:00	5,32	3,46	1,86				1						
	07:00	6,06	3,94	2,12				1						
	08:00	6,32	4,11	2,21				1						
	09:00	6,35	4,13	2,22				1						
	10:00	6,35	4,13	2,22				1						
	11:00	6,33	4,11	2,21				1						
	12:00	6,30	4,09	2,20				1						
	13:00	6,15	4,00	2,15				1						
	14:00	5,83	3,79	2,04				1						
	15:00	5,59	3,63	1,96				1						
	16:00	5,69	3,70	1,99				1						
	17:00	6,34	4,12	2,22				1						
	18:00	7,92	5,15	2,77	1			1						
	19:00	8,81	5,82	2,99	1			1						
	20:00	8,67	5,70	2,97	1			1						
	21:00	7,99	5,24	2,75	1			1						
	22:00	6,93	4,50	2,43				1						
	23:00	5,98	3,89	2,09				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	5,09	3,31	1,78				1						
	01:00	4,73	3,26	1,48				1						
	02:00	4,50	3,26	1,25				1						
	03:00	4,37	3,26	1,12				1						
	04:00	4,39	3,26	1,13				1						
	05:00	4,62	3,26	1,36				1						
	06:00	5,20	3,38	1,82				1						
	07:00	5,87	3,82	2,05				1						
	08:00	6,18	4,02	2,16				1						
	09:00	6,27	4,08	2,19				1						
	10:00	6,31	4,10	2,21				1						
	11:00	6,32	4,11	2,21				1						
	12:00	6,27	4,07	2,19				1						
	13:00	6,05	3,93	2,12				1						
	14:00	5,73	3,72	2,01				1						
	15:00	5,51	3,58	1,93				1						
	16:00	5,65	3,67	1,98				1						
	17:00	6,36	4,13	2,22				1						
	18:00	7,93	5,15	2,77	1			1						
	19:00	8,61	5,60	3,01	1			1						
	20:00	8,44	5,49	2,95	1			1						
	21:00	7,77	5,05	2,72	1			1						
	22:00	6,78	4,41	2,37	1			1						
	23:00	5,84	3,80	2,04				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	5,13	3,34	1,80				1						
	01:00	4,79	3,26	1,53				1						
	02:00	4,58	3,26	1,32				1						
	03:00	4,45	3,26	1,20				1						
	04:00	4,44	3,26	1,19				1						
	05:00	4,66	3,26	1,40				1						
	06:00	5,16	3,35	1,80				1						
	07:00	5,76	3,75	2,02				1						
	08:00	6,17	4,10	2,06				1						
	09:00	6,42	4,50	1,91	1			1						
	10:00	6,52	4,50	2,02	1			1						
	11:00	6,57	4,34	2,23	1			1						
	12:00	6,49	4,34	2,15	1			1						
	13:00	6,23	4,34	1,89	1			1						
	14:00	5,85	3,80	2,05				1						
	15:00	5,63	3,66	1,97				1						
	16:00	5,84	3,79	2,04				1						
	17:00	6,72	4,36	2,35	1			1						
	18:00	8,02	5,25	2,78	1			1						
	19:00	8,53	6,29	2,23	1	1		1						
	20:00	8,35	7,55	0,79	1	1		1						
	21:00	7,71	6,45	1,26	1			1						
	22:00	6,74	5,16	1,58	1			1						
	23:00	5,81	3,77	2,03				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	5,08	3,30	1,78				1						
	01:00	4,74	3,26	1,48				1						
	02:00	4,54	3,26	1,28				1						
	03:00	4,41	3,26	1,15				1						
	04:00	4,37	3,26	1,11				1						
	05:00	4,53	3,26	1,27				1						
	06:00	4,89	3,26	1,64				1						
	07:00	5,39	3,51	1,89				1						
	08:00	5,81	3,78	2,03				1						
	09:00	6,10	3,97	2,14				1						
	10:00	6,25	4,06	2,19				1						
	11:00	6,28	4,08	2,20				1						
	12:00	6,25	4,06	2,19				1						
	13:00	5,94	3,86	2,08				1						
	14:00	5,52	3,59	1,93				1						
	15:00	5,26	3,42	1,84				1						
	16:00	5,53	3,63	1,90				1						
	17:00	6,42	4,57	1,84				1						
	18:00	7,86	5,75	2,11	1			1						
	19:00	8,42	6,12	2,30	1			1						
	20:00	8,16	5,51	2,65	1			1						
	21:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	22:00	6,62	4,34	2,29	1			1						
	23:00	5,76	3,74	2,01				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	5,20	3,38	1,82				1						
	01:00	4,83	3,26	1,57				1						
	02:00	4,57	3,26	1,31				1						
	03:00	4,39	3,26	1,14				1						
	04:00	4,31	3,26	1,05				1						
	05:00	4,33	3,26	1,07				1						
	06:00	4,58	3,26	1,32				1						
	07:00	4,90	3,26	1,65				1						
	08:00	5,25	3,41	1,84				1						
	09:00	5,58	3,63	1,95				1						
	10:00	5,82	3,78	2,04				1						
	11:00	6,05	3,93	2,12				1						
	12:00	6,20	4,03	2,17				1						
	13:00	5,93	3,85	2,07				1						
	14:00	5,26	3,42	1,84				1						
	15:00	5,69	3,70	1,99				1						
	16:00	5,68	3,69	1,99				1						
	17:00	6,21	4,04	2,17				1						
	18:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	19:00	8,12	5,38	2,75	1			1						
	20:00	7,95	5,17	2,78	1			1						
	21:00	7,38	4,79	2,58	1			1						
	22:00	6,55	4,25	2,29				1						
	23:00	5,70	3,70	1,99				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	5,03	3,27	1,76				1						
	01:00	4,66	3,26	1,40				1						
	02:00	4,42	3,26	1,16				1						
	03:00	4,28	3,35	0,93				1						
	04:00	4,28	3,71	0,57				1						
	05:00	4,50	4,16	0,34				1						
	06:00	5,03	4,83	0,20				1						
	07:00	5,76	5,62	0,14	1			1						
	08:00	6,30	6,18	0,13	1			1						
	09:00	6,60	6,47	0,12	1			1						
	10:00	6,56	6,43	0,13	1			1						
	11:00	6,43	6,33	0,10	1			1						
	12:00	6,32	6,24	0,08	1			1						
	13:00	5,94	5,83	0,11	1			1						
	14:00	5,28	5,07	0,21				1						
	15:00	4,74	4,27	0,47				1						
	16:00	4,88	4,03	0,85				1						
	17:00	5,69	4,45	1,24				1						
	18:00	7,43	5,92	1,51	1			1						
	19:00	8,41	6,64	1,78	1			1						
	20:00	8,33	6,33	1,99	1			1						
	21:00	7,71	5,71	2,00	1			1						
	22:00	6,80	4,78	2,02	1			1						
	23:00	5,93	3,94	1,99				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510						
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	4,88	3,26	1,62				1							3,26	1,62	50%	462	
	01:00	4,51	3,26	1,25				1								3,26	1,25	50%	462
	02:00	4,29	3,34	0,95				1								3,18	1,03	51%	472
	03:00	4,16	3,44	0,72				1								3,07	0,90	53%	484
	04:00	4,20	3,70	0,50				1								2,81	0,94	57%	516
	05:00	4,49	3,84	0,64				1								2,67	1,23	59%	532
	06:00	5,12	4,32	0,79				1								2,19	1,79	66%	588
	07:00	5,86	4,24	1,62				1								2,28	2,05	65%	578
	08:00	6,51	4,94	1,57		1		1								3,78	2,17	57%	888
	09:00	6,91	4,74	2,16		1		1								3,97	2,42	54%	679
	10:00	7,14	4,69	2,45		1		1								4,02	2,50	54%	673
	11:00	7,36	4,95	2,41		1		1								3,77	2,57	57%	704
	12:00	7,50	4,93	2,57		1		1								3,79	2,63	57%	702
	13:00	7,38	4,80	2,58		1		1								3,92	2,58	55%	686
	14:00	7,26	4,72	2,54		1		1								4,00	2,54	54%	676
	15:00	7,09	4,61	2,48		1		1								4,11	2,48	53%	662
	16:00	7,06	4,59	2,47		1		1								4,13	2,47	53%	660
	17:00	7,36	4,78	2,58		1		1								3,93	2,58	55%	684
	18:00	8,41	5,47	2,94		1	1	1								5,45	2,94	50%	985
	19:00	9,14	6,10	3,04		1	1	1								4,82	3,04	56%	880
	20:00	8,80	5,76	3,04		1	1	1								5,16	3,04	53%	838
	21:00	8,00	5,20	2,80		1		1								3,52	2,80	60%	920
	22:00	7,00	4,55	2,45		1		1								4,16	2,45	52%	655
	23:00	6,14	3,99	2,15					1							2,52	2,15	61%	734
		156,52 MWh													ΑΩΛ: 17,16			16.120 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	5,39	3,50	1,89				1						
	01:00	4,94	3,26	1,68				1						
	02:00	4,65	3,26	1,39				1						
	03:00	4,51	3,26	1,25				1						
	04:00	4,58	3,26	1,32				1						
	05:00	4,98	3,26	1,72				1						
	06:00	5,75	3,74	2,01				1						
	07:00	6,58	4,34	2,24		1		1						
	08:00	7,18	4,67	2,51		1		1						
	09:00	7,53	4,89	2,63		1		1						
	10:00	7,64	4,96	2,67		1		1						
	11:00	7,49	4,87	2,62		1		1						
	12:00	7,31	4,75	2,56		1		1						
	13:00	7,04	4,57	2,46		1		1						
	14:00	6,73	4,37	2,36		1		1						
	15:00	6,59	4,34	2,26		1		1						
	16:00	6,78	4,41	2,37		1		1						
	17:00	7,37	4,79	2,58		1		1						
	18:00	8,62	5,97	2,65		1	1	1						
	19:00	9,60	7,00	2,59		1	1	1						
	20:00	9,30	6,76	2,54		1	1	1						
	21:00	8,44	6,24	2,20		1	1	1						
	22:00	7,42	5,41	2,00		1		1						
	23:00	6,55	4,68	1,87		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	5,69	5,51	0,18		1		1						
	01:00	5,21	4,92	0,29				1						
	02:00	4,89	4,55	0,34				1						
	03:00	4,73	3,96	0,76				1						
	04:00	4,80	4,01	0,78				1						
	05:00	5,17	4,27	0,90				1						
	06:00	5,86	4,73	1,13				1						
	07:00	6,55	5,48	1,07		1		1						
	08:00	7,04	6,10	0,94		1		1						
	09:00	7,25	6,23	1,02		1		1						
	10:00	7,28	6,46	0,82		1		1						
	11:00	7,23	6,59	0,64		1		1						
	12:00	7,20	6,69	0,51		1		1						
	13:00	6,98	6,42	0,55		1		1						
	14:00	6,63	6,15	0,48		1		1						
	15:00	6,41	5,91	0,50		1		1						
	16:00	6,68	6,12	0,56		1		1						
	17:00	7,35	6,73	0,62				1	1					
	18:00	8,72	8,02	0,70				1	1					
	19:00	9,61	8,82	0,79				1	1					
	20:00	9,27	8,49	0,78				1	1					
	21:00	8,44	7,75	0,69				1	1					
	22:00	7,51	6,83	0,68		1		1						
	23:00	6,63	6,05	0,58		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	5,91	5,63	0,27		1		1						
	01:00	5,41	5,30	0,11				1						
	02:00	5,08	4,95	0,13				1						
	03:00	4,90	4,70	0,20				1						
	04:00	4,92	4,67	0,25				1						
	05:00	5,23	4,90	0,33				1						
	06:00	5,85	5,50	0,35		1		1						
	07:00	6,39	6,07	0,32		1		1						
	08:00	6,87	6,56	0,31		1		1						
	09:00	7,20	6,98	0,23		1	1	1						
	10:00	7,33	7,19	0,13		1	1	1						
	11:00	7,28	7,16	0,12		1	1	1						
	12:00	7,10	6,93	0,17		1	1	1						
	13:00	6,78	6,62	0,16		1		1						
	14:00	6,40	6,21	0,19		1		1						
	15:00	6,18	6,05	0,14		1		1						
	16:00	6,40	6,33	0,07		1		1						
	17:00	7,30	7,27	0,02				1	1					
	18:00	9,15	9,13	0,02				1	1					
	19:00	9,65	9,63	0,02				1	1					
	20:00	9,37	9,36	0,01				1	1					
	21:00	8,69	8,69	0,00				1	1					
	22:00	7,58	7,57	0,01				1	1					
	23:00	6,83	6,80	0,04				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	5,90	5,79	0,11		1		1						
	01:00	5,41	5,33	0,08		1		1						
	02:00	5,07	5,02	0,05				1						
	03:00	4,84	4,83	0,01				1						
	04:00	4,79	4,79	0,00				1						
	05:00	4,99	4,99	0,00				1						
	06:00	5,41	5,41	0,00		1		1						
	07:00	5,77	5,75	0,02		1		1						
	08:00	6,24	6,18	0,06		1		1						
	09:00	6,60	6,53	0,07		1		1						
	10:00	6,78	6,71	0,07		1		1						
	11:00	6,84	6,75	0,08		1		1						
	12:00	6,71	6,63	0,09		1		1						
	13:00	6,42	6,33	0,09		1		1						
	14:00	6,03	5,92	0,10		1		1						
	15:00	5,78	5,65	0,13		1		1						
	16:00	5,99	5,85	0,14		1		1						
	17:00	6,78	6,67	0,11		1		1						
	18:00	8,50	8,43	0,07				1	1					
	19:00	9,15	9,10	0,05				1	1					
	20:00	8,87	8,83	0,05				1	1					
	21:00	8,27	8,22	0,05				1	1					
	22:00	7,43	7,35	0,08				1	1					
	23:00	6,64	6,52	0,11				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	5,73	5,60	0,12		1		1						
	01:00	5,25	5,09	0,17				1						
	02:00	4,92	4,70	0,22				1						
	03:00	4,68	4,33	0,35				1						
	04:00	4,57	4,01	0,56				1						
	05:00	4,60	3,95	0,65				1						
	06:00	4,83	3,85	0,98				1						
	07:00	5,11	3,94	1,17				1						
	08:00	5,65	4,36	1,30				1						
	09:00	6,11	4,42	1,68				1						
	10:00	6,43	4,83	1,60				1						
	11:00	6,47	4,74	1,74		1		1						
	12:00	6,62	4,89	1,74		1		1						
	13:00	6,64	5,31	1,33		1		1						
	14:00	6,33	5,08	1,25		1		1						
	15:00	6,53	4,93	1,59		1		1						
	16:00	6,44	4,78	1,66		1		1						
	17:00	6,83	6,44	0,38		1		1						
	18:00	8,11	7,66	0,45		1	1	1						
	19:00	8,51	8,21	0,29		1	1	1						
	20:00	8,28	7,33	0,94		1	1	1						
	21:00	7,74	5,86	1,87		1		1						
	22:00	7,00	4,87	2,13		1		1						
	23:00	6,24	4,61	1,63				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	5,38	3,64	1,74				1						
	01:00	4,94	3,26	1,69				1						
	02:00	4,64	3,26	1,39				1						
	03:00	4,46	3,26	1,20				1						
	04:00	4,44	3,26	1,19				1						
	05:00	4,64	3,26	1,38				1						
	06:00	5,15	3,35	1,80				1						
	07:00	5,88	3,82	2,06				1						
	08:00	6,40	4,16	2,24				1						
	09:00	7,13	4,63	2,49				1						
	10:00	7,19	4,68	2,52		1		1						
	11:00	7,56	4,92	2,65		1		1						
	12:00	7,68	5,00	2,68		1		1						
	13:00	7,59	4,94	2,66		1		1						
	14:00	6,05	3,93	2,12				1						
	15:00	6,17	4,01	2,16				1						
	16:00	6,48	4,21	2,27				1						
	17:00	6,83	4,44	2,39				1						
	18:00	8,12	6,27	1,85		1		1						
	19:00	8,68	6,31	2,37		1		1						
	20:00	8,46	5,86	2,60		1		1						
	21:00	7,85	5,17	2,68		1		1						
	22:00	7,01	4,56	2,45		1		1						
	23:00	6,17	4,01	2,16				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	5,21	3,38	1,82				1						
	01:00	4,80	3,26	1,54				1						
	02:00	4,52	3,26	1,27				1						
	03:00	4,35	3,26	1,09				1						
	04:00	4,29	3,26	1,03				1						
	05:00	4,41	3,26	1,15				1						
	06:00	4,77	3,26	1,51				1						
	07:00	5,39	3,83	1,56				1						
	08:00	5,96	4,51	1,46				1						
	09:00	6,34	5,43	0,91		1		1						
	10:00	6,49	5,57	0,92		1		1						
	11:00	6,51	6,01	0,50		1		1						
	12:00	6,63	6,19	0,44		1		1						
	13:00	6,32	6,09	0,23		1		1						
	14:00	5,98	5,82	0,16		1		1						
	15:00	5,72	5,63	0,09		1		1						
	16:00	5,77	5,68	0,09		1		1						
	17:00	6,42	6,30	0,11		1		1						
	18:00	7,76	7,58	0,18		1	1	1						
	19:00	8,26	8,10	0,16		1	1	1						
	20:00	8,07	8,02	0,05		1	1	1						
	21:00	7,55	7,48	0,07		1	1	1						
	22:00	6,79	6,71	0,07		1		1						
	23:00	5,99	5,85	0,14		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	5,09	4,76	0,32				1						
	01:00	4,71	4,14	0,57				1						
	02:00	4,48	4,06	0,41				1						
	03:00	4,33	3,86	0,47				1						
	04:00	4,34	3,58	0,76				1						
	05:00	4,57	3,68	0,89				1						
	06:00	5,07	4,09	0,97				1						
	07:00	5,83	5,19	0,64		1		1						
	08:00	6,41	5,37	1,04		1		1						
	09:00	6,67	5,80	0,87		1		1						
	10:00	6,53	5,84	0,68		1		1						
	11:00	6,40	5,93	0,46		1		1						
	12:00	6,23	5,96	0,27		1		1						
	13:00	6,04	5,61	0,43		1		1						
	14:00	5,69	5,27	0,42		1		1						
	15:00	5,87	5,85	0,02		1		1						
	16:00	5,42	5,41	0,01		1		1						
	17:00	6,10	6,07	0,03		1		1						
	18:00	7,70	7,64	0,05		1	1	1						
	19:00	8,55	8,46	0,09		1	1	1						
	20:00	8,39	8,30	0,09		1	1	1						
	21:00	7,78	7,67	0,11		1	1	1						
	22:00	6,92	6,74	0,18		1		1						
	23:00	6,05	5,89	0,16		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	5,26	5,24	0,02				1						
	01:00	4,86	4,84	0,02				1						
	02:00	4,62	4,52	0,10				1						
	03:00	4,47	3,82	0,65				1						
	04:00	4,47	3,26	1,21				1						
	05:00	4,71	3,26	1,45				1						
	06:00	5,31	3,85	1,46				1						
	07:00	5,97	5,60	0,38		1		1						
	08:00	6,27	5,61	0,66		1		1						
	09:00	6,39	5,78	0,61		1		1						
	10:00	6,43	6,08	0,35		1		1						
	11:00	6,44	6,28	0,15		1		1						
	12:00	6,45	6,29	0,16		1		1						
	13:00	6,46	6,16	0,30		1		1						
	14:00	6,18	5,92	0,26		1		1						
	15:00	5,96	5,03	0,93				1						
	16:00	5,91	3,84	2,07				1						
	17:00	6,48	4,21	2,26				1						
	18:00	7,70	6,03	1,67		1		1						
	19:00	8,73	7,36	1,36		1	1	1						
	20:00	8,72	6,67	2,04		1	1	1						
	21:00	7,99	6,82	1,17		1		1						
	22:00	6,97	5,95	1,02		1		1						
	23:00	6,05	4,70	1,35				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	5,03	3,54	1,49				1						
	01:00	4,69	3,69	0,99				1						
	02:00	4,48	4,19	0,29				1						
	03:00	4,36	3,75	0,61				1						
	04:00	4,37	3,27	1,10				1						
	05:00	4,56	3,33	1,22				1						
	06:00	5,01	3,30	1,71				1						
	07:00	5,66	3,94	1,72				1						
	08:00	6,17	4,46	1,71		1		1						
	09:00	6,49	5,14	1,35		1		1						
	10:00	6,65	5,52	1,13		1		1						
	11:00	6,61	6,07	0,54		1		1						
	12:00	6,35	5,97	0,39		1		1						
	13:00	6,00	5,68	0,32		1		1						
	14:00	5,60	5,22	0,38		1		1						
	15:00	5,37	4,98	0,38		1		1						
	16:00	5,51	4,83	0,68		1		1						
	17:00	6,17	4,97	1,20		1		1						
	18:00	7,58	5,94	1,64		1		1						
	19:00	8,46	6,59	1,86		1	1	1						
	20:00	8,33	6,87	1,47		1	1	1						
	21:00	7,68	6,21	1,47		1		1						
	22:00	6,98	5,36	1,62		1		1						
	23:00	6,04	4,55	1,49				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	5,05	3,28	1,77				1						
	01:00	4,72	3,26	1,46				1						
	02:00	4,50	3,26	1,25				1						
	03:00	4,39	3,26	1,13				1						
	04:00	4,36	3,26	1,11				1						
	05:00	4,48	3,26	1,22				1						
	06:00	4,79	3,26	1,53				1						
	07:00	5,21	3,39	1,82				1						
	08:00	5,62	3,65	1,97				1						
	09:00	6,08	4,00	2,08				1						
	10:00	6,22	4,04	2,18				1						
	11:00	6,33	4,12	2,22				1						
	12:00	6,42	4,17	2,25				1						
	13:00	6,40	4,16	2,24				1						
	14:00	6,10	3,97	2,14				1						
	15:00	6,21	4,04	2,17				1						
	16:00	6,13	3,98	2,14				1						
	17:00	6,57	4,27	2,30				1						
	18:00	7,61	4,95	2,66		1		1						
	19:00	8,33	5,42	2,92		1		1						
	20:00	8,16	5,30	2,86		1		1						
	21:00	7,58	4,93	2,65		1		1						
	22:00	6,77	4,40	2,37				1						
	23:00	5,88	3,82	2,06				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	5,15	3,35	1,80				1						
	01:00	4,79	3,26	1,54				1						
	02:00	4,56	3,26	1,30				1						
	03:00	4,40	3,26	1,15				1						
	04:00	4,33	3,26	1,08				1						
	05:00	4,38	3,26	1,12				1						
	06:00	4,59	3,26	1,33				1						
	07:00	5,05	3,28	1,77				1						
	08:00	5,58	3,68	1,90				1						
	09:00	5,95	4,31	1,64				1						
	10:00	6,08	5,22	0,86		1		1						
	11:00	6,18	5,31	0,87		1		1						
	12:00	6,22	5,36	0,87		1		1						
	13:00	6,06	5,05	1,00		1		1						
	14:00	5,64	4,77	0,87				1						
	15:00	5,30	4,47	0,83				1						
	16:00	6,26	4,35	1,91				1						
	17:00	6,58	4,76	1,82		1		1						
	18:00	7,71	6,01	1,70		1		1						
	19:00	8,20	6,77	1,43		1	1	1						
	20:00	8,04	6,75	1,29		1	1	1						
	21:00	7,52	6,44	1,08		1	1	1						
	22:00	6,71	5,74	0,97		1		1						
	23:00	5,85	4,82	1,03		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	5,11	3,97	1,15				1						
	01:00	4,73	3,78	0,95				1						
	02:00	4,47	3,56	0,92				1						
	03:00	4,34	3,26	1,08				1						
	04:00	4,34	3,26	1,08				1						
	05:00	4,53	3,61	0,92				1						
	06:00	5,03	4,25	0,77				1						
	07:00	5,86	5,15	0,71		1		1						
	08:00	6,58	5,86	0,72		1		1						
	09:00	6,78	6,16	0,62		1	1	1						
	10:00	6,75	6,26	0,49		1	1	1						
	11:00	7,12	6,78	0,34		1	1	1						
	12:00	7,15	6,91	0,23		1	1	1						
	13:00	7,22	7,07	0,16		1	1	1						
	14:00	6,79	6,69	0,10		1	1	1						
	15:00	6,27	6,21	0,06		1	1	1						
	16:00	5,92	5,90	0,02		1		1						
	17:00	6,31	6,31	0,00		1		1						
	18:00	7,69	7,69	0,00				1	1					
	19:00	8,53	8,51	0,02				1	1					
	20:00	8,48	8,33	0,15				1	1					
	21:00	7,85	7,52	0,33				1	1					
	22:00	6,96	6,58	0,38				1	1					
	23:00	6,02	5,64	0,38		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 1 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	4,95	3,26	1,70				1						
	01:00	4,57	3,26	1,31				1						
	02:00	4,33	3,26	1,07				1						
	03:00	4,20	3,26	0,94				1						
	04:00	4,21	3,26	0,95				1						
	05:00	4,43	3,26	1,17				1						
	06:00	4,94	3,26	1,68				1						
	07:00	5,72	3,72	2,00				1						
	08:00	6,42	4,17	2,25				1						
	09:00	6,84	4,45	2,39				1						
	10:00	7,13	4,64	2,50		1		1						
	11:00	7,32	5,40	1,92		1		1						
	12:00	7,28	5,77	1,51		1		1						
	13:00	7,26	5,27	1,99		1		1						
	14:00	6,86	5,17	1,68		1		1						
	15:00	6,37	5,15	1,21		1		1						
	16:00	5,94	3,86	2,08				1						
	17:00	6,09	3,96	2,13				1						
	18:00	7,07	4,69	2,39		1		1						
	19:00	8,25	6,61	1,64		1	1	1						
	20:00	8,24	6,83	1,42		1	1	1						
	21:00	7,61	6,66	0,95		1		1						
	22:00	6,68	6,28	0,40		1		1						
	23:00	5,86	5,56	0,30		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	4,93	4,22	0,71				1						
	01:00	4,54	3,65	0,88				1						
	02:00	4,34	3,89	0,45				1						
	03:00	4,23	3,97	0,25				1						
	04:00	4,24	4,04	0,20				1						
	05:00	4,46	4,12	0,34				1						
	06:00	5,00	4,45	0,55				1						
	07:00	5,81	5,33	0,49		1		1						
	08:00	6,41	5,92	0,49		1		1						
	09:00	6,79	6,24	0,56		1		1						
	10:00	7,03	6,42	0,61		1		1						
	11:00	7,10	6,35	0,75		1		1						
	12:00	7,06	6,00	1,07		1		1						
	13:00	6,89	6,01	0,88		1		1						
	14:00	6,32	5,26	1,06		1		1						
	15:00	5,84	5,33	0,50		1		1						
	16:00	5,52	5,18	0,34		1		1						
	17:00	5,64	5,40	0,23		1		1						
	18:00	6,50	6,26	0,24		1		1						
	19:00	7,79	7,58	0,21		1	1	1						
	20:00	8,36	8,26	0,09		1	1	1						
	21:00	7,74	7,66	0,08		1	1	1						
	22:00	6,71	6,61	0,10		1		1						
	23:00	5,76	5,72	0,04		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	5,00	4,27	0,73				1						
	01:00	4,61	3,80	0,81				1						
	02:00	4,42	3,76	0,66				1						
	03:00	4,29	3,93	0,37				1						
	04:00	4,30	4,14	0,15				1						
	05:00	4,53	4,35	0,18				1						
	06:00	5,07	4,89	0,18				1						
	07:00	5,82	5,68	0,14		1		1						
	08:00	6,26	6,14	0,12		1		1						
	09:00	6,45	6,35	0,10		1		1						
	10:00	6,45	6,36	0,09		1		1						
	11:00	6,50	6,37	0,13		1		1						
	12:00	6,48	6,31	0,17		1		1						
	13:00	6,18	6,00	0,18		1		1						
	14:00	5,84	5,64	0,19		1		1						
	15:00	5,35	5,12	0,23		1		1						
	16:00	5,29	5,07	0,22		1		1						
	17:00	5,73	5,55	0,18		1		1						
	18:00	6,47	6,32	0,14		1		1						
	19:00	7,67	7,50	0,16		1	1	1						
	20:00	8,31	8,14	0,17		1	1	1						
	21:00	7,77	7,65	0,12		1	1	1						
	22:00	6,81	6,68	0,12		1		1						
	23:00	5,82	5,72	0,09		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	5,14	4,95	0,18				1						
	01:00	4,73	4,53	0,19				1						
	02:00	4,50	4,33	0,17				1						
	03:00	4,37	4,22	0,15				1						
	04:00	4,36	4,16	0,20				1						
	05:00	4,56	4,27	0,29				1						
	06:00	5,06	4,62	0,44				1						
	07:00	5,81	5,33	0,48		1		1						
	08:00	6,25	5,87	0,39		1		1						
	09:00	6,49	6,16	0,33		1		1						
	10:00	6,51	6,18	0,32		1		1						
	11:00	6,46	6,23	0,24		1		1						
	12:00	6,37	6,17	0,19		1		1						
	13:00	6,07	5,80	0,26		1		1						
	14:00	5,57	5,32	0,25		1		1						
	15:00	5,25	5,03	0,22		1		1						
	16:00	5,34	5,11	0,23		1		1						
	17:00	6,04	5,74	0,31		1		1						
	18:00	7,08	6,65	0,42		1		1						
	19:00	8,17	7,68	0,49		1	1	1						
	20:00	8,30	7,83	0,47		1	1	1						
	21:00	7,83	7,36	0,47		1	1	1						
	22:00	6,94	6,06	0,88		1		1						
	23:00	5,99	5,39	0,61		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 5 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	5,04	4,64	0,40				1						
	01:00	4,69	4,41	0,28				1						
	02:00	4,42	4,20	0,22				1						
	03:00	4,28	4,16	0,12				1						
	04:00	4,24	4,17	0,07				1						
	05:00	4,38	4,35	0,03				1						
	06:00	4,72	4,71	0,01				1						
	07:00	5,25	5,25	0,00		1		1						
	08:00	5,74	5,74	0,00		1		1						
	09:00	6,20	6,20	0,00		1		1						
	10:00	6,38	6,38	0,00		1		1						
	11:00	6,69	6,68	0,01		1		1						
	12:00	6,81	6,81	0,00		1		1						
	13:00	6,75	6,75	0,00		1		1						
	14:00	5,77	5,77	0,00		1		1						
	15:00	5,18	5,16	0,01		1		1						
	16:00	5,25	5,22	0,04		1		1						
	17:00	5,52	5,49	0,03		1		1						
	18:00	6,28	6,26	0,02		1		1						
	19:00	7,62	7,53	0,09		1	1	1						
	20:00	8,03	7,79	0,24		1	1	1						
	21:00	7,60	7,28	0,32		1	1	1						
	22:00	6,80	6,36	0,44		1		1						
	23:00	5,89	5,25	0,63		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 6 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	5,04	4,21	0,83				1						
	01:00	4,67	3,59	1,07				1						
	02:00	4,42	3,26	1,16				1						
	03:00	4,27	3,26	1,01				1						
	04:00	4,20	3,26	0,94				1						
	05:00	4,23	3,26	0,97				1						
	06:00	4,44	3,26	1,18				1						
	07:00	4,76	3,26	1,51				1						
	08:00	5,13	3,37	1,76				1						
	09:00	5,50	3,58	1,92				1						
	10:00	5,77	3,75	2,02				1						
	11:00	5,91	3,84	2,07				1						
	12:00	5,98	3,89	2,09				1						
	13:00	5,79	3,76	2,03				1						
	14:00	5,23	3,40	1,83				1						
	15:00	4,65	3,26	1,40				1						
	16:00	5,31	3,45	1,86				1						
	17:00	5,86	3,81	2,05				1						
	18:00	6,54	4,34	2,20		1		1						
	19:00	7,47	4,87	2,59		1		1						
	20:00	7,79	5,41	2,38		1		1						
	21:00	7,41	5,71	1,70		1		1						
	22:00	6,68	5,77	0,91		1		1						
	23:00	6,06	4,34	1,73		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	5,22	3,40	1,83				1						
	01:00	4,83	3,26	1,57				1						
	02:00	4,55	3,26	1,30				1						
	03:00	4,36	3,26	1,11				1						
	04:00	4,33	3,26	1,07				1						
	05:00	4,55	3,26	1,29				1						
	06:00	5,14	3,34	1,80				1						
	07:00	6,06	3,94	2,12				1						
	08:00	6,97	4,53	2,44		1		1						
	09:00	7,62	4,95	2,67		1		1						
	10:00	7,96	5,30	2,66		1		1						
	11:00	8,15	5,58	2,57		1	1	1						
	12:00	8,03	5,57	2,45		1	1	1						
	13:00	7,63	5,35	2,28		1		1						
	14:00	6,83	4,74	2,10		1		1						
	15:00	6,28	4,34	1,94		1		1						
	16:00	6,18	4,34	1,84		1		1						
	17:00	6,44	4,37	2,07		1		1						
	18:00	7,12	5,18	1,95		1		1						
	19:00	8,17	6,28	1,89		1	1	1						
	20:00	8,68	6,81	1,87		1	1	1						
	21:00	8,11	6,32	1,79		1	1	1						
	22:00	7,17	5,46	1,71		1		1						
	23:00	6,33	4,75	1,58		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 8 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	5,43	3,53	1,90				1						
	01:00	4,95	3,26	1,69				1						
	02:00	4,65	3,26	1,39				1						
	03:00	4,49	3,26	1,23				1						
	04:00	4,53	3,26	1,28				1						
	05:00	4,85	3,26	1,60				1						
	06:00	5,58	3,63	1,95				1						
	07:00	6,50	4,34	2,16		1		1						
	08:00	7,14	4,64	2,50		1		1						
	09:00	7,40	4,87	2,53		1		1						
	10:00	7,43	4,85	2,58		1		1						
	11:00	7,36	4,79	2,58		1		1						
	12:00	7,25	4,73	2,52		1		1						
	13:00	7,06	4,59	2,47		1		1						
	14:00	6,74	4,38	2,36		1		1						
	15:00	6,68	4,34	2,34		1		1						
	16:00	6,61	4,34	2,27		1		1						
	17:00	6,77	4,40	2,37		1		1						
	18:00	7,34	4,94	2,40		1		1						
	19:00	8,29	6,02	2,27		1	1	1						
	20:00	9,06	6,78	2,27		1	1	1						
	21:00	8,44	6,12	2,32		1	1	1						
	22:00	7,43	5,16	2,27		1		1						
	23:00	6,43	4,34	2,09		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	5,69	4,00	1,69				1						
	01:00	5,18	3,60	1,58				1						
	02:00	4,86	3,31	1,55				1						
	03:00	4,69	3,26	1,44				1						
	04:00	4,75	3,26	1,50				1						
	05:00	5,13	3,73	1,40				1						
	06:00	5,91	4,73	1,18				1						
	07:00	6,88	5,75	1,13		1		1						
	08:00	7,60	6,61	0,99		1		1						
	09:00	8,00	7,29	0,71		1	1	1						
	10:00	7,86	7,28	0,59		1	1	1						
	11:00	7,58	7,17	0,41		1	1	1						
	12:00	7,34	7,02	0,32		1	1	1						
	13:00	7,12	6,82	0,29		1		1						
	14:00	6,74	6,48	0,26		1		1						
	15:00	6,46	6,29	0,17		1		1						
	16:00	6,49	6,33	0,16		1		1						
	17:00	6,94	6,79	0,15				1	1					
	18:00	7,61	7,49	0,12				1	1					
	19:00	8,68	8,51	0,18				1	1					
	20:00	9,23	9,09	0,14				1	1					
	21:00	8,80	8,72	0,08				1	1					
	22:00	7,68	7,51	0,17				1	1					
	23:00	6,67	6,51	0,17		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	5,97	5,73	0,24		1		1						
	01:00	5,45	5,13	0,32		1		1						
	02:00	5,11	4,72	0,39				1						
	03:00	4,92	4,54	0,38				1						
	04:00	4,93	4,53	0,40				1						
	05:00	5,25	4,79	0,46				1						
	06:00	5,99	5,55	0,45		1		1						
	07:00	6,80	6,30	0,51		1		1						
	08:00	7,23	6,69	0,54		1		1						
	09:00	7,34	6,77	0,57		1		1						
	10:00	7,26	6,75	0,51		1		1						
	11:00	7,09	6,46	0,63		1		1						
	12:00	6,84	6,24	0,60		1		1						
	13:00	6,52	5,59	0,94		1		1						
	14:00	6,15	4,89	1,25		1		1						
	15:00	6,03	4,46	1,57		1		1						
	16:00	6,48	4,61	1,87		1		1						
	17:00	6,75	4,80	1,95		1		1						
	18:00	7,73	5,67	2,06		1		1						
	19:00	8,87	6,84	2,03		1	1	1						
	20:00	9,43	7,33	2,10		1	1	1						
	21:00	8,91	6,68	2,23		1	1	1						
	22:00	7,54	4,93	2,61		1		1						
	23:00	6,61	4,34	2,28		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	5,72	3,72	2,00				1						
	01:00	5,28	3,43	1,85				1						
	02:00	4,96	3,26	1,71				1						
	03:00	4,76	3,26	1,50				1						
	04:00	4,74	3,26	1,48				1						
	05:00	5,07	3,29	1,77				1						
	06:00	5,73	3,72	2,00				1						
	07:00	6,56	4,79	1,77			1	1						
	08:00	7,28	6,09	1,19			1	1						
	09:00	7,64	6,03	1,60			1	1						
	10:00	7,64	6,02	1,62			1	1						
	11:00	7,53	6,45	1,07			1	1						
	12:00	7,37	6,81	0,56			1	1						
	13:00	7,05	6,87	0,18			1	1						
	14:00	6,72	6,67	0,05			1	1						
	15:00	6,38	6,36	0,02			1	1						
	16:00	6,85	6,85	0,00			1	1						
	17:00	7,19	7,19	0,00				1	1					
	18:00	8,05	8,05	0,00				1	1					
	19:00	8,79	8,78	0,00				1	1					
	20:00	9,22	9,20	0,02				1	1					
	21:00	8,78	8,71	0,07				1	1					
	22:00	7,63	7,50	0,13				1	1					
	23:00	6,70	6,48	0,22			1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 12 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	5,46	3,66	1,79				1						
	01:00	5,01	3,26	1,75				1						
	02:00	4,78	3,26	1,52				1						
	03:00	4,63	3,26	1,37				1						
	04:00	4,59	3,26	1,33				1						
	05:00	4,71	3,26	1,45				1						
	06:00	5,11	3,32	1,79				1						
	07:00	5,72	3,84	1,88				1						
	08:00	6,32	4,87	1,46		1		1						
	09:00	6,65	5,14	1,51		1		1						
	10:00	6,69	4,51	2,18		1		1						
	11:00	6,59	4,43	2,16		1		1						
	12:00	6,51	4,75	1,77		1		1						
	13:00	6,86	4,99	1,86		1		1						
	14:00	6,35	4,13	2,22				1						
	15:00	6,11	3,97	2,14				1						
	16:00	5,77	3,75	2,02				1						
	17:00	6,03	4,03	2,01				1						
	18:00	6,78	4,48	2,30		1		1						
	19:00	7,84	5,59	2,25		1		1						
	20:00	8,60	6,10	2,50		1		1						
	21:00	8,18	5,87	2,31		1		1						
	22:00	7,30	5,72	1,58		1		1						
	23:00	6,38	5,34	1,04		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 13 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	5,48	4,69	0,79				1						
	01:00	5,04	4,55	0,50				1						
	02:00	4,76	4,48	0,29				1						
	03:00	4,56	4,22	0,34				1						
	04:00	4,47	4,13	0,34				1						
	05:00	4,53	4,26	0,27				1						
	06:00	4,76	4,57	0,19				1						
	07:00	5,14	4,95	0,18				1						
	08:00	5,49	5,31	0,18		1		1						
	09:00	5,87	5,71	0,17		1		1						
	10:00	6,16	5,97	0,19		1		1						
	11:00	6,27	6,09	0,18		1		1						
	12:00	6,18	6,04	0,14		1		1						
	13:00	5,91	5,77	0,14		1		1						
	14:00	5,37	5,27	0,10		1		1						
	15:00	4,90	4,81	0,09				1						
	16:00	4,94	4,92	0,02				1						
	17:00	5,43	5,42	0,01		1		1						
	18:00	6,32	6,32	0,00		1		1						
	19:00	7,46	7,46	0,00		1	1	1						
	20:00	8,32	8,32	0,00		1	1	1						
	21:00	7,97	7,97	0,00		1	1	1						
	22:00	7,20	7,20	0,00		1	1	1						
	23:00	6,31	6,31	0,00		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	5,38	5,36	0,02		1		1						
	01:00	4,92	4,86	0,06				1						
	02:00	4,61	4,54	0,07				1						
	03:00	4,41	4,36	0,05				1						
	04:00	4,41	4,38	0,02				1						
	05:00	4,66	4,61	0,05				1						
	06:00	5,29	5,22	0,06		1		1						
	07:00	6,26	6,17	0,08		1		1						
	08:00	6,84	6,72	0,13		1		1						
	09:00	7,05	6,85	0,19		1		1						
	10:00	7,25	7,01	0,24		1	1	1						
	11:00	7,46	7,20	0,26		1	1	1						
	12:00	7,57	7,26	0,31		1	1	1						
	13:00	7,55	7,12	0,42		1	1	1						
	14:00	7,25	6,82	0,43		1		1						
	15:00	6,98	6,47	0,51		1		1						
	16:00	6,76	6,08	0,67		1		1						
	17:00	6,85	6,01	0,83		1		1						
	18:00	7,40	6,49	0,91		1		1						
	19:00	8,26	7,28	0,98		1	1	1						
	20:00	8,94	7,97	0,98		1	1	1						
	21:00	8,55	7,61	0,94		1	1	1						
	22:00	7,62	6,50	1,12		1		1						
	23:00	6,58	5,24	1,34		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 15 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	5,44	4,24	1,20				1						
	01:00	4,96	4,01	0,95				1						
	02:00	4,66	3,75	0,90				1						
	03:00	4,51	3,71	0,79				1						
	04:00	4,54	3,86	0,68				1						
	05:00	4,84	4,02	0,82				1						
	06:00	5,58	4,69	0,89				1						
	07:00	6,43	5,78	0,65		1		1						
	08:00	6,83	6,42	0,41		1		1						
	09:00	6,89	6,63	0,26		1		1						
	10:00	6,79	6,62	0,17		1		1						
	11:00	6,64	6,57	0,07		1		1						
	12:00	6,35	6,27	0,07		1		1						
	13:00	6,22	6,07	0,15		1		1						
	14:00	5,86	5,70	0,16		1		1						
	15:00	5,54	5,32	0,22		1		1						
	16:00	5,55	5,25	0,29		1		1						
	17:00	6,06	5,80	0,26		1		1						
	18:00	6,96	6,76	0,20				1	1					
	19:00	8,26	8,09	0,18				1	1					
	20:00	9,17	9,04	0,13				1	1					
	21:00	8,73	8,65	0,08				1	1					
	22:00	7,75	7,69	0,06				1	1					
	23:00	6,63	6,54	0,09		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	5,40	5,30	0,09		1		1						
	01:00	4,93	4,91	0,02				1						
	02:00	4,65	4,62	0,03				1						
	03:00	4,49	4,42	0,07				1						
	04:00	4,51	4,39	0,13				1						
	05:00	4,83	4,69	0,14				1						
	06:00	5,53	5,40	0,13		1		1						
	07:00	6,29	6,12	0,17		1		1						
	08:00	6,64	6,49	0,15		1		1						
	09:00	6,67	6,53	0,13		1		1						
	10:00	6,54	6,37	0,17		1		1						
	11:00	6,41	6,25	0,17		1		1						
	12:00	6,22	6,03	0,19		1		1						
	13:00	5,92	5,65	0,27		1		1						
	14:00	5,48	5,16	0,32		1		1						
	15:00	5,12	4,75	0,37				1						
	16:00	5,18	4,75	0,43				1						
	17:00	5,32	4,89	0,43				1						
	18:00	6,63	6,17	0,46		1	1	1						
	19:00	8,06	6,80	1,27		1	1	1						
	20:00	9,00	6,71	2,29		1	1	1						
	21:00	8,59	6,04	2,55		1	1	1						
	22:00	7,58	5,04	2,54		1		1						
	23:00	6,45	4,19	2,26				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	5,20	4,71	0,49				1						
	01:00	4,77	4,14	0,63				1						
	02:00	4,54	3,67	0,87				1						
	03:00	4,40	3,54	0,86				1						
	04:00	4,42	3,58	0,83				1						
	05:00	4,66	3,55	1,11				1						
	06:00	5,26	3,80	1,46				1						
	07:00	5,96	4,17	1,79				1						
	08:00	6,28	4,59	1,70				1						
	09:00	6,36	5,28	1,08		1		1						
	10:00	6,32	5,67	0,64		1		1						
	11:00	6,25	5,55	0,70		1		1						
	12:00	6,10	5,34	0,76		1		1						
	13:00	5,79	5,20	0,59		1		1						
	14:00	5,34	4,78	0,56		1		1						
	15:00	4,97	4,42	0,55				1						
	16:00	4,98	4,28	0,70				1						
	17:00	5,42	4,19	1,23				1						
	18:00	6,22	4,04	2,18				1						
	19:00	7,52	4,89	2,63		1		1						
	20:00	8,54	5,65	2,90		1		1						
	21:00	8,22	5,34	2,88		1		1						
	22:00	7,24	4,71	2,53		1		1						
	23:00	6,18	4,02	2,16				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	5,22	4,58	0,64				1						
	01:00	4,74	3,76	0,98				1						
	02:00	4,49	3,69	0,80				1						
	03:00	4,27	3,54	0,73				1						
	04:00	4,13	3,87	0,26				1						
	05:00	4,16	4,08	0,09				1						
	06:00	4,37	4,35	0,03				1						
	07:00	4,83	4,81	0,02		1		1						
	08:00	5,26	5,22	0,04		1		1						
	09:00	5,55	5,45	0,09		1		1						
	10:00	5,65	5,53	0,12		1		1						
	11:00	5,64	5,47	0,17		1		1						
	12:00	5,48	5,19	0,29		1		1						
	13:00	5,11	4,49	0,61				1						
	14:00	4,65	3,89	0,76				1						
	15:00	4,34	3,78	0,57				1						
	16:00	4,30	4,12	0,18				1						
	17:00	4,79	4,66	0,13				1						
	18:00	5,60	5,48	0,12		1		1						
	19:00	6,64	6,57	0,07		1	1	1						
	20:00	7,38	7,36	0,02		1	1	1						
	21:00	7,08	7,07	0,01		1	1	1						
	22:00	6,56	6,54	0,02		1		1						
	23:00	5,85	5,76	0,09		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 19 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	5,23	5,11	0,12		1		1						
	01:00	4,77	4,66	0,11				1						
	02:00	4,46	4,38	0,08				1						
	03:00	4,20	4,18	0,02				1						
	04:00	4,01	4,00	0,01				1						
	05:00	3,89	3,89	0,00				1						
	06:00	3,90	3,90	0,00				1						
	07:00	4,08	4,07	0,01				1						
	08:00	4,46	4,40	0,06				1						
	09:00	4,94	4,84	0,10		1		1						
	10:00	5,24	4,98	0,26		1		1						
	11:00	5,35	5,10	0,25		1		1						
	12:00	5,13	4,91	0,22		1		1						
	13:00	4,80	4,69	0,11				1						
	14:00	4,31	4,29	0,02				1						
	15:00	3,88	3,87	0,01				1						
	16:00	3,75	3,75	0,00				1						
	17:00	4,30	4,30	0,00				1						
	18:00	5,20	5,20	0,00		1		1						
	19:00	6,27	6,27	0,00		1	1	1						
	20:00	6,90	6,90	0,00		1	1	1						
	21:00	6,63	6,63	0,00		1	1	1						
	22:00	6,10	6,10	0,00		1		1						
	23:00	5,50	5,50	0,00		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 20 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	5,14	5,14	0,00		1		1						
	01:00	4,68	4,68	0,00		1		1						
	02:00	4,34	4,34	0,00				1						
	03:00	4,07	4,07	0,00				1						
	04:00	3,84	3,84	0,00				1						
	05:00	3,65	3,65	0,00				1						
	06:00	3,55	3,55	0,00				1						
	07:00	3,57	3,57	0,00				1						
	08:00	3,69	3,68	0,01				1						
	09:00	3,99	3,99	0,01				1						
	10:00	4,25	4,25	0,00				1						
	11:00	4,34	4,34	0,00				1						
	12:00	4,28	4,28	0,00				1						
	13:00	3,96	3,96	0,00				1						
	14:00	3,32	3,32	0,00				1						
	15:00	2,83	2,83	0,00				1						
	16:00	2,88	2,88	0,00				1						
	17:00	3,35	3,35	0,00				1						
	18:00	4,28	4,28	0,00				1						
	19:00	5,38	5,38	0,00		1		1						
	20:00	6,15	6,15	0,00		1		1						
	21:00	6,06	6,06	0,00		1		1						
	22:00	5,60	5,60	0,00		1		1						
	23:00	5,07	5,07	0,00				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	4,62	4,62	0,00				1						
	01:00	4,19	4,19	0,00				1						
	02:00	3,92	3,91	0,01				1						
	03:00	3,74	3,73	0,02				1						
	04:00	3,64	3,61	0,02				1						
	05:00	3,64	3,58	0,05				1						
	06:00	3,76	3,70	0,07				1						
	07:00	4,10	4,02	0,08				1						
	08:00	4,36	4,28	0,08				1						
	09:00	4,56	4,48	0,07				1						
	10:00	4,64	4,61	0,03				1						
	11:00	4,66	4,64	0,02				1						
	12:00	4,58	4,56	0,02				1						
	13:00	4,31	4,29	0,02				1						
	14:00	3,84	3,79	0,04				1						
	15:00	3,43	3,36	0,07				1						
	16:00	3,43	3,36	0,06				1						
	17:00	3,85	3,83	0,02				1						
	18:00	4,68	4,66	0,01				1						
	19:00	5,78	5,76	0,01		1		1						
	20:00	6,51	6,51	0,00		1		1						
	21:00	6,36	6,36	0,00		1		1						
	22:00	5,80	5,80	0,00		1		1						
	23:00	5,16	5,16	0,00		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 22 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	4,31	4,31	0,00				1						
	01:00	3,99	3,97	0,02				1						
	02:00	3,80	3,70	0,10				1						
	03:00	3,71	3,52	0,19				1						
	04:00	3,74	3,41	0,33				1						
	05:00	3,91	3,48	0,44				1						
	06:00	4,26	3,76	0,49				1						
	07:00	4,77	4,19	0,58				1						
	08:00	5,06	4,46	0,60				1						
	09:00	5,08	4,31	0,77				1						
	10:00	4,97	3,88	1,10				1						
	11:00	4,89	3,53	1,36				1						
	12:00	4,87	3,63	1,24				1						
	13:00	4,79	3,92	0,87				1						
	14:00	4,50	3,91	0,59				1						
	15:00	4,16	3,67	0,49				1						
	16:00	4,07	3,53	0,54				1						
	17:00	4,36	3,75	0,61				1						
	18:00	5,14	4,48	0,65				1						
	19:00	6,23	5,51	0,72		1		1						
	20:00	7,06	6,28	0,78		1		1						
	21:00	6,84	6,04	0,80		1		1						
	22:00	6,13	5,44	0,69		1		1						
	23:00	5,33	4,78	0,55		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	4,41	4,01	0,39				1						
	01:00	4,10	3,86	0,24				1						
	02:00	3,92	3,77	0,15				1						
	03:00	3,85	3,75	0,09				1						
	04:00	3,89	3,85	0,04				1						
	05:00	4,10	4,09	0,01				1						
	06:00	4,51	4,50	0,01				1						
	07:00	5,05	5,05	0,00		1		1						
	08:00	5,31	5,30	0,01		1		1						
	09:00	5,34	5,33	0,01		1		1						
	10:00	5,32	5,32	0,00		1		1						
	11:00	5,29	5,29	0,00		1		1						
	12:00	5,22	5,22	0,00		1		1						
	13:00	5,05	5,05	0,00		1		1						
	14:00	4,69	4,69	0,00				1						
	15:00	4,32	4,32	0,00				1						
	16:00	4,23	4,23	0,00				1						
	17:00	4,55	4,55	0,00				1						
	18:00	5,28	5,28	0,00		1		1						
	19:00	6,36	6,36	0,00		1		1						
	20:00	7,25	7,25	0,00		1	1	1						
	21:00	7,02	7,02	0,00		1	1	1						
	22:00	6,25	6,25	0,00		1		1						
	23:00	5,40	5,40	0,00		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	4,90	3,50	1,40				1						
	01:00	4,54	3,26	1,29				1						
	02:00	4,34	3,26	1,08				1						
	03:00	4,22	3,26	0,96				1						
	04:00	4,23	3,26	0,97				1						
	05:00	4,45	3,26	1,19				1						
	06:00	4,92	3,26	1,67				1						
	07:00	5,50	3,58	1,92				1						
	08:00	5,90	4,13	1,77				1						
	09:00	6,05	5,04	1,01		1		1						
	10:00	6,08	5,39	0,69		1		1						
	11:00	6,06	5,14	0,93		1		1						
	12:00	5,95	4,68	1,27				1						
	13:00	5,68	4,19	1,49				1						
	14:00	5,23	3,83	1,41				1						
	15:00	4,84	3,73	1,11				1						
	16:00	4,80	3,93	0,86				1						
	17:00	5,20	4,53	0,68				1						
	18:00	5,97	5,63	0,34		1		1						
	19:00	7,19	6,84	0,35		1		1						
	20:00	7,93	7,35	0,58		1	1	1						
	21:00	7,60	7,05	0,55		1	1	1						
	22:00	6,84	6,42	0,42		1		1						
	23:00	5,84	5,55	0,29		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	4,89	4,83	0,07				1						
	01:00	4,56	4,52	0,04				1						
	02:00	4,35	4,25	0,10				1						
	03:00	4,24	4,13	0,11				1						
	04:00	4,23	4,12	0,11				1						
	05:00	4,39	4,26	0,13				1						
	06:00	4,75	4,69	0,06				1						
	07:00	5,19	5,14	0,05				1						
	08:00	5,60	5,58	0,02		1		1						
	09:00	5,85	5,84	0,00		1		1						
	10:00	5,97	5,96	0,00		1		1						
	11:00	6,00	6,00	0,00		1		1						
	12:00	6,03	6,02	0,01		1		1						
	13:00	5,58	5,58	0,01				1						
	14:00	5,12	5,11	0,01				1						
	15:00	4,76	4,72	0,05				1						
	16:00	4,75	4,58	0,17				1						
	17:00	5,15	4,85	0,30				1						
	18:00	5,91	5,68	0,23		1		1						
	19:00	7,05	7,02	0,02		1	1	1						
	20:00	7,62	7,60	0,02		1	1	1						
	21:00	7,27	7,25	0,01		1	1	1						
	22:00	6,66	6,65	0,02		1		1						
	23:00	5,79	5,77	0,03		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 26 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	4,72	4,68	0,03				1						
	01:00	4,40	4,40	0,01				1						
	02:00	4,19	4,19	0,00				1						
	03:00	4,07	4,07	0,00				1						
	04:00	4,06	4,05	0,01				1						
	05:00	4,18	4,13	0,06				1						
	06:00	4,46	4,41	0,05				1						
	07:00	4,87	4,84	0,02				1						
	08:00	5,39	5,35	0,04		1		1						
	09:00	5,71	5,66	0,05		1		1						
	10:00	5,89	5,76	0,12		1		1						
	11:00	5,89	5,78	0,12		1		1						
	12:00	5,82	5,70	0,12		1		1						
	13:00	5,67	5,52	0,15		1		1						
	14:00	5,22	5,01	0,20				1						
	15:00	4,77	4,46	0,31				1						
	16:00	4,78	4,47	0,31				1						
	17:00	5,25	5,13	0,12				1						
	18:00	5,96	5,90	0,06		1		1						
	19:00	6,81	6,78	0,03		1	1	1						
	20:00	7,55	7,49	0,06		1	1	1						
	21:00	7,18	7,17	0,01		1	1	1						
	22:00	6,45	6,45	0,00		1		1						
	23:00	5,58	5,58	0,00				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 27 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	4,82	4,82	0,00				1						
	01:00	4,49	4,49	0,00				1						
	02:00	4,26	4,26	0,00				1						
	03:00	4,12	4,11	0,01				1						
	04:00	4,05	4,02	0,02				1						
	05:00	4,09	3,96	0,13				1						
	06:00	4,26	4,14	0,12				1						
	07:00	4,58	4,41	0,17				1						
	08:00	5,10	4,78	0,31				1						
	09:00	5,45	5,13	0,32				1						
	10:00	5,49	4,88	0,61				1						
	11:00	5,49	4,29	1,19				1						
	12:00	5,35	3,48	1,87				1						
	13:00	4,95	3,26	1,69				1						
	14:00	4,43	3,26	1,17				1						
	15:00	4,07	3,26	0,81				1						
	16:00	3,96	3,26	0,70				1						
	17:00	4,41	3,26	1,15				1						
	18:00	5,23	3,40	1,83				1						
	19:00	6,22	4,34	1,88		1		1						
	20:00	7,12	4,63	2,49		1		1						
	21:00	6,99	4,54	2,45		1		1						
	22:00	6,35	4,34	2,02		1		1						
	23:00	5,57	3,62	1,95				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	4,69	3,26	1,43				1						
	01:00	4,33	3,26	1,07				1						
	02:00	4,08	3,26	0,82				1						
	03:00	3,96	3,26	0,71				1						
	04:00	4,00	3,26	0,74				1						
	05:00	4,24	3,26	0,98				1						
	06:00	4,72	3,26	1,46				1						
	07:00	5,38	3,50	1,88				1						
	08:00	5,77	3,75	2,02				1						
	09:00	5,88	3,82	2,06				1						
	10:00	5,79	3,76	2,03				1						
	11:00	5,61	3,65	1,96				1						
	12:00	5,40	3,51	1,89				1						
	13:00	5,07	3,29	1,77				1						
	14:00	4,54	3,26	1,28				1						
	15:00	4,13	3,26	0,87				1						
	16:00	4,15	3,26	0,90				1						
	17:00	4,59	3,26	1,33				1						
	18:00	5,40	3,51	1,89				1						
	19:00	6,43	4,34	2,10		1		1						
	20:00	7,51	4,88	2,63		1		1						
	21:00	7,36	4,78	2,58		1		1						
	22:00	6,64	4,34	2,30		1		1						
	23:00	5,80	3,77	2,03				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 29 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	4,77	3,26	1,52				1						
	01:00	4,39	3,26	1,14				1						
	02:00	4,15	3,26	0,89				1						
	03:00	4,02	3,26	0,76				1						
	04:00	4,05	3,26	0,79				1						
	05:00	4,30	3,26	1,04				1						
	06:00	4,80	3,26	1,54				1						
	07:00	5,32	3,46	1,86				1						
	08:00	5,71	3,71	2,00				1						
	09:00	5,92	3,85	2,07				1						
	10:00	5,98	3,89	2,09				1						
	11:00	5,89	3,83	2,06				1						
	12:00	5,75	3,74	2,01				1						
	13:00	5,48	3,56	1,92				1						
	14:00	5,02	3,26	1,76				1						
	15:00	4,61	3,26	1,35				1						
	16:00	4,60	3,26	1,34				1						
	17:00	5,03	3,27	1,76				1						
	18:00	5,76	3,74	2,01				1						
	19:00	6,70	4,35	2,34		1		1						
	20:00	7,59	4,94	2,66		1		1						
	21:00	7,42	4,82	2,60		1		1						
	22:00	6,67	4,34	2,33		1		1						
	23:00	5,76	3,74	2,02				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	4,91	3,26	1,65				1						
	01:00	4,50	3,26	1,24				1						
	02:00	4,26	3,26	1,01				1						
	03:00	4,14	3,26	0,88				1						
	04:00	4,18	3,26	0,92				1						
	05:00	4,36	3,26	1,10				1						
	06:00	4,84	3,26	1,58				1						
	07:00	5,41	3,52	1,89				1						
	08:00	5,78	3,76	2,02				1						
	09:00	5,91	3,84	2,07				1						
	10:00	5,95	3,87	2,08				1						
	11:00	5,93	3,86	2,08				1						
	12:00	5,83	3,79	2,04				1						
	13:00	5,64	3,67	1,97				1						
	14:00	5,15	3,35	1,80				1						
	15:00	4,68	3,26	1,42				1						
	16:00	4,66	3,26	1,40				1						
	17:00	5,02	3,26	1,76				1						
	18:00	5,71	3,71	2,00				1						
	19:00	6,60	4,34	2,26		1		1						
	20:00	7,73	5,03	2,71		1		1						
	21:00	7,56	4,92	2,65		1		1						
	22:00	6,63	4,34	2,29		1		1						
	23:00	5,72	3,72	2,00				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	5,15	3,34	1,80				1						
	01:00	4,66	3,26	1,40				1						
	02:00	4,39	3,26	1,13				1						
	03:00	4,16	3,26	0,90				1						
	04:00	4,02	3,26	0,76				1						
	05:00	4,00	3,26	0,74				1						
	06:00	4,18	3,26	0,92				1						
	07:00	4,55	3,26	1,29				1						
	08:00	4,92	3,26	1,66				1						
	09:00	5,23	3,40	1,83				1						
	10:00	5,45	3,54	1,91				1						
	11:00	5,48	3,56	1,92				1						
	12:00	5,70	3,71	2,00				1						
	13:00	5,04	3,27	1,76				1						
	14:00	4,41	3,26	1,15				1						
	15:00	4,17	3,26	0,91				1						
	16:00	4,27	3,26	1,01				1						
	17:00	4,86	3,40	1,46				1						
	18:00	5,53	3,59	1,94				1						
	19:00	6,40	4,34	2,06		1		1						
	20:00	7,19	4,74	2,44		1		1						
	21:00	6,95	4,65	2,30		1		1						
	22:00	6,44	4,54	1,90		1		1						
	23:00	5,71	3,71	2,00				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	4,78	3,26	1,52				1						
	01:00	4,37	3,26	1,12				1						
	02:00	4,13	3,26	0,88				1						
	03:00	3,99	3,26	0,73				1						
	04:00	3,96	3,26	0,70				1						
	05:00	4,06	3,26	0,81				1						
	06:00	4,35	3,26	1,09				1						
	07:00	4,81	3,29	1,52				1						
	08:00	5,21	4,05	1,16				1						
	09:00	5,41	4,80	0,60				1						
	10:00	5,43	4,98	0,45				1						
	11:00	5,38	5,20	0,17				1						
	12:00	5,25	5,15	0,10				1						
	13:00	4,99	4,84	0,15				1						
	14:00	4,57	4,35	0,21				1						
	15:00	4,13	3,96	0,17				1						
	16:00	4,06	3,87	0,19				1						
	17:00	4,46	4,39	0,07				1						
	18:00	5,21	5,18	0,02		1		1						
	19:00	6,25	6,22	0,02		1		1						
	20:00	7,17	7,09	0,08		1	1	1						
	21:00	6,98	6,85	0,13		1	1	1						
	22:00	6,38	6,21	0,17		1		1						
	23:00	5,63	5,40	0,23		1		1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 3 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	4,74	3,26	1,48				1						
	01:00	4,37	3,26	1,12				1						
	02:00	4,20	3,26	0,95				1						
	03:00	4,08	3,26	0,82				1						
	04:00	4,05	3,26	0,79				1						
	05:00	4,11	3,26	0,85				1						
	06:00	4,33	3,26	1,07				1						
	07:00	4,65	3,57	1,09				1						
	08:00	5,02	4,20	0,82				1						
	09:00	5,27	4,78	0,49				1						
	10:00	5,33	4,93	0,40				1						
	11:00	5,24	4,88	0,36				1						
	12:00	5,07	4,72	0,35				1						
	13:00	4,78	4,38	0,40				1						
	14:00	4,38	3,84	0,54				1						
	15:00	4,08	3,56	0,52				1						
	16:00	4,16	3,78	0,38				1						
	17:00	4,55	4,36	0,18				1						
	18:00	5,18	5,09	0,09				1						
	19:00	6,07	6,00	0,07	1			1						
	20:00	7,25	7,18	0,07	1	1		1						
	21:00	7,11	7,07	0,04	1	1		1						
	22:00	6,40	6,39	0,01	1			1						
	23:00	5,54	5,54	0,00	1			1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	4,70	4,69	0,02				1						
	01:00	4,35	4,29	0,06				1						
	02:00	4,12	4,11	0,01				1						
	03:00	3,96	3,96	0,00				1						
	04:00	3,87	3,86	0,00				1						
	05:00	3,90	3,88	0,01				1						
	06:00	4,02	4,00	0,01				1						
	07:00	4,23	4,22	0,01				1						
	08:00	4,49	4,48	0,01				1						
	09:00	4,76	4,75	0,01				1						
	10:00	4,96	4,95	0,02				1						
	11:00	5,04	4,98	0,06				1						
	12:00	4,99	4,83	0,16				1						
	13:00	4,71	4,45	0,26				1						
	14:00	4,21	3,86	0,35				1						
	15:00	3,79	3,43	0,36				1						
	16:00	4,00	3,80	0,20				1						
	17:00	4,32	4,12	0,20				1						
	18:00	4,91	4,70	0,21				1						
	19:00	5,78	5,54	0,24	1			1						
	20:00	6,99	6,73	0,26	1			1						
	21:00	6,89	6,57	0,32	1			1						
	22:00	6,22	5,87	0,34	1			1						
	23:00	5,44	5,01	0,43				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	4,51	3,89	0,63				1						
	01:00	4,17	3,38	0,79				1						
	02:00	3,97	3,26	0,71				1						
	03:00	3,88	3,26	0,62				1						
	04:00	3,91	3,26	0,65				1						
	05:00	4,10	3,26	0,85				1						
	06:00	4,49	3,26	1,23				1						
	07:00	5,07	3,41	1,66				1						
	08:00	5,40	3,75	1,65				1						
	09:00	5,52	3,88	1,64				1						
	10:00	5,57	3,94	1,63				1						
	11:00	5,72	3,93	1,79				1						
	12:00	6,11	4,26	1,85				1						
	13:00	6,28	4,41	1,88				1						
	14:00	5,88	4,00	1,87				1						
	15:00	5,33	3,61	1,71				1						
	16:00	4,40	3,26	1,15				1						
	17:00	4,59	3,26	1,33				1						
	18:00	5,19	3,59	1,60				1						
	19:00	6,08	4,46	1,62	1			1						
	20:00	7,36	5,62	1,74	1			1						
	21:00	7,23	5,44	1,79	1			1						
	22:00	6,42	4,72	1,70	1			1						
	23:00	5,53	3,90	1,63				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 6 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	4,58	3,26	1,32				1						
	01:00	4,25	3,26	0,99				1						
	02:00	4,06	3,26	0,80				1						
	03:00	3,98	3,26	0,72				1						
	04:00	4,03	3,26	0,77				1						
	05:00	4,22	3,26	0,97				1						
	06:00	4,64	3,26	1,38				1						
	07:00	5,18	3,45	1,73				1						
	08:00	5,56	3,92	1,64				1						
	09:00	5,66	4,02	1,64				1						
	10:00	5,60	3,94	1,66				1						
	11:00	5,56	3,87	1,69				1						
	12:00	5,54	3,85	1,69				1						
	13:00	5,43	3,85	1,58				1						
	14:00	5,13	3,53	1,60				1						
	15:00	4,71	3,26	1,45				1						
	16:00	4,65	3,26	1,39				1						
	17:00	4,94	3,26	1,68				1						
	18:00	5,52	3,59	1,93				1						
	19:00	6,37	4,34	2,03	1			1						
	20:00	7,48	5,38	2,10	1			1						
	21:00	7,34	4,96	2,39	1			1						
	22:00	6,42	4,34	2,08	1			1						
	23:00	5,49	3,57	1,92				1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	4,63	3,26	1,38				1						
	01:00	4,33	3,26	1,07				1						
	02:00	4,14	3,26	0,88				1						
	03:00	4,04	3,26	0,79				1						
	04:00	4,08	3,26	0,83				1						
	05:00	4,30	3,26	1,04				1						
	06:00	4,73	3,26	1,47				1						
	07:00	5,25	3,73	1,52				1						
	08:00	5,57	3,81	1,76				1						
	09:00	5,64	3,89	1,75				1						
	10:00	5,65	3,67	1,98				1						
	11:00	5,64	3,88	1,76				1						
	12:00	5,60	4,24	1,37				1						
	13:00	5,45	4,13	1,33				1						
	14:00	5,12	3,65	1,48				1						
	15:00	4,72	3,26	1,46				1						
	16:00	4,59	3,26	1,33				1						
	17:00	4,95	3,35	1,60				1						
	18:00	5,61	4,08	1,52				1						
	19:00	6,43	5,23	1,20	1			1						
	20:00	7,47	6,21	1,25	1			1						
	21:00	7,37	6,29	1,09	1			1						
	22:00	6,42	5,92	0,49	1			1						
	23:00	5,48	4,98	0,50				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	4,67	3,43	1,24				1						
	01:00	4,32	3,26	1,07				1						
	02:00	4,17	3,26	0,91				1						
	03:00	4,08	3,26	0,82				1						
	04:00	4,10	3,26	0,84				1						
	05:00	4,28	3,26	1,02				1						
	06:00	4,64	3,29	1,35				1						
	07:00	5,21	4,34	0,87				1						
	08:00	5,69	5,28	0,41	1			1						
	09:00	5,91	5,56	0,35	1			1						
	10:00	6,00	5,53	0,46	1			1						
	11:00	5,97	5,29	0,68	1			1						
	12:00	5,92	5,32	0,61	1			1						
	13:00	5,69	5,30	0,39	1			1						
	14:00	5,20	4,69	0,52				1						
	15:00	4,82	3,89	0,93				1						
	16:00	4,77	3,73	1,04				1						
	17:00	5,12	4,10	1,02				1						
	18:00	5,74	4,47	1,27				1						
	19:00	6,50	4,91	1,59	1			1						
	20:00	7,34	5,41	1,93	1			1						
	21:00	7,26	5,31	1,95	1			1						
	22:00	6,38	4,34	2,04	1			1						
	23:00	5,41	3,52	1,89				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	4,67	3,26	1,41				1						
	01:00	4,37	3,26	1,11				1						
	02:00	4,20	3,26	0,94				1						
	03:00	4,08	3,26	0,82				1						
	04:00	4,09	3,55	0,54				1						
	05:00	4,23	4,05	0,18				1						
	06:00	4,57	4,53	0,04				1						
	07:00	5,12	5,12	0,00				1						
	08:00	5,58	5,58	0,00	1			1						
	09:00	5,88	5,88	0,00	1			1						
	10:00	6,00	6,00	0,00	1			1						
	11:00	6,12	6,12	0,00	1			1						
	12:00	6,19	6,19	0,00	1			1						
	13:00	5,85	5,85	0,00	1			1						
	14:00	5,03	5,02	0,01				1						
	15:00	4,81	4,76	0,05				1						
	16:00	4,72	4,68	0,05				1						
	17:00	4,90	4,86	0,04				1						
	18:00	5,63	5,59	0,04	1			1						
	19:00	6,36	6,34	0,02	1			1						
	20:00	7,25	7,21	0,04	1	1		1						
	21:00	7,23	7,15	0,09	1	1		1						
	22:00	6,38	5,49	0,89	1			1						
	23:00	5,38	5,06	0,32				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 10 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	4,80	3,54	1,26				1						
	01:00	4,47	3,26	1,21				1						
	02:00	4,26	3,26	1,00				1						
	03:00	4,15	3,26	0,89				1						
	04:00	4,12	3,26	0,86				1						
	05:00	4,20	3,26	0,94				1						
	06:00	4,46	3,26	1,20				1						
	07:00	4,80	3,26	1,55				1						
	08:00	5,20	3,38	1,82				1						
	09:00	5,48	4,52	0,95				1						
	10:00	5,64	4,49	1,15				1						
	11:00	5,68	3,69	1,99				1						
	12:00	5,63	3,66	1,97				1						
	13:00	5,44	3,54	1,90				1						
	14:00	5,02	3,27	1,76				1						
	15:00	4,57	3,26	1,31				1						
	16:00	4,54	3,26	1,28				1						
	17:00	4,88	3,26	1,62				1						
	18:00	5,59	3,63	1,96				1						
	19:00	6,34	4,34	2,01	1			1						
	20:00	7,21	4,68	2,52	1			1						
	21:00	7,13	4,63	2,50	1			1						
	22:00	6,30	4,10	2,21				1						
	23:00	5,45	3,54	1,91				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 11 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	4,79	3,26	1,53				1						
	01:00	4,46	3,26	1,20				1						
	02:00	4,24	3,26	0,99				1						
	03:00	4,10	3,26	0,85				1						
	04:00	4,04	3,26	0,78				1						
	05:00	4,06	3,26	0,80				1						
	06:00	4,17	3,48	0,69				1						
	07:00	4,38	3,76	0,63				1						
	08:00	4,71	4,37	0,34				1						
	09:00	5,02	4,81	0,21				1						
	10:00	5,24	5,01	0,22				1						
	11:00	5,34	5,11	0,23				1						
	12:00	5,28	4,98	0,30				1						
	13:00	4,99	4,66	0,34				1						
	14:00	4,47	4,19	0,28				1						
	15:00	3,97	3,75	0,22				1						
	16:00	4,02	3,47	0,55				1						
	17:00	4,38	4,04	0,34				1						
	18:00	5,07	4,81	0,26				1						
	19:00	5,92	5,56	0,36	1			1						
	20:00	6,96	6,51	0,45	1			1						
	21:00	6,98	6,53	0,45	1			1						
	22:00	6,22	5,86	0,35	1			1						
	23:00	5,39	5,09	0,30				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	4,62	4,37	0,25				1						
	01:00	4,27	4,07	0,21				1						
	02:00	4,06	3,88	0,18				1						
	03:00	3,95	3,77	0,18				1						
	04:00	3,99	3,81	0,17				1						
	05:00	4,19	4,03	0,15				1						
	06:00	4,62	4,50	0,12				1						
	07:00	5,15	5,06	0,09				1						
	08:00	5,47	5,37	0,10	1			1						
	09:00	5,61	5,52	0,09	1			1						
	10:00	5,66	5,60	0,06	1			1						
	11:00	5,73	5,67	0,06	1			1						
	12:00	5,74	5,66	0,08	1			1						
	13:00	5,53	5,45	0,09	1			1						
	14:00	5,08	4,98	0,10				1						
	15:00	4,62	4,52	0,10				1						
	16:00	4,47	4,41	0,07				1						
	17:00	4,79	4,73	0,05				1						
	18:00	5,42	5,40	0,02	1			1						
	19:00	6,12	6,10	0,02	1			1						
	20:00	7,16	7,06	0,10	1	1		1						
	21:00	7,22	6,99	0,23	1	1		1						
	22:00	6,39	5,80	0,59	1			1						
	23:00	5,49	4,42	1,07				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 13 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	4,54	3,26	1,29				1						
	01:00	4,25	3,26	0,99				1						
	02:00	4,04	3,26	0,78				1						
	03:00	3,95	3,26	0,69				1						
	04:00	4,00	3,26	0,74				1						
	05:00	4,19	3,26	0,93				1						
	06:00	4,62	3,26	1,36				1						
	07:00	5,10	3,32	1,79				1						
	08:00	5,38	3,50	1,88				1						
	09:00	5,38	3,76	1,62				1						
	10:00	5,32	4,02	1,30				1						
	11:00	5,27	3,88	1,38				1						
	12:00	5,18	3,91	1,28				1						
	13:00	5,02	4,09	0,93				1						
	14:00	4,66	3,95	0,71				1						
	15:00	4,32	3,63	0,69				1						
	16:00	4,32	3,58	0,74				1						
	17:00	4,76	3,93	0,82				1						
	18:00	5,43	4,10	1,33				1						
	19:00	6,24	4,18	2,06				1						
	20:00	7,24	5,62	1,61	1			1						
	21:00	7,30	5,78	1,52	1			1						
	22:00	6,38	4,48	1,89				1						
	23:00	5,39	3,51	1,89				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	4,62	3,26	1,36				1						
	01:00	4,27	3,26	1,01				1						
	02:00	4,08	3,26	0,82				1						
	03:00	3,98	3,26	0,72				1						
	04:00	4,03	3,26	0,77				1						
	05:00	4,25	3,26	1,00				1						
	06:00	4,72	3,26	1,46				1						
	07:00	5,34	3,70	1,63				1						
	08:00	5,87	4,57	1,29				1						
	09:00	6,13	4,85	1,28				1						
	10:00	5,79	4,57	1,22				1						
	11:00	5,43	4,41	1,02				1						
	12:00	5,30	4,49	0,81				1						
	13:00	5,09	4,36	0,72				1						
	14:00	4,70	4,21	0,49				1						
	15:00	4,37	4,05	0,32				1						
	16:00	4,35	4,12	0,22				1						
	17:00	4,71	4,51	0,20				1						
	18:00	5,38	5,21	0,17	1			1						
	19:00	6,25	6,14	0,11	1			1						
	20:00	7,38	7,29	0,09	1	1		1						
	21:00	7,47	7,37	0,10	1	1		1						
	22:00	6,43	6,29	0,14	1			1						
	23:00	5,45	5,27	0,18	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	4,59	4,52	0,07				1						
	01:00	4,27	4,25	0,02				1						
	02:00	4,08	4,06	0,02				1						
	03:00	3,99	3,97	0,01				1						
	04:00	4,03	4,01	0,01				1						
	05:00	4,22	4,20	0,02				1						
	06:00	4,64	4,57	0,06				1						
	07:00	5,02	4,90	0,12				1						
	08:00	5,33	5,24	0,08	1			1						
	09:00	5,46	5,40	0,06	1			1						
	10:00	5,48	5,44	0,04	1			1						
	11:00	5,44	5,39	0,04	1			1						
	12:00	5,32	5,22	0,10	1			1						
	13:00	5,08	4,96	0,12				1						
	14:00	4,69	4,64	0,05				1						
	15:00	4,36	4,29	0,07				1						
	16:00	4,39	4,28	0,11				1						
	17:00	4,78	4,69	0,08				1						
	18:00	5,52	5,43	0,10	1			1						
	19:00	6,39	6,26	0,13	1			1						
	20:00	7,41	7,24	0,17	1	1		1						
	21:00	7,41	7,14	0,26	1	1		1						
	22:00	6,38	6,18	0,20	1			1						
	23:00	5,38	5,19	0,19	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	4,64	4,49	0,15				1						
	01:00	4,32	3,95	0,37				1						
	02:00	4,15	3,94	0,20				1						
	03:00	4,05	3,74	0,32				1						
	04:00	4,06	3,73	0,33				1						
	05:00	4,20	3,75	0,46				1						
	06:00	4,59	3,26	1,34				1						
	07:00	5,19	3,61	1,58				1						
	08:00	5,80	4,74	1,07				1						
	09:00	6,21	4,91	1,30	1			1						
	10:00	6,60	5,14	1,46	1			1						
	11:00	6,91	5,78	1,13	1			1						
	12:00	6,98	6,20	0,78	1			1						
	13:00	6,52	5,75	0,76	1			1						
	14:00	5,42	4,94	0,47				1						
	15:00	4,99	4,62	0,37				1						
	16:00	4,88	4,54	0,35				1						
	17:00	5,39	5,06	0,33				1						
	18:00	5,95	4,85	1,10				1						
	19:00	6,52	4,74	1,79	1			1						
	20:00	7,21	4,99	2,22	1			1						
	21:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	22:00	6,32	4,10	2,21				1						
	23:00	5,43	3,53	1,90				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 17 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	4,76	3,26	1,50				1						
	01:00	4,44	3,26	1,19				1						
	02:00	4,27	3,26	1,01				1						
	03:00	4,16	3,26	0,90				1						
	04:00	4,14	3,26	0,89				1						
	05:00	4,22	3,26	0,97				1						
	06:00	4,50	3,98	0,52				1						
	07:00	4,99	4,87	0,12				1						
	08:00	5,53	5,37	0,16	1			1						
	09:00	5,84	5,42	0,42	1			1						
	10:00	5,79	5,13	0,66	1			1						
	11:00	5,66	5,05	0,61				1						
	12:00	5,50	4,64	0,86				1						
	13:00	5,27	4,07	1,21				1						
	14:00	4,89	3,66	1,23				1						
	15:00	4,45	3,26	1,19				1						
	16:00	4,38	3,26	1,13				1						
	17:00	4,80	3,40	1,40				1						
	18:00	5,55	4,61	0,94				1						
	19:00	6,35	5,98	0,37	1			1						
	20:00	7,17	7,00	0,17	1			1						
	21:00	7,15	6,79	0,36	1			1						
	22:00	6,27	5,62	0,65	1			1						
	23:00	5,45	4,53	0,92				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 18 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	4,76	3,74	1,02				1						
	01:00	4,45	3,59	0,85				1						
	02:00	4,22	3,98	0,24				1						
	03:00	4,07	4,01	0,07				1						
	04:00	4,00	3,96	0,04				1						
	05:00	4,02	4,02	0,00				1						
	06:00	4,17	4,17	0,00				1						
	07:00	4,54	4,54	0,00				1						
	08:00	5,09	5,09	0,00				1						
	09:00	5,63	5,63	0,00	1			1						
	10:00	5,99	5,98	0,01	1			1						
	11:00	6,03	6,00	0,03	1			1						
	12:00	5,70	5,64	0,06	1			1						
	13:00	5,45	5,35	0,10	1			1						
	14:00	4,66	4,65	0,01				1						
	15:00	4,09	4,08	0,01				1						
	16:00	4,01	4,01	0,00				1						
	17:00	4,38	4,38	0,00				1						
	18:00	5,07	5,07	0,00				1						
	19:00	5,89	5,89	0,01	1			1						
	20:00	6,82	6,81	0,01	1			1						
	21:00	6,91	6,89	0,02	1			1						
	22:00	6,16	6,14	0,02	1			1						
	23:00	5,38	5,36	0,02	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	4,62	4,61	0,01				1						
	01:00	4,30	4,29	0,01				1						
	02:00	4,09	4,07	0,02				1						
	03:00	3,99	3,94	0,04				1						
	04:00	4,01	3,96	0,05				1						
	05:00	4,18	4,16	0,02				1						
	06:00	4,64	4,63	0,01				1						
	07:00	5,12	5,12	0,00				1						
	08:00	5,44	5,44	0,00	1			1						
	09:00	5,55	5,55	0,00	1			1						
	10:00	5,57	5,57	0,00	1			1						
	11:00	5,59	5,59	0,00	1			1						
	12:00	5,56	5,55	0,01	1			1						
	13:00	5,37	5,35	0,02	1			1						
	14:00	4,96	4,90	0,06				1						
	15:00	4,46	4,38	0,07				1						
	16:00	4,28	4,19	0,09				1						
	17:00	4,56	4,46	0,09				1						
	18:00	5,17	5,08	0,09				1						
	19:00	6,00	5,90	0,09	1			1						
	20:00	7,01	6,93	0,08	1	1		1						
	21:00	7,17	7,10	0,07	1	1		1						
	22:00	6,35	6,29	0,06	1			1						
	23:00	5,50	5,43	0,07	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	4,64	3,70	0,94				1						
	01:00	4,32	3,69	0,64				1						
	02:00	4,12	3,79	0,34				1						
	03:00	4,00	3,85	0,15				1						
	04:00	4,05	4,05	0,00				1						
	05:00	4,22	4,22	0,00				1						
	06:00	4,67	4,67	0,00				1						
	07:00	5,11	5,11	0,00				1						
	08:00	5,40	5,34	0,06	1			1						
	09:00	5,54	5,47	0,07	1			1						
	10:00	5,56	5,48	0,07	1			1						
	11:00	5,54	5,46	0,08	1			1						
	12:00	5,51	5,40	0,11	1			1						
	13:00	5,39	5,33	0,05	1			1						
	14:00	5,03	5,03	0,01				1						
	15:00	4,57	4,56	0,01				1						
	16:00	4,44	4,44	0,00				1						
	17:00	4,79	4,79	0,00				1						
	18:00	5,39	5,38	0,01	1			1						
	19:00	6,09	6,06	0,02	1			1						
	20:00	7,11	7,04	0,07	1	1		1						
	21:00	7,33	7,28	0,05	1	1		1						
	22:00	6,45	6,44	0,01	1			1						
	23:00	5,42	5,42	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	4,58	4,58	0,00				1						
	01:00	4,23	4,22	0,00				1						
	02:00	4,05	4,05	0,01				1						
	03:00	3,98	3,98	0,00				1						
	04:00	4,03	4,03	0,00				1						
	05:00	4,16	4,15	0,01				1						
	06:00	4,58	4,57	0,01				1						
	07:00	5,01	5,00	0,00				1						
	08:00	5,42	5,41	0,01		1		1						
	09:00	5,76	5,74	0,02		1		1						
	10:00	5,71	5,69	0,02		1		1						
	11:00	5,58	5,55	0,02		1		1						
	12:00	5,50	5,47	0,03		1		1						
	13:00	5,30	5,27	0,02		1		1						
	14:00	4,93	4,91	0,02				1						
	15:00	4,49	4,47	0,02				1						
	16:00	4,42	4,38	0,04				1						
	17:00	4,75	4,67	0,08				1						
	18:00	5,32	5,16	0,16				1						
	19:00	6,14	5,99	0,15		1		1						
	20:00	7,17	6,94	0,23		1	1	1						
	21:00	7,35	7,11	0,24		1	1	1						
	22:00	6,41	6,23	0,18		1		1						
	23:00	5,37	5,22	0,15		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510					
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	4,81	4,81	0,00				1							1,71	1,55	74%	644
	01:00	4,46	4,38	0,08				1							2,13	1,20	67%	595
	02:00	4,27	4,06	0,21				1							2,45	1,01	62%	558
	03:00	4,16	3,97	0,19				1							2,55	0,90	61%	547
	04:00	4,17	4,02	0,15				1							2,49	0,92	62%	553
	05:00	4,36	4,02	0,34				1							2,50	1,10	62%	553
	06:00	4,81	4,44	0,36				1							2,07	1,55	68%	602
	07:00	5,48	4,64	0,85				1							1,88	1,92	71%	624
	08:00	6,02	4,05	1,98				1							2,47	2,11	62%	556
	09:00	6,43	4,75	1,68				1							1,77	2,25	73%	637
	10:00	6,27	5,06	1,20		1		1							3,65	1,93	58%	903
	11:00	6,13	5,24	0,89		1		1							3,48	1,79	60%	740
	12:00	5,90	5,18	0,72		1		1							3,54	1,56	59%	733
	13:00	5,65	4,05	1,60				1							2,47	1,98	62%	741
	14:00	5,27	3,42	1,84				1							3,09	1,84	53%	482
	15:00	4,83	3,26	1,57				1							3,26	1,57	50%	462
	16:00	4,76	3,26	1,50				1							3,26	1,50	50%	462
	17:00	5,14	3,34	1,80				1							3,17	1,80	51%	472
	18:00	5,78	3,76	2,02				1							2,76	2,02	58%	522
	19:00	6,37	4,34	2,03		1		1							4,38	2,03	50%	813
	20:00	7,14	4,70	2,44		1		1							4,02	2,50	54%	673
	21:00	7,37	4,99	2,38		1		1							3,72	2,58	57%	709
	22:00	6,46	4,34	2,12		1		1							4,38	2,12	50%	628
	23:00	5,52	3,58	1,93				1							2,93	1,93	55%	686
		131,54 MWh													ΑΩΛ: 13,71			14.897 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	4,95	3,26	1,70				1						
	01:00	4,61	3,26	1,35				1						
	02:00	4,39	3,26	1,14				1						
	03:00	4,26	3,26	1,00				1						
	04:00	4,27	3,26	1,02				1						
	05:00	4,41	3,26	1,15				1						
	06:00	4,75	3,27	1,48				1						
	07:00	5,21	3,87	1,34				1						
	08:00	5,69	4,54	1,15				1						
	09:00	6,01	4,96	1,05				1						
	10:00	6,20	5,24	0,96		1		1						
	11:00	6,38	5,77	0,61		1		1						
	12:00	6,37	6,02	0,35		1		1						
	13:00	6,15	5,81	0,33		1		1						
	14:00	5,65	5,12	0,53				1						
	15:00	5,22	4,67	0,54				1						
	16:00	5,05	4,51	0,54				1						
	17:00	5,32	4,80	0,52				1						
	18:00	6,01	5,17	0,84				1						
	19:00	6,71	6,32	0,38		1		1						
	20:00	7,32	6,33	0,99		1		1						
	21:00	7,39	5,48	1,92		1		1						
	22:00	6,49	4,22	2,27				1						
	23:00	5,61	3,65	1,96				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 24 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	5,08	3,63	1,45				1						
	01:00	4,72	4,00	0,72				1						
	02:00	4,50	3,87	0,63				1						
	03:00	4,36	3,53	0,82				1						
	04:00	4,32	3,26	1,06				1						
	05:00	4,39	3,79	0,60				1						
	06:00	4,65	4,39	0,26				1						
	07:00	5,03	4,74	0,29				1						
	08:00	5,48	4,85	0,62				1						
	09:00	5,87	5,23	0,63		1		1						
	10:00	6,15	5,67	0,48		1		1						
	11:00	6,31	6,09	0,22		1		1						
	12:00	6,36	6,19	0,16		1		1						
	13:00	6,19	6,08	0,11		1		1						
	14:00	5,71	5,60	0,11		1		1						
	15:00	5,20	5,12	0,08				1						
	16:00	5,10	4,90	0,20				1						
	17:00	5,29	4,57	0,72				1						
	18:00	5,83	3,79	2,04				1						
	19:00	6,60	4,34	2,26		1		1						
	20:00	7,30	4,75	2,56		1		1						
	21:00	7,38	4,80	2,58		1		1						
	22:00	6,64	4,61	2,03		1		1						
	23:00	5,78	4,45	1,33				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 25 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	5,15	4,59	0,55				1						
	01:00	4,78	4,02	0,76				1						
	02:00	4,55	3,26	1,30				1						
	03:00	4,38	3,90	0,48				1						
	04:00	4,30	3,26	1,05				1						
	05:00	4,30	3,81	0,49				1						
	06:00	4,47	4,25	0,21				1						
	07:00	4,76	4,72	0,04				1						
	08:00	5,08	5,08	0,00				1						
	09:00	5,46	5,46	0,00		1		1						
	10:00	5,77	5,76	0,02		1		1						
	11:00	6,08	6,05	0,03		1		1						
	12:00	6,40	6,36	0,04		1		1						
	13:00	6,49	6,49	0,01		1		1						
	14:00	6,06	5,99	0,07		1		1						
	15:00	5,57	4,84	0,73				1						
	16:00	4,85	4,20	0,64				1						
	17:00	5,56	4,81	0,75				1						
	18:00	5,59	3,63	1,96				1						
	19:00	6,38	4,53	1,84		1		1						
	20:00	7,01	4,67	2,34		1		1						
	21:00	7,06	5,34	1,71		1		1						
	22:00	6,43	5,47	0,96		1		1						
	23:00	5,63	5,15	0,48				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	4,94	4,68	0,26				1						
	01:00	4,61	4,53	0,08				1						
	02:00	4,40	4,38	0,02				1						
	03:00	4,29	3,53	0,76				1						
	04:00	4,27	3,26	1,02				1						
	05:00	4,42	3,26	1,16				1						
	06:00	4,83	4,18	0,65				1						
	07:00	5,48	4,74	0,74				1						
	08:00	6,12	5,57	0,55		1		1						
	09:00	6,52	6,31	0,21		1		1						
	10:00	6,64	6,51	0,13		1		1						
	11:00	6,76	6,73	0,03		1		1						
	12:00	6,59	6,59	0,00		1		1						
	13:00	6,11	6,11	0,00		1		1						
	14:00	5,25	5,25	0,00		1		1						
	15:00	4,72	4,72	0,00				1						
	16:00	4,59	4,57	0,02				1						
	17:00	4,87	4,82	0,05				1						
	18:00	5,50	5,45	0,05		1		1						
	19:00	6,31	6,26	0,05		1		1						
	20:00	7,20	7,15	0,05		1	1	1						
	21:00	7,36	7,31	0,05		1	1	1						
	22:00	6,59	6,54	0,05		1		1						
	23:00	5,69	5,64	0,04		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	4,76	4,76	0,00				1						
	01:00	4,42	4,42	0,00				1						
	02:00	4,21	4,21	0,00				1						
	03:00	4,10	4,10	0,00				1						
	04:00	4,13	4,13	0,00				1						
	05:00	4,37	4,34	0,03				1						
	06:00	4,79	4,69	0,10				1						
	07:00	5,26	5,10	0,16				1						
	08:00	5,59	5,43	0,16		1		1						
	09:00	5,75	5,62	0,13		1		1						
	10:00	5,80	5,76	0,04		1		1						
	11:00	5,78	5,75	0,03		1		1						
	12:00	5,73	5,69	0,03		1		1						
	13:00	5,58	5,56	0,02		1		1						
	14:00	5,21	5,21	0,00		1		1						
	15:00	4,77	4,70	0,07				1						
	16:00	4,72	3,92	0,80				1						
	17:00	5,09	4,18	0,91				1						
	18:00	5,83	4,99	0,83				1						
	19:00	6,51	5,65	0,86		1		1						
	20:00	7,34	5,78	1,56		1		1						
	21:00	7,46	5,45	2,01		1		1						
	22:00	6,57	4,41	2,16		1		1						
	23:00	5,60	3,64	1,96				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	4,69	4,31	0,38				1						
	01:00	4,35	4,25	0,10				1						
	02:00	4,15	4,09	0,06				1						
	03:00	4,06	3,85	0,20				1						
	04:00	4,10	3,90	0,20				1						
	05:00	4,27	4,14	0,13				1						
	06:00	4,67	4,62	0,05				1						
	07:00	5,12	5,12	0,00				1						
	08:00	5,45	5,45	0,00		1		1						
	09:00	5,60	5,60	0,00		1		1						
	10:00	5,68	5,68	0,00		1		1						
	11:00	5,70	5,69	0,00		1		1						
	12:00	5,59	5,45	0,14		1		1						
	13:00	5,35	5,13	0,23				1						
	14:00	4,95	4,23	0,72				1						
	15:00	4,54	4,09	0,45				1						
	16:00	4,43	3,37	1,06				1						
	17:00	4,73	3,75	0,97				1						
	18:00	5,36	4,57	0,79				1						
	19:00	6,18	5,64	0,54		1		1						
	20:00	7,01	6,37	0,65		1		1						
	21:00	7,33	6,39	0,94		1		1						
	22:00	6,48	5,29	1,19		1		1						
	23:00	5,51	4,56	0,95				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	4,75	4,75	0,00				1						
	01:00	4,40	4,40	0,00				1						
	02:00	4,21	4,20	0,01				1						
	03:00	4,05	4,00	0,05				1						
	04:00	4,09	4,05	0,04				1						
	05:00	4,28	4,26	0,02				1						
	06:00	4,66	4,64	0,02				1						
	07:00	5,10	5,09	0,01				1						
	08:00	5,45	5,44	0,00	1			1						
	09:00	5,67	5,66	0,00	1			1						
	10:00	5,75	5,75	0,01	1			1						
	11:00	5,76	5,75	0,01	1			1						
	12:00	5,71	5,71	0,00	1			1						
	13:00	5,62	5,62	0,00	1			1						
	14:00	5,06	5,05	0,01				1						
	15:00	4,62	4,61	0,00				1						
	16:00	4,52	4,51	0,01				1						
	17:00	4,84	4,83	0,00				1						
	18:00	5,50	5,41	0,09	1			1						
	19:00	6,35	6,14	0,21	1			1						
	20:00	7,17	7,01	0,15	1	1		1						
	21:00	7,37	7,24	0,13	1	1		1						
	22:00	6,51	6,13	0,37	1			1						
	23:00	5,53	5,30	0,22	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	4,76	4,63	0,13				1							1,88	1,50	71%	624
	01:00	4,44	4,35	0,09				1							2,16	1,18	67%	592
	02:00	4,25	4,23	0,02				1							2,29	0,99	65%	577
	03:00	4,13	4,06	0,07				1							2,45	0,87	62%	558
	04:00	4,15	3,91	0,24				1							2,60	0,89	60%	540
	05:00	4,30	3,84	0,46				1							2,67	1,04	59%	532
	06:00	4,64	3,86	0,78				1							2,65	1,38	59%	534
	07:00	5,07	3,88	1,20				1							2,64	1,78	59%	536
	08:00	5,47	4,24	1,23				1							2,27	1,92	65%	579
	09:00	5,72	4,39	1,33				1							2,12	2,00	67%	596
	10:00	5,83	4,81	1,02				1							1,70	2,04	74%	644
	11:00	5,87	5,38	0,49	1			1							3,33	1,53	62%	942
	12:00	5,81	5,05	0,75	1			1							3,66	1,47	58%	717
	13:00	5,60	4,80	0,80				1							1,71	1,96	74%	828
	14:00	5,46	4,42	1,03				1							2,09	1,91	68%	600
	15:00	5,09	3,96	1,13				1							2,55	1,78	61%	547
	16:00	4,74	3,47	1,27				1							3,05	1,48	53%	487
	17:00	5,00	3,60	1,40				1							2,92	1,74	55%	503
	18:00	5,56	3,98	1,57				1							2,53	1,94	61%	549
	19:00	6,31	4,57	1,74				1							1,94	2,21	70%	617
	20:00	7,14	5,41	1,73	1			1							3,31	2,50	62%	945
	21:00	7,31	5,50	1,81	1			1							3,21	2,56	63%	772
	22:00	6,51	4,52	1,98				1							1,99	2,28	69%	796
	23:00	5,58	3,63	1,95				1							2,89	1,95	56%	507
		128,70 MWh													ΑΩΛ: 13,45			15.122 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 31 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	4,88	3,26	1,62				1						
	01:00	4,56	3,26	1,30				1						
	02:00	4,35	3,26	1,09				1						
	03:00	4,22	3,26	0,96				1						
	04:00	4,19	3,26	0,93				1						
	05:00	4,29	3,26	1,03				1						
	06:00	4,53	3,26	1,27				1						
	07:00	4,88	3,26	1,63				1						
	08:00	5,30	3,44	1,85				1						
	09:00	5,59	3,63	1,96				1						
	10:00	5,74	3,95	1,79				1						
	11:00	5,80	3,98	1,82				1						
	12:00	5,78	4,03	1,74				1						
	13:00	5,58	4,05	1,53				1						
	14:00	5,27	3,89	1,39				1						
	15:00	4,78	3,26	1,52				1						
	16:00	4,71	3,42	1,29				1						
	17:00	5,05	4,17	0,88				1						
	18:00	5,69	5,18	0,51	1			1						
	19:00	6,46	5,87	0,59	1			1						
	20:00	7,18	6,67	0,50	1			1						
	21:00	7,20	6,10	1,10	1			1						
	22:00	6,47	5,69	0,78	1			1						
	23:00	5,60	5,20	0,40	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	4,94	4,62	0,32				1						
	01:00	4,60	4,13	0,47				1						
	02:00	4,37	3,53	0,84				1						
	03:00	4,22	3,26	0,96				1						
	04:00	4,15	3,26	0,90				1						
	05:00	4,18	3,26	0,92				1						
	06:00	4,31	3,26	1,06				1						
	07:00	4,56	3,60	0,96				1						
	08:00	4,91	4,07	0,84				1						
	09:00	5,22	4,54	0,68				1						
	10:00	5,44	4,76	0,68				1						
	11:00	5,51	4,83	0,68				1						
	12:00	5,48	4,75	0,73				1						
	13:00	5,25	4,58	0,67				1						
	14:00	4,80	4,14	0,65				1						
	15:00	4,32	3,66	0,66				1						
	16:00	4,47	4,17	0,30				1						
	17:00	4,78	4,53	0,25				1						
	18:00	5,35	5,10	0,26				1						
	19:00	6,06	5,81	0,25	1			1						
	20:00	6,86	6,64	0,22	1			1						
	21:00	7,00	6,75	0,25	1			1						
	22:00	6,34	6,11	0,23	1			1						
	23:00	5,53	5,30	0,23	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	4,83	4,58	0,24				1						
	01:00	4,47	4,27	0,20				1						
	02:00	4,24	4,11	0,13				1						
	03:00	4,13	4,01	0,11				1						
	04:00	4,15	4,03	0,12				1						
	05:00	4,34	4,19	0,15				1						
	06:00	4,77	4,58	0,20				1						
	07:00	5,26	5,03	0,22				1						
	08:00	5,63	5,41	0,21	1			1						
	09:00	5,89	5,69	0,20	1			1						
	10:00	6,09	5,88	0,21	1			1						
	11:00	6,27	6,05	0,22	1			1						
	12:00	6,27	6,05	0,22	1			1						
	13:00	6,09	5,89	0,20	1			1						
	14:00	5,60	5,39	0,21	1			1						
	15:00	5,08	4,84	0,24				1						
	16:00	4,95	4,70	0,25				1						
	17:00	5,18	4,92	0,25				1						
	18:00	5,72	5,49	0,24	1			1						
	19:00	6,41	6,21	0,20	1			1						
	20:00	7,14	6,98	0,16	1	1		1						
	21:00	7,27	7,10	0,16	1	1		1						
	22:00	6,53	6,36	0,17	1			1						
	23:00	5,67	5,51	0,16	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	4,91	4,78	0,12				1						
	01:00	4,52	4,49	0,03				1						
	02:00	4,27	4,27	0,00				1						
	03:00	4,17	4,17	0,00				1						
	04:00	4,20	4,20	0,00				1						
	05:00	4,39	4,39	0,00				1						
	06:00	4,79	4,79	0,00				1						
	07:00	5,23	5,23	0,00	1			1						
	08:00	5,61	5,61	0,00	1			1						
	09:00	5,88	5,88	0,00	1			1						
	10:00	6,03	6,03	0,00	1			1						
	11:00	6,11	6,11	0,00	1			1						
	12:00	6,06	6,05	0,01	1			1						
	13:00	5,85	5,85	0,00	1			1						
	14:00	5,37	5,37	0,00	1			1						
	15:00	4,91	4,91	0,00				1						
	16:00	4,84	4,84	0,00				1						
	17:00	5,15	5,15	0,00				1						
	18:00	5,76	5,76	0,00	1			1						
	19:00	6,54	6,53	0,01	1			1						
	20:00	7,26	7,25	0,02	1	1		1						
	21:00	7,35	7,34	0,00	1	1		1						
	22:00	6,60	6,60	0,00	1			1						
	23:00	5,75	5,75	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	5,28	5,27	0,01	1			1						
	01:00	4,82	4,80	0,02				1						
	02:00	4,55	4,55	0,01				1						
	03:00	4,42	4,42	0,00				1						
	04:00	4,41	4,41	0,00				1						
	05:00	4,55	4,55	0,00				1						
	06:00	4,97	4,97	0,00				1						
	07:00	5,48	5,48	0,00	1			1						
	08:00	5,98	5,98	0,00	1			1						
	09:00	6,41	6,41	0,00	1			1						
	10:00	6,69	6,69	0,00	1			1						
	11:00	6,83	6,83	0,00	1			1						
	12:00	6,82	6,81	0,01	1			1						
	13:00	6,66	6,59	0,07	1			1						
	14:00	6,25	6,11	0,14	1			1						
	15:00	5,76	5,58	0,18	1			1						
	16:00	5,56	5,34	0,22	1			1						
	17:00	5,86	5,60	0,26	1			1						
	18:00	6,40	6,05	0,35	1			1						
	19:00	6,92	6,37	0,56	1			1						
	20:00	7,50	6,91	0,60	1	1		1						
	21:00	7,91	7,48	0,43	1	1		1						
	22:00	6,99	6,68	0,31	1			1						
	23:00	6,01	5,83	0,18	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	5,46	5,35	0,11	1			1						
	01:00	5,07	4,98	0,09				1						
	02:00	4,81	4,65	0,16				1						
	03:00	4,64	4,45	0,19				1						
	04:00	4,59	4,30	0,29				1						
	05:00	4,69	4,26	0,43				1						
	06:00	5,07	4,63	0,44				1						
	07:00	5,54	5,07	0,47				1						
	08:00	6,06	5,50	0,55	1			1						
	09:00	6,57	5,91	0,66	1			1						
	10:00	7,01	6,52	0,49	1			1						
	11:00	7,30	6,84	0,46	1			1						
	12:00	7,37	6,85	0,52	1			1						
	13:00	7,28	6,52	0,76	1			1						
	14:00	6,83	5,63	1,20	1			1						
	15:00	6,26	5,14	1,12				1						
	16:00	5,97	4,94	1,04				1						
	17:00	6,14	4,86	1,28				1						
	18:00	6,70	5,26	1,43	1			1						
	19:00	7,23	5,93	1,30	1			1						
	20:00	7,78	6,43	1,34	1			1						
	21:00	8,11	6,61	1,50	1			1						
	22:00	7,22	5,33	1,88	1			1						
	23:00	6,19	4,02	2,17				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	5,63	3,66	1,97				1						
	01:00	5,19	3,37	1,82				1						
	02:00	4,91	3,26	1,65				1						
	03:00	4,72	3,26	1,46				1						
	04:00	4,66	3,26	1,40				1						
	05:00	4,70	3,26	1,45				1						
	06:00	5,02	3,26	1,76				1						
	07:00	5,46	3,55	1,91				1						
	08:00	5,99	3,89	2,10				1						
	09:00	6,45	4,19	2,26				1						
	10:00	6,77	4,48	2,29				1						
	11:00	6,97	4,95	2,02				1						
	12:00	7,03	5,21	1,82	1			1						
	13:00	6,90	5,27	1,63	1			1						
	14:00	6,54	5,17	1,37	1			1						
	15:00	6,05	5,03	1,02	1			1						
	16:00	5,87	5,11	0,76	1			1						
	17:00	6,04	5,05	0,99	1			1						
	18:00	6,56	5,26	1,30	1			1						
	19:00	7,20	5,83	1,37	1			1						
	20:00	7,79	6,61	1,18	1			1						
	21:00	8,02	6,73	1,29	1			1						
	22:00	7,34	5,69	1,65	1			1						
	23:00	6,42	4,23	2,19				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	5,92	3,96	1,96				1						
	01:00	5,44	3,53	1,90				1						
	02:00	5,13	3,34	1,80				1						
	03:00	4,91	3,26	1,65				1						
	04:00	4,80	3,26	1,54				1						
	05:00	4,78	3,26	1,53				1						
	06:00	5,03	3,27	1,76				1						
	07:00	5,40	3,51	1,89				1						
	08:00	5,92	4,16	1,76				1						
	09:00	6,40	5,27	1,12	1			1						
	10:00	6,67	5,64	1,03	1			1						
	11:00	6,85	5,57	1,29	1			1						
	12:00	6,87	5,48	1,39	1			1						
	13:00	6,70	5,06	1,63	1			1						
	14:00	6,29	4,67	1,62				1						
	15:00	5,83	4,56	1,27				1						
	16:00	5,74	4,77	0,97				1						
	17:00	6,06	5,28	0,78	1			1						
	18:00	6,64	5,89	0,75	1			1						
	19:00	7,23	6,37	0,87	1			1						
	20:00	7,79	6,66	1,13	1	1		1						
	21:00	8,03	6,60	1,42	1	1		1						
	22:00	7,34	5,56	1,78	1			1						
	23:00	6,50	4,74	1,75				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	5,77	3,91	1,86				1						
	01:00	5,31	3,60	1,71				1						
	02:00	5,00	3,72	1,28				1						
	03:00	4,77	3,60	1,18				1						
	04:00	4,65	3,71	0,94				1						
	05:00	4,63	3,63	1,00				1						
	06:00	4,76	3,62	1,14				1						
	07:00	5,03	3,97	1,06				1						
	08:00	5,45	4,53	0,92				1						
	09:00	5,84	4,88	0,95				1						
	10:00	6,12	4,96	1,16	1			1						
	11:00	6,28	4,82	1,46	1			1						
	12:00	6,26	4,45	1,81				1						
	13:00	6,07	4,51	1,56				1						
	14:00	5,63	4,10	1,53				1						
	15:00	5,16	3,62	1,54				1						
	16:00	5,50	4,36	1,13				1						
	17:00	5,82	4,95	0,86	1			1						
	18:00	6,28	5,60	0,68	1			1						
	19:00	6,77	6,17	0,60	1			1						
	20:00	7,31	6,60	0,71	1	1		1						
	21:00	7,66	6,82	0,84	1	1		1						
	22:00	7,04	6,18	0,87	1			1						
	23:00	6,27	5,39	0,88	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	5,50	4,59	0,91				1						
	01:00	5,04	4,02	1,01				1						
	02:00	4,73	3,60	1,13				1						
	03:00	4,56	3,39	1,17				1						
	04:00	4,53	3,40	1,13				1						
	05:00	4,69	3,58	1,10				1						
	06:00	5,14	4,02	1,13				1						
	07:00	5,70	4,56	1,13				1						
	08:00	6,18	5,17	1,02	1			1						
	09:00	6,59	5,47	1,12	1			1						
	10:00	6,92	5,59	1,32	1			1						
	11:00	7,23	5,76	1,46	1			1						
	12:00	7,42	5,87	1,54	1			1						
	13:00	7,39	5,83	1,56	1			1						
	14:00	7,02	5,40	1,62	1			1						
	15:00	6,54	4,90	1,64	1			1						
	16:00	6,49	5,07	1,42	1			1						
	17:00	6,70	5,61	1,09	1			1						
	18:00	7,11	6,24	0,87	1			1						
	19:00	7,52	6,75	0,77	1	1		1						
	20:00	7,80	6,87	0,93	1	1		1						
	21:00	7,94	6,77	1,18	1	1		1						
	22:00	7,30	5,72	1,58	1			1						
	23:00	6,50	4,48	2,02				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,51	6,51	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	5,96	3,87	2,08				1						
	01:00	5,46	3,55	1,91				1						
	02:00	5,08	3,30	1,78				1						
	03:00	4,82	3,26	1,57				1						
	04:00	4,72	3,26	1,47				1						
	05:00	4,83	3,26	1,57				1						
	06:00	5,27	3,42	1,84				1						
	07:00	5,86	3,81	2,05				1						
	08:00	6,41	4,16	2,24				1						
	09:00	6,96	4,53	2,44				1						
	10:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	11:00	8,00	5,20	2,80	1			1						
	12:00	8,39	5,58	2,81	1			1						
	13:00	8,56	5,85	2,71	1			1						
	14:00	8,34	5,81	2,53	1			1						
	15:00	7,89	5,73	2,16	1			1						
	16:00	7,67	5,87	1,80	1			1						
	17:00	7,73	6,13	1,59	1			1						
	18:00	7,96	6,47	1,50	1			1						
	19:00	8,20	6,52	1,68	1	1		1						
	20:00	8,38	6,20	2,18	1	1		1						
	21:00	8,44	5,91	2,53	1			1						
	22:00	7,74	5,10	2,64	1			1						
	23:00	6,89	4,48	2,41				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	5,88	3,82	2,06				1						
	01:00	5,43	3,53	1,90				1						
	02:00	5,12	3,33	1,79				1						
	03:00	4,94	3,26	1,68				1						
	04:00	4,89	3,26	1,63				1						
	05:00	5,03	3,27	1,76				1						
	06:00	5,43	3,53	1,90				1						
	07:00	5,98	3,89	2,09				1						
	08:00	6,51	4,52	1,99				1						
	09:00	6,89	4,97	1,92	1			1						
	10:00	7,11	4,93	2,18	1			1						
	11:00	7,26	4,89	2,37	1			1						
	12:00	7,37	4,83	2,54	1			1						
	13:00	7,35	4,78	2,57	1			1						
	14:00	7,03	4,70	2,33	1			1						
	15:00	6,56	4,73	1,83	1			1						
	16:00	6,37	4,90	1,47	1			1						
	17:00	6,62	5,40	1,22	1			1						
	18:00	7,16	6,02	1,14	1			1						
	19:00	7,71	6,45	1,26	1			1						
	20:00	8,10	6,69	1,41	1	1		1						
	21:00	8,56	7,24	1,32	1	1		1						
	22:00	7,43	6,32	1,11	1			1						
	23:00	6,53	5,65	0,88	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	5,91	4,71	1,19				1						
	01:00	5,47	4,36	1,11				1						
	02:00	5,16	4,07	1,08				1						
	03:00	4,98	3,79	1,18				1						
	04:00	4,94	3,49	1,45				1						
	05:00	5,03	3,41	1,62				1						
	06:00	5,40	4,16	1,24				1						
	07:00	5,92	5,04	0,88	1			1						
	08:00	6,47	5,83	0,64	1			1						
	09:00	6,95	5,71	1,25	1			1						
	10:00	7,32	5,90	1,42	1			1						
	11:00	7,56	6,12	1,44	1			1						
	12:00	7,57	5,91	1,66	1			1						
	13:00	7,46	6,04	1,42	1			1						
	14:00	7,14	6,00	1,13	1			1						
	15:00	6,71	5,71	1,00	1			1						
	16:00	6,60	5,63	0,96	1			1						
	17:00	6,87	5,84	1,03	1			1						
	18:00	7,48	6,34	1,14	1			1						
	19:00	8,14	6,82	1,32	1	1		1						
	20:00	8,52	7,11	1,41	1	1		1						
	21:00	8,84	7,59	1,25	1	1		1						
	22:00	7,91	6,19	1,72	1			1						
	23:00	6,78	4,58	2,20	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	5,97	4,70	1,27				1						
	01:00	5,50	4,28	1,22				1						
	02:00	5,18	4,02	1,17				1						
	03:00	5,01	3,63	1,38				1						
	04:00	4,94	3,26	1,69				1						
	05:00	4,98	3,26	1,72				1						
	06:00	5,30	3,66	1,63				1						
	07:00	5,79	4,48	1,31				1						
	08:00	6,34	5,52	0,81	1			1						
	09:00	6,78	5,82	0,96	1			1						
	10:00	7,07	5,57	1,50	1			1						
	11:00	7,22	5,71	1,50	1			1						
	12:00	7,23	6,07	1,15	1			1						
	13:00	7,11	6,14	0,97	1			1						
	14:00	6,72	5,83	0,89	1			1						
	15:00	6,29	5,48	0,81	1			1						
	16:00	6,18	5,51	0,67	1			1						
	17:00	6,48	5,88	0,60	1			1						
	18:00	7,07	6,45	0,62	1			1						
	19:00	7,68	7,02	0,65	1	1		1						
	20:00	8,11	6,99	1,12	1	1		1						
	21:00	8,40	6,64	1,76	1	1		1						
	22:00	7,70	5,26	2,44	1			1						
	23:00	6,77	4,78	1,99	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	6,12	4,25	1,86				1						
	01:00	5,56	3,99	1,57				1						
	02:00	5,22	3,81	1,41				1						
	03:00	5,01	3,39	1,63				1						
	04:00	4,93	3,26	1,67				1						
	05:00	4,98	3,26	1,72				1						
	06:00	5,22	3,49	1,73				1						
	07:00	5,64	4,09	1,55				1						
	08:00	6,18	4,67	1,50	1			1						
	09:00	6,64	5,36	1,28	1			1						
	10:00	6,95	6,02	0,93	1			1						
	11:00	7,10	6,23	0,87	1	1		1						
	12:00	7,07	6,18	0,89	1	1		1						
	13:00	6,88	6,08	0,80	1			1						
	14:00	6,42	5,72	0,70	1			1						
	15:00	5,96	5,36	0,60	1			1						
	16:00	5,89	5,32	0,57	1			1						
	17:00	6,27	5,77	0,50	1			1						
	18:00	6,98	6,44	0,53	1	1		1						
	19:00	7,63	6,80	0,83	1	1		1						
	20:00	8,09	6,82	1,27	1	1		1						
	21:00	8,33	6,11	2,22	1	1		1						
	22:00	7,69	5,00	2,69	1			1						
	23:00	6,82	4,43	2,39	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	6,05	4,08	1,96				1						
	01:00	5,54	4,01	1,53				1						
	02:00	5,18	3,92	1,26				1						
	03:00	4,94	4,07	0,87				1						
	04:00	4,81	4,26	0,54				1						
	05:00	4,80	4,30	0,50				1						
	06:00	4,93	4,42	0,51				1						
	07:00	5,24	4,78	0,46	1			1						
	08:00	5,67	5,32	0,35	1			1						
	09:00	6,08	5,81	0,27	1			1						
	10:00	6,39	6,01	0,37	1			1						
	11:00	6,52	6,07	0,45	1			1						
	12:00	6,47	6,00	0,47	1			1						
	13:00	6,22	5,77	0,45	1			1						
	14:00	5,72	5,33	0,39	1			1						
	15:00	5,25	4,89	0,35	1			1						
	16:00	5,47	5,18	0,30	1			1						
	17:00	5,79	5,58	0,21	1			1						
	18:00	6,37	6,22	0,15	1			1						
	19:00	7,02	6,90	0,11	1	1		1						
	20:00	7,57	7,49	0,08	1	1		1						
	21:00	7,96	7,88	0,08	1	1		1						
	22:00	7,37	7,29	0,09	1	1		1						
	23:00	6,57	6,43	0,13	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	5,67	5,41	0,25	1			1						
	01:00	5,20	4,88	0,32	1			1						
	02:00	4,89	4,57	0,31				1						
	03:00	4,71	4,38	0,33				1						
	04:00	4,69	4,30	0,39				1						
	05:00	4,85	4,34	0,51				1						
	06:00	5,30	4,74	0,56	1			1						
	07:00	5,82	5,27	0,55	1			1						
	08:00	6,28	5,85	0,42	1			1						
	09:00	6,70	6,36	0,34	1	1		1						
	10:00	7,07	6,75	0,32	1	1		1						
	11:00	7,38	7,08	0,30	1	1		1						
	12:00	7,50	7,19	0,31	1	1		1						
	13:00	7,40	7,08	0,32	1	1		1						
	14:00	6,92	6,60	0,31	1	1		1						
	15:00	6,35	6,00	0,35	1			1						
	16:00	6,25	5,88	0,36	1			1						
	17:00	6,44	6,11	0,33	1			1						
	18:00	6,94	6,69	0,26				1	1					
	19:00	7,52	7,30	0,21				1	1					
	20:00	7,96	7,76	0,21				1	1					
	21:00	8,23	7,97	0,26				1	1					
	22:00	7,56	7,24	0,32				1	1					
	23:00	6,69	6,27	0,42	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	5,60	5,47	0,12	1			1						
	01:00	5,16	5,11	0,05	1			1						
	02:00	4,88	4,87	0,00	1			1						
	03:00	4,72	4,72	0,00	1			1						
	04:00	4,71	4,71	0,00	1			1						
	05:00	4,88	4,88	0,00	1			1						
	06:00	5,30	5,30	0,00	1			1						
	07:00	5,82	5,82	0,00	1			1						
	08:00	6,30	6,30	0,00	1			1						
	09:00	6,70	6,70	0,00	1	1		1						
	10:00	6,93	6,92	0,00	1	1		1						
	11:00	7,03	7,02	0,01	1	1		1						
	12:00	7,02	6,99	0,03	1	1		1						
	13:00	6,87	6,81	0,06	1	1		1						
	14:00	6,47	6,39	0,08	1	1		1						
	15:00	6,04	5,95	0,09	1			1						
	16:00	6,03	5,91	0,12	1			1						
	17:00	6,37	6,15	0,22	1			1						
	18:00	6,91	6,56	0,35	1	1		1						
	19:00	7,57	7,14	0,43	1	1		1						
	20:00	8,07	7,36	0,71	1	1		1						
	21:00	8,31	7,54	0,77	1	1		1						
	22:00	7,55	7,10	0,45	1	1		1						
	23:00	6,57	6,19	0,37	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	5,79	5,41	0,38	1			1						
	01:00	5,35	5,07	0,28	1			1						
	02:00	5,03	4,73	0,30				1						
	03:00	4,83	4,57	0,27				1						
	04:00	4,79	4,52	0,27				1						
	05:00	4,94	4,50	0,43				1						
	06:00	5,33	4,81	0,52	1			1						
	07:00	5,84	5,23	0,61	1			1						
	08:00	6,36	5,85	0,51	1			1						
	09:00	6,86	6,44	0,42	1	1		1						
	10:00	7,24	6,96	0,29	1	1		1						
	11:00	7,50	7,18	0,32	1	1		1						
	12:00	7,58	7,16	0,42	1	1		1						
	13:00	7,41	6,93	0,48	1	1		1						
	14:00	6,92	6,13	0,79	1			1						
	15:00	6,43	5,20	1,23	1			1						
	16:00	6,30	5,07	1,23	1			1						
	17:00	6,58	5,40	1,18	1			1						
	18:00	7,11	5,94	1,17	1			1						
	19:00	7,68	6,44	1,24	1	1		1						
	20:00	8,09	6,66	1,43	1	1		1						
	21:00	8,45	6,87	1,58	1	1		1						
	22:00	7,70	6,28	1,42	1			1						
	23:00	6,74	5,18	1,56	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	6,21	4,41	1,80				1						
	01:00	5,72	3,72	2,00				1						
	02:00	5,40	3,51	1,89				1						
	03:00	5,20	3,38	1,82				1						
	04:00	5,14	3,34	1,80				1						
	05:00	5,16	3,35	1,81				1						
	06:00	5,51	3,58	1,93				1						
	07:00	6,01	4,07	1,94				1						
	08:00	6,59	4,98	1,61	1			1						
	09:00	7,13	5,78	1,35	1			1						
	10:00	7,56	6,20	1,36	1			1						
	11:00	7,84	6,32	1,51	1	1		1						
	12:00	7,91	6,30	1,61	1	1		1						
	13:00	7,79	6,39	1,40	1	1		1						
	14:00	7,34	5,96	1,37	1			1						
	15:00	6,84	5,50	1,34	1			1						
	16:00	6,71	5,76	0,95	1			1						
	17:00	6,96	6,15	0,81	1			1						
	18:00	7,54	6,85	0,68				1	1					
	19:00	8,16	7,54	0,61				1	1					
	20:00	8,46	7,80	0,66				1	1					
	21:00	8,73	8,12	0,61				1	1					
	22:00	7,98	7,45	0,53				1	1					
	23:00	7,05	6,64	0,41				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	6,74	6,51	0,23				1	1					
	01:00	6,16	6,01	0,15	1			1						
	02:00	5,79	5,68	0,10	1			1						
	03:00	5,54	5,49	0,05	1			1						
	04:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	05:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	06:00	5,71	5,71	0,00	1			1						
	07:00	6,17	6,17	0,00	1			1						
	08:00	6,79	6,79	0,00				1	1					
	09:00	7,48	7,42	0,06				1	1					
	10:00	8,09	8,03	0,05				1	1					
	11:00	8,60	8,55	0,05				1	1					
	12:00	8,82	8,73	0,09				1	1					
	13:00	8,70	8,60	0,10				1	1					
	14:00	8,21	8,17	0,04				1	1					
	15:00	7,57	7,53	0,04				1	1					
	16:00	7,42	7,36	0,06				1	1					
	17:00	7,63	7,49	0,14				1	1					
	18:00	8,17	7,93	0,24				1	1					
	19:00	8,69	8,28	0,42				1	1					
	20:00	8,97	8,02	0,95				1	1					
	21:00	9,22	7,94	1,28				1	1					
	22:00	8,51	6,70	1,81				1	1					
	23:00	7,60	4,94	2,66	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	7,19	5,81	1,38	1			1						
	01:00	6,60	4,29	2,31				1						
	02:00	6,17	4,01	2,16				1						
	03:00	5,88	3,82	2,06				1						
	04:00	5,76	3,74	2,02				1						
	05:00	5,74	3,73	2,01				1						
	06:00	5,94	3,86	2,08				1						
	07:00	6,37	4,14	2,23				1						
	08:00	6,98	5,03	1,95	1			1						
	09:00	7,56	5,72	1,84	1			1						
	10:00	7,90	5,91	1,98	1	1		1						
	11:00	8,01	6,48	1,53	1	1		1						
	12:00	8,00	6,24	1,77	1	1		1						
	13:00	7,83	5,67	2,16	1			1						
	14:00	7,33	6,12	1,21	1			1						
	15:00	6,77	5,79	0,98	1			1						
	16:00	6,73	5,86	0,87	1			1						
	17:00	7,17	6,18	0,99	1			1						
	18:00	7,85	6,54	1,32	1	1		1						
	19:00	8,51	6,36	2,15	1	1		1						
	20:00	8,89	6,36	2,52	1	1		1						
	21:00	9,00	6,12	2,88	1	1		1						
	22:00	8,33	5,50	2,83	1			1						
	23:00	7,54	4,90	2,64	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	6,84	4,45	2,39	1			1						
	01:00	6,25	4,18	2,07				1						
	02:00	5,82	4,31	1,51				1						
	03:00	5,52	4,20	1,32				1						
	04:00	5,33	3,79	1,54				1						
	05:00	5,28	3,43	1,85				1						
	06:00	5,43	3,53	1,90				1						
	07:00	5,73	4,45	1,29				1						
	08:00	6,17	4,88	1,29	1			1						
	09:00	6,56	5,03	1,54	1			1						
	10:00	6,84	5,38	1,46	1			1						
	11:00	6,91	5,77	1,14	1			1						
	12:00	6,76	5,55	1,21	1			1						
	13:00	6,42	5,39	1,03	1			1						
	14:00	5,87	5,22	0,64	1			1						
	15:00	5,44	4,94	0,50	1			1						
	16:00	5,98	5,01	0,97	1			1						
	17:00	6,40	5,77	0,63	1			1						
	18:00	7,01	6,57	0,44	1	1		1						
	19:00	7,64	7,27	0,36	1	1		1						
	20:00	8,13	7,79	0,35	1	1		1						
	21:00	8,44	7,85	0,59	1	1		1						
	22:00	7,86	7,27	0,58	1	1		1						
	23:00	6,89	6,17	0,72	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	6,14	5,33	0,81	1			1						
	01:00	5,61	4,72	0,89				1						
	02:00	5,25	4,27	0,98				1						
	03:00	5,06	3,89	1,17				1						
	04:00	5,02	3,77	1,24				1						
	05:00	5,17	3,74	1,43				1						
	06:00	5,64	4,12	1,51				1						
	07:00	6,22	4,77	1,45	1			1						
	08:00	6,71	5,50	1,21	1			1						
	09:00	7,12	5,91	1,21	1			1						
	10:00	7,52	6,18	1,34	1			1						
	11:00	7,86	6,31	1,55	1			1						
	12:00	8,03	6,28	1,75	1			1						
	13:00	7,93	6,04	1,89	1			1						
	14:00	7,49	5,54	1,95	1			1						
	15:00	7,00	5,00	2,00	1			1						
	16:00	7,03	5,24	1,79	1			1						
	17:00	7,26	5,66	1,60	1			1						
	18:00	7,70	6,24	1,46	1			1						
	19:00	8,20	6,85	1,35	1	1		1						
	20:00	8,54	7,04	1,50	1	1		1						
	21:00	8,68	6,94	1,73	1	1		1						
	22:00	8,04	6,02	2,02	1			1						
	23:00	7,26	5,05	2,21	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	6,08	5,91	0,17	1			1						
	01:00	5,54	5,39	0,15	1			1						
	02:00	5,20	5,07	0,13	1			1						
	03:00	4,99	4,87	0,13	1			1						
	04:00	4,96	4,87	0,09	1			1						
	05:00	5,05	4,97	0,07	1			1						
	06:00	5,49	5,38	0,11	1			1						
	07:00	5,98	5,80	0,18	1			1						
	08:00	6,47	6,36	0,12	1			1						
	09:00	7,03	6,96	0,07				1	1					
	10:00	7,52	7,50	0,01				1	1					
	11:00	7,86	7,86	0,01				1	1					
	12:00	7,98	7,97	0,01				1	1					
	13:00	7,74	7,70	0,04				1	1					
	14:00	7,19	6,94	0,25				1	1					
	15:00	6,71	6,22	0,49	1			1						
	16:00	6,57	6,00	0,57	1			1						
	17:00	6,85	6,39	0,47	1			1						
	18:00	7,47	7,09	0,37				1	1					
	19:00	8,10	7,74	0,37				1	1					
	20:00	8,43	8,03	0,40				1	1					
	21:00	8,77	8,45	0,33				1	1					
	22:00	8,15	7,85	0,30				1	1					
	23:00	7,11	6,89	0,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	6,42	5,91	0,50		1		1						
	01:00	5,87	5,56	0,30		1		1						
	02:00	5,43	5,25	0,18		1		1						
	03:00	5,21	5,00	0,21		1		1						
	04:00	5,13	4,98	0,16		1		1						
	05:00	5,24	5,10	0,14		1		1						
	06:00	5,66	5,46	0,20		1		1						
	07:00	6,17	5,80	0,37		1		1						
	08:00	6,76	6,44	0,32		1		1						
	09:00	7,41	7,25	0,16				1	1					
	10:00	8,02	7,86	0,15				1	1					
	11:00	8,51	8,30	0,21				1	1					
	12:00	8,74	8,51	0,23				1	1					
	13:00	8,72	8,27	0,45				1	1					
	14:00	8,43	7,62	0,81				1	1					
	15:00	8,09	7,33	0,75				1	1					
	16:00	7,89	7,24	0,65				1	1					
	17:00	8,00	7,38	0,63				1	1					
	18:00	8,38	7,60	0,78				1	1					
	19:00	8,86	7,85	1,01				1	1					
	20:00	8,98	7,86	1,12				1	1					
	21:00	9,11	8,19	0,92				1	1					
	22:00	8,45	7,59	0,85				1	1					
	23:00	7,46	6,53	0,93				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	7,35	6,15	1,20		1		1						
	01:00	6,73	5,71	1,03		1		1						
	02:00	6,28	5,42	0,85		1		1						
	03:00	5,97	5,61	0,36		1		1						
	04:00	5,83	5,45	0,38		1		1						
	05:00	5,85	5,34	0,51		1		1						
	06:00	6,21	5,58	0,63		1		1						
	07:00	6,78	6,02	0,75		1		1						
	08:00	7,49	6,84	0,65				1	1					
	09:00	8,29	7,73	0,56				1	1					
	10:00	9,04	8,46	0,58				1	1					
	11:00	9,66	8,88	0,78				1	1					
	12:00	10,04	8,71	1,33				1	1					
	13:00	10,29	8,95	1,34				1	1					
	14:00	10,15	9,39	0,76				1	1					
	15:00	9,66	9,15	0,50				1	1					
	16:00	9,31	8,85	0,46				1	1					
	17:00	9,34	8,88	0,46				1	1					
	18:00	9,61	9,06	0,55				1	1					
	19:00	9,81	9,10	0,72				1	1					
	20:00	9,80	9,03	0,77				1	1					
	21:00	9,82	9,13	0,69				1	1					
	22:00	9,08	8,38	0,70				1	1					
	23:00	8,12	7,64	0,48				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	7,91	7,12	0,78				1	1					
	01:00	7,12	6,28	0,84	1			1						
	02:00	6,73	6,26	0,47	1			1						
	03:00	6,38	5,96	0,42	1			1						
	04:00	6,20	5,75	0,44	1			1						
	05:00	6,19	5,63	0,55	1			1						
	06:00	6,45	5,45	0,99	1			1						
	07:00	6,88	5,39	1,48	1			1						
	08:00	7,60	5,80	1,81	1			1						
	09:00	8,46	7,05	1,41				1	1					
	10:00	9,26	8,36	0,90				1	1					
	11:00	9,93	9,10	0,82				1	1					
	12:00	10,43	9,48	0,95	1			1	1					
	13:00	10,70	9,78	0,92	1			1	1					
	14:00	10,54	9,89	0,65	1			1	1					
	15:00	9,95	9,39	0,56	1			1	1					
	16:00	9,46	8,82	0,65				1	1					
	17:00	9,52	8,99	0,53				1	1					
	18:00	9,73	8,72	1,01				1	1					
	19:00	10,00	8,71	1,29				1	1					
	20:00	9,99	8,68	1,31				1	1					
	21:00	10,08	8,88	1,19				1	1					
	22:00	9,45	8,43	1,02				1	1					
	23:00	8,53	7,17	1,37				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	8,84	7,80	1,04				1	1					
	01:00	8,08	7,24	0,84	1		1	1						
	02:00	7,48	6,93	0,56	1		1	1						
	03:00	7,08	6,64	0,44	1		1	1						
	04:00	6,83	6,41	0,42	1		1	1						
	05:00	6,67	6,18	0,49	1			1						
	06:00	6,87	6,25	0,61	1			1						
	07:00	7,33	6,74	0,59				1	1					
	08:00	8,05	7,43	0,62				1	1					
	09:00	8,87	8,29	0,58				1	1					
	10:00	9,61	9,08	0,53				1	1					
	11:00	10,27	9,95	0,31	1			1	1					
	12:00	10,69	10,05	0,64	1			1	1					
	13:00	10,77	10,23	0,54	1			1	1					
	14:00	10,59	10,28	0,31	1			1	1					
	15:00	10,02	9,51	0,51				1	1					
	16:00	9,58	8,22	1,36				1	1					
	17:00	9,75	8,99	0,76				1	1					
	18:00	9,93	9,03	0,90				1	1					
	19:00	10,00	9,16	0,84				1	1					
	20:00	10,06	8,19	1,87				1	1					
	21:00	10,23	8,60	1,63				1	1					
	22:00	9,70	7,28	2,42				1	1					
	23:00	9,12	6,62	2,50				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	8,82	6,22	2,60	1			1						
	01:00	8,04	5,22	2,81	1			1						
	02:00	7,41	4,82	2,59	1			1						
	03:00	6,98	4,53	2,44	1			1						
	04:00	6,68	4,34	2,34	1			1						
	05:00	6,52	4,39	2,13	1			1						
	06:00	6,60	4,34	2,27	1			1						
	07:00	6,94	4,51	2,43	1			1						
	08:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	09:00	7,98	5,41	2,57	1			1						
	10:00	8,26	5,37	2,89	1			1						
	11:00	8,37	5,44	2,93	1			1						
	12:00	8,33	5,41	2,92	1			1						
	13:00	8,17	5,52	2,65	1			1						
	14:00	7,80	5,37	2,43	1			1						
	15:00	7,39	4,80	2,59	1			1						
	16:00	8,32	6,87	1,44				1	1					
	17:00	8,57	7,29	1,28				1	1					
	18:00	8,94	7,85	1,09				1	1					
	19:00	9,22	8,43	0,79				1	1					
	20:00	9,37	8,66	0,71				1	1					
	21:00	9,48	8,65	0,83				1	1					
	22:00	9,06	8,35	0,72				1	1					
	23:00	8,51	8,02	0,49				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	7,74	7,42	0,32				1	1					
	01:00	7,05	6,77	0,29				1	1					
	02:00	6,53	6,15	0,38	1			1						
	03:00	6,18	5,58	0,60	1			1						
	04:00	6,02	5,31	0,71	1			1						
	05:00	6,07	5,38	0,69	1			1						
	06:00	6,50	5,89	0,61	1			1						
	07:00	7,19	6,69	0,50				1	1					
	08:00	7,95	7,61	0,33				1	1					
	09:00	8,69	8,46	0,23				1	1					
	10:00	9,33	9,08	0,25				1	1					
	11:00	9,84	9,57	0,27	1			1	1					
	12:00	10,17	9,84	0,34	1			1	1					
	13:00	10,20	9,75	0,45	1			1	1					
	14:00	9,79	9,16	0,63				1	1					
	15:00	9,21	8,47	0,74				1	1					
	16:00	9,34	8,65	0,69				1	1					
	17:00	9,43	8,85	0,58				1	1					
	18:00	9,75	9,29	0,45				1	1					
	19:00	10,02	9,69	0,33				1	1					
	20:00	10,00	9,73	0,27				1	1					
	21:00	9,78	9,43	0,35				1	1					
	22:00	9,25	8,71	0,54				1	1					
	23:00	8,59	7,83	0,76				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	6,93	6,92	0,00				1	1					
	01:00	6,35	6,35	0,00				1	1					
	02:00	5,90	5,90	0,01	1			1						
	03:00	5,66	5,64	0,02	1			1						
	04:00	5,57	5,56	0,01	1			1						
	05:00	5,69	5,69	0,00	1			1						
	06:00	6,07	6,07	0,00	1			1						
	07:00	6,66	6,65	0,01				1	1					
	08:00	7,35	7,34	0,01				1	1					
	09:00	8,00	8,00	0,00				1	1					
	10:00	8,58	8,57	0,01				1	1					
	11:00	8,94	8,94	0,01				1	1					
	12:00	9,03	9,02	0,01				1	1					
	13:00	8,93	8,92	0,01				1	1					
	14:00	8,68	8,67	0,00				1	1					
	15:00	8,24	8,24	0,00				1	1					
	16:00	8,02	8,02	0,00				1	1					
	17:00	8,14	8,13	0,01				1	1					
	18:00	8,64	8,61	0,04				1	1					
	19:00	9,06	8,60	0,45				1	1					
	20:00	9,11	8,15	0,96				1	1					
	21:00	9,30	6,84	2,46				1	1					
	22:00	8,55	5,65	2,90	1			1						
	23:00	7,62	4,95	2,67	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	7,17	4,66	2,51	1			1						
	01:00	6,58	4,34	2,24	1			1						
	02:00	6,14	4,04	2,10				1						
	03:00	5,85	3,89	1,95				1						
	04:00	5,72	3,72	2,00				1						
	05:00	5,79	3,90	1,89				1						
	06:00	6,18	4,54	1,63				1						
	07:00	6,79	5,11	1,68	1			1						
	08:00	7,52	5,87	1,65	1			1						
	09:00	8,12	6,51	1,61				1	1					
	10:00	8,48	7,02	1,46				1	1					
	11:00	8,69	7,73	0,95				1	1					
	12:00	8,76	8,03	0,73				1	1					
	13:00	8,81	8,17	0,64				1	1					
	14:00	8,59	8,28	0,31				1	1					
	15:00	8,12	8,00	0,12				1	1					
	16:00	7,94	7,90	0,04				1	1					
	17:00	8,23	8,16	0,07				1	1					
	18:00	8,60	8,48	0,12				1	1					
	19:00	9,06	8,95	0,11				1	1					
	20:00	9,12	8,98	0,14				1	1					
	21:00	9,28	8,93	0,35				1	1					
	22:00	8,48	7,76	0,72				1	1					
	23:00	7,56	6,00	1,56	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	7,50	5,66	1,84	1			1						
	01:00	6,88	5,41	1,48	1			1						
	02:00	6,41	5,45	0,95	1			1						
	03:00	6,06	5,38	0,68	1			1						
	04:00	5,94	5,17	0,78	1			1						
	05:00	5,99	4,96	1,03	1			1						
	06:00	6,44	5,63	0,81	1			1						
	07:00	7,11	6,52	0,59				1	1					
	08:00	7,83	7,30	0,54				1	1					
	09:00	8,44	7,86	0,57				1	1					
	10:00	8,80	8,13	0,67				1	1					
	11:00	8,99	8,28	0,71				1	1					
	12:00	9,02	8,34	0,68				1	1					
	13:00	8,99	8,48	0,51				1	1					
	14:00	8,86	8,50	0,36				1	1					
	15:00	8,54	8,28	0,26				1	1					
	16:00	8,35	8,01	0,34				1	1					
	17:00	8,66	8,30	0,35				1	1					
	18:00	9,30	8,95	0,35				1	1					
	19:00	9,78	9,46	0,32				1	1					
	20:00	10,00	9,73	0,28				1	1					
	21:00	10,05	9,66	0,39				1	1					
	22:00	9,17	8,27	0,90				1	1					
	23:00	8,14	7,00	1,14				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	7,54	6,07	1,47	1			1						
	01:00	6,91	5,24	1,67	1			1						
	02:00	6,42	4,92	1,50	1			1						
	03:00	6,11	4,94	1,18	1			1						
	04:00	5,94	4,78	1,16	1			1						
	05:00	6,05	4,78	1,27	1			1						
	06:00	6,41	5,41	0,99	1			1						
	07:00	7,03	6,17	0,85	1			1						
	08:00	7,73	7,10	0,63				1	1					
	09:00	8,34	7,86	0,47				1	1					
	10:00	8,73	8,25	0,48				1	1					
	11:00	9,01	8,30	0,71				1	1					
	12:00	9,15	8,37	0,77				1	1					
	13:00	9,20	8,36	0,84				1	1					
	14:00	9,01	8,25	0,76				1	1					
	15:00	8,62	8,19	0,43				1	1					
	16:00	8,37	8,09	0,28				1	1					
	17:00	8,52	8,19	0,33				1	1					
	18:00	9,00	8,58	0,42				1	1					
	19:00	9,61	9,00	0,61				1	1					
	20:00	9,83	8,78	1,05				1	1					
	21:00	10,05	8,62	1,43				1	1					
	22:00	9,29	8,08	1,21				1	1					
	23:00	8,25	7,36	0,89				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	7,33	6,23	1,10	1			1						
	01:00	6,76	5,77	0,99	1			1						
	02:00	6,30	5,36	0,93	1			1						
	03:00	6,00	5,22	0,78	1			1						
	04:00	5,89	5,19	0,71	1			1						
	05:00	5,89	5,18	0,71	1			1						
	06:00	6,19	5,48	0,70	1			1						
	07:00	6,67	5,94	0,73	1			1						
	08:00	7,29	6,51	0,77				1	1					
	09:00	7,95	7,06	0,89				1	1					
	10:00	8,52	7,78	0,74				1	1					
	11:00	8,96	8,66	0,30				1	1					
	12:00	9,16	8,93	0,23				1	1					
	13:00	9,11	8,38	0,72				1	1					
	14:00	8,87	7,99	0,87				1	1					
	15:00	8,46	7,63	0,83				1	1					
	16:00	8,27	7,50	0,77				1	1					
	17:00	8,46	7,85	0,61				1	1					
	18:00	8,90	8,18	0,71				1	1					
	19:00	9,51	8,60	0,92				1	1					
	20:00	9,75	8,45	1,30				1	1					
	21:00	9,91	8,28	1,63				1	1					
	22:00	9,20	8,07	1,13				1	1					
	23:00	8,11	7,30	0,81				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	7,52	6,75	0,77				1	1					
	01:00	6,93	5,79	1,14	1			1						
	02:00	6,45	4,77	1,68	1			1						
	03:00	6,13	4,23	1,90				1						
	04:00	5,94	3,86	2,08				1						
	05:00	5,87	3,82	2,05				1						
	06:00	5,99	3,90	2,10				1						
	07:00	6,31	4,18	2,14				1						
	08:00	6,83	4,82	2,01	1			1						
	09:00	7,45	6,07	1,38	1			1						
	10:00	8,05	7,20	0,85				1	1					
	11:00	8,53	7,66	0,87				1	1					
	12:00	8,87	7,80	1,06				1	1					
	13:00	8,93	7,92	1,01				1	1					
	14:00	8,60	7,77	0,83				1	1					
	15:00	8,04	7,20	0,84				1	1					
	16:00	8,51	7,58	0,93				1	1					
	17:00	8,69	8,04	0,65				1	1					
	18:00	8,97	8,50	0,47				1	1					
	19:00	9,25	8,87	0,39				1	1					
	20:00	9,25	8,81	0,44				1	1					
	21:00	9,38	8,71	0,67				1	1					
	22:00	8,78	7,69	1,09				1	1					
	23:00	7,86	6,51	1,35				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	7,63	6,17	1,45	1			1						
	01:00	7,01	5,56	1,44	1			1						
	02:00	6,52	5,07	1,44	1			1						
	03:00	6,17	4,81	1,36	1			1						
	04:00	6,00	4,75	1,24	1			1						
	05:00	6,03	4,84	1,19	1			1						
	06:00	6,40	5,33	1,06	1			1						
	07:00	7,06	6,16	0,90	1			1						
	08:00	7,79	7,11	0,68				1	1					
	09:00	8,55	8,00	0,55				1	1					
	10:00	9,29	8,74	0,55				1	1					
	11:00	10,01	9,47	0,53				1	1					
	12:00	10,60	10,08	0,52	1			1	1					
	13:00	10,97	10,51	0,45	1			1	1					
	14:00	10,84	10,49	0,34	1			1	1					
	15:00	10,33	10,04	0,29	1			1	1					
	16:00	10,33	10,09	0,24	1			1	1					
	17:00	10,23	10,07	0,16	1			1	1					
	18:00	10,34	10,24	0,10	1			1	1					
	19:00	10,48	10,41	0,07	1			1	1					
	20:00	10,20	10,12	0,07	1			1	1					
	21:00	10,03	9,95	0,09	1			1	1					
	22:00	9,31	9,17	0,14				1	1					
	23:00	8,37	8,11	0,26				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	8,14	7,82	0,32	1	1		1						
	01:00	7,54	7,25	0,29	1	1		1						
	02:00	7,09	6,82	0,28	1	1		1						
	03:00	6,79	6,61	0,18	1	1		1						
	04:00	6,65	6,53	0,13	1	1		1						
	05:00	6,29	6,21	0,08	1	1		1						
	06:00	6,61	6,54	0,07	1	1		1						
	07:00	7,14	7,05	0,09	1	1		1						
	08:00	7,64	7,54	0,10	1	1		1						
	09:00	8,02	7,89	0,12	1	1		1						
	10:00	8,36	8,29	0,07				1	1					
	11:00	8,51	8,50	0,01				1	1					
	12:00	8,63	8,63	0,00				1	1					
	13:00	8,77	8,77	0,00				1	1					
	14:00	8,64	8,64	0,01				1	1					
	15:00	8,61	8,60	0,01				1	1					
	16:00	8,91	8,90	0,02				1	1					
	17:00	9,29	9,27	0,02				1	1					
	18:00	9,97	9,96	0,01	1			1	1					
	19:00	10,18	10,18	0,00	1			1	1					
	20:00	10,22	10,22	0,00	1			1	1					
	21:00	10,14	10,14	0,00	1			1	1					
	22:00	9,68	9,62	0,06	1			1	1					
	23:00	9,01	8,92	0,09				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	8,67	8,56	0,11				1	1					
	01:00	8,03	8,02	0,01				1	1					
	02:00	7,52	7,52	0,00				1	1					
	03:00	7,20	7,18	0,02	1	1		1						
	04:00	7,09	6,93	0,16	1	1		1						
	05:00	6,69	6,53	0,17	1	1		1						
	06:00	6,98	6,75	0,23	1	1		1						
	07:00	7,77	7,57	0,20				1	1					
	08:00	8,59	8,52	0,07				1	1					
	09:00	9,22	9,22	0,00				1	1					
	10:00	9,23	9,23	0,00				1	1					
	11:00	9,51	9,51	0,00				1	1					
	12:00	9,96	9,95	0,02	1			1	1					
	13:00	10,39	10,33	0,06	1			1	1					
	14:00	10,34	10,33	0,01	1			1	1					
	15:00	10,18	10,18	0,00	1			1	1					
	16:00	10,21	10,10	0,10	1			1	1					
	17:00	10,57	10,17	0,40	1			1	1					
	18:00	11,13	10,73	0,40	1			1	1					
	19:00	11,51	10,82	0,69	1			1	1					
	20:00	11,44	10,19	1,25	1			1	1					
	21:00	11,41	9,80	1,61	1			1	1					
	22:00	10,76	9,61	1,16	1			1	1					
	23:00	9,77	9,34	0,43				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	9,19	8,30	0,88				1	1					
	01:00	8,54	7,01	1,52				1	1					
	02:00	8,01	5,21	2,80	1			1						
	03:00	7,65	4,97	2,68	1			1						
	04:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	05:00	7,34	4,77	2,57	1			1						
	06:00	7,13	4,64	2,50	1			1						
	07:00	7,87	5,48	2,39	1			1						
	08:00	8,65	6,89	1,76				1	1					
	09:00	9,33	8,14	1,19				1	1					
	10:00	9,52	8,81	0,71				1	1					
	11:00	9,72	9,47	0,25				1	1					
	12:00	10,11	9,90	0,21	1			1	1					
	13:00	10,30	10,00	0,30	1			1	1					
	14:00	10,32	9,92	0,40	1			1	1					
	15:00	10,14	9,72	0,42	1			1	1					
	16:00	10,10	9,87	0,22	1			1	1					
	17:00	10,41	10,26	0,15	1			1	1					
	18:00	10,91	10,70	0,21	1			1	1					
	19:00	11,45	11,01	0,44	1			1	1					
	20:00	11,47	10,97	0,50	1			1	1					
	21:00	11,41	10,89	0,52	1			1	1					
	22:00	10,82	10,21	0,61	1			1	1					
	23:00	10,01	9,12	0,89				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	9,47	7,25	2,22				1	1					
	01:00	8,71	6,18	2,53			1	1						
	02:00	8,04	5,39	2,65			1	1						
	03:00	7,66	5,61	2,05			1	1						
	04:00	7,47	5,16	2,31			1	1						
	05:00	7,30	4,74	2,55			1	1						
	06:00	7,46	5,58	1,88			1	1						
	07:00	8,14	6,97	1,17				1	1					
	08:00	8,93	7,89	1,03				1	1					
	09:00	9,46	8,44	1,02				1	1					
	10:00	9,72	8,83	0,89				1	1					
	11:00	9,80	8,97	0,83				1	1					
	12:00	9,99	9,20	0,79				1	1					
	13:00	10,29	9,55	0,75			1	1	1					
	14:00	10,33	9,76	0,57			1	1	1					
	15:00	10,14	9,59	0,56			1	1	1					
	16:00	10,13	9,26	0,87			1	1	1					
	17:00	10,39	9,18	1,20			1	1	1					
	18:00	10,87	9,54	1,33			1	1	1					
	19:00	11,21	9,86	1,35			1	1	1					
	20:00	11,26	9,93	1,33			1	1	1					
	21:00	11,37	10,19	1,18			1	1	1					
	22:00	10,82	10,03	0,79			1	1	1					
	23:00	10,20	9,62	0,57			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	8,06	7,37	0,69				1	1					
	01:00	7,47	6,88	0,59				1	1					
	02:00	7,02	6,43	0,59	1			1						
	03:00	6,72	5,93	0,80	1			1						
	04:00	6,60	5,61	0,99	1			1						
	05:00	6,97	6,01	0,96	1			1						
	06:00	7,01	6,25	0,76	1			1						
	07:00	7,34	6,65	0,69				1	1					
	08:00	7,75	7,19	0,56				1	1					
	09:00	8,04	7,45	0,59				1	1					
	10:00	8,04	7,07	0,97				1	1					
	11:00	7,91	6,92	0,99				1	1					
	12:00	8,02	7,00	1,02				1	1					
	13:00	8,24	7,38	0,86				1	1					
	14:00	7,98	7,49	0,49				1	1					
	15:00	7,55	7,13	0,42				1	1					
	16:00	7,66	7,03	0,63				1	1					
	17:00	8,19	7,33	0,86				1	1					
	18:00	8,98	7,97	1,01				1	1					
	19:00	9,57	8,61	0,96				1	1					
	20:00	9,87	9,06	0,81				1	1					
	21:00	9,95	9,24	0,71				1	1					
	22:00	9,40	8,73	0,66				1	1					
	23:00	8,73	8,04	0,69				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	7,78	7,16	0,62				1	1					
	01:00	7,29	6,70	0,59				1	1					
	02:00	6,86	6,32	0,53	1			1						
	03:00	6,54	5,83	0,71	1			1						
	04:00	6,37	5,44	0,93	1			1						
	05:00	6,58	5,51	1,06	1			1						
	06:00	6,62	5,70	0,92	1			1						
	07:00	6,87	6,02	0,85	1			1						
	08:00	7,12	6,06	1,06	1			1						
	09:00	7,29	5,93	1,36	1			1						
	10:00	7,33	5,85	1,48	1			1						
	11:00	7,26	5,85	1,40	1			1						
	12:00	7,35	6,32	1,03	1			1						
	13:00	7,55	6,75	0,80				1	1					
	14:00	7,37	6,83	0,54				1	1					
	15:00	7,03	6,68	0,35				1	1					
	16:00	7,13	6,51	0,61				1	1					
	17:00	7,63	7,15	0,49				1	1					
	18:00	8,39	8,02	0,37				1	1					
	19:00	8,90	8,52	0,38				1	1					
	20:00	9,20	8,73	0,46				1	1					
	21:00	9,32	8,70	0,62				1	1					
	22:00	8,82	8,09	0,72				1	1					
	23:00	8,20	7,38	0,82				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	7,48	6,51	0,96				1	1					
	01:00	7,14	5,71	1,43	1			1						
	02:00	6,84	5,15	1,69	1			1						
	03:00	6,62	4,82	1,80	1			1						
	04:00	6,52	4,71	1,81	1			1						
	05:00	6,71	4,83	1,88	1			1						
	06:00	6,90	4,87	2,03	1			1						
	07:00	7,34	5,17	2,18	1			1						
	08:00	7,72	5,72	2,00	1			1						
	09:00	7,97	6,01	1,96	1			1						
	10:00	7,98	5,84	2,14	1			1						
	11:00	7,95	5,63	2,32	1			1						
	12:00	8,07	5,77	2,30	1			1						
	13:00	8,26	6,15	2,11	1			1						
	14:00	8,10	6,26	1,84	1			1						
	15:00	7,86	6,32	1,54	1			1						
	16:00	7,97	6,78	1,19				1	1					
	17:00	8,38	7,41	0,97				1	1					
	18:00	9,00	8,15	0,85				1	1					
	19:00	9,40	8,59	0,80				1	1					
	20:00	9,58	8,53	1,05				1	1					
	21:00	9,62	8,20	1,42				1	1					
	22:00	9,12	7,27	1,85				1	1					
	23:00	8,44	6,51	1,92				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	8,29	6,38	1,92	1			1						
	01:00	7,80	5,72	2,07	1			1						
	02:00	7,34	5,21	2,13	1			1						
	03:00	7,08	4,85	2,24	1			1						
	04:00	6,99	4,70	2,29	1			1						
	05:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	06:00	7,06	4,59	2,47	1			1						
	07:00	7,71	5,26	2,44	1			1						
	08:00	8,19	5,83	2,36	1			1						
	09:00	8,53	5,94	2,59	1			1						
	10:00	8,70	6,03	2,67	1			1						
	11:00	8,87	6,24	2,63	1			1						
	12:00	9,14	6,58	2,56	1	1		1						
	13:00	9,25	6,94	2,31	1	1		1						
	14:00	9,03	7,56	1,47	1	1		1						
	15:00	8,95	7,94	1,02	1	1		1						
	16:00	9,18	8,49	0,70				1	1					
	17:00	9,62	9,00	0,62				1	1					
	18:00	10,12	9,31	0,81				1	1					
	19:00	10,56	9,70	0,86				1	1					
	20:00	10,71	9,67	1,04				1	1					
	21:00	10,79	9,60	1,19				1	1					
	22:00	10,21	8,55	1,66				1	1					
	23:00	9,49	7,41	2,08				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	8,74	6,91	1,83				1	1					
	01:00	8,23	6,31	1,92	1			1						
	02:00	7,67	5,67	2,00	1			1						
	03:00	7,39	5,28	2,12	1			1						
	04:00	7,27	5,02	2,25	1			1						
	05:00	7,08	4,80	2,27	1			1						
	06:00	7,38	5,00	2,37	1			1						
	07:00	8,10	5,74	2,36	1			1						
	08:00	8,79	7,01	1,78				1	1					
	09:00	9,31	7,68	1,63				1	1					
	10:00	9,42	8,08	1,34				1	1					
	11:00	9,41	8,19	1,21				1	1					
	12:00	9,55	8,72	0,83				1	1					
	13:00	9,73	9,33	0,40				1	1					
	14:00	9,71	9,46	0,25				1	1					
	15:00	9,55	9,24	0,31				1	1					
	16:00	9,65	9,13	0,52				1	1					
	17:00	10,21	9,48	0,73				1	1					
	18:00	10,82	10,07	0,75	1			1	1					
	19:00	11,15	10,42	0,73	1			1	1					
	20:00	11,02	10,43	0,60	1			1	1					
	21:00	10,99	10,60	0,39	1			1	1					
	22:00	10,28	9,96	0,32	1			1	1					
	23:00	9,60	9,24	0,35				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	10,21	9,93	0,28	1			1	1					
	01:00	9,47	9,25	0,21				1	1					
	02:00	8,86	8,66	0,20				1	1					
	03:00	8,42	8,33	0,09				1	1					
	04:00	8,16	8,09	0,07				1	1					
	05:00	8,18	8,11	0,07				1	1					
	06:00	8,56	8,49	0,07				1	1					
	07:00	9,39	9,30	0,08				1	1					
	08:00	10,31	10,23	0,08	1			1	1					
	09:00	11,31	11,22	0,09	1	1		1	1					
	10:00	11,63	11,57	0,07	1	1		1	1					
	11:00	11,75	11,71	0,04	1	1		1	1					
	12:00	12,21	12,17	0,04	1	1		1	1					
	13:00	12,45	12,38	0,06	1	1		1	1					
	14:00	12,37	12,30	0,06	1	1		1	1					
	15:00	12,09	12,09	0,01	1	1		1	1					
	16:00	12,12	12,12	0,00	1	1		1	1					
	17:00	12,44	12,44	0,00	1	1		1	1					
	18:00	12,75	12,74	0,01	1	1	1	1	1					
	19:00	12,99	12,98	0,01	1	1	1	1	1					
	20:00	12,73	12,73	0,00	1	1	1	1	1					
	21:00	12,59	12,59	0,00	1	1		1	1					
	22:00	11,95	11,95	0,00	1	1		1	1					
	23:00	11,08	11,08	0,01	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	9,28	9,28	0,00				1	1					
	01:00	8,70	8,70	0,00				1	1					
	02:00	8,20	8,18	0,02				1	1					
	03:00	7,90	7,62	0,27				1	1					
	04:00	7,71	6,55	1,16				1	1					
	05:00	7,28	4,95	2,33	1			1						
	06:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	07:00	8,32	5,41	2,91	1			1						
	08:00	9,15	6,25	2,90	1			1						
	09:00	9,80	6,97	2,83				1	1					
	10:00	9,98	7,24	2,74				1	1					
	11:00	10,18	7,76	2,42				1	1					
	12:00	10,42	9,29	1,13				1	1					
	13:00	10,66	9,93	0,73	1			1	1					
	14:00	10,95	10,51	0,44	1			1	1					
	15:00	10,75	10,52	0,23	1			1	1					
	16:00	10,71	10,54	0,17	1			1	1					
	17:00	10,97	10,73	0,23	1			1	1					
	18:00	11,39	11,22	0,16	1	1		1	1					
	19:00	11,49	11,35	0,13	1	1		1	1					
	20:00	11,15	11,02	0,13	1	1		1	1					
	21:00	11,01	10,81	0,20	1			1	1					
	22:00	10,40	10,17	0,23	1			1	1					
	23:00	9,96	9,72	0,24	1			1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	9,97	9,28	0,69				1	1					
	01:00	9,22	8,88	0,34				1	1					
	02:00	8,68	8,54	0,14				1	1					
	03:00	8,28	8,16	0,12				1	1					
	04:00	8,00	7,65	0,34				1	1					
	05:00	7,52	6,73	0,79				1	1					
	06:00	7,64	6,74	0,90				1	1					
	07:00	8,19	7,48	0,70				1	1					
	08:00	8,88	8,32	0,56				1	1					
	09:00	9,58	8,89	0,70				1	1					
	10:00	9,84	8,90	0,93				1	1					
	11:00	10,00	8,73	1,27				1	1					
	12:00	10,10	8,87	1,23				1	1					
	13:00	10,37	9,37	1,00	1			1	1					
	14:00	10,48	9,64	0,84	1			1	1					
	15:00	10,44	9,53	0,90	1			1	1					
	16:00	10,48	9,61	0,87	1			1	1					
	17:00	10,79	10,25	0,54	1			1	1					
	18:00	11,37	10,87	0,50	1			1	1					
	19:00	11,79	11,23	0,56	1	1		1	1					
	20:00	11,82	11,00	0,82	1	1		1	1					
	21:00	11,85	11,10	0,74	1	1		1	1					
	22:00	11,32	10,80	0,52	1			1	1					
	23:00	10,69	10,29	0,40	1			1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	9,38	9,06	0,32				1	1					
	01:00	8,83	8,68	0,15				1	1					
	02:00	8,35	8,26	0,10				1	1					
	03:00	7,96	7,88	0,08				1	1					
	04:00	7,67	7,59	0,07				1	1					
	05:00	7,22	7,16	0,06				1	1					
	06:00	7,28	7,26	0,02				1	1					
	07:00	7,76	7,74	0,02				1	1					
	08:00	8,29	8,28	0,01				1	1					
	09:00	8,85	8,84	0,01				1	1					
	10:00	9,10	9,05	0,05				1	1					
	11:00	9,25	9,12	0,13				1	1					
	12:00	9,35	9,15	0,20				1	1					
	13:00	9,56	9,40	0,16				1	1					
	14:00	9,59	9,50	0,09	1			1	1					
	15:00	9,50	9,44	0,07	1			1	1					
	16:00	9,50	9,50	0,00	1			1	1					
	17:00	9,79	9,79	0,00	1			1	1					
	18:00	10,28	10,28	0,00	1			1	1					
	19:00	10,67	10,66	0,01	1			1	1					
	20:00	10,76	10,74	0,01	1			1	1					
	21:00	10,85	10,84	0,01	1			1	1					
	22:00	10,39	10,39	0,00	1			1	1					
	23:00	9,81	9,81	0,00	1			1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	8,96	8,96	0,00				1	1					
	01:00	8,58	8,56	0,02				1	1					
	02:00	8,23	8,15	0,07				1	1					
	03:00	7,94	7,80	0,14				1	1					
	04:00	7,75	7,57	0,18				1	1					
	05:00	7,43	7,24	0,18				1	1					
	06:00	7,62	7,45	0,17				1	1					
	07:00	8,29	8,14	0,15				1	1					
	08:00	8,93	8,77	0,16				1	1					
	09:00	9,51	9,39	0,12				1	1					
	10:00	9,74	9,65	0,09		1		1	1					
	11:00	9,89	9,82	0,07		1		1	1					
	12:00	10,02	9,99	0,03		1		1	1					
	13:00	10,21	10,20	0,01		1		1	1					
	14:00	10,23	10,23	0,00		1		1	1					
	15:00	10,16	10,16	0,00		1		1	1					
	16:00	10,16	10,16	0,00		1		1	1					
	17:00	10,41	10,41	0,00		1		1	1					
	18:00	10,80	10,79	0,01		1		1	1					
	19:00	11,07	11,05	0,02	1	1		1	1					
	20:00	11,05	11,00	0,06	1			1	1					
	21:00	11,02	10,95	0,07	1			1	1					
	22:00	10,48	10,40	0,08	1			1	1					
	23:00	9,82	9,71	0,11	1			1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	9,58	9,57	0,02	1			1	1					
	01:00	8,99	8,99	0,00				1	1					
	02:00	8,44	8,44	0,00				1	1					
	03:00	8,05	8,05	0,00				1	1					
	04:00	7,84	7,84	0,00				1	1					
	05:00	7,66	7,66	0,00				1	1					
	06:00	7,86	7,86	0,00				1	1					
	07:00	8,59	8,59	0,00				1	1					
	08:00	9,21	9,21	0,00				1	1					
	09:00	9,75	9,75	0,00	1			1	1					
	10:00	10,10	10,10	0,00	1			1	1					
	11:00	10,46	10,45	0,01	1			1	1					
	12:00	10,84	10,77	0,08	1			1	1					
	13:00	11,01	10,87	0,14	1			1	1					
	14:00	10,88	10,67	0,21	1			1	1					
	15:00	10,89	10,71	0,18	1			1	1					
	16:00	11,07	10,94	0,13	1			1	1					
	17:00	11,46	11,35	0,11	1	1		1	1					
	18:00	12,03	11,93	0,10	1	1		1	1					
	19:00	12,28	12,16	0,12	1	1		1	1					
	20:00	12,18	12,06	0,12	1	1		1	1					
	21:00	11,90	11,78	0,12	1	1		1	1					
	22:00	11,20	11,08	0,13	1			1	1					
	23:00	10,63	10,58	0,06	1			1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	10,12	10,09	0,03			1	1	1					
	01:00	9,45	9,36	0,09			1	1	1					
	02:00	8,83	8,59	0,24				1	1					
	03:00	8,33	7,97	0,36				1	1					
	04:00	8,09	7,79	0,30				1	1					
	05:00	7,84	7,58	0,26				1	1					
	06:00	8,06	7,77	0,30				1	1					
	07:00	8,89	8,66	0,23				1	1					
	08:00	9,90	9,74	0,16	1			1	1					
	09:00	10,85	10,75	0,10	1			1	1					
	10:00	11,29	11,21	0,07	1	1		1	1					
	11:00	11,47	11,38	0,09	1	1		1	1					
	12:00	11,97	11,86	0,10	1	1		1	1					
	13:00	12,46	12,35	0,11	1	1		1	1					
	14:00	12,59	12,53	0,06	1	1		1	1					
	15:00	12,44	12,39	0,06	1	1		1	1					
	16:00	12,41	12,39	0,03	1	1		1	1					
	17:00	12,80	12,79	0,01	1	1	1	1	1					
	18:00	13,06	13,05	0,01	1	1	1	1	1					
	19:00	12,59	12,58	0,01	1	1	1	1	1					
	20:00	13,02	13,02	0,00	1	1	1	1	1					
	21:00	12,79	12,79	0,00	1	1	1	1	1					
	22:00	11,98	11,97	0,01	1	1		1	1					
	23:00	11,09	10,94	0,15	1	1		1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	11,25	11,07	0,18	1			1	1					
	01:00	10,62	10,36	0,26	1			1	1					
	02:00	9,91	9,52	0,40	1			1	1					
	03:00	9,37	8,73	0,64				1	1					
	04:00	9,12	8,31	0,80				1	1					
	05:00	8,19	7,09	1,10				1	1					
	06:00	8,41	7,12	1,30				1	1					
	07:00	9,49	8,07	1,42				1	1					
	08:00	10,62	9,41	1,21	1			1	1					
	09:00	11,70	10,71	0,99	1			1	1					
	10:00	12,24	11,42	0,82	1	1		1	1					
	11:00	12,47	11,99	0,48	1	1		1	1					
	12:00	12,88	12,56	0,32	1	1	1	1	1					
	13:00	13,22	13,00	0,22	1	1	1	1	1					
	14:00	13,29	13,11	0,18	1	1	1	1	1					
	15:00	13,23	12,77	0,46	1	1	1	1	1					
	16:00	13,22	12,28	0,94	1	1	1	1	1					
	17:00	13,34	12,62	0,72	1	1	1	1	1					
	18:00	13,63	13,07	0,55	1	1	1	1	1					
	19:00	13,71	13,28	0,43	1	1	1	1	1					
	20:00	13,16	12,28	0,88	1	1		1	1					
	21:00	13,14	11,07	2,07	1	1		1	1					
	22:00	12,67	9,81	2,86	1			1	1					
	23:00	12,02	9,18	2,83				1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	11,12	8,17	2,95				1	1					
	01:00	10,65	7,92	2,74				1	1					
	02:00	10,06	7,34	2,72				1	1					
	03:00	9,54	6,99	2,54				1	1					
	04:00	9,25	6,99	2,25				1	1					
	05:00	9,10	7,08	2,02				1	1					
	06:00	9,14	7,09	2,05				1	1					
	07:00	9,88	7,63	2,25				1	1					
	08:00	11,03	8,98	2,05				1	1					
	09:00	12,08	10,26	1,82	1			1	1					
	10:00	12,56	11,28	1,28	1	1		1	1					
	11:00	12,72	11,87	0,85	1	1		1	1					
	12:00	13,05	12,33	0,72	1	1		1	1					
	13:00	13,43	12,73	0,70	1	1	1	1	1					
	14:00	13,59	13,13	0,45	1	1	1	1	1					
	15:00	13,55	13,15	0,40	1	1	1	1	1					
	16:00	13,50	13,15	0,35	1	1	1	1	1					
	17:00	13,67	13,46	0,20	1	1	1	1	1					
	18:00	13,36	13,16	0,20	1	1	1	1	1					
	19:00	13,43	12,94	0,49	1	1	1	1	1					
	20:00	12,93	12,09	0,84	1	1		1	1					
	21:00	12,89	11,72	1,17	1	1		1	1					
	22:00	12,43	11,46	0,97	1	1		1	1					
	23:00	11,69	10,83	0,86	1			1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	11,67	10,19	1,48	1			1	1					
	01:00	11,07	9,21	1,86	1			1	1					
	02:00	10,34	8,17	2,17				1	1					
	03:00	9,90	7,67	2,23				1	1					
	04:00	9,52	7,36	2,16				1	1					
	05:00	9,24	6,87	2,37				1	1					
	06:00	9,55	7,18	2,37				1	1					
	07:00	9,96	7,82	2,14				1	1					
	08:00	10,57	8,88	1,69				1	1					
	09:00	11,14	9,36	1,78	1			1	1					
	10:00	11,42	9,29	2,13	1			1	1					
	11:00	11,56	9,21	2,35	1			1	1					
	12:00	11,96	9,64	2,32	1			1	1					
	13:00	12,45	10,48	1,97	1			1	1					
	14:00	12,62	11,00	1,62	1			1	1					
	15:00	12,59	10,77	1,81	1			1	1					
	16:00	12,67	10,63	2,04	1			1	1					
	17:00	12,98	10,51	2,47	1			1	1					
	18:00	13,20	10,67	2,53	1			1	1					
	19:00	13,36	10,75	2,61	1			1	1					
	20:00	13,20	10,53	2,67	1			1	1					
	21:00	13,23	10,37	2,85	1			1	1					
	22:00	12,72	9,68	3,04	1			1	1					
	23:00	11,98	8,94	3,04	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	10,80	7,83	2,96				1	1					
	01:00	10,40	7,66	2,74				1	1					
	02:00	9,84	7,09	2,74				1	1					
	03:00	9,47	6,68	2,79				1	1					
	04:00	9,12	6,51	2,60				1	1					
	05:00	8,83	6,51	2,32				1	1					
	06:00	9,01	6,90	2,12				1	1					
	07:00	9,33	7,99	1,34				1	1					
	08:00	9,78	8,81	0,97				1	1					
	09:00	10,20	9,40	0,80				1	1					
	10:00	10,43	9,54	0,89	1			1	1					
	11:00	10,59	9,78	0,81	1			1	1					
	12:00	10,93	10,37	0,56	1			1	1					
	13:00	11,30	10,79	0,51	1			1	1					
	14:00	11,38	10,57	0,80	1			1	1					
	15:00	11,32	10,44	0,87	1			1	1					
	16:00	11,44	10,91	0,53	1			1	1					
	17:00	11,73	11,41	0,32	1	1		1	1					
	18:00	12,01	11,80	0,21	1	1		1	1					
	19:00	12,19	12,02	0,16	1	1		1	1					
	20:00	11,90	11,73	0,17	1	1		1	1					
	21:00	12,06	11,85	0,21	1	1		1	1					
	22:00	11,60	11,23	0,37	1	1		1	1					
	23:00	10,99	10,36	0,63	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	10,43	9,69	0,73	1			1	1					
	01:00	10,17	9,43	0,75	1			1	1					
	02:00	9,76	9,01	0,75				1	1					
	03:00	9,48	8,69	0,79				1	1					
	04:00	9,22	8,34	0,88				1	1					
	05:00	9,01	8,00	1,01				1	1					
	06:00	9,27	8,18	1,10				1	1					
	07:00	9,85	8,75	1,10				1	1					
	08:00	10,50	9,45	1,04	1			1	1					
	09:00	11,05	10,10	0,96	1			1	1					
	10:00	11,34	10,31	1,03	1			1	1					
	11:00	11,51	10,58	0,93	1			1	1					
	12:00	11,81	11,00	0,81	1	1		1	1					
	13:00	12,12	11,51	0,61	1	1		1	1					
	14:00	12,19	11,86	0,33	1	1		1	1					
	15:00	12,17	12,04	0,13	1	1		1	1					
	16:00	12,23	12,20	0,03	1	1		1	1					
	17:00	12,47	12,46	0,00	1	1	1	1	1					
	18:00	12,67	12,67	0,00	1	1	1	1	1					
	19:00	12,72	12,72	0,00	1	1	1	1	1					
	20:00	12,47	12,47	0,00	1	1	1	1	1					
	21:00	12,48	12,48	0,00	1	1	1	1	1					
	22:00	11,93	11,93	0,00	1	1		1	1					
	23:00	11,22	11,22	0,00	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	10,93	10,67	0,26	1			1	1					
	01:00	10,50	10,21	0,28	1			1	1					
	02:00	10,05	9,85	0,20	1			1	1					
	03:00	9,61	9,36	0,26				1	1					
	04:00	9,28	8,97	0,32				1	1					
	05:00	9,31	8,84	0,47				1	1					
	06:00	9,35	8,55	0,80				1	1					
	07:00	9,91	8,54	1,37				1	1					
	08:00	10,77	9,17	1,59				1	1					
	09:00	11,58	9,86	1,73	1			1	1					
	10:00	12,14	10,43	1,71	1			1	1					
	11:00	12,42	10,92	1,50	1			1	1					
	12:00	12,74	11,68	1,06	1	1		1	1					
	13:00	13,06	11,94	1,12	1	1		1	1					
	14:00	13,18	11,91	1,27	1	1		1	1					
	15:00	13,25	12,00	1,25	1	1		1	1					
	16:00	13,34	12,27	1,07	1	1		1	1					
	17:00	13,46	12,61	0,85	1	1	1	1	1					
	18:00	13,72	12,98	0,74	1	1	1	1	1					
	19:00	13,80	12,90	0,90	1	1	1	1	1					
	20:00	13,46	12,14	1,32	1	1		1	1					
	21:00	13,37	11,46	1,91	1	1		1	1					
	22:00	12,64	10,87	1,77	1			1	1					
	23:00	11,84	10,16	1,68	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	10,87	10,64	0,23	1			1	1					
	01:00	10,20	10,19	0,02	1			1	1					
	02:00	9,61	9,61	0,00	1			1	1					
	03:00	9,21	9,21	0,00				1	1					
	04:00	8,95	8,95	0,00				1	1					
	05:00	8,99	8,99	0,00				1	1					
	06:00	9,07	9,07	0,00				1	1					
	07:00	9,96	9,95	0,00	1			1	1					
	08:00	11,13	11,12	0,01	1	1		1	1					
	09:00	12,18	12,15	0,03	1	1		1	1					
	10:00	12,62	12,55	0,07	1	1		1	1					
	11:00	12,90	12,87	0,03	1	1	1	1	1					
	12:00	13,32	13,31	0,01	1	1	1	1	1					
	13:00	13,62	13,61	0,01	1	1	1	1	1					
	14:00	13,67	13,61	0,06	1	1	1	1	1					
	15:00	13,47	13,25	0,22	1	1	1	1	1					
	16:00	13,28	12,72	0,56	1	1	1	1	1					
	17:00	13,45	12,65	0,80	1	1	1	1	1					
	18:00	13,57	12,58	0,99	1	1	1	1	1					
	19:00	13,67	12,26	1,41	1	1	1	1	1					
	20:00	13,65	12,14	1,50	1	1	1	1	1					
	21:00	13,55	12,73	0,82	1	1	1	1	1					
	22:00	12,70	12,33	0,36	1	1		1	1					
	23:00	11,90	11,49	0,41	1	1		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	10,63	9,54	1,09				1	1					
	01:00	10,15	9,22	0,93				1	1					
	02:00	9,51	8,47	1,04				1	1					
	03:00	9,02	7,59	1,43				1	1					
	04:00	8,81	7,18	1,62				1	1					
	05:00	8,77	6,72	2,05				1	1					
	06:00	9,16	6,63	2,53				1	1					
	07:00	9,91	7,42	2,49				1	1					
	08:00	11,04	9,09	1,95				1	1					
	09:00	11,79	10,13	1,66	1			1	1					
	10:00	12,31	10,45	1,86	1			1	1					
	11:00	12,35	10,47	1,88	1			1	1					
	12:00	12,72	11,05	1,67	1	1		1	1					
	13:00	12,99	10,90	2,09	1	1		1	1					
	14:00	13,05	11,55	1,50	1	1		1	1					
	15:00	12,99	11,91	1,08	1	1		1	1					
	16:00	12,98	12,00	0,98	1	1		1	1					
	17:00	13,02	11,95	1,07	1	1		1	1					
	18:00	13,27	11,68	1,58	1	1		1	1					
	19:00	13,18	11,03	2,15	1	1		1	1					
	20:00	13,09	10,88	2,21	1	1		1	1					
	21:00	13,03	10,75	2,27	1	1		1	1					
	22:00	12,40	9,50	2,89	1			1	1					
	23:00	11,60	8,61	2,99				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	10,81	8,01	2,80				1	1					
	01:00	10,18	7,50	2,67				1	1					
	02:00	9,58	7,37	2,21				1	1					
	03:00	9,21	7,07	2,15				1	1					
	04:00	9,00	6,57	2,44				1	1					
	05:00	8,84	6,51	2,33				1	1					
	06:00	9,16	6,51	2,65				1	1					
	07:00	9,74	7,00	2,75				1	1					
	08:00	10,59	8,01	2,57				1	1					
	09:00	11,16	8,66	2,50	1			1	1					
	10:00	11,63	9,08	2,55	1			1	1					
	11:00	11,82	9,23	2,59	1			1	1					
	12:00	12,07	9,72	2,35	1			1	1					
	13:00	12,30	10,34	1,96	1			1	1					
	14:00	12,28	10,65	1,64	1	1		1	1					
	15:00	12,39	11,23	1,17	1	1		1	1					
	16:00	12,28	10,79	1,49	1	1		1	1					
	17:00	12,37	10,54	1,84	1	1		1	1					
	18:00	12,60	10,84	1,76	1	1		1	1					
	19:00	12,89	11,54	1,34	1	1		1	1					
	20:00	12,85	11,53	1,32	1	1		1	1					
	21:00	12,97	11,68	1,29	1	1		1	1					
	22:00	12,29	11,12	1,17	1	1		1	1					
	23:00	11,59	9,86	1,73	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	8,69	6,94	1,76				1	1					
	01:00	8,27	6,20	2,07	1			1						
	02:00	7,84	5,78	2,07	1			1						
	03:00	7,63	5,30	2,33	1			1						
	04:00	7,50	4,96	2,54	1			1						
	05:00	7,48	4,86	2,62	1			1						
	06:00	8,49	5,74	2,75	1			1						
	07:00	8,99	6,19	2,80	1			1						
	08:00	9,66	6,92	2,74				1	1					
	09:00	10,13	7,49	2,64				1	1					
	10:00	10,22	7,64	2,58				1	1					
	11:00	10,41	7,82	2,60				1	1					
	12:00	10,54	8,05	2,49				1	1					
	13:00	10,54	8,28	2,27				1	1					
	14:00	10,43	8,42	2,01				1	1					
	15:00	10,47	8,99	1,48				1	1					
	16:00	10,38	9,32	1,07				1	1					
	17:00	10,51	9,42	1,09	1			1	1					
	18:00	10,95	9,91	1,04	1			1	1					
	19:00	11,37	10,41	0,96	1			1	1					
	20:00	11,58	10,49	1,09	1			1	1					
	21:00	11,40	10,30	1,11	1			1	1					
	22:00	10,55	8,87	1,69				1	1					
	23:00	9,46	7,20	2,25				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	8,42	6,02	2,40	1			1						
	01:00	8,15	5,96	2,19	1			1						
	02:00	7,83	5,98	1,85	1			1						
	03:00	7,61	5,81	1,80	1			1						
	04:00	7,44	5,62	1,82	1			1						
	05:00	7,36	5,67	1,69	1			1						
	06:00	7,97	6,22	1,75	1			1						
	07:00	8,38	6,55	1,83				1	1					
	08:00	8,89	7,27	1,62				1	1					
	09:00	9,30	8,02	1,29				1	1					
	10:00	9,49	8,39	1,10				1	1					
	11:00	9,70	8,77	0,93				1	1					
	12:00	9,83	8,68	1,15				1	1					
	13:00	9,83	8,73	1,09				1	1					
	14:00	9,78	8,78	1,00				1	1					
	15:00	9,80	8,83	0,97				1	1					
	16:00	9,68	9,26	0,42				1	1					
	17:00	9,81	9,50	0,31	1			1	1					
	18:00	10,17	9,92	0,26	1			1	1					
	19:00	10,54	10,29	0,25	1			1	1					
	20:00	10,77	10,47	0,29	1			1	1					
	21:00	10,67	10,31	0,36	1			1	1					
	22:00	9,99	9,56	0,43	1			1	1					
	23:00	9,08	8,53	0,55				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	8,79	8,14	0,65				1	1					
	01:00	8,53	7,91	0,62				1	1					
	02:00	8,27	7,69	0,58				1	1					
	03:00	8,10	7,55	0,56				1	1					
	04:00	8,02	7,52	0,51				1	1					
	05:00	8,03	7,58	0,45				1	1					
	06:00	8,57	8,12	0,45				1	1					
	07:00	9,19	8,75	0,44				1	1					
	08:00	9,83	9,40	0,43				1	1					
	09:00	10,33	10,01	0,32	1			1	1					
	10:00	10,51	10,15	0,36	1			1	1					
	11:00	10,66	10,25	0,42	1			1	1					
	12:00	10,78	10,34	0,44	1			1	1					
	13:00	10,82	10,45	0,38	1			1	1					
	14:00	10,75	10,44	0,31	1			1	1					
	15:00	10,69	10,45	0,24	1			1	1					
	16:00	10,57	10,39	0,18	1			1	1					
	17:00	10,67	10,54	0,13	1			1	1					
	18:00	10,95	10,83	0,11	1			1	1					
	19:00	11,23	11,10	0,12	1	1		1	1					
	20:00	11,36	11,19	0,17	1	1		1	1					
	21:00	11,25	11,02	0,23	1	1		1	1					
	22:00	10,58	10,29	0,29	1			1	1					
	23:00	9,72	9,32	0,39				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	9,50	8,28	1,22				1	1					
	01:00	8,99	7,78	1,21				1	1					
	02:00	8,53	7,16	1,37				1	1					
	03:00	8,22	6,98	1,24				1	1					
	04:00	8,04	6,82	1,21				1	1					
	05:00	8,35	7,34	1,01				1	1					
	06:00	8,61	7,44	1,17				1	1					
	07:00	9,36	7,91	1,45				1	1					
	08:00	9,97	8,29	1,68				1	1					
	09:00	10,65	9,08	1,57				1	1					
	10:00	11,02	9,37	1,65	1			1	1					
	11:00	11,28	9,53	1,76	1			1	1					
	12:00	11,51	9,89	1,62	1			1	1					
	13:00	11,62	10,23	1,39	1			1	1					
	14:00	11,48	9,74	1,74	1			1	1					
	15:00	11,37	9,95	1,41	1			1	1					
	16:00	11,37	10,46	0,90	1			1	1					
	17:00	11,67	11,10	0,58	1	1		1	1					
	18:00	12,24	11,93	0,31	1	1		1	1					
	19:00	12,45	12,12	0,32	1	1		1	1					
	20:00	12,58	11,97	0,61	1	1		1	1					
	21:00	12,64	11,66	0,98	1	1		1	1					
	22:00	11,93	10,29	1,64	1			1	1					
	23:00	11,19	9,01	2,17	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	10,11	7,14	2,97				1	1					
	01:00	9,49	6,79	2,70				1	1					
	02:00	8,94	6,32	2,62	1			1						
	03:00	8,57	6,14	2,43	1			1						
	04:00	8,24	5,95	2,28	1			1						
	05:00	8,31	5,79	2,51	1			1						
	06:00	8,60	5,98	2,61	1			1						
	07:00	9,37	6,78	2,59				1	1					
	08:00	10,53	8,05	2,48				1	1					
	09:00	11,36	8,99	2,37				1	1					
	10:00	11,65	8,99	2,66				1	1					
	11:00	11,77	8,81	2,96				1	1					
	12:00	11,97	8,98	2,99				1	1					
	13:00	12,21	9,30	2,90				1	1					
	14:00	12,21	9,69	2,52	1			1	1					
	15:00	12,04	9,96	2,08	1			1	1					
	16:00	12,38	10,77	1,61	1			1	1					
	17:00	12,55	11,37	1,18	1	1		1	1					
	18:00	12,80	11,60	1,19	1	1		1	1					
	19:00	13,13	10,66	2,47	1	1		1	1					
	20:00	13,11	10,38	2,73	1	1		1	1					
	21:00	12,86	9,86	2,99	1			1	1					
	22:00	12,04	9,14	2,90	1			1	1					
	23:00	11,04	8,00	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	9,86	6,85	3,01				1	1					
	01:00	9,42	6,51	2,91				1	1					
	02:00	8,88	5,87	3,00	1				1					
	03:00	8,51	5,53	2,98	1				1					
	04:00	8,27	5,37	2,89	1				1					
	05:00	8,32	5,48	2,84	1				1					
	06:00	8,61	6,21	2,40	1				1					
	07:00	9,30	6,85	2,45				1	1					
	08:00	9,99	7,47	2,52				1	1					
	09:00	10,64	8,12	2,52				1	1					
	10:00	10,97	8,39	2,58				1	1					
	11:00	11,12	8,85	2,28				1	1					
	12:00	11,36	9,44	1,92	1			1	1					
	13:00	11,69	9,69	2,00	1			1	1					
	14:00	11,69	9,90	1,79	1			1	1					
	15:00	11,51	10,03	1,48	1			1	1					
	16:00	11,56	10,45	1,11	1			1	1					
	17:00	11,81	11,02	0,79	1	1		1	1					
	18:00	12,41	11,72	0,69	1	1		1	1					
	19:00	12,78	12,10	0,68	1	1		1	1					
	20:00	12,77	11,00	1,76	1	1		1	1					
	21:00	12,49	10,22	2,27	1			1	1					
	22:00	11,72	9,23	2,49				1	1					
	23:00	10,92	8,34	2,58				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	9,54	6,52	3,02				1	1					
	01:00	8,97	6,03	2,95	1			1						
	02:00	8,51	5,66	2,85	1			1						
	03:00	8,12	5,38	2,75	1			1						
	04:00	7,88	5,13	2,75	1			1						
	05:00	8,21	5,44	2,77	1			1						
	06:00	8,38	5,46	2,92	1			1						
	07:00	9,00	6,13	2,86	1			1						
	08:00	9,85	6,89	2,96				1	1					
	09:00	10,54	7,59	2,95				1	1					
	10:00	10,96	8,12	2,83				1	1					
	11:00	11,10	8,34	2,76				1	1					
	12:00	11,24	8,44	2,80				1	1					
	13:00	11,52	8,71	2,81				1	1					
	14:00	11,45	8,97	2,47				1	1					
	15:00	11,14	9,16	1,99				1	1					
	16:00	10,92	8,84	2,07				1	1					
	17:00	10,92	8,06	2,86				1	1					
	18:00	11,31	8,27	3,04				1	1					
	19:00	11,75	8,71	3,04	1			1	1					
	20:00	12,04	9,00	3,04	1			1	1					
	21:00	12,19	9,15	3,04	1			1	1					
	22:00	11,36	8,32	3,04	1			1	1					
	23:00	10,35	7,31	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	10,12	7,08	3,04				1	1					
	01:00	9,46	6,42	3,04	1				1					
	02:00	8,89	5,85	3,04	1				1					
	03:00	8,41	5,47	2,94	1				1					
	04:00	8,07	5,24	2,82	1				1					
	05:00	7,95	5,17	2,78	1				1					
	06:00	8,14	5,29	2,85	1				1					
	07:00	8,58	5,63	2,95	1				1					
	08:00	9,29	6,51	2,77				1	1					
	09:00	10,10	7,33	2,77				1	1					
	10:00	10,75	8,01	2,74				1	1					
	11:00	11,14	8,51	2,63				1	1					
	12:00	11,23	8,79	2,44				1	1					
	13:00	11,26	8,95	2,31				1	1					
	14:00	11,18	8,78	2,40				1	1					
	15:00	11,12	8,90	2,22				1	1					
	16:00	11,15	9,06	2,09				1	1					
	17:00	11,52	9,19	2,33				1	1					
	18:00	12,28	9,73	2,56	1			1	1					
	19:00	12,72	9,78	2,94	1			1	1					
	20:00	12,72	9,68	3,04	1			1	1					
	21:00	12,45	9,41	3,04	1			1	1					
	22:00	11,63	8,59	3,04				1	1					
	23:00	10,69	7,65	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	9,71	6,67	3,04				1	1					
	01:00	9,17	6,14	3,02	1				1					
	02:00	8,62	5,62	3,00	1				1					
	03:00	8,13	5,29	2,85	1				1					
	04:00	7,77	5,05	2,72	1				1					
	05:00	7,62	4,95	2,67	1				1					
	06:00	7,73	5,03	2,71	1				1					
	07:00	8,08	5,25	2,83	1				1					
	08:00	8,62	5,66	2,95	1				1					
	09:00	9,29	6,33	2,96	1				1					
	10:00	9,85	6,82	3,02				1	1					
	11:00	10,22	7,18	3,04				1	1					
	12:00	10,30	7,26	3,04				1	1					
	13:00	10,21	7,17	3,04				1	1					
	14:00	10,08	7,03	3,04				1	1					
	15:00	9,92	6,88	3,04				1	1					
	16:00	9,78	6,76	3,02				1	1					
	17:00	10,14	7,12	3,02				1	1					
	18:00	10,92	7,90	3,02				1	1					
	19:00	11,40	8,36	3,03				1	1					
	20:00	11,58	8,55	3,04				1	1					
	21:00	11,49	8,45	3,04				1	1					
	22:00	10,87	7,83	3,04				1	1					
	23:00	10,15	7,10	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	9,37	6,51	2,85				1	1					
	01:00	8,70	5,71	2,99	1				1					
	02:00	8,14	5,29	2,85	1				1					
	03:00	7,71	5,01	2,70	1				1					
	04:00	7,49	4,87	2,62	1				1					
	05:00	7,55	4,91	2,64	1				1					
	06:00	7,99	5,19	2,80	1				1					
	07:00	8,81	5,92	2,88	1				1					
	08:00	9,72	6,83	2,89				1	1					
	09:00	10,57	7,66	2,91				1	1					
	10:00	11,12	8,19	2,93				1	1					
	11:00	11,37	8,43	2,94				1	1					
	12:00	11,44	8,51	2,93				1	1					
	13:00	11,37	8,49	2,88				1	1					
	14:00	11,14	8,33	2,80				1	1					
	15:00	10,87	8,13	2,74				1	1					
	16:00	10,70	8,06	2,64				1	1					
	17:00	10,97	8,45	2,52				1	1					
	18:00	11,71	9,27	2,43	1			1	1					
	19:00	12,18	9,67	2,51	1			1	1					
	20:00	12,30	9,68	2,62	1			1	1					
	21:00	12,10	9,39	2,72	1			1	1					
	22:00	11,30	8,52	2,77				1	1					
	23:00	10,37	7,58	2,79				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	10,02	6,98	3,04				1	1					
	01:00	9,32	6,28	3,04	1			1						
	02:00	8,69	5,65	3,04	1			1						
	03:00	8,23	5,35	2,88	1			1						
	04:00	7,94	5,16	2,78	1			1						
	05:00	7,93	5,15	2,77	1			1						
	06:00	8,30	5,40	2,91	1			1						
	07:00	9,00	5,96	3,04	1			1						
	08:00	9,90	6,86	3,04				1	1					
	09:00	10,83	7,82	3,01				1	1					
	10:00	11,49	8,56	2,93				1	1					
	11:00	11,83	8,80	3,03				1	1					
	12:00	11,96	8,92	3,04				1	1					
	13:00	11,99	8,95	3,04				1	1					
	14:00	11,85	8,81	3,04				1	1					
	15:00	11,61	8,57	3,04				1	1					
	16:00	11,61	8,57	3,04				1	1					
	17:00	11,99	8,95	3,04	1			1	1					
	18:00	12,75	9,70	3,04	1			1	1					
	19:00	13,18	10,14	3,04	1			1	1					
	20:00	13,16	10,12	3,04	1			1	1					
	21:00	12,85	9,81	3,04	1			1	1					
	22:00	11,79	8,75	3,04				1	1					
	23:00	10,56	7,52	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	10,48	7,44	3,04				1	1					
	01:00	9,76	6,72	3,04				1	1					
	02:00	9,12	6,08	3,04	1			1						
	03:00	8,61	5,59	3,01	1			1						
	04:00	8,27	5,38	2,89	1			1						
	05:00	8,24	5,35	2,88	1			1						
	06:00	8,56	5,56	3,00	1			1						
	07:00	9,20	6,16	3,04	1			1						
	08:00	10,09	7,05	3,04				1	1					
	09:00	11,02	7,99	3,03				1	1					
	10:00	11,66	8,62	3,04				1	1					
	11:00	11,99	8,99	3,01				1	1					
	12:00	12,16	9,22	2,94				1	1					
	13:00	12,23	9,53	2,70				1	1					
	14:00	12,19	9,60	2,58	1			1	1					
	15:00	12,08	9,28	2,81	1			1	1					
	16:00	12,13	9,09	3,04	1			1	1					
	17:00	12,63	9,75	2,88	1			1	1					
	18:00	13,39	10,35	3,04	1			1	1					
	19:00	13,71	10,67	3,04	1			1	1					
	20:00	13,50	10,46	3,04	1			1	1					
	21:00	13,08	10,04	3,04	1			1	1					
	22:00	11,79	8,75	3,04				1	1					
	23:00	10,69	7,65	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	10,01	6,97	3,04				1	1					
	01:00	9,30	6,26	3,04	1			1						
	02:00	8,69	5,65	3,04	1			1						
	03:00	8,22	5,35	2,88	1			1						
	04:00	7,92	5,14	2,77	1			1						
	05:00	7,94	5,16	2,78	1			1						
	06:00	8,25	5,37	2,89	1			1						
	07:00	8,87	5,83	3,04	1			1						
	08:00	9,72	6,68	3,04				1	1					
	09:00	10,59	7,55	3,04				1	1					
	10:00	11,21	8,17	3,04				1	1					
	11:00	11,55	8,54	3,00				1	1					
	12:00	11,70	8,81	2,89				1	1					
	13:00	11,74	8,74	2,99				1	1					
	14:00	11,73	8,87	2,86				1	1					
	15:00	11,66	9,21	2,45				1	1					
	16:00	11,79	9,22	2,57				1	1					
	17:00	12,17	9,52	2,65	1			1	1					
	18:00	12,83	9,94	2,89	1			1	1					
	19:00	12,90	9,86	3,04	1			1	1					
	20:00	12,82	9,77	3,04	1			1	1					
	21:00	12,36	9,32	3,04	1			1	1					
	22:00	11,35	8,31	3,04				1	1					
	23:00	10,30	7,26	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	9,61	6,57	3,04				1	1					
	01:00	8,79	5,75	3,04	1			1						
	02:00	8,19	5,33	2,87	1			1						
	03:00	7,90	5,13	2,76	1			1						
	04:00	7,68	4,99	2,69	1			1						
	05:00	7,73	5,02	2,70	1			1						
	06:00	8,04	5,23	2,81	1			1						
	07:00	8,78	5,81	2,97	1			1						
	08:00	9,69	6,72	2,97	1	1		1						
	09:00	10,51	7,61	2,91				1	1					
	10:00	10,98	8,19	2,79				1	1					
	11:00	11,02	8,31	2,71				1	1					
	12:00	11,20	8,40	2,80				1	1					
	13:00	11,62	9,02	2,60				1	1					
	14:00	11,44	9,02	2,42				1	1					
	15:00	10,92	8,12	2,80				1	1					
	16:00	10,71	7,67	3,04				1	1					
	17:00	11,40	8,36	3,04				1	1					
	18:00	12,36	9,32	3,04	1			1	1					
	19:00	12,88	9,84	3,04	1			1	1					
	20:00	12,89	9,85	3,04	1			1	1					
	21:00	12,70	9,66	3,04	1			1	1					
	22:00	11,46	8,42	3,04				1	1					
	23:00	10,46	7,42	3,04				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	9,51	6,51	3,00				1	1					
	01:00	8,70	5,66	3,04	1			1						
	02:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	03:00	7,82	5,08	2,74	1			1						
	04:00	7,60	4,94	2,66	1			1						
	05:00	7,65	4,97	2,68	1			1						
	06:00	7,96	5,17	2,79	1			1						
	07:00	8,70	5,66	3,04	1			1						
	08:00	9,59	6,55	3,04	1	1		1						
	09:00	10,41	7,37	3,04				1	1					
	10:00	10,87	7,83	3,04				1	1					
	11:00	10,91	7,87	3,04				1	1					
	12:00	11,08	8,04	3,04				1	1					
	13:00	11,51	8,47	3,04				1	1					
	14:00	11,33	8,29	3,04				1	1					
	15:00	10,81	7,78	3,03				1	1					
	16:00	10,61	7,59	3,02				1	1					
	17:00	11,29	8,29	3,00				1	1					
	18:00	12,23	9,28	2,95	1			1	1					
	19:00	12,75	9,88	2,87	1			1	1					
	20:00	12,76	9,99	2,76	1			1	1					
	21:00	12,57	9,91	2,66	1			1	1					
	22:00	11,35	8,75	2,60				1	1					
	23:00	10,35	7,83	2,52				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	9,41	7,13	2,28				1	1					
	01:00	8,61	6,60	2,01				1	1					
	02:00	8,03	6,20	1,83	1			1						
	03:00	7,74	5,92	1,82	1			1						
	04:00	7,53	5,78	1,74	1			1						
	05:00	7,57	5,91	1,66	1			1						
	06:00	7,88	6,36	1,52	1	1		1						
	07:00	8,61	7,23	1,38	1	1		1						
	08:00	9,49	8,31	1,19				1	1					
	09:00	10,31	9,16	1,14				1	1					
	10:00	10,76	9,73	1,03	1			1	1					
	11:00	10,80	9,90	0,90	1			1	1					
	12:00	10,97	10,21	0,77	1			1	1					
	13:00	11,39	10,80	0,59	1			1	1					
	14:00	11,21	10,76	0,45	1			1	1					
	15:00	10,70	10,36	0,34	1			1	1					
	16:00	10,50	10,28	0,22	1			1	1					
	17:00	11,18	11,04	0,14	1	1		1	1					
	18:00	12,11	12,02	0,09	1	1		1	1					
	19:00	12,62	12,56	0,07	1	1		1	1					
	20:00	12,63	12,56	0,07	1	1		1	1					
	21:00	12,45	12,37	0,07	1	1		1	1					
	22:00	11,23	11,14	0,10	1	1		1	1					
	23:00	10,25	10,14	0,11	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,08	1,08	1,08	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	9,32	9,21	0,11				1	1					
	01:00	8,53	8,42	0,11				1	1					
	02:00	7,95	7,87	0,08				1	1					
	03:00	7,66	7,61	0,05				1	1					
	04:00	7,45	7,44	0,01				1	1					
	05:00	7,50	7,50	0,00				1	1					
	06:00	7,80	7,80	0,00				1	1					
	07:00	8,52	8,52	0,00				1	1					
	08:00	9,40	9,40	0,00				1	1					
	09:00	10,20	10,20	0,00	1			1	1					
	10:00	10,65	10,65	0,01	1			1	1					
	11:00	10,69	10,67	0,02	1			1	1					
	12:00	10,86	10,81	0,05	1			1	1					
	13:00	11,28	11,22	0,06	1	1		1	1					
	14:00	11,10	11,03	0,07	1	1		1	1					
	15:00	10,59	10,52	0,07	1	1		1	1					
	16:00	10,40	10,33	0,07	1	1		1	1					
	17:00	11,07	11,01	0,06	1	1		1	1					
	18:00	11,99	11,96	0,03	1	1		1	1					
	19:00	12,50	12,49	0,01	1	1		1	1					
	20:00	12,50	12,50	0,00	1	1		1	1					
	21:00	12,32	12,32	0,00	1	1		1	1					
	22:00	11,12	11,12	0,00	1	1		1	1					
	23:00	10,15	10,15	0,00	1			1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	8,84	8,79	0,04				1	1					
	01:00	8,17	8,16	0,00				1	1					
	02:00	7,57	7,57	0,00				1	1					
	03:00	7,15	7,15	0,00				1	1					
	04:00	6,93	6,89	0,04				1	1					
	05:00	7,04	6,99	0,04				1	1					
	06:00	7,50	7,48	0,02				1	1					
	07:00	8,23	8,17	0,06				1	1					
	08:00	9,08	9,02	0,06				1	1					
	09:00	9,91	9,82	0,10	1			1	1					
	10:00	10,49	10,37	0,11	1			1	1					
	11:00	10,76	10,60	0,17	1			1	1					
	12:00	10,92	10,80	0,12	1			1	1					
	13:00	10,90	10,82	0,08	1			1	1					
	14:00	10,64	10,57	0,07	1			1	1					
	15:00	10,36	10,24	0,12	1			1	1					
	16:00	10,18	10,01	0,17	1			1	1					
	17:00	10,51	10,31	0,20	1			1	1					
	18:00	11,41	11,23	0,18	1	1		1	1					
	19:00	11,81	11,58	0,23	1	1		1	1					
	20:00	12,23	11,67	0,56	1	1		1	1					
	21:00	11,65	10,97	0,67	1	1		1	1					
	22:00	10,40	9,81	0,59	1			1	1					
	23:00	9,28	8,96	0,32				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	9,06	7,16	1,90				1	1					
	01:00	8,41	6,54	1,87				1	1					
	02:00	7,83	6,17	1,66	1				1					
	03:00	7,41	6,13	1,28	1				1					
	04:00	7,17	6,17	1,00	1				1					
	05:00	7,18	6,37	0,81	1	1			1					
	06:00	7,57	6,99	0,58	1	1			1					
	07:00	8,26	7,78	0,48	1	1			1					
	08:00	9,12	8,66	0,46	1			1	1					
	09:00	9,94	9,63	0,31	1			1	1					
	10:00	10,50	10,28	0,21	1			1	1					
	11:00	10,76	10,48	0,28	1			1	1					
	12:00	10,81	10,45	0,37	1			1	1					
	13:00	10,81	10,42	0,39	1			1	1					
	14:00	10,70	10,33	0,37	1			1	1					
	15:00	10,31	9,95	0,36	1			1	1					
	16:00	10,17	9,91	0,26	1			1	1					
	17:00	10,45	10,32	0,13	1			1	1					
	18:00	11,21	11,11	0,10	1	1		1	1					
	19:00	11,95	11,87	0,08	1	1		1	1					
	20:00	12,45	12,38	0,06	1	1		1	1					
	21:00	11,81	11,76	0,06	1	1		1	1					
	22:00	10,48	10,41	0,06	1			1	1					
	23:00	9,25	9,16	0,09				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	8,69	8,65	0,04				1	1					
	01:00	8,09	8,07	0,02				1	1					
	02:00	7,56	7,50	0,06				1	1					
	03:00	7,16	7,12	0,04				1	1					
	04:00	6,95	6,93	0,02				1	1					
	05:00	7,00	6,99	0,01				1	1					
	06:00	7,37	7,35	0,02				1	1					
	07:00	8,05	8,01	0,04				1	1					
	08:00	8,86	8,85	0,01				1	1					
	09:00	9,64	9,63	0,01	1			1	1					
	10:00	10,19	10,19	0,00	1			1	1					
	11:00	10,47	10,46	0,01	1			1	1					
	12:00	10,53	10,52	0,01	1			1	1					
	13:00	10,54	10,54	0,00	1			1	1					
	14:00	10,45	10,45	0,00	1			1	1					
	15:00	9,91	9,91	0,00	1			1	1					
	16:00	9,62	9,62	0,00	1			1	1					
	17:00	9,84	9,84	0,00	1			1	1					
	18:00	10,73	10,73	0,00	1			1	1					
	19:00	11,57	11,56	0,00	1	1		1	1					
	20:00	12,10	12,10	0,00	1	1		1	1					
	21:00	11,59	11,59	0,00	1	1		1	1					
	22:00	10,31	10,31	0,00	1			1	1					
	23:00	9,13	9,13	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	8,55	8,41	0,14				1	1					
	01:00	7,98	7,83	0,15				1	1					
	02:00	7,47	7,34	0,14				1	1					
	03:00	7,06	6,96	0,10				1	1					
	04:00	6,81	6,77	0,04				1	1					
	05:00	6,82	6,80	0,02				1	1					
	06:00	7,16	7,13	0,03				1	1					
	07:00	7,80	7,74	0,06				1	1					
	08:00	8,55	8,47	0,07				1	1					
	09:00	9,29	9,16	0,13				1	1					
	10:00	9,84	9,71	0,12	1			1	1					
	11:00	10,14	9,99	0,15	1			1	1					
	12:00	10,25	9,91	0,34	1			1	1					
	13:00	10,31	9,88	0,43	1			1	1					
	14:00	10,16	9,58	0,58	1			1	1					
	15:00	9,81	8,99	0,82				1	1					
	16:00	9,51	8,33	1,17				1	1					
	17:00	9,74	8,70	1,04				1	1					
	18:00	10,48	9,54	0,94	1			1	1					
	19:00	11,06	9,54	1,53	1			1	1					
	20:00	11,61	9,88	1,74	1			1	1					
	21:00	11,18	9,65	1,53	1			1	1					
	22:00	10,14	8,50	1,64				1	1					
	23:00	9,27	7,67	1,59				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	8,97	8,10	0,87				1	1					
	01:00	8,35	7,81	0,54				1	1					
	02:00	7,83	7,24	0,59	1	1			1					
	03:00	7,43	7,07	0,36	1	1			1					
	04:00	7,16	6,86	0,30	1	1			1					
	05:00	7,10	6,85	0,25	1	1			1					
	06:00	7,34	7,08	0,26	1	1			1					
	07:00	7,84	7,48	0,36				1	1					
	08:00	8,47	7,98	0,49				1	1					
	09:00	9,16	8,02	1,13				1	1					
	10:00	9,67	8,37	1,30				1	1					
	11:00	9,93	8,92	1,01				1	1					
	12:00	10,08	9,21	0,87				1	1					
	13:00	10,17	9,50	0,67				1	1					
	14:00	10,14	9,36	0,78				1	1					
	15:00	9,87	9,47	0,41				1	1					
	16:00	9,68	9,31	0,37				1	1					
	17:00	9,86	9,54	0,32				1	1					
	18:00	10,59	10,37	0,21	1			1	1					
	19:00	11,18	11,02	0,16	1	1		1	1					
	20:00	11,62	11,46	0,16	1	1		1	1					
	21:00	11,29	11,20	0,09	1	1		1	1					
	22:00	10,38	10,34	0,03	1			1	1					
	23:00	9,12	9,01	0,11				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	8,65	8,25	0,39				1	1					
	01:00	8,18	7,52	0,65				1	1					
	02:00	7,69	6,93	0,75				1	1					
	03:00	7,25	5,99	1,26	1			1						
	04:00	6,95	5,09	1,86	1			1						
	05:00	6,86	4,63	2,23	1			1						
	06:00	6,98	4,59	2,38	1			1						
	07:00	7,34	4,77	2,57	1			1						
	08:00	7,81	5,25	2,56	1			1						
	09:00	8,39	6,51	1,87				1	1					
	10:00	8,83	7,15	1,68				1	1					
	11:00	9,03	8,01	1,03				1	1					
	12:00	9,10	8,36	0,74				1	1					
	13:00	9,01	8,10	0,90				1	1					
	14:00	8,84	7,95	0,88				1	1					
	15:00	8,54	7,69	0,85				1	1					
	16:00	8,48	7,98	0,50				1	1					
	17:00	8,70	8,37	0,33				1	1					
	18:00	9,50	9,29	0,22				1	1					
	19:00	10,17	10,00	0,17	1			1	1					
	20:00	10,77	10,55	0,22	1			1	1					
	21:00	10,51	10,18	0,33	1			1	1					
	22:00	9,78	9,23	0,55				1	1					
	23:00	8,80	8,01	0,79				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	8,31	7,56	0,75				1	1					
	01:00	7,73	7,02	0,71				1	1					
	02:00	7,21	6,51	0,70				1	1					
	03:00	6,83	5,95	0,88	1			1						
	04:00	6,65	5,57	1,08	1			1						
	05:00	6,75	5,47	1,28	1			1						
	06:00	7,20	5,82	1,37	1			1						
	07:00	8,03	6,64	1,39				1	1					
	08:00	8,81	7,42	1,38				1	1					
	09:00	9,49	8,05	1,44				1	1					
	10:00	9,86	8,10	1,76				1	1					
	11:00	9,93	7,98	1,96				1	1					
	12:00	9,86	7,86	2,01				1	1					
	13:00	9,72	7,83	1,90				1	1					
	14:00	9,49	7,83	1,66				1	1					
	15:00	9,15	7,72	1,43				1	1					
	16:00	9,05	7,88	1,16				1	1					
	17:00	9,23	8,36	0,87				1	1					
	18:00	10,01	9,38	0,63	1			1	1					
	19:00	10,70	10,21	0,49	1			1	1					
	20:00	11,22	10,72	0,50	1			1	1					
	21:00	10,83	10,26	0,57	1			1	1					
	22:00	9,96	9,10	0,86				1	1					
	23:00	8,88	7,64	1,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	8,69	8,03	0,66				1	1					
	01:00	8,02	7,50	0,52	1	1		1						
	02:00	7,46	6,77	0,69	1	1		1						
	03:00	7,05	6,00	1,05	1			1						
	04:00	6,84	5,45	1,39	1			1						
	05:00	6,93	5,32	1,62	1			1						
	06:00	7,40	5,79	1,62	1			1						
	07:00	8,14	6,69	1,44	1	1		1						
	08:00	8,91	7,45	1,46	1	1		1						
	09:00	9,61	8,28	1,33				1	1					
	10:00	10,05	8,70	1,34				1	1					
	11:00	10,19	8,85	1,34				1	1					
	12:00	10,18	9,14	1,04				1	1					
	13:00	10,13	9,25	0,88				1	1					
	14:00	9,94	9,00	0,94				1	1					
	15:00	9,58	8,80	0,78				1	1					
	16:00	9,49	8,82	0,66				1	1					
	17:00	9,83	9,10	0,72				1	1					
	18:00	10,55	9,90	0,64	1			1	1					
	19:00	11,16	10,49	0,66	1			1	1					
	20:00	11,65	10,95	0,70	1			1	1					
	21:00	11,21	10,45	0,76	1			1	1					
	22:00	9,99	8,81	1,18				1	1					
	23:00	9,43	8,47	0,96				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	8,32	6,76	1,56	1	1		1						
	01:00	7,72	5,91	1,81	1			1						
	02:00	7,21	5,12	2,08	1			1						
	03:00	6,83	4,69	2,14	1			1						
	04:00	6,63	4,70	1,93	1			1						
	05:00	6,69	4,79	1,90	1			1						
	06:00	7,14	5,01	2,13	1			1						
	07:00	7,82	5,57	2,24	1			1						
	08:00	8,53	6,39	2,15	1	1		1						
	09:00	9,15	6,86	2,29	1	1		1						
	10:00	9,49	6,91	2,59				1	1					
	11:00	9,61	6,95	2,66				1	1					
	12:00	9,57	6,73	2,84				1	1					
	13:00	9,53	6,79	2,74				1	1					
	14:00	9,38	6,79	2,58				1	1					
	15:00	9,06	6,79	2,27				1	1					
	16:00	8,82	6,77	2,05				1	1					
	17:00	9,22	7,80	1,42				1	1					
	18:00	9,98	9,05	0,93				1	1					
	19:00	10,85	10,05	0,80	1			1	1					
	20:00	11,64	10,20	1,44	1			1	1					
	21:00	11,17	8,37	2,80				1	1					
	22:00	9,91	6,87	3,04				1	1					
	23:00	8,72	6,51	2,20				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	7,74	5,03	2,71	1			1						
	01:00	7,19	4,67	2,52	1			1						
	02:00	6,74	4,38	2,36	1			1						
	03:00	6,42	4,34	2,08	1			1						
	04:00	6,26	4,34	1,92	1			1						
	05:00	6,34	4,34	2,00	1			1						
	06:00	6,76	4,39	2,37	1			1						
	07:00	7,39	4,80	2,59	1			1						
	08:00	8,02	5,21	2,81	1			1						
	09:00	8,56	5,72	2,85	1			1						
	10:00	8,89	6,04	2,84	1			1						
	11:00	9,00	6,17	2,83	1			1						
	12:00	8,96	6,21	2,75	1			1						
	13:00	8,90	6,34	2,56	1			1						
	14:00	8,73	6,32	2,41	1	1		1						
	15:00	8,53	6,41	2,12	1	1		1						
	16:00	8,36	6,75	1,61				1	1					
	17:00	8,67	7,48	1,19				1	1					
	18:00	9,46	8,22	1,24				1	1					
	19:00	10,17	8,10	2,07				1	1					
	20:00	10,66	7,81	2,85				1	1					
	21:00	10,09	7,05	3,04				1	1					
	22:00	9,15	6,11	3,04	1			1						
	23:00	8,60	5,61	2,99	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	7,56	4,91	2,65		1		1						
	01:00	7,05	4,58	2,47		1		1						
	02:00	6,63	4,34	2,30		1		1						
	03:00	6,33	4,34	1,99		1		1						
	04:00	6,18	4,34	1,84		1		1						
	05:00	6,25	4,34	1,92		1		1						
	06:00	6,64	4,34	2,30		1		1						
	07:00	7,22	4,69	2,53		1		1						
	08:00	7,83	5,20	2,63		1		1						
	09:00	8,38	5,80	2,58		1		1						
	10:00	8,74	6,12	2,61		1		1						
	11:00	8,88	6,30	2,58		1		1						
	12:00	8,84	6,16	2,68		1		1						
	13:00	8,74	6,20	2,55		1		1						
	14:00	8,51	6,20	2,30		1		1						
	15:00	8,28	6,30	1,98		1	1	1						
	16:00	8,15	6,40	1,75		1	1	1						
	17:00	8,42	6,99	1,43		1	1	1						
	18:00	9,32	8,20	1,12				1	1					
	19:00	10,02	8,85	1,17				1	1					
	20:00	10,71	9,38	1,33				1	1					
	21:00	10,25	8,84	1,41				1	1					
	22:00	9,32	8,10	1,22				1	1					
	23:00	8,23	7,24	1,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	7,65	6,86	0,79	1	1		1						
	01:00	7,17	6,73	0,43	1	1		1						
	02:00	6,75	6,32	0,42	1	1		1						
	03:00	6,43	6,08	0,35	1			1						
	04:00	6,25	5,98	0,28	1			1						
	05:00	6,28	6,08	0,20	1			1						
	06:00	6,59	6,51	0,07				1	1					
	07:00	7,12	6,99	0,13				1	1					
	08:00	7,73	7,62	0,10				1	1					
	09:00	8,32	8,25	0,07				1	1					
	10:00	8,76	8,71	0,05				1	1					
	11:00	8,95	8,94	0,01				1	1					
	12:00	8,90	8,89	0,01				1	1					
	13:00	8,84	8,82	0,02				1	1					
	14:00	8,70	8,69	0,00				1	1					
	15:00	8,44	8,42	0,01				1	1					
	16:00	8,26	8,12	0,13				1	1					
	17:00	8,48	8,30	0,18				1	1					
	18:00	9,40	9,27	0,13				1	1					
	19:00	10,09	9,93	0,16	1			1	1					
	20:00	10,65	10,45	0,20	1			1	1					
	21:00	10,10	9,72	0,38	1			1	1					
	22:00	9,27	8,65	0,62				1	1					
	23:00	8,35	7,50	0,84				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	7,68	6,76	0,92				1	1					
	01:00	7,22	5,95	1,27	1			1						
	02:00	6,82	5,45	1,37	1			1						
	03:00	6,50	4,67	1,82	1			1						
	04:00	6,27	4,34	1,93	1			1						
	05:00	6,23	4,50	1,73	1			1						
	06:00	6,43	4,60	1,83	1			1						
	07:00	6,85	5,01	1,84	1			1						
	08:00	7,34	5,70	1,65	1			1						
	09:00	7,89	6,24	1,65	1			1						
	10:00	8,32	6,55	1,76	1	1		1						
	11:00	8,50	6,69	1,81	1	1		1						
	12:00	8,50	6,95	1,55	1	1		1						
	13:00	8,40	7,16	1,23	1	1		1						
	14:00	8,22	7,16	1,06	1	1		1						
	15:00	7,91	6,86	1,06	1	1		1						
	16:00	7,65	6,61	1,04	1	1		1						
	17:00	7,86	6,92	0,94	1	1		1						
	18:00	8,77	7,92	0,86				1	1					
	19:00	9,55	8,47	1,08				1	1					
	20:00	10,23	8,85	1,38				1	1					
	21:00	9,82	8,32	1,50				1	1					
	22:00	9,09	7,63	1,46				1	1					
	23:00	8,29	6,97	1,32				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,69	6,56	1,13	1			1						
	01:00	7,13	6,29	0,83	1			1						
	02:00	6,65	6,21	0,45	1			1						
	03:00	6,32	6,19	0,13	1			1						
	04:00	6,18	6,17	0,00	1			1						
	05:00	6,28	6,28	0,00	1			1						
	06:00	6,72	6,72	0,00				1	1					
	07:00	7,50	7,48	0,02				1	1					
	08:00	8,21	8,15	0,06				1	1					
	09:00	8,85	8,79	0,06				1	1					
	10:00	9,26	9,19	0,07				1	1					
	11:00	9,38	9,25	0,13				1	1					
	12:00	9,33	9,17	0,16				1	1					
	13:00	9,22	9,10	0,12				1	1					
	14:00	8,99	8,93	0,06				1	1					
	15:00	8,66	8,65	0,01				1	1					
	16:00	8,38	8,38	0,00				1	1					
	17:00	8,51	8,51	0,00				1	1					
	18:00	9,31	9,30	0,01				1	1					
	19:00	10,08	10,06	0,02	1			1	1					
	20:00	10,72	10,66	0,05	1			1	1					
	21:00	10,21	10,15	0,07	1			1	1					
	22:00	9,34	9,26	0,08				1	1					
	23:00	8,40	8,29	0,11				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,99	7,75	0,24	1	1		1						
	01:00	7,38	7,20	0,18	1	1		1						
	02:00	6,88	6,77	0,10	1	1		1						
	03:00	6,53	6,37	0,17	1	1		1						
	04:00	6,36	6,19	0,17	1	1		1						
	05:00	6,46	6,27	0,19	1	1		1						
	06:00	6,93	6,67	0,26	1	1		1						
	07:00	7,65	7,39	0,26	1	1		1						
	08:00	8,37	8,12	0,25				1	1					
	09:00	9,03	8,81	0,21				1	1					
	10:00	9,45	9,20	0,25				1	1					
	11:00	9,68	9,42	0,26				1	1					
	12:00	9,73	9,45	0,28				1	1					
	13:00	9,71	9,37	0,34				1	1					
	14:00	9,49	9,06	0,43				1	1					
	15:00	9,19	8,53	0,65				1	1					
	16:00	9,08	8,18	0,89				1	1					
	17:00	9,30	8,19	1,11				1	1					
	18:00	9,89	8,62	1,27				1	1					
	19:00	10,34	8,89	1,45				1	1					
	20:00	11,02	9,50	1,52				1	1					
	21:00	10,39	8,97	1,42				1	1					
	22:00	9,33	8,35	0,98				1	1					
	23:00	8,32	8,14	0,17				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,83	7,66	0,17				1	1					
	01:00	7,25	7,15	0,10	1	1		1						
	02:00	6,74	6,69	0,05	1	1		1						
	03:00	6,39	6,34	0,05	1	1		1						
	04:00	6,22	6,15	0,07	1	1		1						
	05:00	6,33	6,26	0,07	1	1		1						
	06:00	6,79	6,70	0,09	1	1		1						
	07:00	7,49	7,37	0,13				1	1					
	08:00	8,20	7,97	0,23				1	1					
	09:00	8,83	8,50	0,33				1	1					
	10:00	9,21	8,81	0,40				1	1					
	11:00	9,36	9,08	0,28				1	1					
	12:00	9,36	9,09	0,26				1	1					
	13:00	9,37	9,04	0,33				1	1					
	14:00	9,26	8,84	0,42				1	1					
	15:00	8,95	8,46	0,49				1	1					
	16:00	8,67	8,29	0,38				1	1					
	17:00	8,85	8,47	0,38				1	1					
	18:00	9,61	9,15	0,46	1			1	1					
	19:00	9,99	9,26	0,72	1			1	1					
	20:00	10,79	9,65	1,13	1			1	1					
	21:00	10,21	8,88	1,33	1			1	1					
	22:00	9,22	7,83	1,39				1	1					
	23:00	8,12	6,82	1,30				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,74	5,61	2,13	1			1						
	01:00	7,19	4,95	2,24	1			1						
	02:00	6,73	4,46	2,27	1			1						
	03:00	6,37	4,34	2,04	1			1						
	04:00	6,20	4,34	1,86	1			1						
	05:00	6,28	4,34	1,95	1			1						
	06:00	6,71	4,36	2,35	1			1						
	07:00	7,40	4,81	2,59	1			1						
	08:00	8,13	5,33	2,80	1			1						
	09:00	8,78	6,08	2,69	1			1						
	10:00	9,22	6,60	2,62	1	1		1						
	11:00	9,40	6,89	2,52	1	1		1						
	12:00	9,42	6,84	2,58	1	1		1						
	13:00	9,36	6,81	2,55	1	1		1						
	14:00	9,18	6,20	2,98	1	1		1						
	15:00	8,92	5,94	2,98	1	1		1						
	16:00	8,78	5,84	2,94	1	1		1						
	17:00	9,06	6,27	2,79	1	1		1						
	18:00	9,82	7,18	2,63	1	1		1						
	19:00	10,24	7,49	2,75	1	1		1						
	20:00	10,84	7,84	3,00	1	1		1						
	21:00	10,24	7,20	3,04	1	1		1						
	22:00	9,25	6,26	2,99	1	1		1						
	23:00	8,16	5,30	2,85	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,17	5,31	2,86	1			1						
	01:00	7,62	4,96	2,67	1			1						
	02:00	7,15	4,65	2,50	1			1						
	03:00	6,78	4,41	2,37	1			1						
	04:00	6,57	4,34	2,24	1			1						
	05:00	6,60	4,34	2,26	1			1						
	06:00	6,95	4,52	2,43	1			1						
	07:00	7,55	4,91	2,64	1			1						
	08:00	8,24	5,35	2,88	1			1						
	09:00	8,91	5,94	2,97	1	1		1						
	10:00	9,39	6,62	2,77	1	1		1						
	11:00	9,65	7,03	2,62	1	1		1						
	12:00	9,75	7,10	2,64	1	1		1						
	13:00	9,80	6,82	2,97	1	1		1						
	14:00	9,71	6,69	3,01	1	1		1						
	15:00	9,53	6,99	2,54	1	1		1						
	16:00	9,40	7,70	1,70	1	1		1						
	17:00	9,65	8,27	1,39				1	1					
	18:00	10,24	8,59	1,65				1	1					
	19:00	10,60	8,46	2,15				1	1					
	20:00	11,06	8,94	2,11				1	1					
	21:00	10,47	7,94	2,54				1	1					
	22:00	9,67	6,75	2,91				1	1					
	23:00	8,39	6,51	1,87				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,05	6,21	1,84	1			1						
	01:00	7,54	5,72	1,82	1			1						
	02:00	7,10	5,24	1,85	1			1						
	03:00	6,73	4,62	2,12	1			1						
	04:00	6,51	4,37	2,13	1			1						
	05:00	6,49	4,50	1,99	1			1						
	06:00	6,77	4,66	2,11	1			1						
	07:00	7,31	5,10	2,21	1			1						
	08:00	7,91	5,83	2,08	1	1		1						
	09:00	8,54	6,33	2,21	1	1		1						
	10:00	8,97	6,84	2,13	1	1		1						
	11:00	9,17	7,28	1,88				1	1					
	12:00	9,18	7,60	1,58				1	1					
	13:00	9,12	7,78	1,34				1	1					
	14:00	8,94	8,03	0,90				1	1					
	15:00	8,68	8,10	0,58				1	1					
	16:00	8,58	7,94	0,64				1	1					
	17:00	8,88	8,14	0,74				1	1					
	18:00	9,60	8,87	0,73				1	1					
	19:00	10,15	9,24	0,91				1	1					
	20:00	10,65	9,23	1,42				1	1					
	21:00	10,00	8,63	1,36				1	1					
	22:00	9,29	8,17	1,12				1	1					
	23:00	8,80	8,01	0,79				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,84	7,31	0,53				1	1					
	01:00	7,34	6,79	0,55				1	1					
	02:00	6,86	6,51	0,35				1	1					
	03:00	6,48	5,98	0,51	1			1						
	04:00	6,25	5,61	0,63	1			1						
	05:00	6,18	5,38	0,80	1			1						
	06:00	6,40	5,39	1,01	1			1						
	07:00	6,85	5,69	1,16	1			1						
	08:00	7,32	5,97	1,34	1			1						
	09:00	7,83	6,64	1,19	1	1		1						
	10:00	8,23	7,15	1,08	1	1		1						
	11:00	8,41	7,28	1,13	1	1		1						
	12:00	8,39	7,32	1,07	1	1		1						
	13:00	8,27	7,48	0,79	1	1		1						
	14:00	8,02	7,33	0,70	1	1		1						
	15:00	7,68	6,96	0,72	1	1		1						
	16:00	7,61	6,73	0,88	1	1		1						
	17:00	7,91	7,24	0,66	1	1		1						
	18:00	8,66	8,15	0,50				1	1					
	19:00	9,31	8,82	0,49				1	1					
	20:00	9,96	9,30	0,65				1	1					
	21:00	9,48	8,74	0,74				1	1					
	22:00	8,89	7,98	0,91				1	1					
	23:00	8,44	7,11	1,33				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,55	6,07	1,47	1			1						
	01:00	6,97	5,55	1,42	1			1						
	02:00	6,49	5,05	1,44	1			1						
	03:00	6,16	4,62	1,54	1			1						
	04:00	6,01	4,48	1,53	1			1						
	05:00	6,14	4,63	1,52	1			1						
	06:00	6,63	5,09	1,54	1			1						
	07:00	7,46	5,88	1,58	1	1		1						
	08:00	8,20	6,55	1,64	1	1		1						
	09:00	8,74	6,97	1,77	1	1		1						
	10:00	9,00	7,04	1,96	1	1		1						
	11:00	9,02	6,97	2,05	1	1		1						
	12:00	8,92	6,93	1,99	1	1		1						
	13:00	8,76	6,87	1,88	1	1		1						
	14:00	8,47	6,73	1,74	1	1		1						
	15:00	8,12	6,53	1,59	1	1		1						
	16:00	7,97	6,62	1,34	1	1		1						
	17:00	8,22	7,09	1,13	1	1		1						
	18:00	8,98	8,04	0,93				1	1					
	19:00	9,64	8,83	0,81				1	1					
	20:00	10,30	9,38	0,92				1	1					
	21:00	9,77	8,75	1,02				1	1					
	22:00	9,09	7,66	1,43				1	1					
	23:00	8,49	6,70	1,79				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,00	6,84	0,16	1	1		1						
	01:00	6,44	6,37	0,08	1	1		1						
	02:00	5,99	5,89	0,10	1			1						
	03:00	5,69	5,47	0,22	1			1						
	04:00	5,59	5,34	0,25	1			1						
	05:00	5,76	5,54	0,23	1			1						
	06:00	6,28	6,14	0,13	1			1						
	07:00	6,99	6,90	0,09	1	1		1						
	08:00	7,60	7,51	0,09	1	1		1						
	09:00	8,10	7,98	0,12				1	1					
	10:00	8,39	8,31	0,09				1	1					
	11:00	8,46	8,39	0,07				1	1					
	12:00	8,41	8,35	0,05				1	1					
	13:00	8,27	8,22	0,06				1	1					
	14:00	8,01	7,88	0,12				1	1					
	15:00	7,68	7,54	0,14				1	1					
	16:00	7,54	7,36	0,17				1	1					
	17:00	7,94	7,80	0,14				1	1					
	18:00	8,63	8,53	0,10				1	1					
	19:00	9,26	9,04	0,22				1	1					
	20:00	9,74	9,49	0,25				1	1					
	21:00	9,19	8,93	0,26				1	1					
	22:00	8,50	8,26	0,24				1	1					
	23:00	7,72	7,49	0,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,86	6,69	0,17				1	1					
	01:00	6,33	6,12	0,21	1			1						
	02:00	5,92	5,66	0,25	1			1						
	03:00	5,65	5,51	0,14	1			1						
	04:00	5,55	5,50	0,04	1			1						
	05:00	5,70	5,69	0,01	1			1						
	06:00	6,18	6,17	0,01	1			1						
	07:00	6,85	6,81	0,04				1	1					
	08:00	7,43	7,35	0,08				1	1					
	09:00	7,89	7,82	0,07				1	1					
	10:00	8,17	8,12	0,05				1	1					
	11:00	8,27	8,19	0,07				1	1					
	12:00	8,24	8,15	0,09				1	1					
	13:00	8,17	8,08	0,10				1	1					
	14:00	7,94	7,76	0,18				1	1					
	15:00	7,64	7,47	0,18				1	1					
	16:00	7,44	7,30	0,14				1	1					
	17:00	7,74	7,60	0,13				1	1					
	18:00	8,49	8,34	0,16				1	1					
	19:00	9,30	9,13	0,18				1	1					
	20:00	9,85	9,63	0,22				1	1					
	21:00	9,15	8,84	0,31				1	1					
	22:00	8,09	7,71	0,37	1	1		1						
	23:00	7,52	7,24	0,28	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,73	6,56	0,17				1	1					
	01:00	6,25	6,14	0,11	1			1						
	02:00	5,86	5,73	0,13	1			1						
	03:00	5,60	5,51	0,09	1			1						
	04:00	5,50	5,43	0,07	1			1						
	05:00	5,66	5,60	0,06	1			1						
	06:00	6,13	6,06	0,07	1			1						
	07:00	6,77	6,70	0,07	1	1		1						
	08:00	7,35	7,29	0,06	1	1		1						
	09:00	7,80	7,71	0,08	1	1		1						
	10:00	8,07	7,98	0,09				1	1					
	11:00	8,16	8,12	0,05				1	1					
	12:00	8,13	8,10	0,03				1	1					
	13:00	8,08	8,00	0,08				1	1					
	14:00	7,97	7,79	0,18				1	1					
	15:00	7,62	7,43	0,18				1	1					
	16:00	7,47	7,32	0,15				1	1					
	17:00	7,78	7,65	0,12				1	1					
	18:00	8,36	8,25	0,11				1	1					
	19:00	9,02	8,91	0,11				1	1					
	20:00	9,57	9,46	0,11				1	1					
	21:00	8,92	8,81	0,11				1	1					
	22:00	7,96	7,84	0,12				1	1					
	23:00	7,15	7,01	0,13				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ι Κ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,94	6,82	0,12				1	1					
	01:00	6,46	6,31	0,15	1			1						
	02:00	6,08	5,90	0,18	1			1						
	03:00	5,78	5,70	0,07	1			1						
	04:00	5,69	5,58	0,11	1			1						
	05:00	5,80	5,74	0,06	1			1						
	06:00	6,21	6,20	0,01	1			1						
	07:00	6,86	6,79	0,06				1	1					
	08:00	7,48	7,40	0,07				1	1					
	09:00	7,98	7,89	0,09				1	1					
	10:00	8,35	8,24	0,11				1	1					
	11:00	8,52	8,43	0,08				1	1					
	12:00	8,53	8,48	0,05				1	1					
	13:00	8,49	8,44	0,05				1	1					
	14:00	8,39	8,34	0,05				1	1					
	15:00	8,04	7,96	0,08				1	1					
	16:00	7,83	7,75	0,08				1	1					
	17:00	8,10	8,02	0,08				1	1					
	18:00	8,66	8,54	0,11				1	1					
	19:00	9,26	9,10	0,16				1	1					
	20:00	9,76	9,37	0,38				1	1					
	21:00	9,16	8,30	0,86				1	1					
	22:00	8,26	7,41	0,85				1	1					
	23:00	7,33	6,77	0,56				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,13	4,72	2,41	1			1						
	01:00	6,67	4,34	2,33	1			1						
	02:00	6,31	4,10	2,21				1						
	03:00	6,02	3,91	2,11				1						
	04:00	5,87	3,82	2,06				1						
	05:00	5,92	3,85	2,07				1						
	06:00	6,23	4,05	2,18				1						
	07:00	6,76	4,39	2,37				1						
	08:00	7,32	4,76	2,56	1			1						
	09:00	7,87	5,48	2,39	1			1						
	10:00	8,23	6,17	2,07	1			1						
	11:00	8,39	6,09	2,30	1			1						
	12:00	8,43	6,02	2,41	1			1						
	13:00	8,43	6,17	2,26	1			1						
	14:00	8,24	6,19	2,04	1			1						
	15:00	7,90	6,24	1,66	1			1						
	16:00	7,73	6,51	1,22				1	1					
	17:00	8,00	6,59	1,41				1	1					
	18:00	8,66	6,66	2,01				1	1					
	19:00	9,32	6,51	2,81				1	1					
	20:00	9,74	6,70	3,04				1	1					
	21:00	9,15	6,51	2,64				1	1					
	22:00	8,44	5,48	2,95	1			1						
	23:00	7,61	4,94	2,66	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,07	4,60	2,48	1			1						
	01:00	6,63	4,34	2,29	1			1						
	02:00	6,23	4,05	2,18				1						
	03:00	5,91	3,84	2,07				1						
	04:00	5,70	3,71	1,99				1						
	05:00	5,66	3,68	1,98				1						
	06:00	5,88	3,82	2,06				1						
	07:00	6,31	4,10	2,21				1						
	08:00	6,76	4,40	2,37	1			1						
	09:00	7,22	4,69	2,53	1			1						
	10:00	7,54	4,90	2,64	1			1						
	11:00	7,65	4,97	2,68	1			1						
	12:00	7,63	4,96	2,67	1			1						
	13:00	7,50	4,96	2,54	1			1						
	14:00	7,28	5,13	2,15	1			1						
	15:00	6,91	5,07	1,84	1			1						
	16:00	6,73	4,70	2,02	1			1						
	17:00	7,04	5,29	1,74	1			1						
	18:00	7,77	6,51	1,25				1	1					
	19:00	8,60	7,33	1,28				1	1					
	20:00	9,15	7,82	1,33				1	1					
	21:00	8,70	7,20	1,50				1	1					
	22:00	8,11	6,51	1,60				1	1					
	23:00	7,38	5,70	1,68	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,74	5,22	1,52	1			1						
	01:00	6,23	4,94	1,30	1			1						
	02:00	5,83	4,70	1,13	1			1						
	03:00	5,57	4,54	1,03	1			1						
	04:00	5,48	4,60	0,88	1			1						
	05:00	5,64	4,92	0,72	1			1						
	06:00	6,11	5,45	0,65	1			1						
	07:00	6,88	6,24	0,64	1			1						
	08:00	7,57	6,91	0,66				1	1					
	09:00	8,00	7,31	0,69				1	1					
	10:00	8,19	7,45	0,74				1	1					
	11:00	8,19	7,45	0,74				1	1					
	12:00	8,05	7,33	0,72				1	1					
	13:00	7,81	7,18	0,63				1	1					
	14:00	7,48	6,91	0,57				1	1					
	15:00	7,14	6,61	0,53				1	1					
	16:00	6,96	6,60	0,36				1	1					
	17:00	7,24	7,02	0,22				1	1					
	18:00	7,97	7,81	0,16				1	1					
	19:00	8,83	8,68	0,15				1	1					
	20:00	9,36	9,13	0,23				1	1					
	21:00	8,86	8,47	0,39				1	1					
	22:00	8,20	7,56	0,64				1	1					
	23:00	7,42	6,83	0,58				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,39	5,75	0,64	1			1						
	01:00	5,88	5,05	0,83	1			1						
	02:00	5,51	4,70	0,81	1			1						
	03:00	5,28	4,54	0,74	1			1						
	04:00	5,23	4,61	0,62	1			1						
	05:00	5,41	4,73	0,68	1			1						
	06:00	5,91	5,10	0,81	1			1						
	07:00	6,58	5,71	0,88	1			1						
	08:00	7,12	6,29	0,83	1	1		1						
	09:00	7,50	6,90	0,61	1	1		1						
	10:00	7,69	7,19	0,50	1	1		1						
	11:00	7,68	7,14	0,54	1	1		1						
	12:00	7,59	7,12	0,47	1	1		1						
	13:00	7,48	7,12	0,36	1	1		1						
	14:00	7,21	6,93	0,28	1	1		1						
	15:00	6,93	6,60	0,33	1	1		1						
	16:00	6,91	6,58	0,33	1	1		1						
	17:00	7,28	6,96	0,31	1	1		1						
	18:00	8,02	7,71	0,31				1	1					
	19:00	8,64	8,34	0,30				1	1					
	20:00	9,30	8,92	0,37				1	1					
	21:00	8,74	8,38	0,35				1	1					
	22:00	7,88	7,54	0,34				1	1					
	23:00	7,13	6,83	0,30	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,22	5,83	0,38	1			1						
	01:00	5,74	5,53	0,21	1			1						
	02:00	5,36	5,19	0,16	1			1						
	03:00	5,13	4,93	0,19	1			1						
	04:00	5,09	4,89	0,20	1			1						
	05:00	5,30	5,08	0,22	1			1						
	06:00	5,81	5,50	0,31	1			1						
	07:00	6,45	6,07	0,38	1			1						
	08:00	6,95	6,60	0,35	1	1		1						
	09:00	7,31	7,05	0,26	1	1		1						
	10:00	7,49	7,35	0,14	1	1		1						
	11:00	7,54	7,45	0,09	1	1		1						
	12:00	7,52	7,41	0,12	1	1		1						
	13:00	7,58	7,31	0,27	1	1		1						
	14:00	7,45	7,03	0,42	1	1		1						
	15:00	7,07	6,76	0,31	1	1		1						
	16:00	6,77	6,57	0,20	1	1		1						
	17:00	7,01	6,87	0,14	1	1		1						
	18:00	7,75	7,63	0,12				1	1					
	19:00	8,52	8,30	0,21				1	1					
	20:00	9,05	8,74	0,32				1	1					
	21:00	8,39	7,74	0,65				1	1					
	22:00	7,48	5,46	2,01	1			1						
	23:00	6,89	4,55	2,35	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,17	4,01	2,16				1						
	01:00	5,71	3,71	2,00				1						
	02:00	5,36	3,49	1,88				1						
	03:00	5,14	3,34	1,80				1						
	04:00	5,09	3,62	1,47				1						
	05:00	5,26	4,22	1,04				1						
	06:00	5,78	4,46	1,32	1			1						
	07:00	6,42	5,07	1,35	1			1						
	08:00	6,91	5,74	1,16	1			1						
	09:00	7,23	5,31	1,93	1			1						
	10:00	7,38	5,12	2,26	1			1						
	11:00	7,34	5,29	2,05	1			1						
	12:00	7,23	5,18	2,05	1			1						
	13:00	7,14	4,97	2,17	1			1						
	14:00	6,97	4,89	2,08	1			1						
	15:00	6,66	4,74	1,92	1			1						
	16:00	6,55	4,95	1,59	1			1						
	17:00	6,94	5,59	1,34	1			1						
	18:00	7,73	6,08	1,65	1			1						
	19:00	8,45	6,24	2,22	1	1		1						
	20:00	8,97	6,50	2,47	1	1		1						
	21:00	8,41	6,47	1,94	1	1		1						
	22:00	7,48	5,81	1,67	1			1						
	23:00	6,52	5,26	1,26	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,97	5,65	0,32	1			1						
	01:00	5,56	5,38	0,18	1			1						
	02:00	5,24	5,15	0,10	1			1						
	03:00	5,04	4,97	0,07	1			1						
	04:00	4,99	4,93	0,06	1			1						
	05:00	5,17	5,06	0,11	1			1						
	06:00	5,66	5,38	0,28	1			1						
	07:00	6,27	5,41	0,86	1			1						
	08:00	6,74	5,31	1,42	1			1						
	09:00	7,07	5,51	1,55	1			1						
	10:00	7,21	5,79	1,42	1			1						
	11:00	7,20	5,58	1,62	1			1						
	12:00	7,06	5,20	1,86	1			1						
	13:00	6,94	5,24	1,70	1			1						
	14:00	6,77	5,39	1,38	1			1						
	15:00	6,42	5,31	1,11	1			1						
	16:00	6,41	5,64	0,76	1			1						
	17:00	6,75	6,07	0,69	1			1						
	18:00	7,59	6,73	0,85	1	1		1						
	19:00	8,36	7,20	1,16	1	1		1						
	20:00	8,82	7,85	0,97	1	1		1						
	21:00	8,22	7,47	0,75	1	1		1						
	22:00	7,35	6,84	0,51	1	1		1						
	23:00	6,50	6,13	0,37	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,87	5,49	0,39	1			1						
	01:00	5,49	4,89	0,60	1			1						
	02:00	5,18	4,38	0,81				1						
	03:00	4,98	4,13	0,85				1						
	04:00	4,93	4,14	0,79				1						
	05:00	5,07	4,37	0,70				1						
	06:00	5,45	4,41	1,04				1						
	07:00	6,00	4,94	1,06	1			1						
	08:00	6,44	5,48	0,97	1			1						
	09:00	6,82	6,04	0,78	1			1						
	10:00	7,03	6,18	0,85	1			1						
	11:00	7,06	6,22	0,84	1			1						
	12:00	6,93	5,95	0,98	1			1						
	13:00	6,78	5,48	1,30	1			1						
	14:00	6,60	5,32	1,28	1			1						
	15:00	6,31	5,67	0,64	1			1						
	16:00	6,29	5,89	0,41	1			1						
	17:00	6,67	6,13	0,54	1			1						
	18:00	7,51	6,74	0,76	1	1		1						
	19:00	8,28	7,44	0,84	1	1		1						
	20:00	8,70	7,62	1,08	1	1		1						
	21:00	8,16	6,84	1,32	1	1		1						
	22:00	7,37	6,09	1,28	1			1						
	23:00	6,56	4,99	1,57	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,92	3,97	1,95				1						
	01:00	5,55	3,61	1,94				1						
	02:00	5,24	3,40	1,83				1						
	03:00	5,01	3,26	1,75				1						
	04:00	4,91	3,26	1,65				1						
	05:00	4,95	3,26	1,69				1						
	06:00	5,20	3,38	1,82				1						
	07:00	5,62	3,65	1,97				1						
	08:00	6,01	4,34	1,67	1			1						
	09:00	6,36	4,34	2,03	1			1						
	10:00	6,62	4,68	1,94	1			1						
	11:00	6,71	4,64	2,08	1			1						
	12:00	6,66	4,64	2,02	1			1						
	13:00	6,50	4,89	1,62	1			1						
	14:00	6,23	4,51	1,72	1			1						
	15:00	5,84	3,83	2,02				1						
	16:00	5,71	3,71	2,00				1						
	17:00	6,08	3,95	2,13				1						
	18:00	6,96	4,53	2,44	1			1						
	19:00	7,87	5,36	2,51	1			1						
	20:00	8,41	5,82	2,58	1			1						
	21:00	7,94	5,28	2,66	1			1						
	22:00	7,24	4,71	2,53	1			1						
	23:00	6,50	4,34	2,16	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,84	3,80	2,04				1						
	01:00	5,42	3,52	1,90				1						
	02:00	5,09	3,31	1,78				1						
	03:00	4,89	3,26	1,63				1						
	04:00	4,87	3,26	1,61				1						
	05:00	5,06	3,29	1,77				1						
	06:00	5,53	3,59	1,94				1						
	07:00	6,21	4,34	1,87	1			1						
	08:00	6,78	4,40	2,37	1			1						
	09:00	7,07	4,60	2,47	1			1						
	10:00	7,18	4,67	2,51	1			1						
	11:00	7,14	4,64	2,50	1			1						
	12:00	7,00	4,62	2,38	1			1						
	13:00	6,83	4,67	2,16	1			1						
	14:00	6,55	4,70	1,84	1			1						
	15:00	6,25	4,65	1,60	1			1						
	16:00	6,13	4,72	1,41	1			1						
	17:00	6,43	5,19	1,24	1			1						
	18:00	7,26	6,23	1,04	1	1		1						
	19:00	8,16	7,30	0,86	1	1		1						
	20:00	8,68	7,72	0,96	1	1		1						
	21:00	8,16	7,08	1,08	1	1		1						
	22:00	7,41	6,04	1,37	1			1						
	23:00	6,59	5,04	1,55	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,85	4,04	1,81				1						
	01:00	5,42	3,70	1,72				1						
	02:00	5,10	3,73	1,37				1						
	03:00	4,90	3,98	0,92				1						
	04:00	4,88	4,18	0,70				1						
	05:00	5,08	4,36	0,72				1						
	06:00	5,58	4,89	0,69	1			1						
	07:00	6,20	5,57	0,62	1			1						
	08:00	6,67	6,02	0,66	1			1						
	09:00	6,98	6,31	0,68	1			1						
	10:00	7,13	6,64	0,49	1	1		1						
	11:00	7,11	6,87	0,24	1	1		1						
	12:00	7,01	6,80	0,21	1	1		1						
	13:00	6,89	6,64	0,25	1	1		1						
	14:00	6,62	6,42	0,20	1	1		1						
	15:00	6,31	6,09	0,22	1	1		1						
	16:00	6,28	6,07	0,21	1	1		1						
	17:00	6,69	6,47	0,22	1	1		1						
	18:00	7,40	7,22	0,18	1	1		1						
	19:00	8,29	8,16	0,13	1	1	1	1						
	20:00	8,82	8,70	0,12	1	1	1	1						
	21:00	8,06	7,91	0,15	1	1	1	1						
	22:00	7,18	6,99	0,18	1	1		1						
	23:00	6,36	6,14	0,23	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,64	5,50	0,14	1			1						
	01:00	5,24	5,10	0,13	1			1						
	02:00	4,95	4,83	0,12	1			1						
	03:00	4,77	4,67	0,11	1			1						
	04:00	4,77	4,70	0,07	1			1						
	05:00	5,00	4,92	0,07	1			1						
	06:00	5,50	5,39	0,11	1			1						
	07:00	6,10	5,95	0,15	1			1						
	08:00	6,55	6,31	0,24	1			1						
	09:00	6,87	6,59	0,28	1	1		1						
	10:00	7,04	6,88	0,16	1	1		1						
	11:00	7,04	6,93	0,12	1	1		1						
	12:00	6,91	6,72	0,19	1	1		1						
	13:00	6,78	6,61	0,17	1	1		1						
	14:00	6,57	6,39	0,18	1	1		1						
	15:00	6,30	6,05	0,25	1			1						
	16:00	6,15	5,92	0,22	1			1						
	17:00	6,41	6,24	0,17	1			1						
	18:00	7,14	7,00	0,14				1	1					
	19:00	8,08	7,93	0,15				1	1					
	20:00	8,50	8,33	0,18				1	1					
	21:00	7,86	7,72	0,14				1	1					
	22:00	6,93	6,83	0,10				1	1					
	23:00	6,20	6,04	0,16	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,53	5,47	0,06	1			1						
	01:00	5,16	5,09	0,06	1			1						
	02:00	4,90	4,82	0,08	1			1						
	03:00	4,75	4,71	0,04	1			1						
	04:00	4,74	4,72	0,02	1			1						
	05:00	4,95	4,84	0,11	1			1						
	06:00	5,44	5,12	0,32	1			1						
	07:00	6,03	5,38	0,65	1			1						
	08:00	6,52	5,90	0,62	1			1						
	09:00	6,85	6,14	0,71	1			1						
	10:00	7,03	6,18	0,85	1			1						
	11:00	7,04	6,11	0,93	1			1						
	12:00	6,89	5,97	0,92	1			1						
	13:00	6,72	6,00	0,72	1			1						
	14:00	6,51	5,69	0,82	1			1						
	15:00	6,18	5,33	0,85	1			1						
	16:00	6,03	5,44	0,59	1			1						
	17:00	6,35	5,86	0,49	1			1						
	18:00	7,05	6,05	1,00	1			1						
	19:00	7,97	6,36	1,60	1	1		1						
	20:00	8,42	6,45	1,96	1	1		1						
	21:00	7,69	5,00	2,69	1			1						
	22:00	6,79	4,41	2,38	1			1						
	23:00	6,00	4,34	1,66	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,46	3,55	1,91				1						
	01:00	5,10	3,31	1,78				1						
	02:00	4,85	3,26	1,59				1						
	03:00	4,70	3,26	1,44				1						
	04:00	4,68	3,26	1,43				1						
	05:00	4,87	3,26	1,61				1						
	06:00	5,31	3,45	1,86				1						
	07:00	5,86	3,81	2,05				1						
	08:00	6,35	4,34	2,01	1			1						
	09:00	6,66	4,34	2,32	1			1						
	10:00	6,81	4,43	2,38	1			1						
	11:00	6,82	4,44	2,39	1			1						
	12:00	6,72	4,36	2,35	1			1						
	13:00	6,60	4,34	2,26	1			1						
	14:00	6,42	4,34	2,09	1			1						
	15:00	6,15	4,34	1,81	1			1						
	16:00	6,00	4,34	1,67	1			1						
	17:00	6,40	4,34	2,06	1			1						
	18:00	7,04	4,57	2,46	1			1						
	19:00	7,81	5,08	2,73	1			1						
	20:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	21:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	22:00	6,62	4,34	2,28	1			1						
	23:00	5,89	3,83	2,06				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,41	3,52	1,89				1						
	01:00	5,06	3,29	1,77				1						
	02:00	4,80	3,26	1,54				1						
	03:00	4,62	3,26	1,36				1						
	04:00	4,58	3,26	1,32				1						
	05:00	4,71	3,26	1,45				1						
	06:00	5,10	3,31	1,78				1						
	07:00	5,60	3,64	1,96				1						
	08:00	6,05	4,34	1,71	1			1						
	09:00	6,39	4,34	2,06	1			1						
	10:00	6,58	4,34	2,24	1			1						
	11:00	6,57	4,34	2,24	1			1						
	12:00	6,50	4,34	2,17	1			1						
	13:00	6,40	4,34	2,06	1			1						
	14:00	6,23	4,34	1,89	1			1						
	15:00	5,97	3,88	2,09				1						
	16:00	5,67	3,69	1,98				1						
	17:00	5,95	3,87	2,08				1						
	18:00	6,81	4,43	2,38	1			1						
	19:00	7,78	5,06	2,72	1			1						
	20:00	8,10	5,26	2,83	1			1						
	21:00	7,52	4,89	2,63	1			1						
	22:00	6,71	4,36	2,35	1			1						
	23:00	5,91	3,84	2,07				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,42	3,52	1,90				1						
	01:00	5,06	3,29	1,77				1						
	02:00	4,77	3,26	1,51				1						
	03:00	4,56	3,26	1,30				1						
	04:00	4,46	3,26	1,21				1						
	05:00	4,52	3,26	1,27				1						
	06:00	4,81	3,26	1,55				1						
	07:00	5,23	3,40	1,83				1						
	08:00	5,76	4,01	1,75				1						
	09:00	6,24	5,13	1,11	1			1						
	10:00	6,38	4,76	1,62	1			1						
	11:00	6,51	4,40	2,11	1			1						
	12:00	6,59	5,28	1,31	1			1						
	13:00	6,45	5,43	1,02	1			1						
	14:00	6,05	5,27	0,78	1			1						
	15:00	5,59	4,88	0,71	1			1						
	16:00	5,18	5,04	0,13	1			1						
	17:00	5,54	5,42	0,12	1			1						
	18:00	6,45	6,34	0,12	1	1		1						
	19:00	7,60	7,49	0,11	1	1		1						
	20:00	7,95	7,85	0,10	1	1		1						
	21:00	7,37	7,28	0,09	1	1		1						
	22:00	6,62	6,52	0,10	1	1		1						
	23:00	5,88	5,76	0,12	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,27	5,11	0,16	1			1						
	01:00	4,87	4,67	0,20				1						
	02:00	4,58	4,36	0,22				1						
	03:00	4,42	4,19	0,22				1						
	04:00	4,44	4,25	0,19				1						
	05:00	4,68	4,50	0,18				1						
	06:00	5,20	4,97	0,22	1			1						
	07:00	5,87	5,60	0,27	1			1						
	08:00	6,41	6,20	0,20	1			1						
	09:00	6,57	6,38	0,18	1	1		1						
	10:00	6,61	6,44	0,17	1	1		1						
	11:00	7,05	6,92	0,13	1	1		1						
	12:00	7,15	7,07	0,07	1	1		1						
	13:00	7,07	7,06	0,01	1	1		1						
	14:00	6,82	6,82	0,00	1	1		1						
	15:00	6,39	6,39	0,00	1	1		1						
	16:00	5,62	5,62	0,00	1	1		1						
	17:00	6,04	6,04	0,00	1	1		1						
	18:00	6,79	6,79	0,00	1	1		1						
	19:00	7,84	7,83	0,00	1	1		1						
	20:00	8,01	8,00	0,01	1	1		1						
	21:00	7,56	7,54	0,02	1	1		1						
	22:00	6,76	6,74	0,02	1	1		1						
	23:00	5,96	5,95	0,01	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,18	4,99	0,18	1			1						
	01:00	4,79	4,70	0,09				1						
	02:00	4,51	4,40	0,11				1						
	03:00	4,38	4,25	0,12				1						
	04:00	4,42	4,33	0,10				1						
	05:00	4,70	4,61	0,09				1						
	06:00	5,24	5,13	0,11	1			1						
	07:00	5,86	5,72	0,14	1			1						
	08:00	6,34	6,17	0,17	1			1						
	09:00	6,57	6,36	0,21	1	1		1						
	10:00	7,03	6,79	0,24	1	1		1						
	11:00	7,21	7,03	0,18	1	1		1						
	12:00	7,13	6,99	0,14	1	1		1						
	13:00	7,04	6,93	0,11	1	1		1						
	14:00	6,79	6,66	0,12	1	1		1						
	15:00	6,17	6,02	0,15	1	1		1						
	16:00	5,71	5,57	0,13	1	1		1						
	17:00	6,04	5,89	0,16	1	1		1						
	18:00	6,80	6,68	0,12	1	1		1						
	19:00	7,88	7,78	0,10	1	1		1						
	20:00	8,08	7,97	0,11	1	1		1						
	21:00	7,36	7,18	0,17	1	1		1						
	22:00	6,56	6,33	0,23	1			1						
	23:00	5,78	5,58	0,20	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,01	4,71	0,29				1						
	01:00	4,65	4,39	0,26				1						
	02:00	4,41	4,13	0,28				1						
	03:00	4,29	4,08	0,21				1						
	04:00	4,35	3,93	0,42				1						
	05:00	4,63	4,05	0,58				1						
	06:00	5,16	4,52	0,64				1						
	07:00	5,73	5,14	0,59	1			1						
	08:00	6,07	5,40	0,68	1			1						
	09:00	6,25	5,45	0,79	1			1						
	10:00	6,29	5,48	0,81	1			1						
	11:00	6,20	5,43	0,77	1			1						
	12:00	6,04	5,29	0,75	1			1						
	13:00	5,89	5,21	0,68	1			1						
	14:00	5,71	5,11	0,60	1			1						
	15:00	5,45	4,60	0,86				1						
	16:00	5,37	4,30	1,07				1						
	17:00	5,72	4,68	1,04				1						
	18:00	6,42	5,66	0,76	1			1						
	19:00	7,63	6,80	0,83	1	1		1						
	20:00	7,96	6,80	1,16	1	1		1						
	21:00	7,25	5,97	1,29	1			1						
	22:00	6,35	5,12	1,23	1			1						
	23:00	5,65	4,27	1,38				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,97	3,26	1,71				1						
	01:00	4,63	3,26	1,37				1						
	02:00	4,39	3,26	1,13				1						
	03:00	4,27	3,26	1,01				1						
	04:00	4,33	3,26	1,07				1						
	05:00	4,60	3,26	1,34				1						
	06:00	5,11	3,32	1,79				1						
	07:00	5,68	3,69	1,99				1						
	08:00	6,14	3,99	2,15				1						
	09:00	6,47	4,21	2,27				1						
	10:00	6,65	4,32	2,33				1						
	11:00	6,74	4,38	2,36			1	1						
	12:00	6,85	4,46	2,40			1	1						
	13:00	6,88	4,66	2,21			1	1						
	14:00	6,71	4,56	2,15			1	1						
	15:00	6,37	4,34	2,03			1	1						
	16:00	6,07	4,61	1,47			1	1						
	17:00	6,11	4,78	1,33			1	1						
	18:00	6,55	5,24	1,31			1	1						
	19:00	7,61	6,67	0,94		1	1	1						
	20:00	7,93	7,20	0,73		1	1	1						
	21:00	7,25	6,27	0,97		1	1	1						
	22:00	6,36	4,39	1,97				1						
	23:00	5,62	3,65	1,97				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,99	3,26	1,73				1						
	01:00	4,67	3,26	1,41				1						
	02:00	4,47	3,26	1,21				1						
	03:00	4,37	3,26	1,11				1						
	04:00	4,39	3,82	0,57				1						
	05:00	4,60	4,47	0,13				1						
	06:00	5,06	4,86	0,19				1						
	07:00	5,60	5,44	0,16	1			1						
	08:00	6,05	5,96	0,10	1			1						
	09:00	6,28	6,17	0,11	1			1						
	10:00	6,33	6,06	0,27	1			1						
	11:00	6,29	5,73	0,56	1			1						
	12:00	6,13	5,21	0,92	1			1						
	13:00	5,91	4,95	0,97	1			1						
	14:00	5,68	4,78	0,91				1						
	15:00	5,38	4,50	0,88				1						
	16:00	5,43	4,58	0,84				1						
	17:00	5,87	5,06	0,81	1			1						
	18:00	6,65	5,91	0,74	1			1						
	19:00	7,74	5,99	1,74	1			1						
	20:00	7,85	5,90	1,95	1			1						
	21:00	7,21	5,09	2,12	1			1						
	22:00	6,35	4,13	2,22				1						
	23:00	5,48	3,56	1,92				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,08	5,01	0,07				1						
	01:00	4,73	4,73	0,00				1						
	02:00	4,50	4,48	0,02				1						
	03:00	4,35	4,18	0,17				1						
	04:00	4,33	4,18	0,14				1						
	05:00	4,48	4,22	0,25				1						
	06:00	4,88	4,59	0,29				1						
	07:00	5,40	5,04	0,36				1						
	08:00	6,03	5,35	0,68	1			1						
	09:00	6,63	6,30	0,33	1			1						
	10:00	7,02	6,84	0,17	1	1		1						
	11:00	7,20	7,01	0,19	1	1		1						
	12:00	7,09	6,80	0,28	1	1		1						
	13:00	6,82	6,25	0,58	1			1						
	14:00	6,13	5,29	0,84	1			1						
	15:00	5,46	4,49	0,97	1			1						
	16:00	5,36	4,34	1,03	1			1						
	17:00	5,91	4,84	1,07	1			1						
	18:00	6,79	5,68	1,10	1	1		1						
	19:00	7,85	6,75	1,11	1	1		1						
	20:00	7,94	6,93	1,01	1	1		1						
	21:00	7,21	6,31	0,90	1	1		1						
	22:00	6,40	5,61	0,79	1			1						
	23:00	5,61	4,97	0,64	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,16	4,59	0,57				1						
	01:00	4,79	4,33	0,45				1						
	02:00	4,50	4,12	0,38				1						
	03:00	4,30	3,99	0,31				1						
	04:00	4,21	4,03	0,18				1						
	05:00	4,29	4,17	0,12				1						
	06:00	4,59	4,51	0,08				1						
	07:00	5,02	4,97	0,05	1			1						
	08:00	5,44	5,43	0,01	1			1						
	09:00	6,09	6,09	0,00	1			1						
	10:00	6,65	6,65	0,00	1	1		1						
	11:00	6,91	6,91	0,00	1	1		1						
	12:00	6,97	6,88	0,09	1	1		1						
	13:00	6,79	6,49	0,30	1	1		1						
	14:00	6,36	5,79	0,57	1			1						
	15:00	5,93	5,24	0,69	1			1						
	16:00	4,90	4,57	0,33	1			1						
	17:00	5,37	5,12	0,25	1			1						
	18:00	6,30	6,11	0,18	1			1						
	19:00	7,55	7,42	0,12	1	1		1						
	20:00	7,65	7,56	0,09	1	1		1						
	21:00	6,99	6,91	0,08	1	1		1						
	22:00	6,27	6,19	0,08	1	1		1						
	23:00	5,52	5,45	0,07	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025	00:00	5,02	4,97	0,05				1						
	01:00	4,64	4,62	0,02				1						
	02:00	4,37	4,37	0,00				1						
	03:00	4,24	4,24	0,00				1						
	04:00	4,27	4,27	0,00				1						
	05:00	4,50	4,50	0,00				1						
	06:00	4,99	4,99	0,00	1			1						
	07:00	5,62	5,62	0,00	1			1						
	08:00	6,16	6,16	0,00	1			1						
	09:00	6,30	6,30	0,00	1			1						
	10:00	6,29	6,29	0,00	1			1						
	11:00	6,18	6,17	0,01	1			1						
	12:00	6,02	6,01	0,01	1			1						
	13:00	5,83	5,83	0,00	1			1						
	14:00	5,59	5,59	0,00	1			1						
	15:00	5,30	5,30	0,00	1			1						
	16:00	5,20	5,20	0,00	1			1						
	17:00	5,58	5,58	0,00	1			1						
	18:00	6,44	6,43	0,01	1	1		1						
	19:00	7,72	7,67	0,05	1	1		1						
	20:00	7,85	7,78	0,07	1	1		1						
	21:00	7,18	7,11	0,07	1	1		1						
	22:00	6,41	6,32	0,09	1	1		1						
	23:00	5,62	5,48	0,15	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,93	3,26	1,67				1						
	01:00	4,55	3,26	1,29				1						
	02:00	4,32	3,26	1,07				1						
	03:00	4,20	3,26	0,95				1						
	04:00	4,25	3,26	0,99				1						
	05:00	4,51	3,26	1,25				1						
	06:00	5,00	3,26	1,74				1						
	07:00	5,62	3,65	1,97				1						
	08:00	6,23	4,34	1,89	1			1						
	09:00	6,67	4,34	2,34	1			1						
	10:00	6,92	4,50	2,42	1			1						
	11:00	7,01	4,56	2,45	1			1						
	12:00	6,98	4,53	2,44	1			1						
	13:00	6,83	4,87	1,96	1			1						
	14:00	6,53	5,50	1,02	1			1						
	15:00	6,15	5,53	0,63	1			1						
	16:00	5,92	5,67	0,25	1			1						
	17:00	5,98	5,86	0,12	1			1						
	18:00	6,45	6,22	0,23	1	1		1						
	19:00	7,55	7,01	0,54	1	1		1						
	20:00	7,75	7,28	0,47	1	1		1						
	21:00	7,13	6,80	0,33	1	1		1						
	22:00	6,36	6,07	0,29	1	1		1						
	23:00	5,59	5,41	0,18	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,90	4,69	0,21	1				1					
	01:00	4,51	4,40	0,11					1					
	02:00	4,28	4,24	0,05					1					
	03:00	4,17	4,16	0,01					1					
	04:00	4,24	4,24	0,00					1					
	05:00	4,52	4,49	0,03					1					
	06:00	5,08	4,99	0,09	1				1					
	07:00	5,73	5,57	0,16	1				1					
	08:00	6,27	6,19	0,08	1	1			1					
	09:00	6,73	6,69	0,04	1	1			1					
	10:00	7,00	6,99	0,00	1	1			1					
	11:00	7,11	7,11	0,00	1	1			1					
	12:00	6,93	6,91	0,01	1	1			1					
	13:00	6,51	6,50	0,02	1	1			1					
	14:00	6,20	6,19	0,01	1	1			1					
	15:00	6,10	6,09	0,01	1	1			1					
	16:00	5,85	5,75	0,10	1	1			1					
	17:00	6,00	5,73	0,27	1	1			1					
	18:00	6,64	6,37	0,27	1	1			1					
	19:00	7,79	7,52	0,27	1	1	1		1					
	20:00	7,84	7,48	0,36	1	1	1		1					
	21:00	7,24	6,91	0,33	1	1			1					
	22:00	6,33	6,18	0,15	1	1			1					
	23:00	5,54	5,47	0,07	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,94	4,93	0,01	1				1					
	01:00	4,56	4,55	0,01					1					
	02:00	4,33	4,32	0,01					1					
	03:00	4,21	4,20	0,01					1					
	04:00	4,28	4,27	0,01					1					
	05:00	4,55	4,55	0,00					1					
	06:00	5,11	5,11	0,00	1				1					
	07:00	5,74	5,74	0,00	1				1					
	08:00	6,23	6,16	0,07	1	1			1					
	09:00	6,70	6,59	0,11	1	1			1					
	10:00	7,02	6,91	0,11	1	1			1					
	11:00	7,17	7,06	0,11	1	1			1					
	12:00	7,15	6,99	0,16	1	1			1					
	13:00	7,02	6,95	0,07	1	1			1					
	14:00	6,68	6,66	0,02	1	1			1					
	15:00	5,84	5,76	0,08	1				1					
	16:00	5,48	5,47	0,01	1				1					
	17:00	5,90	5,90	0,00	1				1					
	18:00	6,78	6,78	0,00	1	1			1					
	19:00	7,95	7,93	0,02	1	1	1		1					
	20:00	7,97	7,91	0,06	1	1	1		1					
	21:00	7,31	7,27	0,04	1	1			1					
	22:00	6,49	6,46	0,03	1	1			1					
	23:00	5,58	5,58	0,00	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,85	4,85	0,00	1				1					
	01:00	4,50	4,50	0,00					1					
	02:00	4,26	4,26	0,00					1					
	03:00	4,15	4,14	0,01					1					
	04:00	4,19	4,03	0,16					1					
	05:00	4,40	3,67	0,72					1					
	06:00	4,87	4,33	0,54					1					
	07:00	5,43	4,77	0,66	1				1					
	08:00	5,88	5,15	0,72	1				1					
	09:00	6,08	5,41	0,67	1				1					
	10:00	6,15	5,65	0,50	1				1					
	11:00	6,11	5,82	0,29	1				1					
	12:00	5,97	5,84	0,13	1				1					
	13:00	5,76	5,73	0,03	1				1					
	14:00	5,52	5,52	0,00	1				1					
	15:00	5,26	5,25	0,01	1				1					
	16:00	5,09	5,09	0,00	1				1					
	17:00	5,63	5,63	0,00	1				1					
	18:00	6,52	6,52	0,00	1	1			1					
	19:00	7,70	7,70	0,00	1	1	1		1					
	20:00	7,69	7,69	0,00	1	1	1		1					
	21:00	7,09	7,09	0,01	1	1			1					
	22:00	6,28	6,27	0,02	1	1			1					
	23:00	5,51	5,48	0,03	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,86	4,85	0,00	1				1					
	01:00	4,52	4,52	0,00					1					
	02:00	4,28	4,28	0,00					1					
	03:00	4,14	4,13	0,01					1					
	04:00	4,13	4,10	0,03					1					
	05:00	4,29	4,23	0,06					1					
	06:00	4,68	4,60	0,08	1				1					
	07:00	5,16	5,04	0,13	1				1					
	08:00	5,64	5,57	0,07	1				1					
	09:00	5,92	5,90	0,01	1				1					
	10:00	6,11	6,11	0,00	1	1			1					
	11:00	6,27	6,26	0,00	1	1			1					
	12:00	6,20	6,14	0,06	1	1			1					
	13:00	6,56	6,37	0,18	1	1			1					
	14:00	6,31	6,21	0,10	1	1			1					
	15:00	5,55	5,29	0,26	1				1					
	16:00	5,14	4,60	0,55	1				1					
	17:00	5,41	4,65	0,76	1				1					
	18:00	6,22	5,10	1,12	1				1					
	19:00	7,54	5,80	1,74	1	1			1					
	20:00	7,58	6,13	1,45	1	1			1					
	21:00	6,84	4,85	1,99	1				1					
	22:00	6,19	4,02	2,17					1					
	23:00	5,47	3,56	1,92					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,96	3,26	1,70					1					
	01:00	4,59	3,26	1,33					1					
	02:00	4,31	3,26	1,05					1					
	03:00	4,11	3,45	0,66					1					
	04:00	4,02	3,56	0,46					1					
	05:00	4,09	3,56	0,53					1					
	06:00	4,39	3,73	0,66					1					
	07:00	4,80	4,27	0,53					1					
	08:00	5,19	4,58	0,61	1				1					
	09:00	5,70	4,97	0,73	1				1					
	10:00	6,27	5,57	0,70	1				1					
	11:00	6,68	6,16	0,52	1	1			1					
	12:00	6,64	6,35	0,28	1	1			1					
	13:00	6,36	6,19	0,17	1	1			1					
	14:00	5,78	5,66	0,12	1				1					
	15:00	5,30	5,19	0,11	1				1					
	16:00	4,69	4,67	0,02	1				1					
	17:00	4,98	4,93	0,04	1				1					
	18:00	5,94	5,92	0,02	1	1			1					
	19:00	7,37	7,37	0,00	1	1	1		1					
	20:00	7,41	7,41	0,00	1	1	1		1					
	21:00	6,77	6,77	0,00	1	1			1					
	22:00	6,12	6,11	0,00	1	1			1					
	23:00	5,41	5,38	0,02	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,79	4,74	0,06	1				1					
	01:00	4,41	4,34	0,07					1					
	02:00	4,16	4,10	0,06					1					
	03:00	4,04	3,98	0,06					1					
	04:00	4,08	4,03	0,05					1					
	05:00	4,33	4,29	0,05					1					
	06:00	4,84	4,80	0,04	1				1					
	07:00	5,45	5,39	0,06	1				1					
	08:00	6,01	5,92	0,08	1	1			1					
	09:00	6,12	6,03	0,09	1	1			1					
	10:00	6,12	6,03	0,08	1	1			1					
	11:00	6,01	5,93	0,08	1	1			1					
	12:00	5,93	5,86	0,07	1				1					
	13:00	5,80	5,74	0,05	1				1					
	14:00	5,58	5,53	0,05	1				1					
	15:00	5,35	5,28	0,07	1				1					
	16:00	5,22	5,14	0,08	1				1					
	17:00	5,48	5,39	0,09	1				1					
	18:00	6,32	6,23	0,08	1	1			1					
	19:00	7,62	7,53	0,09	1	1	1		1					
	20:00	7,64	7,55	0,09	1	1	1		1					
	21:00	7,01	6,92	0,09	1	1			1					
	22:00	6,29	6,18	0,11	1	1			1					
	23:00	5,51	5,38	0,14	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,70	1,70	1,70	5,80	5,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,80	4,62	0,18	1				1					
	01:00	4,42	4,22	0,20					1					
	02:00	4,17	3,94	0,23					1					
	03:00	4,07	3,78	0,29					1					
	04:00	4,15	3,83	0,32					1					
	05:00	4,44	4,11	0,33					1					
	06:00	4,96	4,60	0,35	1				1					
	07:00	5,57	5,21	0,36	1				1					
	08:00	6,11	5,76	0,35	1				1					
	09:00	6,22	5,87	0,35	1	1			1					
	10:00	6,19	5,83	0,35	1	1			1					
	11:00	6,05	5,65	0,39	1				1					
	12:00	5,82	5,41	0,41	1				1					
	13:00	5,60	5,19	0,40	1				1					
	14:00	5,37	4,99	0,38	1				1					
	15:00	5,14	4,78	0,36	1				1					
	16:00	5,11	4,79	0,32	1				1					
	17:00	5,45	5,17	0,28	1				1					
	18:00	6,36	6,15	0,21	1	1			1					
	19:00	7,73	7,55	0,18	1	1	1		1					
	20:00	7,75	7,56	0,19	1	1	1		1					
	21:00	7,12	6,90	0,22	1	1			1					
	22:00	6,37	6,13	0,24	1	1			1					
	23:00	5,55	5,27	0,27	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,81	4,76	0,04			1		1					
	01:00	4,42	4,37	0,05					1					
	02:00	4,18	4,14	0,05					1					
	03:00	4,09	4,04	0,04					1					
	04:00	4,16	4,10	0,07					1					
	05:00	4,46	4,36	0,10					1					
	06:00	5,00	4,84	0,15			1		1					
	07:00	5,58	5,43	0,15			1		1					
	08:00	5,97	5,84	0,13			1		1					
	09:00	6,13	5,95	0,18			1		1					
	10:00	6,22	5,93	0,29			1		1					
	11:00	6,10	5,70	0,40			1		1					
	12:00	6,17	5,81	0,36			1		1					
	13:00	6,19	5,90	0,29			1		1					
	14:00	5,94	5,71	0,24			1		1					
	15:00	5,43	4,99	0,44			1		1					
	16:00	5,21	4,63	0,58			1		1					
	17:00	5,61	5,09	0,52			1		1					
	18:00	6,45	5,94	0,52			1		1					
	19:00	7,67	6,97	0,70		1	1		1					
	20:00	7,85	6,98	0,87		1	1		1					
	21:00	7,27	6,26	1,01		1	1		1					
	22:00	6,32	5,54	0,78			1		1					
	23:00	5,49	4,71	0,78			1		1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,77	3,52	1,25					1					
	01:00	4,42	3,39	1,03					1					
	02:00	4,20	3,26	0,94					1					
	03:00	4,09	3,26	0,84					1					
	04:00	4,15	3,26	0,90					1					
	05:00	4,41	3,37	1,04					1					
	06:00	4,92	3,65	1,27					1					
	07:00	5,51	4,19	1,31					1					
	08:00	5,95	4,78	1,17			1		1					
	09:00	6,22	4,81	1,41			1		1					
	10:00	6,35	4,82	1,53			1		1					
	11:00	6,41	4,90	1,51			1		1					
	12:00	6,10	4,67	1,43			1		1					
	13:00	5,70	4,05	1,65					1					
	14:00	5,38	3,50	1,88					1					
	15:00	5,16	3,35	1,80					1					
	16:00	5,07	3,30	1,78					1					
	17:00	5,35	3,48	1,87					1					
	18:00	6,23	4,05	2,18					1					
	19:00	7,64	5,04	2,60			1		1					
	20:00	7,65	4,97	2,68			1		1					
	21:00	7,11	4,62	2,49			1		1					
	22:00	6,22	4,04	2,18					1					
	23:00	5,41	3,52	1,89					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,75	3,26	1,50					1					
	01:00	4,41	3,26	1,16					1					
	02:00	4,19	3,26	0,94					1					
	03:00	4,09	3,26	0,83					1					
	04:00	4,14	3,26	0,88					1					
	05:00	4,36	3,26	1,10					1					
	06:00	4,80	3,26	1,54					1					
	07:00	5,36	3,48	1,88					1					
	08:00	5,83	3,79	2,04					1					
	09:00	6,14	4,06	2,08					1					
	10:00	6,28	4,58	1,70	1				1					
	11:00	6,21	4,93	1,28	1				1					
	12:00	6,01	5,10	0,91	1				1					
	13:00	5,76	5,16	0,60	1				1					
	14:00	5,49	5,19	0,29	1				1					
	15:00	5,24	5,09	0,15	1				1					
	16:00	5,14	5,08	0,06	1				1					
	17:00	5,39	5,38	0,01	1				1					
	18:00	6,22	6,22	0,00	1	1			1					
	19:00	7,54	7,54	0,00	1	1			1					
	20:00	7,54	7,54	0,00	1	1			1					
	21:00	7,02	7,02	0,00	1	1			1					
	22:00	6,18	6,18	0,01	1	1			1					
	23:00	5,40	5,39	0,01	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,86	4,86	0,00	1				1					
	01:00	4,51	4,51	0,00					1					
	02:00	4,27	4,27	0,00					1					
	03:00	4,12	4,12	0,00					1					
	04:00	4,12	4,12	0,00					1					
	05:00	4,28	4,28	0,00					1					
	06:00	4,66	4,66	0,00	1				1					
	07:00	5,15	5,15	0,00	1				1					
	08:00	5,76	5,76	0,00	1				1					
	09:00	6,30	6,28	0,02	1	1			1					
	10:00	6,70	6,68	0,02	1	1			1					
	11:00	6,89	6,86	0,02	1	1			1					
	12:00	6,78	6,73	0,05	1	1			1					
	13:00	6,69	6,58	0,11	1	1			1					
	14:00	6,43	6,28	0,14	1	1			1					
	15:00	6,00	5,89	0,11	1	1			1					
	16:00	5,63	5,56	0,07	1	1			1					
	17:00	5,69	5,63	0,06	1	1			1					
	18:00	6,52	6,47	0,05	1	1			1					
	19:00	7,62	7,60	0,02	1	1	1		1					
	20:00	7,56	7,55	0,01	1	1	1		1					
	21:00	6,91	6,91	0,00	1	1	1		1					
	22:00	6,16	6,16	0,00	1	1			1					
	23:00	5,43	5,42	0,01	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,96	4,94	0,02	1				1					
	01:00	4,61	4,59	0,01	1				1					
	02:00	4,33	4,33	0,00					1					
	03:00	4,15	4,13	0,02					1					
	04:00	4,08	4,01	0,06					1					
	05:00	4,15	3,35	0,80					1					
	06:00	4,40	3,26	1,15					1					
	07:00	4,81	3,26	1,55					1					
	08:00	5,40	3,72	1,69					1					
	09:00	5,98	3,96	2,03					1					
	10:00	6,45	4,34	2,11	1				1					
	11:00	6,71	4,36	2,35	1				1					
	12:00	6,77	4,43	2,34	1				1					
	13:00	6,68	4,34	2,34	1				1					
	14:00	6,34	4,12	2,22					1					
	15:00	5,90	3,83	2,06					1					
	16:00	5,41	5,29	0,13	1				1					
	17:00	5,40	5,21	0,19	1				1					
	18:00	6,16	5,74	0,42	1				1					
	19:00	7,34	6,76	0,57	1	1			1					
	20:00	7,33	6,39	0,94	1	1			1					
	21:00	6,78	5,08	1,70	1				1					
	22:00	6,06	4,07	1,99					1					
	23:00	5,35	3,48	1,87					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,82	3,26	1,56					1					
	01:00	4,44	3,26	1,19					1					
	02:00	4,19	3,26	0,93					1					
	03:00	4,06	3,26	0,80					1					
	04:00	4,10	3,26	0,85					1					
	05:00	4,35	3,26	1,09					1					
	06:00	4,83	3,26	1,57					1					
	07:00	5,44	3,53	1,90					1					
	08:00	6,06	3,94	2,12					1					
	09:00	6,51	4,23	2,28					1					
	10:00	6,75	4,39	2,36	1				1					
	11:00	6,82	4,43	2,39	1				1					
	12:00	6,77	4,40	2,37	1				1					
	13:00	6,50	4,34	2,16	1				1					
	14:00	6,16	4,15	2,00					1					
	15:00	5,86	4,06	1,80					1					
	16:00	5,64	4,07	1,57					1					
	17:00	5,71	4,34	1,38	1				1					
	18:00	6,41	5,11	1,29	1				1					
	19:00	7,57	6,35	1,22	1	1			1					
	20:00	7,60	6,41	1,19	1	1			1					
	21:00	7,03	5,94	1,09	1	1			1					
	22:00	6,24	5,26	0,98	1				1					
	23:00	5,48	4,63	0,85	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,79	4,50	0,29					1					
	01:00	4,40	4,17	0,22					1					
	02:00	4,15	3,91	0,23					1					
	03:00	4,03	3,80	0,24					1					
	04:00	4,12	4,02	0,11					1					
	05:00	4,44	4,35	0,09					1					
	06:00	5,00	4,87	0,14	1				1					
	07:00	5,65	5,47	0,18	1				1					
	08:00	6,16	6,00	0,16	1	1			1					
	09:00	6,50	6,39	0,11	1	1			1					
	10:00	6,71	6,63	0,08	1	1			1					
	11:00	6,69	6,64	0,06	1	1			1					
	12:00	6,55	6,50	0,05	1	1			1					
	13:00	6,41	6,38	0,03	1	1			1					
	14:00	6,07	6,05	0,02	1	1			1					
	15:00	5,69	5,67	0,02	1				1					
	16:00	5,44	5,41	0,03	1				1					
	17:00	5,71	5,66	0,05	1				1					
	18:00	6,55	6,49	0,06	1	1			1					
	19:00	7,76	7,71	0,06	1	1	1		1					
	20:00	7,76	7,73	0,02	1	1	1		1					
	21:00	7,18	7,16	0,02	1	1	1		1					
	22:00	6,35	6,33	0,01	1	1			1					
	23:00	5,54	5,53	0,02	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,67	4,67	0,00	1				1					
	01:00	4,30	4,30	0,00					1					
	02:00	4,09	4,09	0,00					1					
	03:00	4,00	4,00	0,00					1					
	04:00	4,08	4,08	0,00					1					
	05:00	4,39	4,39	0,00					1					
	06:00	4,96	4,96	0,00	1				1					
	07:00	5,56	5,56	0,00	1				1					
	08:00	5,92	5,92	0,00	1	1			1					
	09:00	6,06	6,06	0,00	1	1			1					
	10:00	6,13	6,13	0,00	1	1			1					
	11:00	6,14	6,13	0,01	1	1			1					
	12:00	6,15	6,12	0,03	1	1			1					
	13:00	6,20	6,13	0,08	1	1			1					
	14:00	5,91	5,83	0,08	1				1					
	15:00	5,46	5,37	0,10	1				1					
	16:00	5,32	5,21	0,11	1				1					
	17:00	5,58	5,49	0,09	1				1					
	18:00	6,40	6,32	0,08	1	1			1					
	19:00	7,67	7,61	0,06	1	1	1		1					
	20:00	7,66	7,57	0,10	1	1	1		1					
	21:00	7,06	6,91	0,16	1	1			1					
	22:00	6,21	6,07	0,14	1	1			1					
	23:00	5,40	5,31	0,09	1				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,78	4,62	0,16	1				1					
	01:00	4,46	4,37	0,09					1					
	02:00	4,29	4,17	0,11					1					
	03:00	4,20	4,01	0,19					1					
	04:00	4,25	3,90	0,35					1					
	05:00	4,49	3,88	0,61					1					
	06:00	4,95	4,30	0,65					1					
	07:00	5,51	4,86	0,64	1				1					
	08:00	6,06	5,31	0,75	1				1					
	09:00	6,51	5,66	0,85	1				1					
	10:00	6,83	6,13	0,70	1	1			1					
	11:00	6,97	6,21	0,76	1	1			1					
	12:00	6,95	5,88	1,08	1	1			1					
	13:00	6,77	5,15	1,62	1				1					
	14:00	6,41	5,19	1,22	1				1					
	15:00	5,95	5,10	0,86	1				1					
	16:00	5,70	5,00	0,70	1				1					
	17:00	5,86	5,12	0,75	1				1					
	18:00	6,67	6,09	0,58	1	1			1					
	19:00	7,68	6,97	0,71	1	1			1					
	20:00	7,62	6,62	0,99	1	1			1					
	21:00	6,98	6,00	0,98	1	1			1					
	22:00	6,16	5,22	0,94	1				1					
	23:00	5,30	4,07	1,23					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,92	3,26	1,66					1					
	01:00	4,61	3,26	1,35					1					
	02:00	4,42	3,26	1,16					1					
	03:00	4,32	3,26	1,06					1					
	04:00	4,34	3,26	1,08					1					
	05:00	4,52	3,26	1,27					1					
	06:00	4,93	3,26	1,67					1					
	07:00	5,48	3,67	1,81					1					
	08:00	5,99	3,98	2,00					1					
	09:00	6,27	4,34	1,93	1				1					
	10:00	6,42	4,34	2,08	1				1					
	11:00	6,41	4,34	2,07	1				1					
	12:00	6,28	4,34	1,94	1				1					
	13:00	6,32	4,34	1,98	1				1					
	14:00	6,64	4,34	2,31	1				1					
	15:00	5,94	3,86	2,08					1					
	16:00	5,64	3,67	1,98					1					
	17:00	5,81	4,16	1,65					1					
	18:00	6,78	5,37	1,41	1				1					
	19:00	7,72	6,59	1,13	1	1			1					
	20:00	7,66	6,72	0,94	1	1			1					
	21:00	7,03	6,10	0,93	1	1			1					
	22:00	6,14	5,50	0,65	1				1					
	23:00	5,38	5,10	0,28	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,87	4,65	0,21	1				1					
	01:00	4,55	4,47	0,08					1					
	02:00	4,38	3,74	0,64					1					
	03:00	4,22	3,26	0,96					1					
	04:00	4,18	3,26	0,92					1					
	05:00	4,29	3,26	1,03					1					
	06:00	4,63	3,26	1,37					1					
	07:00	5,12	3,33	1,79					1					
	08:00	5,63	3,66	1,97					1					
	09:00	5,95	3,87	2,08					1					
	10:00	6,06	4,03	2,03					1					
	11:00	6,05	4,56	1,49					1					
	12:00	5,96	5,18	0,78	1				1					
	13:00	5,84	5,49	0,35	1				1					
	14:00	5,74	5,38	0,36	1				1					
	15:00	5,42	5,07	0,36	1				1					
	16:00	5,28	4,84	0,44	1				1					
	17:00	5,60	5,24	0,36	1				1					
	18:00	6,58	6,44	0,14	1	1			1					
	19:00	7,54	7,48	0,06	1	1	1		1					
	20:00	7,40	7,38	0,02	1	1	1		1					
	21:00	6,83	6,82	0,00	1	1			1					
	22:00	6,01	6,01	0,00	1	1			1					
	23:00	5,37	5,37	0,00	1				1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,95	4,95	0,00	1				1					
	01:00	4,59	4,59	0,00	1				1					
	02:00	4,33	4,33	0,00					1					
	03:00	4,12	4,12	0,00					1					
	04:00	4,03	4,01	0,01					1					
	05:00	4,08	4,04	0,04					1					
	06:00	4,35	4,25	0,10					1					
	07:00	4,64	4,48	0,16					1					
	08:00	4,97	4,55	0,41					1					
	09:00	5,40	4,53	0,88					1					
	10:00	5,77	4,52	1,25					1					
	11:00	5,87	4,44	1,44					1					
	12:00	5,85	4,29	1,56					1					
	13:00	5,70	4,10	1,59					1					
	14:00	5,37	3,92	1,45					1					
	15:00	5,03	4,39	0,64					1					
	16:00	4,99	4,19	0,80					1					
	17:00	5,38	4,49	0,89					1					
	18:00	6,26	5,17	1,09	1				1					
	19:00	7,27	5,90	1,37	1				1					
	20:00	7,20	5,33	1,87	1				1					
	21:00	6,66	4,34	2,32	1				1					
	22:00	5,92	4,34	1,58	1				1					
	23:00	5,29	3,44	1,85					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,86	3,26	1,60					1					
	01:00	4,50	3,26	1,24					1					
	02:00	4,26	3,26	1,00					1					
	03:00	4,13	3,26	0,87					1					
	04:00	4,15	3,26	0,90					1					
	05:00	4,37	3,26	1,11					1					
	06:00	4,80	3,26	1,54					1					
	07:00	5,36	3,48	1,87					1					
	08:00	5,68	3,69	1,99					1					
	09:00	5,87	3,81	2,05					1					
	10:00	5,96	3,87	2,08					1					
	11:00	5,97	3,88	2,09					1					
	12:00	5,92	3,90	2,03					1					
	13:00	5,82	4,07	1,76					1					
	14:00	5,65	4,15	1,51					1					
	15:00	5,44	4,15	1,29					1					
	16:00	5,39	4,34	1,05	1				1					
	17:00	5,72	4,62	1,10	1				1					
	18:00	6,49	5,49	1,00	1				1					
	19:00	7,52	6,73	0,79	1	1			1					
	20:00	7,46	6,74	0,72	1	1			1					
	21:00	6,89	6,26	0,63	1	1			1					
	22:00	6,13	5,57	0,57	1				1					
	23:00	5,43	4,86	0,57					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,87	3,95	0,92					1					
	01:00	4,47	3,69	0,78					1					
	02:00	4,19	3,62	0,57					1					
	03:00	4,00	3,72	0,28					1					
	04:00	3,93	3,76	0,18					1					
	05:00	4,05	3,87	0,18					1					
	06:00	4,40	4,19	0,21					1					
	07:00	4,79	4,64	0,15	1				1					
	08:00	5,09	4,97	0,11	1				1					
	09:00	5,35	5,28	0,07	1				1					
	10:00	5,49	5,47	0,02	1				1					
	11:00	5,57	5,54	0,03	1				1					
	12:00	5,58	5,52	0,06	1				1					
	13:00	5,51	5,33	0,17	1				1					
	14:00	5,42	5,04	0,38	1				1					
	15:00	5,21	4,82	0,39	1				1					
	16:00	5,26	4,99	0,26	1				1					
	17:00	5,54	5,37	0,17	1				1					
	18:00	6,25	6,06	0,19	1	1			1					
	19:00	7,16	6,82	0,35	1	1			1					
	20:00	7,06	5,61	1,45	1				1					
	21:00	6,48	4,34	2,15	1				1					
	22:00	5,74	3,73	2,01					1					
	23:00	4,99	3,26	1,74					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,66	3,26	1,40					1					
	01:00	4,29	3,26	1,03					1					
	02:00	4,06	3,26	0,80					1					
	03:00	3,94	3,26	0,68					1					
	04:00	3,99	3,26	0,73					1					
	05:00	4,25	3,26	0,99					1					
	06:00	4,75	3,26	1,49					1					
	07:00	5,23	3,40	1,83					1					
	08:00	5,52	3,90	1,62					1					
	09:00	5,68	4,47	1,21					1					
	10:00	5,73	4,87	0,86	1				1					
	11:00	5,74	5,20	0,55	1				1					
	12:00	5,71	5,34	0,36	1				1					
	13:00	5,68	5,44	0,25	1				1					
	14:00	5,53	5,30	0,22	1				1					
	15:00	5,21	5,19	0,02	1				1					
	16:00	5,24	5,21	0,02	1				1					
	17:00	5,67	5,62	0,05	1				1					
	18:00	6,51	6,45	0,06	1	1			1					
	19:00	7,41	7,35	0,06	1	1	1		1					
	20:00	7,31	7,28	0,03	1	1	1		1					
	21:00	6,71	6,68	0,02	1	1			1					
	22:00	5,92	5,89	0,03	1				1					
	23:00	5,15	5,10	0,05	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,76	4,67	0,08	1				1					
	01:00	4,39	4,30	0,09					1					
	02:00	4,16	4,08	0,08					1					
	03:00	4,05	3,93	0,12					1					
	04:00	4,13	4,01	0,12					1					
	05:00	4,43	4,34	0,09					1					
	06:00	4,96	4,84	0,11	1				1					
	07:00	5,41	5,24	0,17	1				1					
	08:00	5,66	5,48	0,19	1				1					
	09:00	5,87	5,71	0,16	1				1					
	10:00	6,01	5,83	0,18	1				1					
	11:00	6,03	5,86	0,17	1				1					
	12:00	5,98	5,82	0,16	1				1					
	13:00	5,87	5,73	0,14	1				1					
	14:00	5,74	5,61	0,12	1				1					
	15:00	5,57	5,46	0,11	1				1					
	16:00	5,69	5,63	0,06	1				1					
	17:00	6,16	6,14	0,02	1	1			1					
	18:00	7,05	7,04	0,01	1	1			1					
	19:00	7,64	7,64	0,00	1	1	1		1					
	20:00	7,48	7,47	0,00	1	1	1		1					
	21:00	6,92	6,92	0,00	1	1			1					
	22:00	6,09	6,09	0,00	1	1			1					
	23:00	5,38	5,38	0,00	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	4,62	4,62	0,00					1					
	01:00	4,28	4,27	0,00					1					
	02:00	4,06	4,05	0,01					1					
	03:00	3,95	3,94	0,01					1					
	04:00	4,00	3,99	0,01					1					
	05:00	4,23	4,23	0,00					1					
	06:00	4,67	4,67	0,00			1		1					
	07:00	5,15	5,15	0,00			1		1					
	08:00	5,56	5,56	0,00			1		1					
	09:00	5,91	5,91	0,00			1		1					
	10:00	6,01	6,01	0,00			1		1					
	11:00	6,01	6,01	0,00			1		1					
	12:00	6,05	6,05	0,00			1		1					
	13:00	6,10	6,09	0,01			1		1					
	14:00	5,72	5,72	0,00			1		1					
	15:00	5,37	5,37	0,00			1		1					
	16:00	5,35	5,35	0,00			1		1					
	17:00	5,81	5,81	0,00		1	1		1					
	18:00	6,80	6,80	0,00		1	1		1					
	19:00	7,32	7,32	0,00		1	1		1					
	20:00	7,15	7,15	0,00		1	1		1					
	21:00	6,55	6,55	0,00		1	1		1					
	22:00	5,85	5,85	0,00		1	1		1					
	23:00	5,29	5,28	0,01			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,71	4,71	0,00	1				1					
	01:00	4,38	4,38	0,00					1					
	02:00	4,15	4,13	0,02					1					
	03:00	4,00	3,98	0,02					1					
	04:00	4,00	3,94	0,05					1					
	05:00	4,15	4,04	0,10					1					
	06:00	4,51	4,38	0,13					1					
	07:00	4,88	4,75	0,13	1				1					
	08:00	5,24	5,06	0,18	1				1					
	09:00	5,58	5,42	0,16	1				1					
	10:00	5,80	5,67	0,13	1				1					
	11:00	5,90	5,73	0,16	1				1					
	12:00	5,86	5,43	0,42	1				1					
	13:00	5,79	5,27	0,52	1				1					
	14:00	5,63	4,94	0,69	1				1					
	15:00	5,44	4,73	0,71	1				1					
	16:00	5,38	4,77	0,61	1				1					
	17:00	5,94	5,36	0,59	1				1					
	18:00	6,81	6,15	0,67	1	1			1					
	19:00	7,36	6,68	0,68	1	1			1					
	20:00	7,13	6,30	0,83	1	1			1					
	21:00	6,60	5,60	1,00	1				1					
	22:00	5,85	4,79	1,06	1				1					
	23:00	5,17	4,34	0,83	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,82	3,60	1,22					1					
	01:00	4,47	3,26	1,21					1					
	02:00	4,11	3,26	0,85					1					
	03:00	3,79	3,26	0,54					1					
	04:00	3,92	3,26	0,66					1					
	05:00	3,99	3,26	0,74					1					
	06:00	4,24	3,26	0,99					1					
	07:00	4,70	3,26	1,44					1					
	08:00	5,11	3,41	1,70					1					
	09:00	5,56	3,82	1,74					1					
	10:00	5,93	4,34	1,59	1				1					
	11:00	5,88	4,34	1,54	1				1					
	12:00	5,70	4,39	1,31	1				1					
	13:00	5,58	4,47	1,10	1				1					
	14:00	5,60	4,55	1,05	1				1					
	15:00	5,34	4,34	1,00	1				1					
	16:00	5,15	4,34	0,81	1				1					
	17:00	5,78	4,81	0,97	1				1					
	18:00	6,75	5,68	1,07	1				1					
	19:00	7,11	5,99	1,12	1				1					
	20:00	6,91	5,86	1,05	1				1					
	21:00	6,38	5,38	1,00	1				1					
	22:00	5,74	4,84	0,90	1				1					
	23:00	5,11	4,35	0,76	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,66	4,13	0,53					1					
	01:00	4,30	3,90	0,40					1					
	02:00	4,02	3,65	0,37					1					
	03:00	3,86	3,54	0,32					1					
	04:00	3,99	3,76	0,23					1					
	05:00	4,25	4,07	0,18					1					
	06:00	4,71	4,55	0,16	1				1					
	07:00	5,33	5,19	0,13	1				1					
	08:00	5,66	5,55	0,11	1				1					
	09:00	5,79	5,71	0,08	1				1					
	10:00	5,81	5,77	0,04	1				1					
	11:00	5,77	5,75	0,02	1				1					
	12:00	6,25	6,24	0,01	1	1			1					
	13:00	6,45	6,44	0,01	1	1			1					
	14:00	6,26	6,25	0,01	1	1			1					
	15:00	5,91	5,91	0,00	1	1			1					
	16:00	5,72	5,72	0,00	1	1			1					
	17:00	6,12	6,12	0,00	1	1			1					
	18:00	7,03	7,03	0,00	1	1			1					
	19:00	7,39	7,39	0,00	1	1			1					
	20:00	7,18	7,18	0,00	1	1			1					
	21:00	6,65	6,65	0,00	1	1			1					
	22:00	5,94	5,94	0,00	1				1					
	23:00	5,27	5,27	0,00	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,72	4,72	0,00	1				1					
	01:00	4,35	4,35	0,00					1					
	02:00	4,10	4,10	0,00					1					
	03:00	4,00	4,00	0,00					1					
	04:00	4,09	4,09	0,00					1					
	05:00	4,37	4,37	0,00					1					
	06:00	4,85	4,85	0,00	1				1					
	07:00	5,38	5,38	0,01	1				1					
	08:00	5,89	5,88	0,01	1				1					
	09:00	6,31	6,30	0,02	1	1			1					
	10:00	6,56	6,48	0,07	1	1			1					
	11:00	6,44	6,36	0,08	1	1			1					
	12:00	6,10	6,04	0,06	1	1			1					
	13:00	5,89	5,80	0,09	1				1					
	14:00	5,67	5,31	0,36	1				1					
	15:00	5,51	4,93	0,58	1				1					
	16:00	5,58	4,83	0,75	1				1					
	17:00	6,30	5,44	0,87	1				1					
	18:00	7,31	5,96	1,35	1				1					
	19:00	7,44	5,63	1,81	1				1					
	20:00	7,35	4,80	2,55	1				1					
	21:00	6,78	4,41	2,37	1				1					
	22:00	6,01	4,34	1,67	1				1					
	23:00	5,26	4,34	0,92	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,64	3,26	1,38					1					
	01:00	4,30	3,26	1,04					1					
	02:00	4,08	3,26	0,82					1					
	03:00	3,99	3,26	0,74					1					
	04:00	4,08	3,26	0,82					1					
	05:00	4,36	3,26	1,10					1					
	06:00	4,85	3,26	1,59					1					
	07:00	5,43	3,53	1,90					1					
	08:00	5,88	3,82	2,06					1					
	09:00	6,17	4,01	2,16					1					
	10:00	6,17	4,01	2,16					1					
	11:00	6,08	3,95	2,13					1					
	12:00	6,19	4,02	2,17					1					
	13:00	6,14	3,99	2,15					1					
	14:00	5,76	3,74	2,02					1					
	15:00	5,51	3,58	1,93					1					
	16:00	5,44	3,53	1,90					1					
	17:00	6,16	4,34	1,83	1				1					
	18:00	7,19	4,67	2,52	1				1					
	19:00	7,49	4,87	2,62	1				1					
	20:00	7,29	4,74	2,55	1				1					
	21:00	6,77	4,40	2,37	1				1					
	22:00	5,96	3,87	2,09					1					
	23:00	5,24	3,40	1,83					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,71	3,26	1,46					1					
	01:00	4,38	3,26	1,12					1					
	02:00	4,16	3,26	0,91					1					
	03:00	4,06	3,26	0,80					1					
	04:00	4,13	3,26	0,88					1					
	05:00	4,39	3,26	1,14					1					
	06:00	4,89	3,26	1,63					1					
	07:00	5,51	3,58	1,93					1					
	08:00	6,05	3,93	2,12					1					
	09:00	6,46	4,34	2,12	1				1					
	10:00	6,61	4,34	2,27	1				1					
	11:00	6,62	4,34	2,29	1				1					
	12:00	6,63	4,34	2,29	1				1					
	13:00	6,57	4,34	2,23	1				1					
	14:00	6,29	4,34	1,95	1				1					
	15:00	5,91	3,84	2,07					1					
	16:00	5,79	3,76	2,02					1					
	17:00	6,45	4,19	2,26					1					
	18:00	7,35	4,77	2,57	1				1					
	19:00	7,65	4,97	2,68	1				1					
	20:00	7,49	4,87	2,62	1				1					
	21:00	6,91	4,49	2,42	1				1					
	22:00	6,11	3,97	2,14					1					
	23:00	5,19	3,38	1,82					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,28	3,43	1,85					1					
	01:00	4,86	3,26	1,60					1					
	02:00	4,60	3,26	1,34					1					
	03:00	4,44	3,26	1,18					1					
	04:00	4,44	3,26	1,18					1					
	05:00	4,65	3,26	1,39					1					
	06:00	5,13	3,90	1,24					1					
	07:00	5,77	4,76	1,01	1				1					
	08:00	6,34	5,58	0,76	1				1					
	09:00	6,83	6,19	0,65	1	1			1					
	10:00	7,00	6,45	0,56	1	1			1					
	11:00	6,92	6,59	0,33	1	1			1					
	12:00	6,78	6,61	0,16	1	1			1					
	13:00	6,68	6,50	0,18	1	1			1					
	14:00	6,57	6,44	0,13	1	1			1					
	15:00	6,42	6,34	0,09	1	1			1					
	16:00	6,25	6,17	0,08	1	1			1					
	17:00	6,92	6,87	0,05	1	1			1					
	18:00	7,74	7,73	0,02	1	1	1		1					
	19:00	7,99	7,98	0,01	1	1	1		1					
	20:00	7,82	7,82	0,00	1	1	1		1					
	21:00	7,18	7,18	0,00	1	1			1					
	22:00	6,29	6,29	0,00	1	1			1					
	23:00	5,51	5,51	0,00	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,09	5,04	0,05	1				1					
	01:00	4,72	4,70	0,02	1				1					
	02:00	4,45	4,44	0,00					1					
	03:00	4,29	4,29	0,00					1					
	04:00	4,26	4,26	0,00					1					
	05:00	4,41	4,41	0,00					1					
	06:00	4,80	4,80	0,00	1				1					
	07:00	5,33	5,32	0,01	1				1					
	08:00	5,89	5,80	0,09	1				1					
	09:00	6,39	6,20	0,19	1	1			1					
	10:00	6,62	6,24	0,37	1	1			1					
	11:00	6,68	6,07	0,60	1	1			1					
	12:00	6,69	5,86	0,83	1				1					
	13:00	6,56	5,51	1,05	1				1					
	14:00	6,30	5,07	1,24	1				1					
	15:00	6,13	4,70	1,43	1				1					
	16:00	6,12	4,57	1,55	1				1					
	17:00	6,90	5,40	1,51	1				1					
	18:00	7,76	6,31	1,45	1	1			1					
	19:00	7,94	6,40	1,54	1	1			1					
	20:00	7,70	5,83	1,86	1				1					
	21:00	7,12	4,65	2,46	1				1					
	22:00	6,39	4,34	2,05	1				1					
23:00	5,51	3,58	1,93					1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,22	3,39	1,83					1					
	01:00	4,86	3,26	1,60					1					
	02:00	4,56	3,26	1,31					1					
	03:00	4,36	3,26	1,10					1					
	04:00	4,27	3,26	1,01					1					
	05:00	4,31	3,26	1,05					1					
	06:00	4,55	3,26	1,29					1					
	07:00	4,94	3,26	1,68					1					
	08:00	5,36	3,48	1,88					1					
	09:00	5,80	3,77	2,03					1					
	10:00	6,05	3,93	2,12					1					
	11:00	6,39	4,16	2,24					1					
	12:00	6,25	4,06	2,19					1					
	13:00	6,06	3,94	2,12					1					
	14:00	5,73	3,73	2,01					1					
	15:00	5,58	4,84	0,74	1				1					
	16:00	5,43	4,70	0,72	1				1					
	17:00	6,36	5,57	0,79	1				1					
	18:00	7,33	6,57	0,75	1	1			1					
	19:00	7,53	6,74	0,78	1	1			1					
	20:00	7,38	6,58	0,80	1	1			1					
	21:00	6,86	6,09	0,77	1	1			1					
	22:00	6,18	5,41	0,78	1				1					
	23:00	5,41	4,55	0,86					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,08	4,16	0,92					1					
	01:00	4,71	3,82	0,89					1					
	02:00	4,43	3,58	0,84					1					
	03:00	4,28	3,44	0,84					1					
	04:00	4,29	3,43	0,86					1					
	05:00	4,50	3,52	0,98					1					
	06:00	4,94	3,77	1,18					1					
	07:00	5,58	4,33	1,25					1					
	08:00	6,20	5,00	1,20	1				1					
	09:00	6,70	5,48	1,22	1				1					
	10:00	6,98	5,65	1,33	1				1					
	11:00	7,09	5,44	1,65	1				1					
	12:00	7,06	4,60	2,46	1				1					
	13:00	6,86	4,46	2,40	1				1					
	14:00	6,53	4,25	2,29					1					
	15:00	6,12	3,98	2,14					1					
	16:00	5,87	3,81	2,05					1					
	17:00	6,49	4,34	2,15	1				1					
	18:00	7,46	4,85	2,61	1				1					
	19:00	7,71	5,03	2,69	1				1					
	20:00	7,57	4,92	2,65	1				1					
	21:00	7,05	4,58	2,47	1				1					
	22:00	6,32	4,34	1,98	1				1					
	23:00	5,52	3,59	1,93					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,03	3,27	1,76					1					
	01:00	4,67	3,26	1,41					1					
	02:00	4,41	3,26	1,15					1					
	03:00	4,28	3,26	1,02					1					
	04:00	4,29	3,26	1,03					1					
	05:00	4,52	3,81	0,72					1					
	06:00	5,01	4,30	0,71					1					
	07:00	5,59	5,07	0,52	1				1					
	08:00	5,94	5,58	0,36	1				1					
	09:00	6,19	5,94	0,25	1				1					
	10:00	6,31	6,10	0,20	1	1			1					
	11:00	6,40	6,19	0,21	1	1			1					
	12:00	6,29	6,13	0,17	1	1			1					
	13:00	6,27	6,12	0,15	1	1			1					
	14:00	6,03	5,62	0,41	1				1					
	15:00	5,83	5,51	0,32	1				1					
	16:00	5,95	5,71	0,25	1				1					
	17:00	6,77	6,53	0,24	1	1			1					
	18:00	7,62	7,08	0,54	1	1			1					
	19:00	7,76	6,89	0,87	1	1			1					
	20:00	7,58	6,17	1,40	1	1			1					
	21:00	7,02	4,56	2,46	1				1					
	22:00	6,29	4,34	1,95	1				1					
	23:00	5,56	3,77	1,79					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,95	3,35	1,60				1						
	01:00	4,57	3,26	1,31				1						
	02:00	4,32	3,26	1,06				1						
	03:00	4,19	3,26	0,94				1						
	04:00	4,24	3,26	0,98				1						
	05:00	4,53	3,26	1,27				1						
	06:00	5,09	3,31	1,78				1						
	07:00	5,73	3,95	1,78				1						
	08:00	6,10	4,49	1,61	1			1						
	09:00	6,32	4,85	1,47	1			1						
	10:00	6,43	5,12	1,31	1			1						
	11:00	6,39	5,48	0,91	1			1						
	12:00	6,29	5,71	0,58	1			1						
	13:00	6,18	5,69	0,49	1			1						
	14:00	6,16	5,71	0,45	1			1						
	15:00	6,10	5,62	0,48	1			1						
	16:00	6,21	5,62	0,59	1			1						
	17:00	7,15	6,65	0,50				1	1					
	18:00	7,93	7,47	0,47				1	1					
	19:00	8,11	7,67	0,45				1	1					
	20:00	7,90	7,44	0,47				1	1					
	21:00	7,25	6,82	0,43				1	1					
	22:00	6,35	5,79	0,56	1			1						
	23:00	5,52	4,89	0,63	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,95	4,47	0,48				1						
	01:00	4,57	4,10	0,47				1						
	02:00	4,31	3,84	0,47				1						
	03:00	4,19	3,63	0,56				1						
	04:00	4,25	3,73	0,52				1						
	05:00	4,54	4,06	0,48				1						
	06:00	5,11	4,66	0,45	1			1						
	07:00	5,78	5,29	0,48	1			1						
	08:00	6,12	5,60	0,52	1			1						
	09:00	6,35	5,91	0,44	1			1						
	10:00	6,48	6,16	0,31	1	1		1						
	11:00	6,48	6,19	0,29	1	1		1						
	12:00	6,39	6,09	0,31	1	1		1						
	13:00	6,27	5,99	0,28	1	1		1						
	14:00	6,17	5,96	0,21	1	1		1						
	15:00	6,13	5,98	0,14	1	1		1						
	16:00	6,24	6,13	0,11	1	1		1						
	17:00	7,23	7,12	0,11	1	1		1						
	18:00	8,08	7,96	0,12				1	1					
	19:00	8,27	8,18	0,09				1	1					
	20:00	8,04	7,92	0,11				1	1					
	21:00	7,39	7,20	0,19				1	1					
	22:00	6,32	5,97	0,35	1			1						
	23:00	5,64	5,28	0,36	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,76	4,74	0,02	1			1						
	01:00	4,38	4,37	0,01				1						
	02:00	4,16	4,15	0,01				1						
	03:00	4,05	4,04	0,01				1						
	04:00	4,09	4,08	0,01				1						
	05:00	4,34	4,33	0,01				1						
	06:00	4,81	4,80	0,01	1			1						
	07:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	08:00	5,73	5,73	0,00	1			1						
	09:00	6,01	6,00	0,00	1	1		1						
	10:00	6,13	6,12	0,01	1	1		1						
	11:00	6,15	6,14	0,01	1	1		1						
	12:00	6,05	6,05	0,00	1	1		1						
	13:00	5,89	5,89	0,00	1			1						
	14:00	5,71	5,71	0,00	1			1						
	15:00	5,62	5,62	0,00	1			1						
	16:00	5,91	5,91	0,00	1			1						
	17:00	7,03	7,03	0,00				1	1					
	18:00	7,91	7,91	0,00				1	1					
	19:00	8,00	8,00	0,00				1	1					
	20:00	7,76	7,76	0,00				1	1					
	21:00	7,15	7,14	0,00				1	1					
	22:00	6,98	6,97	0,01				1	1					
	23:00	5,53	5,51	0,01	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,96	4,81	0,15	1			1						
	01:00	4,60	4,49	0,11	1			1						
	02:00	4,34	4,22	0,11				1						
	03:00	4,18	4,03	0,14				1						
	04:00	4,16	4,00	0,16				1						
	05:00	4,32	4,15	0,18				1						
	06:00	4,75	4,52	0,23				1						
	07:00	5,25	5,02	0,23	1			1						
	08:00	5,68	5,47	0,21	1			1						
	09:00	6,00	5,82	0,18	1			1						
	10:00	6,21	6,08	0,13	1	1		1						
	11:00	6,31	6,23	0,08	1	1		1						
	12:00	6,25	6,20	0,05	1	1		1						
	13:00	6,15	6,13	0,01	1	1		1						
	14:00	5,99	5,98	0,01	1	1		1						
	15:00	5,85	5,83	0,02	1			1						
	16:00	5,98	5,96	0,02	1			1						
	17:00	6,99	6,98	0,01				1	1					
	18:00	7,76	7,75	0,01				1	1					
	19:00	7,86	7,85	0,00				1	1					
	20:00	7,63	7,63	0,00				1	1					
	21:00	7,12	7,12	0,00				1	1					
	22:00	6,01	6,01	0,00	1			1						
	23:00	5,62	5,62	0,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,10	5,10	0,00	1			1						
	01:00	4,72	4,72	0,00	1			1						
	02:00	4,41	4,41	0,00				1						
	03:00	4,20	4,20	0,00				1						
	04:00	4,11	4,11	0,00				1						
	05:00	4,17	4,17	0,00				1						
	06:00	4,45	4,45	0,00				1						
	07:00	4,89	4,89	0,00	1			1						
	08:00	5,30	5,30	0,00	1			1						
	09:00	5,73	5,73	0,00	1			1						
	10:00	5,96	5,96	0,00	1			1						
	11:00	6,12	6,12	0,00	1	1		1						
	12:00	6,13	6,12	0,01	1	1		1						
	13:00	6,08	6,05	0,03	1	1		1						
	14:00	5,70	5,67	0,03	1			1						
	15:00	5,41	5,41	0,00	1			1						
	16:00	5,53	5,53	0,00	1			1						
	17:00	6,69	6,69	0,00				1	1					
	18:00	7,57	7,57	0,00				1	1					
	19:00	7,67	7,67	0,00				1	1					
	20:00	7,45	7,44	0,02				1	1					
	21:00	6,94	6,89	0,05				1	1					
	22:00	6,02	5,96	0,06	1			1						
	23:00	5,51	5,44	0,07	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,93	4,83	0,10	1			1						
	01:00	4,53	4,43	0,10				1						
	02:00	4,25	4,15	0,11				1						
	03:00	4,12	3,98	0,14				1						
	04:00	4,16	3,94	0,22				1						
	05:00	4,41	4,03	0,38				1						
	06:00	4,92	4,36	0,56				1						
	07:00	5,58	4,86	0,72	1			1						
	08:00	6,17	5,21	0,96	1			1						
	09:00	6,52	5,30	1,21	1			1						
	10:00	6,69	5,23	1,45	1			1						
	11:00	6,65	4,86	1,79	1			1						
	12:00	6,52	4,50	2,01	1			1						
	13:00	6,50	4,43	2,07	1			1						
	14:00	6,13	3,98	2,14				1						
	15:00	5,84	3,80	2,04				1						
	16:00	5,93	3,85	2,08				1						
	17:00	6,87	4,47	2,41	1			1						
	18:00	7,74	5,03	2,71	1			1						
	19:00	7,89	5,13	2,76	1			1						
	20:00	7,67	4,99	2,69	1			1						
	21:00	7,13	4,63	2,49	1			1						
	22:00	6,39	4,34	2,05	1			1						
	23:00	5,59	3,64	1,96				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,05	3,28	1,77					1					
	01:00	4,66	3,26	1,40					1					
	02:00	4,41	3,26	1,15					1					
	03:00	4,30	3,26	1,04					1					
	04:00	4,35	3,26	1,09					1					
	05:00	4,58	3,26	1,32					1					
	06:00	5,05	3,28	1,77					1					
	07:00	5,65	3,67	1,98					1					
	08:00	6,15	4,00	2,15					1					
	09:00	6,42	4,17	2,25					1					
	10:00	6,47	4,20	2,26					1					
	11:00	6,46	4,20	2,26					1					
	12:00	6,38	4,15	2,23					1					
	13:00	6,26	4,07	2,19					1					
	14:00	6,13	3,98	2,14					1					
	15:00	5,98	3,89	2,09					1					
	16:00	6,04	3,92	2,11					1					
	17:00	6,83	4,44	2,39		1			1					
	18:00	7,72	5,01	2,70		1			1					
	19:00	7,82	5,08	2,74		1			1					
	20:00	7,71	5,01	2,70		1			1					
	21:00	7,13	4,63	2,49		1			1					
	22:00	6,40	4,16	2,24					1					
	23:00	5,62	3,65	1,97					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,01	3,26	1,75					1					
	01:00	4,65	3,26	1,39					1					
	02:00	4,41	3,26	1,15					1					
	03:00	4,30	3,26	1,04					1					
	04:00	4,34	3,26	1,08					1					
	05:00	4,58	3,26	1,32					1					
	06:00	5,01	3,26	1,75					1					
	07:00	5,62	3,65	1,97					1					
	08:00	6,06	3,94	2,12					1					
	09:00	6,37	4,34	2,03	1				1					
	10:00	6,56	4,34	2,22	1				1					
	11:00	6,61	4,34	2,27	1				1					
	12:00	6,58	4,34	2,25	1				1					
	13:00	6,44	4,34	2,10	1				1					
	14:00	6,23	4,05	2,18					1					
	15:00	6,02	3,91	2,11					1					
	16:00	6,03	3,92	2,11					1					
	17:00	6,86	4,46	2,40	1				1					
	18:00	7,65	5,14	2,50	1				1					
	19:00	7,83	5,24	2,59	1				1					
	20:00	7,72	5,01	2,70	1				1					
	21:00	7,09	4,61	2,48	1				1					
	22:00	6,22	4,34	1,89	1				1					
	23:00	5,49	3,57	1,92					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,89	3,26	1,63					1						
	01:00	4,55	3,26	1,29					1						
	02:00	4,35	3,26	1,09					1						
	03:00	4,24	3,26	0,98					1						
	04:00	4,29	3,26	1,03					1						
	05:00	4,52	3,26	1,27					1						
	06:00	4,98	3,26	1,72					1						
	07:00	5,56	3,61	1,95					1						
	08:00	6,03	3,92	2,11					1						
	09:00	6,37	4,14	2,23					1						
	10:00	6,47	4,20	2,26					1						
	11:00	6,46	4,20	2,26					1						
	12:00	6,38	4,15	2,23					1						
	13:00	6,25	4,06	2,19					1						
	14:00	6,04	3,93	2,11					1						
	15:00	5,84	3,79	2,04					1						
	16:00	5,89	3,87	2,02					1						
	17:00	6,78	4,85	1,92	1				1						
	18:00	7,62	5,43	2,18	1				1						
	19:00	7,81	5,64	2,18	1				1						
	20:00	7,50	5,62	1,88	1				1						
	21:00	6,88	4,67	2,21	1				1						
	22:00	6,16	4,00	2,16					1						
	23:00	5,30	3,45	1,86					1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	ε	π	ρ	ε	χ	ρ	ο	ν	ι	κ	α	ι	κ	α
Χρονική στιγμή		Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,92	3,26	1,66					1					
	01:00	4,58	3,26	1,32					1					
	02:00	4,36	3,26	1,11					1					
	03:00	4,26	3,26	1,00					1					
	04:00	4,29	3,26	1,04					1					
	05:00	4,51	3,26	1,25					1					
	06:00	4,94	3,26	1,68					1					
	07:00	5,51	3,58	1,93					1					
	08:00	5,96	3,87	2,09					1					
	09:00	6,39	4,34	2,05	1				1					
	10:00	6,63	4,34	2,29	1				1					
	11:00	6,61	4,34	2,28	1				1					
	12:00	6,49	4,34	2,16	1				1					
	13:00	6,34	4,12	2,22					1					
	14:00	6,13	3,98	2,14					1					
	15:00	5,94	3,86	2,08					1					
	16:00	5,92	3,84	2,07					1					
	17:00	6,70	4,35	2,34	1				1					
	18:00	7,55	4,90	2,64	1				1					
	19:00	7,76	5,04	2,72	1				1					
	20:00	7,50	4,88	2,63	1				1					
	21:00	6,94	4,51	2,43	1				1					
	22:00	6,22	4,04	2,18					1					
	23:00	5,37	3,49	1,88					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,07	3,30	1,78					1					
	01:00	4,74	3,26	1,48					1					
	02:00	4,49	3,26	1,23					1					
	03:00	4,34	3,26	1,08					1					
	04:00	4,32	3,26	1,07					1					
	05:00	4,47	3,26	1,21					1					
	06:00	4,81	3,26	1,56					1					
	07:00	5,31	3,45	1,86					1					
	08:00	5,77	3,75	2,02					1					
	09:00	6,14	3,99	2,15					1					
	10:00	6,36	4,13	2,22					1					
	11:00	6,47	4,20	2,26					1					
	12:00	6,51	4,23	2,28					1					
	13:00	6,46	4,20	2,26					1					
	14:00	6,26	4,07	2,19					1					
	15:00	6,03	3,92	2,11					1					
	16:00	5,96	3,88	2,09					1					
	17:00	6,80	4,42	2,38	1				1					
	18:00	7,55	4,91	2,64	1				1					
	19:00	7,73	5,02	2,71	1				1					
	20:00	7,50	4,88	2,63	1				1					
	21:00	7,03	4,57	2,46	1				1					
	22:00	6,26	4,07	2,19					1					
	23:00	5,47	3,56	1,92					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,18	3,37	1,81					1					
	01:00	4,82	3,26	1,56					1					
	02:00	4,53	3,26	1,27					1					
	03:00	4,32	3,26	1,06					1					
	04:00	4,20	3,26	0,95					1					
	05:00	4,25	4,02	0,23					1					
	06:00	4,52	4,20	0,33					1					
	07:00	4,95	3,63	1,32					1					
	08:00	5,39	3,81	1,59					1					
	09:00	5,74	4,20	1,54					1					
	10:00	6,02	4,22	1,80					1					
	11:00	6,13	4,25	1,88					1					
	12:00	6,16	4,49	1,67					1					
	13:00	6,09	5,09	1,00	1				1					
	14:00	5,77	4,97	0,81	1				1					
	15:00	5,50	4,36	1,14	1				1					
	16:00	5,58	4,66	0,92	1				1					
	17:00	6,65	5,96	0,69	1	1			1					
	18:00	7,51	6,98	0,53	1	1			1					
	19:00	7,66	7,21	0,45	1	1			1					
	20:00	7,45	6,98	0,47	1	1			1					
	21:00	6,96	6,51	0,45	1	1			1					
	22:00	6,27	5,92	0,34	1	1			1					
	23:00	5,52	5,29	0,23	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,98	4,84	0,14	1				1					
	01:00	4,59	4,50	0,09					1					
	02:00	4,31	4,24	0,07					1					
	03:00	4,17	4,11	0,06					1					
	04:00	4,20	4,14	0,06					1					
	05:00	4,47	4,41	0,06					1					
	06:00	5,01	4,97	0,04	1				1					
	07:00	5,73	5,72	0,01	1				1					
	08:00	6,31	6,31	0,00	1	1			1					
	09:00	6,48	6,48	0,00	1	1			1					
	10:00	6,49	6,49	0,00	1	1			1					
	11:00	6,42	6,42	0,00	1	1			1					
	12:00	6,32	6,32	0,00	1	1			1					
	13:00	6,21	6,21	0,00	1	1			1					
	14:00	6,01	6,01	0,00	1	1			1					
	15:00	5,84	5,84	0,00	1	1			1					
	16:00	5,97	5,97	0,00	1	1			1					
	17:00	7,03	7,03	0,00	1	1			1					
	18:00	7,88	7,88	0,00				1	1					
	19:00	8,03	8,03	0,00				1	1					
	20:00	7,81	7,81	0,00				1	1					
	21:00	7,26	7,26	0,00				1	1					
	22:00	6,50	6,50	0,00				1	1					
	23:00	5,69	5,68	0,00	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,89	4,88	0,01	1			1						
	01:00	4,48	4,47	0,01				1						
	02:00	4,23	4,21	0,02				1						
	03:00	4,13	4,11	0,02				1						
	04:00	4,25	4,24	0,02				1						
	05:00	4,62	4,57	0,05				1						
	06:00	5,28	5,20	0,08	1			1						
	07:00	5,98	5,84	0,15	1			1						
	08:00	6,35	5,50	0,85	1			1						
	09:00	6,52	5,64	0,88	1			1						
	10:00	6,53	5,71	0,82	1			1						
	11:00	6,38	5,46	0,92	1			1						
	12:00	6,48	5,55	0,93	1			1						
	13:00	6,46	5,46	1,00	1			1						
	14:00	6,26	4,80	1,47	1			1						
	15:00	6,08	4,38	1,70	1			1						
	16:00	6,11	4,40	1,71	1			1						
	17:00	7,12	5,39	1,73	1			1						
	18:00	7,84	5,89	1,96	1			1						
	19:00	7,83	5,54	2,29	1			1						
	20:00	7,64	5,12	2,52	1			1						
	21:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	22:00	6,36	4,34	2,03	1			1						
	23:00	5,65	3,67	1,98				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,79	3,26	1,53				1						
	01:00	4,45	3,26	1,19				1						
	02:00	4,23	3,26	0,97				1						
	03:00	4,13	3,26	0,88				1						
	04:00	4,22	3,26	0,96				1						
	05:00	4,51	3,26	1,25				1						
	06:00	5,02	3,26	1,76				1						
	07:00	5,59	3,64	1,96				1						
	08:00	6,08	4,34	1,74			1	1						
	09:00	6,32	4,34	1,98			1	1						
	10:00	6,33	4,34	1,99			1	1						
	11:00	6,33	4,34	1,99			1	1						
	12:00	6,23	4,34	1,89			1	1						
	13:00	6,10	3,96	2,13				1						
	14:00	5,94	3,86	2,08				1						
	15:00	5,78	3,76	2,02				1						
	16:00	5,78	3,76	2,02				1						
	17:00	6,74	4,38	2,36			1	1						
	18:00	7,47	4,85	2,61			1	1	1					
	19:00	7,67	4,99	2,69			1	1	1					
	20:00	7,59	4,93	2,66			1	1	1					
	21:00	7,02	4,56	2,46			1	1						
	22:00	6,20	4,34	1,86			1	1						
	23:00	5,42	3,52	1,90				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	α	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,84	3,26	1,59					1					
	01:00	4,50	3,26	1,24					1					
	02:00	4,29	3,26	1,03					1					
	03:00	4,18	3,26	0,92					1					
	04:00	4,23	3,26	0,97					1					
	05:00	4,48	3,26	1,23					1					
	06:00	4,97	3,26	1,72					1					
	07:00	5,56	3,61	1,95					1					
	08:00	6,05	3,94	2,12					1					
	09:00	6,40	4,34	2,06			1		1					
	10:00	6,54	4,34	2,21			1		1					
	11:00	6,76	4,39	2,36			1		1					
	12:00	7,17	4,66	2,51			1		1					
	13:00	6,94	4,51	2,43			1		1					
	14:00	6,31	4,34	1,97			1		1					
	15:00	6,02	4,34	1,68			1		1					
	16:00	6,09	4,34	1,76			1		1					
	17:00	6,93	4,51	2,43			1		1					
	18:00	7,46	4,85	2,61			1		1					
	19:00	7,47	4,86	2,62			1		1					
	20:00	7,40	4,81	2,59			1		1					
	21:00	7,01	4,56	2,45			1		1					
	22:00	6,21	4,34	1,87			1		1					
	23:00	5,30	3,45	1,86					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,79	3,26	1,53					1					
	01:00	4,46	3,26	1,20					1					
	02:00	4,26	3,26	1,00					1					
	03:00	4,14	3,26	0,89					1					
	04:00	4,18	3,26	0,92					1					
	05:00	4,40	3,26	1,14					1					
	06:00	4,84	3,26	1,58					1					
	07:00	5,41	3,52	1,89					1					
	08:00	5,99	4,34	1,65	1				1					
	09:00	6,45	4,34	2,12	1				1					
	10:00	6,82	4,44	2,39	1				1					
	11:00	7,06	4,59	2,47	1				1					
	12:00	7,10	4,61	2,48	1				1					
	13:00	6,91	4,49	2,42	1				1					
	14:00	6,57	4,34	2,23	1				1					
	15:00	6,06	4,34	1,73	1				1					
	16:00	6,01	4,72	1,29	1				1					
	17:00	6,98	6,90	0,09				1	1					
	18:00	7,51	7,46	0,05				1	1					
	19:00	7,60	7,52	0,07				1	1					
	20:00	7,41	7,18	0,23				1	1					
	21:00	6,88	6,51	0,37				1	1					
	22:00	6,15	6,15	0,00				1	1					
	23:00	5,36	4,59	0,78	1				1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,92	3,45	1,47				1						
	01:00	4,58	3,47	1,12				1						
	02:00	4,34	3,53	0,81				1						
	03:00	4,19	3,83	0,35				1						
	04:00	4,17	4,06	0,11				1						
	05:00	4,31	4,24	0,07				1						
	06:00	4,70	4,70	0,00			1	1						
	07:00	5,21	5,13	0,08			1	1						
	08:00	5,85	4,63	1,22			1	1						
	09:00	6,41	5,01	1,40			1	1						
	10:00	6,51	5,33	1,18			1	1						
	11:00	6,72	5,36	1,36			1	1						
	12:00	7,00	6,38	0,62		1	1	1						
	13:00	6,95	6,51	0,44		1	1	1						
	14:00	6,65	6,49	0,16		1	1	1						
	15:00	6,18	6,11	0,07		1	1	1						
	16:00	6,04	6,04	0,01		1	1	1						
	17:00	7,05	7,05	0,00		1	1	1						
	18:00	7,63	7,63	0,00	1	1	1	1						
	19:00	7,77	7,75	0,03	1	1	1	1						
	20:00	7,54	7,40	0,14	1	1	1	1						
	21:00	6,92	6,76	0,16		1	1	1						
	22:00	6,19	6,00	0,19		1	1	1	1					
	23:00	5,43	5,24	0,20			1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	5,08	4,86	0,21				1						
	01:00	4,70	4,59	0,11				1						
	02:00	4,40	4,32	0,08				1						
	03:00	4,19	4,13	0,06				1						
	04:00	4,10	4,07	0,03				1						
	05:00	4,16	4,10	0,06				1						
	06:00	4,43	4,16	0,27				1						
	07:00	4,87	4,54	0,33				1						
	08:00	5,51	5,49	0,02			1	1						
	09:00	6,02	6,02	0,00			1	1						
	10:00	6,52	6,51	0,00		1		1						
	11:00	6,85	6,72	0,13		1		1						
	12:00	6,81	6,61	0,21		1	1	1						
	13:00	6,77	6,50	0,27		1	1	1						
	14:00	6,34	6,00	0,34			1	1						
	15:00	5,78	5,78	0,00			1	1						
	16:00	5,69	5,69	0,00			1	1						
	17:00	6,73	6,73	0,00		1	1	1						
	18:00	7,40	7,40	0,00		1	1	1						
	19:00	7,49	7,49	0,00		1		1						
	20:00	7,31	7,31	0,00		1		1						
	21:00	6,76	6,76	0,00		1		1						
	22:00	6,09	6,09	0,00		1		1						
	23:00	5,36	5,36	0,00				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	4,89	4,88	0,01			1	1						
	01:00	4,50	4,49	0,01				1						
	02:00	4,22	4,21	0,01				1						
	03:00	4,08	4,07	0,02				1						
	04:00	4,13	4,11	0,02				1						
	05:00	4,39	4,37	0,02				1						
	06:00	4,93	4,88	0,04			1	1						
	07:00	5,64	5,59	0,05			1	1						
	08:00	6,27	6,25	0,03		1	1	1						
	09:00	6,46	6,45	0,02		1	1	1						
	10:00	6,48	6,47	0,01		1	1	1						
	11:00	6,41	6,41	0,00		1	1	1						
	12:00	6,33	6,33	0,00		1	1	1						
	13:00	6,22	6,22	0,00		1	1	1						
	14:00	6,02	6,02	0,00			1	1						
	15:00	5,80	5,80	0,00			1	1						
	16:00	5,89	5,89	0,00			1	1						
	17:00	7,02	7,02	0,00				1	1					
	18:00	7,73	7,73	0,00				1	1					
	19:00	7,85	7,85	0,00				1	1					
	20:00	7,67	7,67	0,00				1	1					
	21:00	7,02	7,02	0,00				1	1					
	22:00	6,21	6,21	0,00			1	1						
	23:00	5,55	5,55	0,00			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,00	4,99	0,00			1		1					
	01:00	4,57	4,56	0,01					1					
	02:00	4,29	4,25	0,04					1					
	03:00	4,16	4,12	0,04					1					
	04:00	4,26	4,24	0,02					1					
	05:00	4,63	4,59	0,04			1		1					
	06:00	5,30	5,25	0,05			1		1					
	07:00	6,08	6,02	0,06		1	1		1					
	08:00	6,48	6,42	0,06		1	1		1					
	09:00	6,72	6,66	0,06		1	1		1					
	10:00	6,79	6,75	0,04		1	1		1					
	11:00	6,56	6,51	0,05		1	1		1					
	12:00	6,48	6,43	0,05		1	1		1					
	13:00	6,57	6,54	0,02		1	1		1					
	14:00	6,49	6,48	0,01		1	1		1					
	15:00	6,22	6,21	0,00		1	1		1					
	16:00	6,30	6,30	0,00		1	1		1					
	17:00	7,47	7,46	0,01				1	1					
	18:00	8,19	8,18	0,02				1	1					
	19:00	8,27	8,25	0,02				1	1					
	20:00	8,06	8,04	0,02				1	1					
	21:00	7,49	7,49	0,01				1	1					
	22:00	6,71	6,71	0,00				1	1					
	23:00	5,83	5,83	0,00			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,14	5,14	0,00			1		1					
	01:00	4,70	4,70	0,00			1		1					
	02:00	4,42	4,42	0,00					1					
	03:00	4,28	4,27	0,01					1					
	04:00	4,36	4,35	0,01					1					
	05:00	4,72	4,71	0,01			1		1					
	06:00	5,41	5,40	0,02			1		1					
	07:00	6,18	6,12	0,06		1	1		1					
	08:00	6,63	6,50	0,12		1	1		1					
	09:00	7,01	6,89	0,12		1	1		1					
	10:00	7,26	7,17	0,09		1	1		1					
	11:00	7,30	7,22	0,08		1	1		1					
	12:00	7,12	7,03	0,09		1	1		1					
	13:00	6,94	6,87	0,08		1	1		1					
	14:00	6,60	6,54	0,06		1	1		1					
	15:00	6,21	6,15	0,06		1	1		1					
	16:00	6,29	6,23	0,06		1	1		1					
	17:00	7,53	7,47	0,05				1	1					
	18:00	8,30	8,22	0,08				1	1					
	19:00	8,55	8,41	0,14				1	1					
	20:00	8,37	8,17	0,20				1	1					
	21:00	7,71	7,46	0,25				1	1					
	22:00	6,84	6,62	0,22				1	1					
	23:00	5,88	5,69	0,19			1		1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,12	4,83	0,29		1		1						
	01:00	4,71	4,50	0,21				1						
	02:00	4,44	4,21	0,23				1						
	03:00	4,29	4,00	0,29				1						
	04:00	4,35	3,91	0,43				1						
	05:00	4,66	4,18	0,48				1						
	06:00	5,27	4,85	0,42		1		1						
	07:00	5,96	5,55	0,41		1		1						
	08:00	6,39	5,95	0,44		1		1						
	09:00	6,72	6,33	0,39		1	1	1						
	10:00	7,02	6,64	0,38		1	1	1						
	11:00	7,23	6,85	0,38		1	1	1						
	12:00	7,14	6,80	0,34		1	1	1						
	13:00	6,89	6,52	0,36		1	1	1						
	14:00	6,64	6,30	0,33		1	1	1						
	15:00	6,33	5,96	0,37		1	1	1						
	16:00	6,22	5,81	0,41		1	1	1						
	17:00	7,26	6,50	0,77		1	1	1						
	18:00	8,06	6,88	1,18		1	1	1						
	19:00	8,37	7,12	1,25		1	1	1						
	20:00	8,18	6,88	1,29		1	1	1						
	21:00	7,52	6,31	1,21		1	1	1						
	22:00	6,68	5,60	1,08		1		1						
	23:00	5,74	4,67	1,07		1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,07	3,29	1,77					1					
	01:00	4,66	3,26	1,41					1					
	02:00	4,39	3,26	1,13					1					
	03:00	4,25	3,26	0,99					1					
	04:00	4,30	3,26	1,05					1					
	05:00	4,61	3,26	1,35					1					
	06:00	5,22	3,39	1,83					1					
	07:00	5,90	4,47	1,43					1					
	08:00	6,33	4,53	1,80			1		1					
	09:00	6,65	4,53	2,12			1		1					
	10:00	6,95	4,86	2,09			1		1					
	11:00	7,15	4,65	2,50			1		1					
	12:00	7,07	4,59	2,47			1		1					
	13:00	6,82	4,43	2,39			1		1					
	14:00	6,57	4,34	2,23			1		1					
	15:00	6,27	4,34	1,93			1		1					
	16:00	6,15	4,34	1,82			1		1					
	17:00	7,19	4,67	2,52			1		1					
	18:00	7,98	5,19	2,79			1		1					
	19:00	8,28	5,38	2,90			1		1					
	20:00	8,09	5,26	2,83			1		1					
	21:00	7,44	4,84	2,60			1		1					
	22:00	6,61	4,34	2,27			1		1					
	23:00	5,68	3,69	1,99					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,15	3,35	1,80					1					
	01:00	4,79	3,76	1,03					1					
	02:00	4,50	4,09	0,41					1					
	03:00	4,33	4,12	0,21					1					
	04:00	4,31	4,14	0,17					1					
	05:00	4,47	4,27	0,19					1					
	06:00	4,86	4,56	0,30					1					
	07:00	5,40	4,54	0,86					1					
	08:00	6,10	5,15	0,94			1		1					
	09:00	6,71	5,88	0,83			1		1					
	10:00	7,03	6,30	0,73		1	1		1					
	11:00	7,11	6,37	0,74		1	1		1					
	12:00	6,99	6,47	0,52		1	1		1					
	13:00	6,71	6,40	0,31		1	1		1					
	14:00	6,32	6,19	0,13		1	1		1					
	15:00	6,04	5,97	0,07		1	1		1					
	16:00	6,10	6,06	0,04		1	1		1					
	17:00	7,16	7,16	0,00		1	1		1					
	18:00	7,90	7,90	0,00	1	1	1		1					
	19:00	8,06	7,96	0,10	1	1	1		1					
	20:00	7,84	7,67	0,17	1	1	1		1					
	21:00	7,34	6,93	0,41		1	1		1					
	22:00	6,59	6,15	0,43		1	1		1					
	23:00	5,80	5,26	0,54			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,22	4,49	0,74					1					
	01:00	4,84	3,73	1,11					1					
	02:00	4,54	3,26	1,28					1					
	03:00	4,32	3,26	1,07					1					
	04:00	4,24	3,26	0,98					1					
	05:00	4,30	3,26	1,04					1					
	06:00	4,59	3,26	1,33					1					
	07:00	5,04	3,27	1,76					1					
	08:00	5,57	3,62	1,95					1					
	09:00	6,09	3,96	2,13					1					
	10:00	6,39	4,34	2,06			1		1					
	11:00	6,41	4,34	2,08			1		1					
	12:00	6,63	4,34	2,29			1		1					
	13:00	6,77	4,40	2,37			1		1					
	14:00	6,37	4,34	2,03			1		1					
	15:00	5,72	4,86	0,87			1		1					
	16:00	5,86	5,04	0,81			1		1					
	17:00	7,12	6,38	0,74		1	1		1					
	18:00	7,87	7,19	0,68		1	1		1					
	19:00	8,02	7,24	0,78		1	1		1					
	20:00	7,84	7,28	0,56		1	1		1					
	21:00	7,33	6,89	0,44		1	1		1					
	22:00	6,61	6,20	0,41		1	1		1					
	23:00	5,83	5,41	0,43			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,09	4,64	0,45					1					
	01:00	4,67	4,21	0,46					1					
	02:00	4,37	3,90	0,47					1					
	03:00	4,22	3,78	0,44					1					
	04:00	4,27	3,84	0,43					1					
	05:00	4,55	4,13	0,42					1					
	06:00	5,14	4,70	0,44			1		1					
	07:00	5,90	5,41	0,49			1		1					
	08:00	6,59	6,04	0,55		1	1		1					
	09:00	6,82	6,20	0,62		1	1		1					
	10:00	6,85	6,21	0,64		1	1		1					
	11:00	6,75	6,07	0,68		1	1		1					
	12:00	6,64	5,93	0,72			1		1					
	13:00	6,53	5,79	0,74			1		1					
	14:00	6,33	5,54	0,80			1		1					
	15:00	6,22	5,44	0,78			1		1					
	16:00	6,38	5,62	0,76			1		1					
	17:00	7,64	6,87	0,76				1	1					
	18:00	8,40	7,59	0,81				1	1					
	19:00	8,56	7,77	0,79				1	1					
	20:00	8,33	7,65	0,67				1	1					
	21:00	7,72	7,11	0,62				1	1					
	22:00	6,93	6,51	0,41				1	1					
	23:00	6,06	5,50	0,55			1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,29	3,26	0,03				1						
	01:00	2,99	2,99	0,00				1						
	02:00	2,88	2,88	0,00				1						
	03:00	3,04	3,04	0,00				1						
	04:00	3,29	3,26	0,03				1						
	05:00	3,61	3,26	0,36				1						
	06:00	4,12	3,26	0,86				1						
	07:00	4,65	3,26	1,39				1						
	08:00	5,02	3,26	1,76				1						
	09:00	5,32	3,45	1,86				1						
	10:00	5,51	3,74	1,77				1						
	11:00	5,45	3,89	1,56				1						
	12:00	5,63	4,34	1,29			1	1						
	13:00	5,98	4,79	1,19			1	1						
	14:00	6,39	5,33	1,06			1	1						
	15:00	6,59	5,62	0,97			1	1						
	16:00	6,99	6,05	0,94		1	1	1						
	17:00	7,77	6,61	1,16		1	1	1						
	18:00	7,91	6,47	1,43		1	1	1						
	19:00	7,68	6,11	1,58		1	1	1						
	20:00	7,33	5,67	1,65		1	1	1						
	21:00	6,69	5,11	1,58			1	1						
	22:00	5,86	4,48	1,38			1	1						
	23:00	5,13	3,78	1,35				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,52	3,26	0,26				1						
	01:00	3,23	3,23	0,00				1						
	02:00	3,23	3,23	0,00				1						
	03:00	3,24	3,24	0,00				1						
	04:00	3,43	3,26	0,17				1						
	05:00	3,80	3,44	0,35				1						
	06:00	4,35	4,06	0,29				1						
	07:00	4,96	4,72	0,23			1	1						
	08:00	5,32	5,13	0,19			1	1						
	09:00	5,49	5,36	0,13			1	1						
	10:00	5,43	5,30	0,13			1	1						
	11:00	5,60	5,49	0,11			1	1						
	12:00	5,78	5,66	0,12			1	1						
	13:00	5,97	5,83	0,14			1	1						
	14:00	6,06	5,92	0,14			1	1						
	15:00	6,06	5,95	0,11			1	1						
	16:00	6,46	6,46	0,00				1	1					
	17:00	7,36	7,26	0,10				1	1					
	18:00	7,74	7,64	0,10				1	1					
	19:00	7,65	7,55	0,10				1	1					
	20:00	7,34	7,20	0,14				1	1					
	21:00	6,75	6,57	0,18				1	1					
	22:00	5,91	5,60	0,31			1	1						
	23:00	5,20	4,78	0,42			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,68	3,32	0,36				1						
	01:00	3,49	3,26	0,24				1						
	02:00	3,35	3,26	0,09				1						
	03:00	3,34	3,26	0,09				1						
	04:00	3,48	3,26	0,22				1						
	05:00	3,78	3,26	0,53				1						
	06:00	4,28	3,26	1,02				1						
	07:00	4,82	3,72	1,09				1						
	08:00	5,06	3,87	1,19				1						
	09:00	5,18	4,08	1,10				1						
	10:00	5,29	4,54	0,75				1						
	11:00	5,31	4,68	0,64			1	1						
	12:00	5,44	4,78	0,66			1	1						
	13:00	5,61	5,05	0,57			1	1						
	14:00	5,79	5,22	0,57			1	1						
	15:00	5,88	5,37	0,52			1	1						
	16:00	6,23	5,77	0,45			1	1						
	17:00	7,08	6,54	0,55		1	1	1						
	18:00	7,32	6,62	0,69		1	1	1						
	19:00	7,21	6,45	0,76		1	1	1						
	20:00	6,88	6,20	0,68		1	1	1						
	21:00	6,33	5,80	0,53			1	1						
	22:00	5,60	5,04	0,56			1	1						
	23:00	5,20	4,81	0,38			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,23	5,10	0,13	1			1						
	01:00	4,82	4,70	0,12	1			1						
	02:00	4,55	4,43	0,11				1						
	03:00	4,38	4,31	0,08				1						
	04:00	4,41	4,37	0,04				1						
	05:00	4,69	4,68	0,01	1			1						
	06:00	5,26	5,25	0,01	1			1						
	07:00	5,91	5,90	0,00	1			1						
	08:00	6,43	6,43	0,00	1	1		1						
	09:00	6,86	6,85	0,01	1	1		1						
	10:00	7,16	7,15	0,00	1	1		1						
	11:00	7,30	7,30	0,00	1	1		1						
	12:00	7,36	7,36	0,00	1	1		1						
	13:00	7,12	7,12	0,00	1	1		1						
	14:00	6,85	6,85	0,00	1	1		1						
	15:00	6,51	6,50	0,00	1	1		1						
	16:00	6,54	6,52	0,01	1	1		1						
	17:00	7,48	7,42	0,06				1	1					
	18:00	7,95	7,85	0,10				1	1					
	19:00	8,17	7,94	0,23				1	1					
	20:00	7,97	7,32	0,65				1	1					
	21:00	7,70	6,53	1,18				1	1					
	22:00	6,87	5,26	1,61	1			1						
	23:00	5,97	4,34	1,63	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,41	3,52	1,89				1						
	01:00	5,01	3,26	1,75				1						
	02:00	4,79	3,26	1,54				1						
	03:00	4,59	3,26	1,34				1						
	04:00	4,54	3,26	1,28				1						
	05:00	4,70	3,26	1,45				1						
	06:00	5,18	3,36	1,81				1						
	07:00	5,78	3,76	2,02				1						
	08:00	6,27	4,34	1,94			1	1						
	09:00	6,76	4,40	2,37			1	1						
	10:00	7,17	4,95	2,22			1	1						
	11:00	7,26	5,16	2,10			1	1						
	12:00	7,06	4,97	2,09			1	1						
	13:00	6,78	4,69	2,09			1	1						
	14:00	6,52	4,41	2,10			1	1						
	15:00	6,33	4,34	1,99			1	1						
	16:00	6,42	4,36	2,07			1	1						
	17:00	7,28	5,04	2,25			1	1						
	18:00	7,56	5,38	2,18			1	1						
	19:00	7,71	5,63	2,08			1	1						
	20:00	7,47	5,40	2,07			1	1						
	21:00	6,91	4,61	2,30			1	1						
	22:00	6,98	4,57	2,41			1	1						
	23:00	6,16	4,34	1,83			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Π Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,43	3,60	1,83				1						
	01:00	5,02	3,26	1,76				1						
	02:00	4,73	3,26	1,47				1						
	03:00	4,50	3,26	1,24				1						
	04:00	4,39	3,26	1,13				1						
	05:00	4,46	3,26	1,20				1						
	06:00	4,79	3,60	1,18				1						
	07:00	5,27	4,20	1,06				1						
	08:00	5,77	4,83	0,94			1	1						
	09:00	6,19	5,29	0,90			1	1						
	10:00	6,50	5,74	0,75			1	1						
	11:00	6,66	5,99	0,67		1	1	1						
	12:00	6,71	6,17	0,53		1	1	1						
	13:00	6,62	6,18	0,44		1	1	1						
	14:00	6,30	5,88	0,42		1	1	1						
	15:00	6,19	6,10	0,09		1	1	1						
	16:00	6,41	6,32	0,08		1	1	1						
	17:00	7,55	7,49	0,06				1	1					
	18:00	7,94	7,89	0,05				1	1					
	19:00	8,03	7,98	0,05				1	1					
	20:00	7,83	7,81	0,02				1	1					
	21:00	7,27	7,25	0,02				1	1					
	22:00	6,95	6,93	0,02				1	1					
	23:00	6,12	6,09	0,02			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ε Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,29	5,25	0,04			1	1						
	01:00	4,84	4,79	0,05			1	1						
	02:00	4,53	4,47	0,06				1						
	03:00	4,37	4,28	0,09				1						
	04:00	4,40	4,27	0,13				1						
	05:00	4,69	4,53	0,16				1						
	06:00	5,32	5,13	0,19			1	1						
	07:00	6,14	5,95	0,19			1	1						
	08:00	6,91	6,66	0,25		1	1	1						
	09:00	7,15	6,77	0,38		1	1	1						
	10:00	7,16	6,73	0,43		1	1	1						
	11:00	7,10	6,70	0,40		1	1	1						
	12:00	7,01	6,67	0,34		1	1	1						
	13:00	6,87	6,56	0,31		1	1	1						
	14:00	6,69	6,34	0,35		1	1	1						
	15:00	6,62	6,27	0,34		1	1	1						
	16:00	6,87	6,54	0,33		1	1	1						
	17:00	8,10	7,73	0,37				1	1					
	18:00	8,52	8,10	0,42				1	1					
	19:00	8,60	8,24	0,36				1	1					
	20:00	8,36	8,07	0,29				1	1					
	21:00	7,73	7,45	0,28				1	1					
	22:00	7,24	7,00	0,23				1	1					
	23:00	6,33	6,13	0,20			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,48	5,07	0,40		1		1							
	01:00	4,99	4,73	0,26		1		1							
	02:00	4,66	4,48	0,19				1							
	03:00	4,50	4,33	0,17				1							
	04:00	4,57	4,38	0,19				1							
	05:00	4,98	4,81	0,17			1	1							
	06:00	5,78	5,61	0,17			1	1							
	07:00	6,76	6,57	0,19				1	1						
	08:00	7,32	7,11	0,22				1	1						
	09:00	7,51	7,30	0,21				1	1						
	10:00	7,53	7,31	0,22				1	1						
	11:00	7,38	7,14	0,24				1	1						
	12:00	7,19	7,00	0,19				1	1						
	13:00	7,06	6,90	0,16				1	1						
	14:00	6,94	6,76	0,18				1	1						
	15:00	6,91	6,57	0,34				1	1						
	16:00	7,28	6,67	0,60				1	1						
	17:00	8,60	7,86	0,74				1	1						
	18:00	9,04	8,19	0,86				1	1						
	19:00	9,10	8,04	1,06				1	1						
	20:00	8,79	7,49	1,30				1	1						
	21:00	8,11	6,70	1,41				1	1						
	22:00	7,48	5,96	1,52			1	1							
	23:00	6,52	5,00	1,53			1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	
Η Ε Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,59	4,03	1,55				1							
	01:00	5,09	3,42	1,67				1							
	02:00	4,75	3,39	1,37				1							
	03:00	4,57	3,54	1,03				1							
	04:00	4,63	3,66	0,97				1							
	05:00	5,01	3,94	1,08				1							
	06:00	5,76	4,53	1,23			1	1							
	07:00	6,64	5,29	1,34			1	1							
	08:00	7,15	5,57	1,58			1	1							
	09:00	7,40	5,94	1,46			1	1							
	10:00	7,50	6,23	1,27	1		1	1							
	11:00	7,45	6,38	1,06	1		1	1							
	12:00	7,27	6,58	0,69	1		1	1							
	13:00	7,11	6,54	0,57	1		1	1							
	14:00	6,97	6,25	0,72	1		1	1							
	15:00	6,89	6,32	0,56	1		1	1							
	16:00	7,12	6,60	0,52				1	1						
	17:00	8,48	7,78	0,69				1	1						
	18:00	9,05	8,19	0,85				1	1						
	19:00	9,13	8,09	1,03				1	1						
	20:00	8,87	7,94	0,94				1	1						
	21:00	8,22	7,43	0,78				1	1						
	22:00	7,51	6,86	0,65				1	1						
	23:00	6,55	6,51	0,04				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,73	5,64	0,09			1	1						
	01:00	5,24	5,14	0,10			1	1						
	02:00	4,95	4,84	0,10			1	1						
	03:00	4,75	4,68	0,08			1	1						
	04:00	4,78	4,71	0,07			1	1						
	05:00	5,11	5,03	0,08			1	1						
	06:00	5,88	5,76	0,12			1	1						
	07:00	6,80	6,66	0,15				1	1					
	08:00	7,30	7,16	0,14				1	1					
	09:00	7,50	7,39	0,11				1	1					
	10:00	7,64	7,55	0,08				1	1					
	11:00	7,60	7,52	0,08				1	1					
	12:00	7,41	7,30	0,11				1	1					
	13:00	7,18	7,07	0,11				1	1					
	14:00	6,92	6,77	0,15				1	1					
	15:00	6,78	6,61	0,16				1	1					
	16:00	7,08	6,91	0,17				1	1					
	17:00	8,62	8,40	0,22				1	1					
	18:00	9,31	9,10	0,21				1	1					
	19:00	9,42	9,27	0,15				1	1					
	20:00	9,12	8,95	0,18				1	1					
	21:00	8,54	8,26	0,28				1	1					
	22:00	7,65	7,26	0,39				1	1					
	23:00	6,23	5,81	0,42			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,70	5,64	0,06			1	1						
	01:00	5,25	5,15	0,09			1	1						
	02:00	4,95	4,78	0,17			1	1						
	03:00	4,75	4,57	0,18			1	1						
	04:00	4,75	4,60	0,15			1	1						
	05:00	5,05	4,94	0,12			1	1						
	06:00	5,74	5,63	0,11			1	1						
	07:00	6,61	6,46	0,14		1	1	1						
	08:00	7,10	6,91	0,19		1	1	1						
	09:00	7,35	7,17	0,19		1	1	1						
	10:00	7,54	7,36	0,18		1	1	1						
	11:00	7,57	7,41	0,16		1	1	1						
	12:00	7,45	7,26	0,18		1	1	1						
	13:00	7,20	6,84	0,37		1	1	1						
	14:00	6,93	6,36	0,57		1	1	1						
	15:00	6,77	6,18	0,59		1	1	1						
	16:00	6,97	6,34	0,63		1	1	1						
	17:00	8,44	7,58	0,86				1	1					
	18:00	9,13	8,17	0,96				1	1					
	19:00	9,23	8,22	1,01				1	1					
	20:00	8,91	7,73	1,18				1	1					
	21:00	8,32	6,92	1,40				1	1					
	22:00	7,50	5,96	1,54			1	1						
	23:00	6,55	4,89	1,66			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,69	3,70	1,99				1						
	01:00	5,27	3,43	1,84				1						
	02:00	4,95	3,26	1,70				1						
	03:00	4,74	3,26	1,48				1						
	04:00	4,70	3,26	1,44				1						
	05:00	4,89	3,26	1,63				1						
	06:00	5,38	3,50	1,88				1						
	07:00	6,04	3,93	2,12				1						
	08:00	6,69	4,35	2,34				1						
	09:00	7,11	4,62	2,49	1			1						
	10:00	7,34	4,77	2,57	1			1						
	11:00	7,45	5,00	2,45	1			1						
	12:00	7,55	5,26	2,29	1			1						
	13:00	7,37	5,41	1,96	1			1						
	14:00	7,09	5,21	1,88	1			1						
	15:00	6,73	4,55	2,17	1			1						
	16:00	6,85	4,45	2,40	1			1						
	17:00	8,28	5,72	2,56	1			1						
	18:00	8,89	6,26	2,63	1	1		1						
	19:00	8,91	6,36	2,55	1	1		1						
	20:00	8,63	6,23	2,40	1	1		1						
	21:00	8,10	5,94	2,16	1	1		1						
	22:00	7,35	5,47	1,88	1			1						
	23:00	6,49	4,78	1,70	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,70	4,19	1,51				1						
	01:00	5,29	3,80	1,49				1						
	02:00	4,96	3,46	1,49				1						
	03:00	4,72	3,26	1,46				1						
	04:00	4,61	3,26	1,36				1						
	05:00	4,70	3,26	1,44				1						
	06:00	5,03	3,67	1,36				1						
	07:00	5,56	4,16	1,40				1						
	08:00	6,28	4,97	1,31	1			1						
	09:00	6,97	5,78	1,19	1			1						
	10:00	7,45	6,15	1,30	1	1		1						
	11:00	7,63	6,50	1,12	1	1		1						
	12:00	7,57	6,45	1,13	1	1		1						
	13:00	7,29	6,16	1,13	1	1		1						
	14:00	6,85	5,74	1,11	1	1		1						
	15:00	6,31	6,09	0,22	1	1		1						
	16:00	6,53	6,27	0,25	1	1		1						
	17:00	7,97	7,71	0,26				1	1					
	18:00	8,64	8,38	0,27				1	1					
	19:00	8,69	8,40	0,28				1	1					
	20:00	8,42	8,07	0,35				1	1					
	21:00	7,93	7,52	0,41				1	1					
	22:00	7,21	6,83	0,38	1	1		1						
	23:00	6,37	6,05	0,32	1	1		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,57	3,64	1,93				1						
	01:00	5,17	3,36	1,81				1						
	02:00	4,85	3,26	1,60				1						
	03:00	4,65	3,26	1,39				1						
	04:00	4,61	3,26	1,35				1						
	05:00	4,79	3,26	1,53				1						
	06:00	5,27	3,43	1,84				1						
	07:00	5,92	3,85	2,07				1						
	08:00	6,56	4,26	2,30				1						
	09:00	6,97	4,53	2,44	1			1						
	10:00	7,19	4,78	2,40	1			1						
	11:00	7,30	5,05	2,25	1			1						
	12:00	7,40	5,29	2,10	1			1						
	13:00	7,22	5,42	1,81	1			1						
	14:00	6,95	5,22	1,73	1			1						
	15:00	6,59	4,59	2,00	1			1						
	16:00	6,71	4,45	2,26	1			1						
	17:00	8,11	5,76	2,35	1			1						
	18:00	8,71	6,29	2,42	1	1		1						
	19:00	8,73	6,38	2,35	1	1		1						
	20:00	8,46	6,25	2,21	1	1		1						
	21:00	7,94	5,95	1,99	1	1		1						
	22:00	7,20	5,47	1,73	1			1						
	23:00	6,36	4,79	1,57	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,62	3,65	1,97				1						
	01:00	5,13	3,34	1,80				1						
	02:00	4,79	3,26	1,54				1						
	03:00	4,61	3,26	1,35				1						
	04:00	4,65	3,26	1,39				1						
	05:00	4,99	3,26	1,73				1						
	06:00	5,69	3,70	1,99				1						
	07:00	6,59	4,28	2,31				1						
	08:00	7,26	4,90	2,37			1	1						
	09:00	7,52	5,41	2,11			1	1						
	10:00	7,60	5,67	1,93			1	1						
	11:00	7,42	5,74	1,68			1	1						
	12:00	7,24	5,80	1,44			1	1						
	13:00	7,07	5,76	1,30			1	1						
	14:00	6,88	5,67	1,22			1	1						
	15:00	6,84	5,85	1,00			1	1						
	16:00	7,22	6,51	0,70				1	1					
	17:00	8,60	7,59	1,00				1	1					
	18:00	9,06	7,91	1,15				1	1					
	19:00	9,07	7,89	1,18				1	1					
	20:00	8,72	7,67	1,05				1	1					
	21:00	8,13	7,08	1,06				1	1					
	22:00	7,29	6,51	0,78				1	1					
	23:00	6,40	5,40	1,00			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	ρ	ρ	ρ	ρ	61	62	63	64	65	66	67	68	69	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Χρονική στιγμή		Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)										
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,79	5,51	0,28			1	1						
	01:00	5,34	5,09	0,24			1	1						
	02:00	5,01	4,78	0,23			1	1						
	03:00	4,76	4,56	0,20			1	1						
	04:00	4,68	4,54	0,14			1	1						
	05:00	4,83	4,70	0,13			1	1						
	06:00	5,34	5,22	0,12			1	1						
	07:00	6,04	5,92	0,12			1	1						
	08:00	6,67	6,51	0,16		1	1	1						
	09:00	7,25	7,03	0,23		1	1	1						
	10:00	7,59	7,33	0,26		1	1	1						
	11:00	7,52	7,28	0,24		1	1	1						
	12:00	7,27	7,07	0,19		1	1	1						
	13:00	7,06	6,85	0,21		1	1	1						
	14:00	6,91	6,59	0,31		1	1	1						
	15:00	6,82	6,41	0,41		1	1	1						
	16:00	6,95	6,44	0,51		1	1	1						
	17:00	8,10	7,49	0,61				1	1					
	18:00	8,68	7,91	0,77				1	1					
	19:00	8,71	7,52	1,19				1	1					
	20:00	8,41	7,12	1,28				1	1					
	21:00	7,86	6,51	1,34				1	1					
	22:00	7,07	5,51	1,56			1	1						
	23:00	6,23	4,87	1,36			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	α	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,66	3,68	1,98				1						
	01:00	5,23	3,69	1,53				1						
	02:00	4,88	3,26	1,62				1						
	03:00	4,59	3,26	1,33				1						
	04:00	4,47	3,26	1,21				1						
	05:00	4,55	3,46	1,09				1						
	06:00	4,95	3,50	1,45				1						
	07:00	5,61	5,14	0,47			1	1						
	08:00	6,29	6,16	0,13		1	1	1						
	09:00	6,79	6,73	0,07		1	1	1						
	10:00	7,16	7,15	0,01		1	1	1						
	11:00	7,31	7,31	0,00		1	1	1						
	12:00	7,18	7,12	0,06		1	1	1						
	13:00	6,91	6,55	0,36		1	1	1						
	14:00	6,60	6,11	0,49			1	1						
	15:00	6,32	5,50	0,82			1	1						
	16:00	6,36	5,01	1,35			1	1						
	17:00	7,45	5,42	2,03		1	1	1						
	18:00	8,07	5,64	2,43		1	1	1						
	19:00	8,14	5,42	2,72		1	1	1						
	20:00	7,94	5,42	2,52		1	1	1						
	21:00	7,41	4,82	2,59			1	1						
	22:00	6,72	4,37	2,35			1	1						
	23:00	6,00	3,90	2,10				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,60	3,64	1,96				1						
	01:00	5,16	3,35	1,80				1						
	02:00	4,79	3,26	1,53				1						
	03:00	4,49	3,26	1,24				1						
	04:00	4,33	3,26	1,07				1						
	05:00	4,35	3,26	1,09				1						
	06:00	4,69	3,26	1,43				1						
	07:00	5,32	3,46	1,86				1						
	08:00	6,05	3,93	2,12				1						
	09:00	6,58	4,34	2,24			1	1						
	10:00	6,83	4,44	2,39			1	1						
	11:00	6,75	4,39	2,36			1	1						
	12:00	6,57	4,67	1,90			1	1						
	13:00	6,38	4,99	1,40			1	1						
	14:00	6,16	5,01	1,15			1	1						
	15:00	6,14	5,94	0,21			1	1						
	16:00	6,45	6,45	0,00				1	1					
	17:00	7,83	7,76	0,07				1	1					
	18:00	8,38	8,35	0,02				1	1					
	19:00	8,26	8,26	0,00				1	1					
	20:00	7,93	7,91	0,01				1	1					
	21:00	7,30	7,25	0,05				1	1					
	22:00	6,53	6,51	0,01				1	1					
	23:00	5,72	5,61	0,11			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	ρ	ρ	ρ	ρ	61	62	63	64	65	66	67	68	69	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)											
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,49	5,33	0,16			1	1						
	01:00	5,05	4,79	0,26			1	1						
	02:00	4,71	4,29	0,41				1						
	03:00	4,46	3,94	0,52				1						
	04:00	4,37	3,85	0,52				1						
	05:00	4,48	4,06	0,42				1						
	06:00	4,89	4,60	0,30				1						
	07:00	5,52	5,17	0,35			1	1						
	08:00	6,32	5,04	1,28			1	1						
	09:00	7,09	4,61	2,48			1	1						
	10:00	7,71	5,01	2,70			1	1						
	11:00	7,96	5,17	2,79			1	1						
	12:00	7,84	5,10	2,74			1	1						
	13:00	7,52	4,89	2,63			1	1						
	14:00	7,37	4,79	2,58			1	1						
	15:00	7,48	4,86	2,62			1	1						
	16:00	7,88	5,38	2,50			1	1						
	17:00	9,24	6,97	2,26				1	1					
	18:00	9,53	7,52	2,02				1	1					
	19:00	9,27	7,53	1,74				1	1					
	20:00	8,77	7,35	1,42				1	1					
	21:00	8,08	6,96	1,12				1	1					
	22:00	7,26	6,51	0,75				1	1					
	23:00	6,43	5,91	0,52			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,70	1,70	1,70	5,80	5,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α	α
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,94	5,64	0,30			1	1						
	01:00	5,49	5,34	0,15			1	1						
	02:00	5,13	5,05	0,08			1	1						
	03:00	4,85	4,83	0,02			1	1						
	04:00	4,71	4,69	0,01			1	1						
	05:00	4,75	4,67	0,08			1	1						
	06:00	5,06	4,73	0,34			1	1						
	07:00	5,63	4,81	0,82			1	1						
	08:00	6,45	5,15	1,30			1	1						
	09:00	7,00	5,44	1,56			1	1						
	10:00	7,38	5,63	1,76			1	1						
	11:00	7,61	5,69	1,91			1	1						
	12:00	7,66	5,95	1,70			1	1						
	13:00	7,63	6,46	1,16		1	1	1						
	14:00	7,46	6,30	1,15		1	1	1						
	15:00	7,51	5,52	1,99		1	1	1						
	16:00	7,97	5,42	2,56		1	1	1						
	17:00	9,60	6,73	2,87		1	1	1						
	18:00	9,91	7,04	2,87		1	1	1						
	19:00	9,67	6,87	2,80		1	1	1						
	20:00	9,17	6,58	2,59		1	1	1						
	21:00	8,47	6,17	2,30		1	1	1						
	22:00	7,72	5,64	2,08			1	1						
	23:00	6,86	4,82	2,04			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,70	1,70	1,70	5,80	5,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
Η Ε Ε Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	6,06	4,34	1,72			1	1						
	01:00	5,55	3,74	1,80				1						
	02:00	5,18	3,49	1,69				1						
	03:00	4,95	3,40	1,55				1						
	04:00	4,96	3,51	1,45				1						
	05:00	5,29	3,91	1,39				1						
	06:00	6,04	4,73	1,31			1	1						
	07:00	7,16	5,87	1,29			1	1						
	08:00	8,43	7,31	1,12				1	1					
	09:00	9,04	8,18	0,86				1	1					
	10:00	9,23	8,56	0,67				1	1					
	11:00	9,16	8,69	0,47				1	1					
	12:00	9,01	8,63	0,38				1	1					
	13:00	8,85	8,51	0,34				1	1					
	14:00	8,67	8,27	0,40				1	1					
	15:00	8,72	8,33	0,39				1	1					
	16:00	9,18	8,81	0,37				1	1					
	17:00	10,77	10,42	0,35				1	1					
	18:00	11,04	10,75	0,28				1	1					
	19:00	10,73	10,55	0,19				1	1					
	20:00	10,14	10,02	0,12				1	1					
	21:00	9,33	9,24	0,10				1	1					
	22:00	8,43	8,35	0,08				1	1					
	23:00	7,44	7,37	0,06				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,87	4,62	1,25				1						
	01:00	5,46	4,28	1,18				1						
	02:00	5,09	3,75	1,34				1						
	03:00	4,87	3,56	1,31				1						
	04:00	4,90	3,66	1,25				1						
	05:00	5,29	3,71	1,58				1						
	06:00	6,04	3,93	2,11				1						
	07:00	7,01	4,56	2,45				1						
	08:00	7,74	5,03	2,71			1	1						
	09:00	8,06	5,31	2,75			1	1						
	10:00	8,15	5,49	2,67			1	1						
	11:00	8,07	5,28	2,79			1	1						
	12:00	8,01	5,20	2,80			1	1						
	13:00	8,07	6,25	1,82		1	1	1						
	14:00	7,72	6,62	1,10		1	1	1						
	15:00	7,36	6,41	0,95		1	1	1						
	16:00	7,56	6,95	0,60				1	1					
	17:00	9,10	8,46	0,64				1	1					
	18:00	9,76	9,14	0,62				1	1					
	19:00	9,68	9,10	0,58				1	1					
	20:00	9,29	8,51	0,77				1	1					
	21:00	8,65	5,67	2,99			1	1						
	22:00	7,93	5,15	2,77			1	1						
	23:00	7,02	4,56	2,46			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025	00:00	6,08	4,34	1,74	1			1						
	01:00	5,62	3,65	1,97				1						
	02:00	5,27	3,43	1,85				1						
	03:00	5,02	3,26	1,76				1						
	04:00	4,94	3,26	1,69				1						
	05:00	5,13	3,33	1,80				1						
	06:00	5,65	4,34	1,32	1			1						
	07:00	6,44	4,34	2,10	1			1						
	08:00	7,21	4,68	2,52	1			1						
	09:00	7,76	5,42	2,35	1		1	1						
	10:00	7,90	5,42	2,48	1		1	1						
	11:00	7,96	5,42	2,55	1		1	1						
	12:00	8,01	5,42	2,59	1		1	1						
	13:00	7,98	5,42	2,56	1		1	1						
	14:00	7,72	5,42	2,31	1		1	1						
	15:00	7,67	5,43	2,24	1		1	1						
	16:00	7,95	5,81	2,14	1		1	1						
	17:00	9,15	7,00	2,15	1		1	1						
	18:00	9,54	7,40	2,14	1		1	1						
	19:00	9,34	7,17	2,17	1		1	1						
	20:00	8,94	6,69	2,25	1		1	1						
	21:00	8,27	6,15	2,12	1		1	1						
	22:00	7,47	5,42	2,05	1		1	1						
	23:00	6,62	4,34	2,29	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης