



Στοιχεία Χρήστη Δικτύου

Επωνυμία Εταιρείας ή Όνομα Ιδιοκτήτη:

.....

Στοιχεία Εγκατάστασης Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ

Αρ. Παροχής:

.....

Διεύθυνση:

.....

Πόλη / Οικισμός: Ταχυδρομικός Κώδικας:.....

Γεωγραφικές Συντεταγμένες της θέσης του Υ/Σ Ζεύξης (κατά ΕΓΣΑ87):

.....

Μεθοδολογία Σύνδεσης Εγκατάστασης με το Δίκτυο:

.....

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ										
A/A	Περιγραφή	Μονάδες	ΤΙΜΗ 1: ΠΕΔΙΟ	ΤΙΜΗ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ελεγχος (V)	Σχόλια	ΤΙΜΗ 2: ΠΕΔΙΟ	ΤΙΜΗ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ελεγχος (V)	Σχόλια
1	Ενεργός Ισχύς Εγχυσης *	kW			☐				☐	
2	Αεργός Ισχύς Εγχυσης *	kVAr			☐				☐	
3	Ρεύμα Εξόδου Α (Φάση 1) (Εγχυσης) *	A			☐				☐	
4	Ρεύμα Εξόδου Β (Φάση 2) (Εγχυσης) *	A			☐				☐	
5	Ρεύμα Εξόδου C (Φάση 3) (Εγχυσης) *	A			☐				☐	
6	Τάση Εξόδου Α (Φάση 1) Πολική (Εγχυσης)	kV			☐		-	-	-	

A/A	Περιγραφή	Μονάδες	ΤΙΜΗ 1: ΠΕΔΙΟ	ΤΙΜΗ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ελεγχος (✓)	Σχόλια	ΤΙΜΗ 2: ΠΕΔΙΟ	ΤΙΜΗ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ελεγχος (✓)	Σχόλια
7	Τάση Εξόδου Β (Φάση 2) Πολική (Εγχυσης)	kV			☐		-	-	-	
8	Τάση Εξόδου C (Φάση 3) Πολική (Εγχυσης)	kV			☐		-	-	-	
9	Συχνότητα Εγχυσης	Hz			☐		-	-	-	
10	Συντελεστής Ισχύος Εγχυσης				☐		-	-	-	
11	Ενεργός Ισχύς Παραγωγής *	kW			☐				☐	
12	Άεργος Ισχύς Παραγωγής *	kVAr			☐				☐	
13	Ρεύμα Παραγωγής Α (Φάση 1) *	A			☐				☐	

14	Ρεύμα Παραγωγής Β (Φάση 2) *	A			☐				☐	
15	Ρεύμα Παραγωγής C (Φάση 3) *	A			☐				☐	
16	Τάση Παραγωγής Α (Φάση 1) Πολική	kV			☐		-	-	-	
17	Τάση Παραγωγής Β (Φάση 2) Πολική	kV			☐		-	-	-	
18	Τάση Παραγωγής C (Φάση 3) Πολική	kV			☐		-	-	-	
19	Συχνότητα Παραγωγής	Hz			☐		-	-	-	
20	Συντελεστής Ισχύος Παραγωγής				☐		-	-	-	
21	Στάθμη Φόρτισης της Μπαταρίας – State of Charge **	%			☐		-	-	-	

*Να καταγραφούν δύο τιμές του εκάστοτε ηλεκτρικού μεγέθους, με την πρώτη τιμή να είναι περίπου 50% μεγαλύτερη της δεύτερης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να καταστεί εφικτή με αποσύνδεση κάποιου αριθμού inverter ώστε να μεταβληθούν αντίστοιχα τα ηλεκτρικά μεγέθη ή αποσύνδεση συστοιχίας panel σε περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο inverter.

** αν υφίσταται σύστημα αποθήκευσης

Να καταγραφεί στη στήλη "Σχόλια" η εκάστοτε μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε.

Ψηφιακά Σήματα					
A/A	Περιγραφή	Κατάσταση	Μονάδες	Έλεγχος (V)	Σχόλια
1	Κατάσταση του/των Α.Δ.Δ. (CB Status)	Απροσδιόριστος	00	☐	
		Ανοιχτός	01	☐	
		Κλειστός	10	☐	
		Απροσδιόριστος	11	☐	
2	Κατάσταση Ελέγχου του/των Α.Δ.Δ.	Remote	0	☐	
		Local	1	☐	
		Να ελεγχθεί ότι στη θέση local δεν δύναται να εκτελεστεί καμία απομακρυσμένη εντολή ανοίγματος.		☐	
3	Κατάσταση υγείας του/των ηλεκτρονόμου/ων	Κανονική	0	☐	
		Σε βλάβη	1	☐	

Ψηφιακά Σήματα					
A/A	Περιγραφή	Κατάσταση	Μονάδες	Έλεγχος (V)	Σχόλια
4	Απώλεια Επικοινωνίας με κάποιο εξοπλισμό παραγωγής π.χ. Inverter	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
5	Κατάσταση διάγνωσης της καλής κατάστασης του Εξοπλισμού	Κανονική	0	☐	
		Σε βλάβη	1	☐	
6	Ενδειξη σφάλματος υπερέντασης φάση 1 / Συνολικό	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
7	Ενδειξη σφάλματος υπερέντασης φάση 2 *	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
8	Ενδειξη σφάλματος υπερέντασης φάση 3 *	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
9	Ενδειξη σφάλματος προς γη φάση 1 / Συνολικό *	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	

Ψηφιακά Σήματα					
A/A	Περιγραφή	Κατάσταση	Μονάδες	Έλεγχος (V)	Σχόλια
10	Ενδειξη σφάλματος προς γη φάση 2*	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
11	Ενδειξη σφάλματος προς γη φάση 3 *	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
12	Ενδειξη Υπέρτασης (Overvoltage)	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
13	Ενδειξη Υπότασης (Undervoltage)	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
14	Ενδειξη Υπερσυχνότητας (Overfrequency)	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
15	Ενδειξη Υποσυχνότητας (Underfrequency)	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	

Ψηφιακά Σήματα					
A/A	Περιγραφή	Κατάσταση	Μονάδες	Έλεγχος (V)	Σχόλια
16	Προστασία ομοπολικής τάσης *	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	
17	RoCoF*	Απενεργοποιημένο	0	☐	
		Ενεργοποιημένο	1	☐	

* Αν είναι διαθέσιμο.

Εντολές Ελέγχου						
A/A	Περιγραφή	Κατάσταση	Μονάδες	Έλεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
1	Έλεγχος θέσης του/των Α.Δ.Δ.	Αμετάβλητη	00	☐		
		Άνοιγμα	01	☐		
		Αμετάβλητη	10	☐		
		Αμετάβλητη	11	☐		
2	Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος έγχυσης της Εγκατάστασης	Αμετάβλητη	00	☐		Να καταγραφεί η τιμή του ρεύματος έγχυσης σε Α μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης της εντολής στη Στήλη "Σχόλια".
		Δικαίωμα έγχυσης	01	☐		
		Άμεση Πλήρη Περικοπή Έγχυσης	10	☐		
		Αμετάβλητη	11	☐		
3	Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος παραγωγής της Εγκατάστασης	Αμετάβλητη	00	☐		Να καταγραφεί η τιμή του ρεύματος παραγωγής σε Α μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης της εντολής στη Στήλη "Σχόλια".
		Δικαίωμα Παραγωγής	01	☐		
		Άμεση Πλήρη Περικοπή Παραγωγής	10	☐		
		Αμετάβλητη	11	☐		

Εντολές τύπου set-point				
A/A	Περιγραφή	Έλεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
1	Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος έγχυσης (set-point) σε kW. <u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> η πραγματική τιμή ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει την καθορισμένη από το set-point τιμή, αλλά μπορεί να είναι μικρότερη ή μηδενική.	☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος έγχυσης στην περίπτωση εφαρμογής set-point σε kW που αντιστοιχούν στο 20% της μέγιστης εγχεόμενης ενεργού ισχύος.
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος έγχυσης στην περίπτωση εφαρμογής set-point σε kW που αντιστοιχούν στο 40% της μέγιστης εγχεόμενης ενεργού ισχύος.
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος έγχυσης στην περίπτωση εφαρμογής set-point σε kW που αντιστοιχούν στο 60% της μέγιστης εγχεόμενης ενεργού ισχύος- αν είναι εφικτό από τις μετεωρολογικές συνθήκες
		☐	Πραγματική μετρούμενη τιμή kW (μετά την εφαρμογή του -1)	Απενεργοποίηση μίας εκ των παραπάνω εντολών με τον καθορισμό τιμής = -1.

Εντολές τύπου <i>set-point</i>				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
2	Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος έγχυσης (set-point) %. <u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> η πραγματική τιμή ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει την καθορισμένη από το set-point τιμή, αλλά μπορεί να είναι μικρότερη ή μηδενική.	☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος έγχυσης σε kW στην περίπτωση καθορισμού set-point στο 20%.
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος έγχυσης σε kW στην περίπτωση καθορισμού set-point στο 40%.
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος έγχυσης σε kW στην περίπτωση καθορισμού set-point στο 60% - αν είναι εφικτό από τις μετεωρολογικές συνθήκες.
		☐	Πραγματική μετρούμενη τιμή kW (μετά την εφαρμογή του -1)	Απενεργοποίηση μίας εκ των παραπάνω εντολών με τον καθορισμό τιμής = -1.

Εντολές τύπου <i>set-point</i>				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
3	Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος παραγωγής (set-point) σε kW. <u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> η πραγματική τιμή ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει την καθορισμένη από το set-point τιμή, αλλά μπορεί να είναι μικρότερη ή μηδενική.	☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος παραγωγής στην περίπτωση εφαρμογής set-point σε kW που αντιστοιχούν στο 20% της μέγιστης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος παραγωγής.
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος παραγωγής στην περίπτωση εφαρμογής set-point σε kW που αντιστοιχούν στο 40% της μέγιστης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος παραγωγής
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος παραγωγής στην περίπτωση εφαρμογής set-point σε kW που αντιστοιχούν στο 60% της μέγιστης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος παραγωγής - αν είναι εφικτό από τις μετεωρολογικές συνθήκες
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Απενεργοποίηση μίας εκ των παραπάνω εντολών με τον καθορισμό τιμής = -1.

Εντολές τύπου set-point				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
4	Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος παραγωγής (set-point) %. <u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> η πραγματική τιμή ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει την καθορισμένη από το set-point τιμή, αλλά μπορεί να είναι μικρότερη ή μηδενική.	☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος παραγωγής σε kW στην περίπτωση καθορισμού set-point στο 20%.
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος παραγωγής σε kW στην περίπτωση καθορισμού set-point στο 40%.
		☐	Εφαρμοζόμενη τιμή kW Πραγματική μετρούμενη τιμή kW	Καταγραφή της πραγματικής τιμής ενεργού ισχύος παραγωγής σε kW στην περίπτωση καθορισμού set-point στο 60% - αν είναι εφικτό από τις μετεωρολογικές συνθήκες.
		☐	Πραγματική μετρούμενη τιμή kW (μετά την εφαρμογή του -1)	Απενεργοποίηση μίας εκ των παραπάνω εντολών με τον καθορισμό τιμής = -1.

Εντολές τύπου <i>set-point</i>				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
5	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 1).* (§2.4.3 iv)	☐	1η Εντολή:kW	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε kW. & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) %. Η εντολή σε kW να οδηγεί σε μεγαλύτερη εγχεόμενη ισχύ σε σχέση με την εντολή σε %.
			2η Εντολή:kW	
			Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	
6	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 2).* (§2.4.3 iv)	☐	1η Εντολή:kW	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε kW . & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) %. Η εντολή σε kW να οδηγεί σε μικρότερη εγχεόμενη ισχύ σε σχέση με την εντολή σε %.
			2η Εντολή:kW	
			Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	
7	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 3).* (§2.4.3 iv)	☐	1η Εντολή:kW	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) %. & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε kW . Η εντολή σε % να οδηγεί σε μεγαλύτερη εγχεόμενη ισχύ σε σχέση με την εντολή σε kW .
			2η Εντολή:kW	
			Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	

Εντολές τύπου <i>set-point</i>				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
8	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 4).* (§2.4.3 iv)	☐	1η Εντολή:kW	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) % . & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε kW . Η εντολή σε % να οδηγεί σε μικρότερη εγχεόμενη ισχύ σε σχέση με την εντολή σε kW .
			2η Εντολή:kW	
			Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	
9	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 5).* (§2.4.4)	☐	Ρεύμα έγχυσης.....A Καταγραφή της τιμής του ρεύματος έγχυσης 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της 2ης εντολής.	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε kW (οποιαδήποτε εφικτή τιμή). & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>έγχυσης</u> της Εγκατάστασης.
10	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 6).* (§2.4.4)	☐	Ρεύμα έγχυσης.....A Καταγραφή της τιμής του ρεύματος έγχυσης 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της 2ης εντολής.	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε % (οποιαδήποτε εφικτή τιμή). & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>έγχυσης</u> της Εγκατάστασης.

Εντολές τύπου <i>set-point</i>				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
11	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 7).* (§2.5.3 vi)	☐	1η Εντολή:kW 2η Εντολή:kW Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) σε kW . & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) % . Η εντολή σε kW να οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγόμενη ενεργό ισχύ σε σχέση με την εντολή σε % .
12	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 8).* (§2.5.3 vi)	☐	1η Εντολή:kW 2η Εντολή:kW Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) σε kW . & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) % . Η εντολή σε kW να οδηγεί σε μικρότερη παραγόμενη ενεργό ισχύ σε σχέση με την εντολή σε % .
13	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 9).* (§2.5.3 vi)	☐	1η Εντολή:kW 2η Εντολή:kW Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) % . & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) σε kW . Η εντολή σε % να οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγόμενη ενεργό ισχύ σε σχέση με την εντολή σε kW .

Εντολές τύπου <i>set-point</i>				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
14	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 10).* (§2.5.3 vi)	☐	1η Εντολή:kW	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) % . & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) σε kW . Η εντολή σε % να οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγόμενη ενεργό ισχύ σε σχέση με την εντολή σε kW .
			2η Εντολή:kW	
			Πραγματοποιήσιμη Εντολή: 1η ☐ 2η ☐	
15	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 11).* (§2.5.4)	☐	Ρεύμα έγχυσης.....A Ρεύμα παραγωγής.....A Καταγραφή της τιμής του ρεύματος έγχυσης & παραγωγής 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της 2ης εντολής.	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) σε kW (οποιαδήποτε εφικτή τιμή). & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>παραγωγής</u> της Εγκατάστασης.
16	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 12).* (§2.5.4)	☐	Ρεύμα έγχυσης.....A Ρεύμα παραγωγής.....A Καταγραφή της τιμής του ρεύματος έγχυσης & παραγωγής 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της 2ης εντολής.	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>παραγωγής</u> (set-point) σε % (οποιαδήποτε εφικτή τιμή). & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>παραγωγής</u> της Εγκατάστασης.

Εντολές τύπου <i>set-point</i>				
A/A	Περιγραφή	Ελεγχος (V)	Σχόλια	Διευκρινήσεις συμπλήρωσης
17	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 13).* (§2.5.4)	☐	Ρεύμα έγχυσης.....A Ρεύμα παραγωγής.....A Καταγραφή της τιμής του ρεύματος έγχυσης & παραγωγής 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της 2ης εντολής.	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε kW (οποιαδήποτε εφικτή τιμή). & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>παραγωγής</u> της Εγκατάστασης.
18	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 14).* (§2.5.4)	☐	Ρεύμα έγχυσης.....A Ρεύμα παραγωγής.....A Καταγραφή της τιμής του ρεύματος έγχυσης & παραγωγής 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της 2ης εντολής.	1η ΕΝΤΟΛΗ: Καθορισμός ανώτατης επιτρεπόμενης ενεργού ισχύος <u>έγχυσης</u> (set-point) σε % (οποιαδήποτε εφικτή τιμή). & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>παραγωγής</u> της Εγκατάστασης.
19	Ελεγχος προτεραιοποίησης εντολών διαφορετικού τύπου (Περίπτωση 15).* (§2.5.4)	☐	Ρεύμα έγχυσης.....A Ρεύμα παραγωγής.....A Καταγραφή της τιμής του ρεύματος έγχυσης & παραγωγής 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της 2ης εντολής.	1η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>έγχυσης</u> της Εγκατάστασης. & 2η ΕΝΤΟΛΗ: Εντολή για άμεση πλήρη περικοπή της ισχύος <u>παραγωγής</u> της Εγκατάστασης.

*Η δεύτερη εντολή θα δίνεται μετά από τουλάχιστον 1 λεπτό μετά την εφαρμογή της 1ης εντολής. Στη συνέχεια και οι δύο εντολές παραμένουν ενεργές. Σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις του Εξοπλισμού, υπερισχύει και εφαρμόζεται αυτή που οδηγεί σε μεγαλύτερο περιορισμό της ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι μόλις απενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη εντολή που οδηγεί σε μεγαλύτερο περιορισμό θα πρέπει να εφαρμοστεί η άλλη που οδηγεί σε μικρότερο (εφόσον παραμένει ενεργή).