

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, January 13, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
00:00	67.63	53.30	14.33	0.00				1			1							1			1	13.96	20.29		
01:00	59.94	49.72	10.22	0.00				1			1							1			1	10.11	17.98		
02:00	57.58	47.62	9.95	0.00				1			1							1			1	9.69	17.27		
03:00	55.97	46.38	9.59	0.00				1			1							1			1	9.43	16.79		
04:00	55.74	46.05	9.69	0.00				1			1							1			1	9.30	16.72		
05:00	57.09	47.25	9.84	0.00				1			1							1			1	9.59	17.13		
06:00	65.42	55.17	10.26	0.00				1			1							1	1		1	11.04	19.63		
07:00	79.33	66.98	11.75	0.60				1			1			1				1	1	1	1	13.20	23.62		
08:00	85.86	68.56	11.15	6.15				1			1			1				1	1		1	13.59	23.91		
09:00	91.64	68.46	10.41	12.78				1			1			1				1	1		1	13.63	23.66		
10:00	93.49	65.34	10.62	17.53				1			1			1				1	1		1	13.97	22.79		
11:00	93.49	62.84	10.18	20.47				1			1							1	1	1	1	14.01	21.91		
12:00	95.66	64.37	10.53	20.77				1			1							1	1		1	13.43	22.47		
13:00	95.17	64.73	11.39	19.05				1			1			1				1	1		1	13.53	22.84		
14:00	96.19	67.33	13.14	15.72				1			1			1				1	1	1	1	13.60	24.14		
15:00	96.22	73.37	13.09	9.76				1			1			1				1	1		1	13.59	25.94		
16:00	99.77	83.37	13.77	2.64				1			1			1				1	1	1	1	13.99	29.14		
17:00	110.10	96.07	14.01	0.03				1			1			1		1	1	1	1	1	1	13.76	33.02		
18:00	116.60	102.66	13.94	0.00				1			1			1		1	1	1	1	1	1	13.96	34.98		
19:00	117.51	103.27	14.25	0.00				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	14.03	35.25		
20:00	115.98	102.20	13.78	0.00				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	14.06	34.79		
21:00	109.29	88.79	20.49	0.00				1	1		1			1		1	1	1	1	1	1	22.45	32.79		
22:00	97.97	76.44	21.53	0.00				1	1		1						1	1	1	1	1	22.52	29.39		
23:00	84.01	65.41	18.61	0.00				1	1		1							1	1	1	1	19.36	25.20		

1. Ένταξη 05 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού για παραγωγή ατμού
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονων θυελλωδών ανέμων κατά την διάρκεια της ημέρας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης