

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Ρ Ε Σ Υ Λ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,735				1			
	01:00	0,700				1			
	02:00	0,669				1			
	03:00	0,655				1			
	04:00	0,667				1			
	05:00	0,682				1			
	06:00	0,735				1			
	07:00	0,771				1			
	08:00	0,729				1			
	09:00	0,672				1			
	10:00	0,648				1			
	11:00	0,647				1			
	12:00	0,606				1			
	13:00	0,634				1			
	14:00	0,689				1			
	15:00	0,709				1			
	16:00	0,744				1			
	17:00	0,885				1			
	18:00	0,992			1	1			
	19:00	1,040			1	1			
	20:00	0,978			1	1			
	21:00	0,893				1			
	22:00	0,825				1			
	23:00	0,775				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,680				1			
	01:00	0,643				1			
	02:00	0,634				1			
	03:00	0,621				1			
	04:00	0,637				1			
	05:00	0,630				1			
	06:00	0,687				1			
	07:00	0,696				1			
	08:00	0,685				1			
	09:00	0,652				1			
	10:00	0,633				1			
	11:00	0,643				1			
	12:00	0,625				1			
	13:00	0,644				1			
	14:00	0,684				1			
	15:00	0,715				1			
	16:00	0,778				1			
	17:00	0,875				1			
	18:00	0,997			1	1			
	19:00	0,987			1	1			
	20:00	0,946			1	1			
	21:00	0,877			1	1			
	22:00	0,826				1			
	23:00	0,733				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,668				1			
	01:00	0,649				1			
	02:00	0,665				1			
	03:00	0,619				1			
	04:00	0,612				1			
	05:00	0,627				1			
	06:00	0,704				1			
	07:00	0,703				1			
	08:00	0,711				1			
	09:00	0,667				1			
	10:00	0,646				1			
	11:00	0,642				1			
	12:00	0,610				1			
	13:00	0,648				1			
	14:00	0,737				1			
	15:00	0,781				1			
	16:00	0,809				1			
	17:00	0,882			1	1			
	18:00	0,962			1	1			
	19:00	0,976			1	1			
	20:00	1,027			1	1			
	21:00	0,942			1	1			
	22:00	0,860			1	1			
	23:00	0,808				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Ρ Ε Σ Υ Λ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,748				1			
	01:00	0,688				1			
	02:00	0,653				1			
	03:00	0,641				1			
	04:00	0,641				1			
	05:00	0,637				1			
	06:00	0,699				1			
	07:00	0,700				1			
	08:00	0,743				1			
	09:00	0,801				1			
	10:00	0,843				1			
	11:00	0,808				1			
	12:00	0,805				1			
	13:00	0,835				1			
	14:00	0,884				1			
	15:00	0,952			1	1			
	16:00	1,011			1	1			
	17:00	1,093			1	1			
	18:00	1,084			1	1			
	19:00	1,053			1	1			
	20:00	1,006			1	1			
	21:00	0,936			1	1			
	22:00	0,858				1			
	23:00	0,831				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ρ Α Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,752				1			
	01:00	0,703				1			
	02:00	0,677				1			
	03:00	0,664				1			
	04:00	0,695				1			
	05:00	0,679				1			
	06:00	0,717				1			
	07:00	0,740				1			
	08:00	0,785				1			
	09:00	0,871				1			
	10:00	0,915				1			
	11:00	0,938			1	1			
	12:00	0,956			1	1			
	13:00	1,010			1	1			
	14:00	1,041			1	1			
	15:00	1,083			1	1			
	16:00	1,038			1	1			
	17:00	1,045			1	1			
	18:00	1,079			1	1			
	19:00	1,052			1	1			
	20:00	1,011			1	1			
	21:00	0,953			1	1			
	22:00	0,880			1	1			
	23:00	0,823				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,714				1			
	01:00	0,674				1			
	02:00	0,693				1			
	03:00	0,675				1			
	04:00	0,703				1			
	05:00	0,734				1			
	06:00	0,790				1			
	07:00	0,839				1			
	08:00	0,850				1			
	09:00	0,938				1			
	10:00	0,935			1	1			
	11:00	0,949			1	1			
	12:00	0,991			1	1			
	13:00	1,011			1	1			
	14:00	1,034			1	1			
	15:00	1,094			1	1			
	16:00	1,149			1	1			
	17:00	1,180			1	1			
	18:00	1,165			1	1			
	19:00	1,208			1	1			
	20:00	1,176			1	1			
	21:00	1,125			1	1			
	22:00	1,032			1	1			
	23:00	0,930			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,847			1	1			
	01:00	0,771				1			
	02:00	0,751				1			
	03:00	0,730				1			
	04:00	0,752				1			
	05:00	0,779				1			
	06:00	0,826				1			
	07:00	0,867				1			
	08:00	0,913				1			
	09:00	0,899			1	1			
	10:00	0,867			1	1			
	11:00	0,849			1	1			
	12:00	0,899				1			
	13:00	0,932				1			
	14:00	0,988			1	1			
	15:00	1,029			1	1			
	16:00	1,065			1	1			
	17:00	1,153			1	1			
	18:00	1,244			1	1			
	19:00	1,218			1	1			
	20:00	1,183			1	1			
	21:00	1,082			1	1			
	22:00	1,000			1	1			
	23:00	0,889			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης