

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,592				1			
	01:00	0,586				1			
	02:00	0,563				1			
	03:00	0,552				1			
	04:00	0,563				1			
	05:00	0,563				1			
	06:00	0,599				1			
	07:00	0,598				1			
	08:00	0,620				1			
	09:00	0,632				1			
	10:00	0,631				1			
	11:00	0,608				1			
	12:00	0,684				1			
	13:00	0,713				1			
	14:00	0,769				1			
	15:00	0,736				1			
	16:00	0,723				1			
	17:00	0,768				1			
	18:00	0,801				1			
	19:00	0,783				1			
	20:00	0,749				1			
	21:00	0,708				1			
	22:00	0,668				1			
	23:00	0,607				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,590				1			
	01:00	0,567				1			
	02:00	0,555				1			
	03:00	0,557				1			
	04:00	0,549				1			
	05:00	0,565				1			
	06:00	0,583				1			
	07:00	0,549				1			
	08:00	0,577				1			
	09:00	0,562				1			
	10:00	0,574				1			
	11:00	0,552				1			
	12:00	0,551				1			
	13:00	0,498				1			
	14:00	0,493				1			
	15:00	0,518				1			
	16:00	0,564				1			
	17:00	0,605				1			
	18:00	0,683				1			
	19:00	0,686				1			
	20:00	0,645				1			
	21:00	0,622				1			
	22:00	0,607				1			
	23:00	0,580				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,552				1			
	01:00	0,542				1			
	02:00	0,532				1			
	03:00	0,518				1			
	04:00	0,519				1			
	05:00	0,527				1			
	06:00	0,551				1			
	07:00	0,527				1			
	08:00	0,561				1			
	09:00	0,512				1			
	10:00	0,509				1			
	11:00	0,515				1			
	12:00	0,524				1			
	13:00	0,513				1			
	14:00	0,574				1			
	15:00	0,610				1			
	16:00	0,650				1			
	17:00	0,691				1			
	18:00	0,707				1			
	19:00	0,684				1			
	20:00	0,688				1			
	21:00	0,660				1			
	22:00	0,615				1			
	23:00	0,590				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,582				1			
	01:00	0,554				1			
	02:00	0,523				1			
	03:00	0,520				1			
	04:00	0,520				1			
	05:00	0,520				1			
	06:00	0,569				1			
	07:00	0,537				1			
	08:00	0,561				1			
	09:00	0,573				1			
	10:00	0,614				1			
	11:00	0,579				1			
	12:00	0,581				1			
	13:00	0,652				1			
	14:00	0,672				1			
	15:00	0,681				1			
	16:00	0,723				1			
	17:00	0,775				1			
	18:00	0,808				1			
	19:00	0,795				1			
	20:00	0,769				1			
	21:00	0,716				1			
	22:00	0,701				1			
	23:00	0,641				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,611				1			
	01:00	0,572				1			
	02:00	0,561				1			
	03:00	0,561				1			
	04:00	0,566				1			
	05:00	0,559				1			
	06:00	0,584				1			
	07:00	0,577				1			
	08:00	0,581				1			
	09:00	0,570				1			
	10:00	0,557				1			
	11:00	0,526				1			
	12:00	0,548				1			
	13:00	0,507				1			
	14:00	0,518				1			
	15:00	0,548				1			
	16:00	0,607				1			
	17:00	0,703				1			
	18:00	0,729				1			
	19:00	0,726				1			
	20:00	0,704				1			
	21:00	0,672				1			
	22:00	0,629				1			
	23:00	0,581				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,571				1			
	01:00	0,539				1			
	02:00	0,552				1			
	03:00	0,522				1			
	04:00	0,536				1			
	05:00	0,523				1			
	06:00	0,556				1			
	07:00	0,577				1			
	08:00	0,572				1			
	09:00	0,519				1			
	10:00	0,519				1			
	11:00	0,511				1			
	12:00	0,512				1			
	13:00	0,531				1			
	14:00	0,521				1			
	15:00	0,551				1			
	16:00	0,618				1			
	17:00	0,679				1			
	18:00	0,755				1			
	19:00	0,752				1			
	20:00	0,718				1			
	21:00	0,691				1			
	22:00	0,647				1			
	23:00	0,622				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,604				1			
	01:00	0,565				1			
	02:00	0,546				1			
	03:00	0,538				1			
	04:00	0,542				1			
	05:00	0,556				1			
	06:00	0,586				1			
	07:00	0,581				1			
	08:00	0,583				1			
	09:00	0,609				1			
	10:00	0,576				1			
	11:00	0,601				1			
	12:00	0,647				1			
	13:00	0,686						1	
	14:00	0,667						1	
	15:00	0,641						1	
	16:00	0,668						1	
	17:00	0,725						1	
	18:00	0,740						1	
	19:00	0,727						1	
	20:00	0,736						1	
	21:00	0,665						1	
	22:00	0,653						1	
	23:00	0,594						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης