

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,114	0,000				1	
	01:00	0,113	0,000				1	
	02:00	0,111	0,000				1	
	03:00	0,107	0,000				1	
	04:00	0,105	0,000				1	
	05:00	0,107	0,000				1	
	06:00	0,116	0,000				1	
	07:00	0,128	0,000				1	
	08:00	0,123	0,000				1	
	09:00	0,126	0,000				1	
	10:00	0,132	0,000				1	
	11:00	0,153	0,000		1		1	
	12:00	0,152	0,000		1		1	
	13:00	0,131	0,000				1	
	14:00	0,122	0,000				1	
	15:00	0,119	0,000				1	
	16:00	0,119	0,000				1	
	17:00	0,121	0,000				1	
	18:00	0,158	0,000		1		1	
	19:00	0,154	0,000		1		1	
	20:00	0,157	0,000		1		1	
	21:00	0,141	0,000				1	
	22:00	0,132	0,000				1	
	23:00	0,127	0,000				1	

Ο ΥΒΣ παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,116	0,000				1	
	01:00	0,108	0,000				1	
	02:00	0,104	0,000				1	
	03:00	0,103	0,000				1	
	04:00	0,105	0,000				1	
	05:00	0,106	0,000				1	
	06:00	0,117	0,000				1	
	07:00	0,120	0,000				1	
	08:00	0,113	0,000				1	
	09:00	0,115	0,000				1	
	10:00	0,114	0,000				1	
	11:00	0,115	0,000				1	
	12:00	0,118	0,000				1	
	13:00	0,118	0,000				1	
	14:00	0,125	0,000				1	
	15:00	0,125	0,000				1	
	16:00	0,134	0,000				1	
	17:00	0,121	0,081				1	
	18:00	0,150	0,150					
	19:00	0,145	0,145					
	20:00	0,155	0,155					
	21:00	0,136	0,136					
	22:00	0,125	0,125					
	23:00	0,114	0,114					

Ολοκλήρωση της επισκευής του ΥΒΣ και επανένταξη του στην ηλεκτροπαραγωγική διαδικασία στις 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,110	0,110					
	01:00	0,110	0,110					
	02:00	0,112	0,112					
	03:00	0,098	0,098					
	04:00	0,097	0,097					
	05:00	0,096	0,096					
	06:00	0,094	0,094					
	07:00	0,090	0,090					
	08:00	0,105	0,105					
	09:00	0,099	0,099					
	10:00	0,100	0,100					
	11:00	0,115	0,115					
	12:00	0,129	0,129					
	13:00	0,133	0,133					
	14:00	0,102	0,102					
	15:00	0,097	0,097					
	16:00	0,092	0,092					
	17:00	0,105	0,105					
	18:00	0,125	0,125					
	19:00	0,133	0,133					
	20:00	0,135	0,135					
	21:00	0,129	0,129					
	22:00	0,120	0,120					
	23:00	0,115	0,112					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,110	0,110					
	01:00	0,101	0,101					
	02:00	0,099	0,099					
	03:00	0,097	0,097					
	04:00	0,093	0,093					
	05:00	0,092	0,092					
	06:00	0,098	0,098					
	07:00	0,087	0,087					
	08:00	0,098	0,098					
	09:00	0,110	0,110					
	10:00	0,115	0,115					
	11:00	0,113	0,113					
	12:00	0,124	0,124					
	13:00	0,110	0,110					
	14:00	0,096	0,096					
	15:00	0,111	0,111					
	16:00	0,112	0,112					
	17:00	0,105	0,105					
	18:00	0,127	0,127					
	19:00	0,148	0,148					
	20:00	0,130	0,130					
	21:00	0,124	0,124					
	22:00	0,111	0,111					
	23:00	0,132	0,103					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,100	0,001				1	
	01:00	0,120	0,098					
	02:00	0,097	0,097					
	03:00	0,096	0,096					
	04:00	0,097	0,097					
	05:00	0,095	0,095					
	06:00	0,103	0,103					
	07:00	0,097	0,097					
	08:00	0,099	0,099					
	09:00	0,106	0,106					
	10:00	0,114	0,114					
	11:00	0,118	0,118					
	12:00	0,116	0,116					
	13:00	0,117	0,117					
	14:00	0,115	0,115					
	15:00	0,107	0,107					
	16:00	0,114	0,114					
	17:00	0,127	0,127					
	18:00	0,172	0,109		1		1	
	19:00	0,160	0,000		1		1	
	20:00	0,150	0,000				1	
	21:00	0,146	0,000				1	
	22:00	0,136	0,000				1	
	23:00	0,126	0,000				1	

Ο ΥΒΣ βγήκε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,113	0,000				1	
	01:00	0,106	0,000				1	
	02:00	0,103	0,000				1	
	03:00	0,102	0,000				1	
	04:00	0,105	0,000				1	
	05:00	0,104	0,000				1	
	06:00	0,119	0,000				1	
	07:00	0,124	0,000				1	
	08:00	0,117	0,000				1	
	09:00	0,147	0,000				1	
	10:00	0,157	0,000		1		1	
	11:00	0,174	0,000		1		1	
	12:00	0,173	0,000		1		1	
	13:00	0,162	0,000		1		1	
	14:00	0,153	0,000		1		1	
	15:00	0,153	0,000		1		1	
	16:00	0,140	0,000				1	
	17:00	0,149	0,000		1		1	
	18:00	0,171	0,000		1		1	
	19:00	0,173	0,000		1		1	
	20:00	0,176	0,000		1		1	
	21:00	0,162	0,000		1		1	
	22:00	0,146	0,000		1		1	
	23:00	0,139	0,000					1

Ο ΥΒΣ παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,125	0,000				1	
	01:00	0,121	0,000				1	
	02:00	0,115	0,000				1	
	03:00	0,114	0,000				1	
	04:00	0,118	0,000				1	
	05:00	0,114	0,000				1	
	06:00	0,123	0,000				1	
	07:00	0,116	0,000				1	
	08:00	0,133	0,000				1	
	09:00	0,134	0,000				1	
	10:00	0,126	0,000				1	
	11:00	0,126	0,000				1	
	12:00	0,126	0,000				1	
	13:00	0,133	0,000				1	
	14:00	0,141	0,000				1	
	15:00	0,134	0,000				1	
	16:00	0,139	0,000				1	
	17:00	0,142	0,000				1	
	18:00	0,166	0,000		1		1	
	19:00	0,183	0,000		1		1	
	20:00	0,168	0,000		1		1	
	21:00	0,156	0,000		1		1	
	22:00	0,148	0,000		1		1	
	23:00	0,148	0,000					1

Ο ΥΒΣ παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης