

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,141	0,000				1	
	01:00	0,143	0,000				1	
	02:00	0,137	0,000				1	
	03:00	0,135	0,000				1	
	04:00	0,131	0,000				1	
	05:00	0,130	0,000				1	
	06:00	0,137	0,000				1	
	07:00	0,135	0,000				1	
	08:00	0,140	0,000				1	
	09:00	0,133	0,000				1	
	10:00	0,136	0,000				1	
	11:00	0,161	0,000		1		1	
	12:00	0,142	0,000				1	
	13:00	0,132	0,000				1	
	14:00	0,125	0,000				1	
	15:00	0,124	0,000				1	
	16:00	0,128	0,000				1	
	17:00	0,139	0,000				1	
	18:00	0,159	0,000		1		1	
	19:00	0,169	0,000		1		1	
	20:00	0,152	0,000		1		1	
	21:00	0,148	0,000				1	
	22:00	0,134	0,000				1	
	23:00	0,124	0,000				1	

Μη διαθεσιμότητα του ΥΒΣ λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,124	0,000				1	
	01:00	0,116	0,000				1	
	02:00	0,114	0,000				1	
	03:00	0,114	0,000				1	
	04:00	0,110	0,000				1	
	05:00	0,113	0,000				1	
	06:00	0,117	0,000				1	
	07:00	0,111	0,000				1	
	08:00	0,118	0,000				1	
	09:00	0,122	0,000				1	
	10:00	0,114	0,000				1	
	11:00	0,121	0,000				1	
	12:00	0,138	0,000				1	
	13:00	0,131	0,000				1	
	14:00	0,124	0,000				1	
	15:00	0,120	0,000				1	
	16:00	0,125	0,000				1	
	17:00	0,131	0,000				1	
	18:00	0,156	0,000		1		1	
	19:00	0,161	0,000		1		1	
	20:00	0,167	0,000		1		1	
	21:00	0,144	0,000				1	
	22:00	0,139	0,000				1	
	23:00	0,126	0,000				1	

Μη διαθεσιμότητα του ΥΒΣ λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,119	0,000				1	
	01:00	0,118	0,000				1	
	02:00	0,111	0,000				1	
	03:00	0,109	0,000				1	
	04:00	0,113	0,000				1	
	05:00	0,113	0,000				1	
	06:00	0,127	0,000				1	
	07:00	0,110	0,000				1	
	08:00	0,118	0,000				1	
	09:00	0,113	0,000				1	
	10:00	0,114	0,000				1	
	11:00	0,130	0,000				1	
	12:00	0,128	0,000				1	
	13:00	0,122	0,000				1	
	14:00	0,118	0,000				1	
	15:00	0,125	0,000				1	
	16:00	0,126	0,000				1	
	17:00	0,127	0,000				1	
	18:00	0,150	0,000		1		1	
	19:00	0,143	0,000		1		1	
	20:00	0,129	0,000				1	
	21:00	0,134	0,000				1	
	22:00	0,114	0,000				1	
	23:00	0,109	0,000				1	

Μη διαθεσιμότητα του ΥΒΣ λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,107	0,000				1	
	01:00	0,104	0,000				1	
	02:00	0,099	0,000				1	
	03:00	0,096	0,000				1	
	04:00	0,097	0,000				1	
	05:00	0,099	0,000				1	
	06:00	0,101	0,000				1	
	07:00	0,084	0,000				1	
	08:00	0,098	0,000				1	
	09:00	0,119	0,086				1	
	10:00	0,133	0,133					
	11:00	0,135	0,135					
	12:00	0,137	0,137					
	13:00	0,108	0,108					
	14:00	0,096	0,096					
	15:00	0,095	0,095					
	16:00	0,102	0,102					
	17:00	0,100	0,100					
	18:00	0,121	0,121					
	19:00	0,130	0,130					
	20:00	0,126	0,126					
	21:00	0,114	0,114					
	22:00	0,116	0,116					
	23:00	0,097	0,097					

Μη διαθεσιμότητα του ΥΒΣ λόγω βλάβης έως τις 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,085	0,085					
	01:00	0,087	0,087					
	02:00	0,083	0,083					
	03:00	0,083	0,083					
	04:00	0,080	0,080					
	05:00	0,081	0,081					
	06:00	0,093	0,093					
	07:00	0,086	0,086					
	08:00	0,087	0,087					
	09:00	0,085	0,085					
	10:00	0,097	0,097					
	11:00	0,100	0,100					
	12:00	0,104	0,104					
	13:00	0,101	0,101					
	14:00	0,092	0,092					
	15:00	0,092	0,092					
	16:00	0,102	0,102					
	17:00	0,085	0,085					
	18:00	0,111	0,111					
	19:00	0,134	0,134					
	20:00	0,122	0,122					
	21:00	0,114	0,114					
	22:00	0,096	0,096					
	23:00	0,099	0,099					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,098	0,098					
	01:00	0,091	0,091					
	02:00	0,087	0,087					
	03:00	0,080	0,080					
	04:00	0,083	0,083					
	05:00	0,085	0,085					
	06:00	0,091	0,091					
	07:00	0,082	0,082					
	08:00	0,085	0,085					
	09:00	0,085	0,085					
	10:00	0,085	0,085					
	11:00	0,095	0,095					
	12:00	0,103	0,103					
	13:00	0,104	0,104					
	14:00	0,100	0,100					
	15:00	0,093	0,093					
	16:00	0,101	0,101					
	17:00	0,100	0,100					
	18:00	0,124	0,124					
	19:00	0,131	0,131					
	20:00	0,117	0,117					
	21:00	0,113	0,113					
	22:00	0,101	0,101					
	23:00	0,099	0,099					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,090	0,090					
	01:00	0,086	0,086					
	02:00	0,084	0,084					
	03:00	0,081	0,081					
	04:00	0,079	0,079					
	05:00	0,082	0,082					
	06:00	0,090	0,090					
	07:00	0,084	0,084					
	08:00	0,099	0,099					
	09:00	0,111	0,111					
	10:00	0,109	0,109					
	11:00	0,111	0,111					
	12:00	0,118	0,118					
	13:00	0,102	0,102					
	14:00	0,091	0,091					
	15:00	0,099	0,099					
	16:00	0,091	0,091					
	17:00	0,106	0,106					
	18:00	0,133	0,133					
	19:00	0,136	0,136					
	20:00	0,146	0,146					
	21:00	0,130	0,130					
	22:00	0,106	0,106					
	23:00	0,107	0,107					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης