

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	37			1		
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	01:00	41			1		
	02:00	38			1		
	03:00	37			1		
	04:00	37			1		
	05:00	40			1		
	06:00	49			1		
	07:00	34			1		
	08:00	27			1		
	09:00	27			1		
	10:00	25			1		
	11:00	25			1		
	12:00	29			1		
	13:00	28			1		
	14:00	27			1		
	15:00	26			1		
	16:00	29			1		
	17:00	31			1		
	18:00	41			1		
	19:00	43			1		
	20:00	43			1		
21:00	39			1			
22:00	37			1			
23:00	38			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	37			1		
	01:00	40			1		
	02:00	36			1		
	03:00	38			1		
	04:00	36			1		
	05:00	38			1		
	06:00	38			1		
	07:00	32			1		
	08:00	27			1		
	09:00	27			1		
	10:00	28			1		
	11:00	30			1		
	12:00	26			1		
	13:00	27			1		
	14:00	29			1		
	15:00	35			1		
	16:00	31			1		
	17:00	36			1		
	18:00	41			1		
	19:00	44			1		
	20:00	45			1		
	21:00	40			1		
	22:00	38			1		
	23:00	39			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	36			1		
	01:00	39			1		
	02:00	36			1		
	03:00	35			1		
	04:00	36			1		
	05:00	36			1		
	06:00	36			1		
	07:00	31			1		
	08:00	27			1		
	09:00	29			1		
	10:00	28			1		
	11:00	36			1		
	12:00	34			1		
	13:00	28			1		
	14:00	29			1		
	15:00	31			1		
	16:00	31			1		
	17:00	36			1		
	18:00	45			1		
19:00	45			1			
20:00	41			1			
21:00	39			1			
22:00	39			1			
23:00	36			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	34			1		
	01:00	38			1		
	02:00	34			1		
	03:00	33			1		
	04:00	35			1		
	05:00	34			1		
	06:00	37			1		
	07:00	33			1		
	08:00	30			1		
	09:00	30			1		
	10:00	33			1		
	11:00	31			1		
	12:00	30			1		
	13:00	27			1		
	14:00	23			1		
	15:00	27			1		
	16:00	33			1		
	17:00	27			1		
	18:00	37			1		
	19:00	44			1		
	20:00	41			1		
	21:00	39			1		
	22:00	39			1		
23:00	34			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
	Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	34			1	
01:00		39			1		
02:00		35			1		
03:00		34			1		
04:00		33			1		
05:00		37			1		
06:00		36			1		
07:00		30			1		
08:00		27			1		
09:00		26			1		
10:00		28			1		
11:00		25			1		
12:00		28			1		
13:00		26			1		
14:00		29			1		
15:00		34			1		
16:00		30			1		
17:00		31			1		
18:00		39			1		
19:00		41			1		
20:00		40			1		
21:00		35			1		
22:00		36			1		
23:00		33			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	34			1		
	01:00	38			1		
	02:00	33			1		
	03:00	33			1		
	04:00	33			1		
	05:00	34			1		
	06:00	34			1		
	07:00	30			1		
	08:00	27			1		
	09:00	27			1		
	10:00	24			1		
	11:00	25			1		
	12:00	28			1		
	13:00	27			1		
	14:00	30			1		
	15:00	30			1		
	16:00	27			1		
	17:00	28			1		
	18:00	38			1		
	19:00	41			1		
	20:00	39			1		
	21:00	37			1		
	22:00	36			1		
	23:00	36			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
	Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	40			1	
01:00		45			1		
02:00		40			1		
03:00		38			1		
04:00		40			1		
05:00		38			1		
06:00		38			1		
07:00		34			1		
08:00		30			1		
09:00		26			1		
10:00		29			1		
11:00		30			1		
12:00		31			1		
13:00		33			1		
14:00		33			1		
15:00		46			1		
16:00		46			1		
17:00		33			1		
18:00		39			1		
19:00		47			1		
20:00		40			1		
21:00		39			1		
22:00		38			1		
23:00		37			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης