

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	46		1			
	01:00	47		1			
	02:00	44		1			
	03:00	45		1			
	04:00	42		1			
	05:00	43		1			
	06:00	44		1			
	07:00	42		1			
	08:00	36		1			
	09:00	32		1			
	10:00	33		1			
	11:00	31		1			
	12:00	29		1			
	13:00	31		1			
	14:00	37		1			
	15:00	38		1			
	16:00	37		1			
	17:00	38		1			
	18:00	54		1			
	19:00	50		1			
	20:00	49		1			
	21:00	48		1			
	22:00	44		1			
	23:00	41		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	41		1			
	01:00	43		1			
	02:00	38		1			
	03:00	37		1			
	04:00	40		1			
	05:00	37		1			
	06:00	39		1			
	07:00	42		1			
	08:00	37		1			
	09:00	28		1			
	10:00	31		1			
	11:00	31		1			
	12:00	31		1			
	13:00	30		1			
	14:00	33		1			
	15:00	31		1			
	16:00	29		1			
	17:00	35		1			
	18:00	51		1			
	19:00	47		1			
	20:00	47		1			
	21:00	51		1			
	22:00	45		1			
	23:00	41		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	40		1			
	01:00	42		1			
	02:00	37		1			
	03:00	38		1			
	04:00	39		1			
	05:00	38		1			
	06:00	37		1			
	07:00	34		1			
	08:00	30		1			
	09:00	32		1			
	10:00	29		1			
	11:00	30		1			
	12:00	35		1			
	13:00	43		1			
	14:00	39		1			
	15:00	42		1			
	16:00	41		1			
	17:00	53		1			
	18:00	52		1			
	19:00	48		1			
	20:00	48		1			
	21:00	41		1			
	22:00	42		1			
	23:00	38		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	34		1			
	01:00	36		1			
	02:00	33		1			
	03:00	32		1			
	04:00	32		1			
	05:00	34		1			
	06:00	34		1			
	07:00	33		1			
	08:00	29		1			
	09:00	30		1			
	10:00	26		1			
	11:00	25		1			
	12:00	27		1			
	13:00	26		1			
	14:00	24		1			
	15:00	25		1			
	16:00	31		1			
	17:00	33		1			
	18:00	46		1			
	19:00	58		1			
	20:00	55		1			
	21:00	56		1			
	22:00	52		1			
	23:00	35		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	37		1			
	01:00	40		1			
	02:00	38		1			
	03:00	36		1			
	04:00	36		1			
	05:00	38		1			
	06:00	38		1			
	07:00	34		1			
	08:00	28		1			
	09:00	29		1			
	10:00	13		1			
	11:00	19		1			
	12:00	41		1			
	13:00	31		1			
	14:00	28		1			
	15:00	30		1			
	16:00	31		1			
	17:00	35		1			
	18:00	47		1			
	19:00	55		1			
	20:00	49		1			
	21:00	48		1			
	22:00	40		1			
	23:00	41		1			

Στις 10:21 με 11:30 υπήρξε γενική διακοπή λόγω βλάβης δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	38		1			
	01:00	41		1			
	02:00	41		1			
	03:00	42		1			
	04:00	36		1			
	05:00	36		1			
	06:00	42		1			
	07:00	33		1			
	08:00	31		1			
	09:00	29		1			
	10:00	27		1			
	11:00	31		1			
	12:00	34		1			
	13:00	35		1			
	14:00	31		1			
	15:00	33		1			
	16:00	41		1			
	17:00	36		1			
	18:00	46		1			
	19:00	49		1			
	20:00	52		1			
	21:00	42		1			
	22:00	39		1			
	23:00	37		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	35		1			
	01:00	36		1			
	02:00	35		1			
	03:00	33		1			
	04:00	34		1			
	05:00	33		1			
	06:00	36		1			
	07:00	31		1			
	08:00	26			1		
	09:00	27			1		
	10:00	28			1		
	11:00	26			1		
	12:00	27			1		
	13:00	26			1		
	14:00	26			1		
	15:00	33			1		
	16:00	35			1		
	17:00	31			1		
	18:00	43			1		
	19:00	45			1		
	20:00	43			1		
	21:00	41			1		
	22:00	39			1		
	23:00	37			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης