

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,83	2,73	0,10	0,00	1		1							0,59	0,58
	01:00	2,56	2,20	0,36	0,00	1					1				0,64	0,63
	02:00	2,35	1,65	0,69	0,00	1					1				0,78	0,78
	03:00	2,28	1,34	0,94	0,00	1									0,98	0,99
	04:00	2,22	1,24	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	05:00	2,22	1,24	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	06:00	2,27	1,29	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,46	1,53	0,94	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	2,74	1,86	0,89	0,00	1					1				0,89	0,89
	09:00	3,19	2,39	0,80	0,00	1					1				0,81	0,86
	10:00	3,59	3,24	0,35	0,00	1		1			1				0,49	0,70
	11:00	3,99	3,87	0,12	0,00	1		1			1				0,34	0,73
	12:00	4,20	4,02	0,18	0,00	1		1			1				0,34	0,77
	13:00	3,50	3,34	0,16	0,00	1		1			1				0,35	0,59
	14:00	3,28	3,04	0,24	0,00	1		1			1				0,52	0,46
	15:00	3,24	3,03	0,21	0,00	1		1			1				0,52	0,50
	16:00	3,40	3,11	0,30	0,00	1		1							0,52	0,67
	17:00	3,56	3,18	0,38	0,00	1		1							0,52	0,61
	18:00	3,89	3,78	0,10	0,00	1		1			1				0,52	0,45
	19:00	4,06	3,92	0,14	0,00	1		1			1				0,52	0,46
	20:00	4,04	3,91	0,12	0,00	1		1			1				0,52	0,48
	21:00	3,88	3,51	0,37	0,00	1		1			1				0,40	0,46
	22:00	3,59	3,37	0,23	0,00	1		1			1				0,24	0,41
	23:00	3,27	2,99	0,28	0,00	1		1			1				0,29	0,47

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 12:50 - 15:36 & 13:52 - 13:54. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 09:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης