

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 10/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,80	2,67	0,12	0,00		1	1							0,56	0,56
	01:00	2,51	2,44	0,07	0,00		1	1							0,53	0,53
	02:00	1,81	1,60	0,22	0,00		1								0,58	0,61
	03:00	2,09	1,91	0,18	0,00		1								0,96	0,97
	04:00	2,13	2,09	0,04	0,00		1								0,99	0,99
	05:00	2,14	2,07	0,07	0,00		1								0,98	0,98
	06:00	1,92	1,74	0,18	0,00		1								0,90	0,89
	07:00	2,07	1,82	0,25	0,00		1								0,91	0,98
	08:00	2,77	2,57	0,20	0,00		1	1							0,75	0,82
	09:00	3,02	2,86	0,16	0,00		1	1							0,63	0,68
	10:00	3,29	3,11	0,18	0,00		1	1							0,66	0,69
	11:00	3,35	3,24	0,11	0,00		1	1							0,69	0,69
	12:00	3,47	3,41	0,06	0,00		1	1							0,69	0,71
	13:00	3,37	3,12	0,25	0,00		1	1							0,68	0,67
	14:00	2,98	2,73	0,25	0,00		1	1							0,56	0,53
	15:00	3,00	2,75	0,25	0,00		1	1							0,55	0,51
	16:00	3,07	2,82	0,25	0,00		1	1							0,53	0,49
	17:00	3,21	2,96	0,25	0,00		1	1							0,52	0,49
	18:00	3,63	3,38	0,25	0,00		1	1							0,45	0,38
	19:00	4,38	4,13	0,25	0,00	1	1	1							0,49	0,43
	20:00	3,87	3,62	0,25	0,00	1	1								0,50	0,46
	21:00	3,41	3,16	0,25	0,00	1	1								0,51	0,46
	22:00	3,36	3,10	0,26	0,00	1	1	1							0,53	0,45
	23:00	3,26	2,96	0,30	0,00	1	1								0,31	0,31

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:35 - 10:27.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης