

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 11/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,72	2,45	0,27	0,00	1	1								0,32	0,33
	01:00	1,95	1,67	0,28	0,00	1									0,38	0,38
	02:00	1,78	1,59	0,19	0,00	1									0,38	0,38
	03:00	1,72	1,54	0,18	0,00	1									0,43	0,49
	04:00	1,74	1,57	0,16	0,00	1									0,85	0,86
	05:00	1,72	1,58	0,14	0,00	1									0,83	0,83
	06:00	1,94	1,81	0,13	0,00	1									0,93	0,94
	07:00	2,45	2,44	0,01	0,00	1	1								0,98	0,97
	08:00	3,27	3,27	0,00	0,00	1	1								0,81	0,81
	09:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1	1								0,79	0,79
	10:00	3,22	3,22	0,00	0,00	1	1								0,60	0,48
	11:00	3,24	3,23	0,00	0,00	1	1								0,60	0,59
	12:00	3,22	3,19	0,03	0,00	1	1								0,57	0,61
	13:00	3,10	3,02	0,08	0,00	1	1								0,53	0,53
	14:00	3,08	2,99	0,10	0,00	1	1								0,57	0,57
	15:00	3,40	3,21	0,18	0,00	1	1								0,65	0,66
	16:00	3,52	3,29	0,23	0,00	1	1								0,67	0,67
	17:00	3,29	2,98	0,30	0,00	1	1								0,52	0,52
	18:00	3,65	3,17	0,48	0,00	1	1								0,56	0,56
	19:00	3,74	3,19	0,55	0,00	1	1								0,56	0,56
	20:00	3,78	3,18	0,60	0,00	1	1								0,60	0,60
	21:00	3,59	3,03	0,56	0,00	1	1								0,56	0,56
	22:00	3,39	2,84	0,55	0,00	1	1								0,55	0,55
	23:00	3,09	2,53	0,56	0,00	1	1								0,56	0,53

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης