

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 12/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,33	1,76	0,57	0,00		1								0,58	0,66
	01:00	2,06	1,56	0,50	0,00		1								0,50	0,78
	02:00	1,99	1,49	0,50	0,00		1								0,50	0,86
	03:00	1,95	1,47	0,47	0,00		1								0,50	0,94
	04:00	1,95	1,46	0,49	0,00		1								0,50	0,95
	05:00	2,23	1,74	0,49	0,00		1								0,50	0,99
	06:00	2,26	1,76	0,50	0,00		1								0,50	0,99
	07:00	2,74	2,25	0,49	0,00	1	1								0,50	0,85
	08:00	3,16	2,66	0,50	0,00	1	1								0,50	0,76
	09:00	3,39	2,90	0,49	0,00	1	1								0,50	0,76
	10:00	3,31	2,82	0,49	0,00	1	1								0,50	0,63
	11:00	3,30	2,84	0,46	0,00	1	1								0,50	0,63
	12:00	3,36	2,96	0,41	0,00	1	1								0,50	0,63
	13:00	3,43	2,95	0,48	0,00	1	1								0,50	0,66
	14:00	3,25	2,76	0,49	0,00	1	1								0,50	0,64
	15:00	3,37	2,90	0,47	0,00	1	1								0,50	0,65
	16:00	3,31	2,82	0,48	0,00	1	1								0,50	0,58
	17:00	3,47	2,98	0,50	0,00	1	1								0,50	0,58
	18:00	3,77	3,28	0,50	0,00	1	1								0,50	0,60
	19:00	3,99	3,50	0,50	0,00	1	1								0,50	0,62
	20:00	4,07	3,58	0,50	0,00	1	1								0,50	0,69
	21:00	3,96	3,46	0,50	0,00	1	1								0,50	0,67
	22:00	3,63	3,14	0,50	0,00	1	1								0,50	0,64
	23:00	3,27	2,77	0,50	0,00	1	1								0,50	0,59

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης