

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,53	2,01	0,52	0,00	1									0,52	0,68
	01:00	2,00	1,46	0,54	0,00	1									0,54	0,77
	02:00	1,93	1,39	0,54	0,00	1									0,54	0,82
	03:00	1,99	1,51	0,49	0,00	1									0,54	0,93
	04:00	2,22	1,74	0,47	0,00	1									0,54	0,99
	05:00	2,23	1,72	0,51	0,00	1									0,54	0,99
	06:00	2,40	1,87	0,53	0,00	1									0,54	0,99
	07:00	2,78	2,25	0,53	0,00	1					1				0,54	0,99
	08:00	2,86	2,33	0,53	0,00	1					1				0,54	0,89
	09:00	2,98	2,44	0,54	0,00	1		1							0,54	0,66
	10:00	2,89	2,36	0,54	0,00	1					1				0,54	0,58
	11:00	2,88	2,36	0,52	0,00	1					1				0,54	0,60
	12:00	3,12	2,64	0,48	0,00	1					1				0,54	0,61
	13:00	3,27	2,75	0,52	0,00	1					1				0,54	0,66
	14:00	3,29	2,80	0,49	0,00		1				1				0,54	0,61
	15:00	3,26	2,97	0,30	0,00		1	1							0,54	0,64
	16:00	3,42	2,97	0,45	0,00		1	1							0,54	0,66
	17:00	3,68	3,15	0,52	0,00	1	1	1							0,54	0,60
	18:00	4,09	3,62	0,47	0,00	1		1			1				0,54	0,63
	19:00	4,09	3,77	0,32	0,00	1		1			1				0,54	0,52
	20:00	4,01	3,53	0,47	0,00	1		1			1				0,54	0,52
	21:00	3,82	3,30	0,52	0,00	1		1			1				0,54	0,48
	22:00	3,55	3,06	0,49	0,00	1		1			1				0,54	0,57
	23:00	3,22	2,78	0,45	0,00	1		1							0,54	0,62

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης