

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,59	2,21	0,38	0,00	1		1							0,54	0,62
	01:00	1,94	1,55	0,38	0,00	1									0,54	0,73
	02:00	1,85	1,54	0,32	0,00	1									0,54	0,77
	03:00	2,03	1,64	0,38	0,00	1									0,55	0,92
	04:00	2,20	1,90	0,30	0,00	1									0,55	0,99
	05:00	2,22	1,93	0,28	0,00	1									0,55	0,99
	06:00	2,04	1,70	0,34	0,00	1									0,55	0,94
	07:00	1,88	1,77	0,10	0,00	1									0,55	0,90
	08:00	2,06	2,05	0,01	0,00	1		1							0,55	0,42
	09:00	2,78	2,76	0,02	0,00	1		1							0,55	0,53
	10:00	2,87	2,85	0,02	0,00	1		1							0,55	0,51
	11:00	2,83	2,58	0,25	0,00	1		1							0,55	0,49
	12:00	2,73	2,44	0,29	0,00	1		1							0,55	0,43
	13:00	2,75	2,50	0,25	0,00	1		1							0,55	0,44
	14:00	2,78	2,46	0,31	0,00	1		1							0,55	0,47
	15:00	2,69	2,19	0,50	0,00	1					1				0,55	0,54
	16:00	2,93	2,39	0,54	0,00	1					1				0,55	0,56
	17:00	3,22	2,67	0,55	0,00	1					1				0,55	0,56
	18:00	3,75	3,20	0,55	0,00	1		1							0,55	0,63
	19:00	3,86	3,31	0,55	0,00	1		1							0,55	0,62
	20:00	3,84	3,30	0,55	0,00	1		1							0,55	0,65
	21:00	3,63	3,08	0,55	0,00	1		1							0,55	0,61
	22:00	3,40	2,85	0,55	0,00	1		1							0,55	0,59
	23:00	3,13	2,59	0,55	0,00	1		1							0,55	0,58

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης