

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,55	2,20	0,36	0,00	1					1				0,45	0,58
	01:00	2,10	1,97	0,14	0,00	1					1				0,35	0,45
	02:00	1,88	1,81	0,07	0,00	1					1				0,26	0,35
	03:00	2,02	1,91	0,11	0,00	1					1				0,30	0,69
	04:00	2,03	1,84	0,19	0,00	1									0,30	0,98
	05:00	2,06	1,87	0,19	0,00	1									0,30	0,98
	06:00	1,90	1,66	0,24	0,00	1									0,30	0,88
	07:00	1,96	1,66	0,30	0,00	1									0,30	0,95
	08:00	1,85	1,57	0,28	0,00	1									0,47	0,61
	09:00	1,98	1,57	0,40	0,01	1									0,69	0,73
	10:00	2,03	1,54	0,48	0,01	1									0,91	0,91
	11:00	2,18	1,54	0,63	0,01	1									0,91	0,38
	12:00	2,13	1,65	0,46	0,02	1									0,50	0,42
	13:00	2,03	1,62	0,39	0,02	1									0,39	0,39
	14:00	2,05	1,62	0,41	0,02	1									0,43	0,43
	15:00	2,26	1,73	0,49	0,04	1									0,49	0,50
	16:00	3,04	1,53	0,74	0,77	1									0,74	0,75
	17:00	3,39	1,58	0,79	1,02	1									0,79	0,79
	18:00	3,84	1,67	0,82	1,35	1									0,82	0,82
	19:00	4,05	1,60	0,83	1,63	1									0,84	0,84
	20:00	3,97	1,52	0,82	1,62	1									0,86	0,87
	21:00	3,82	1,69	0,50	1,62	1									0,56	0,86
	22:00	3,49	1,66	0,25	1,58	1									0,44	0,82
	23:00	3,10	1,42	0,26	1,41	1									0,35	0,80

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 10:00 και από τις 20:40. Προγραμματισμένη μερική διακοπή από τις 08:10 - 12:09.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης