

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 17/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,74	1,44	0,25	1,05	1									0,35	0,93
	01:00	2,40	1,34	0,24	0,82	1									0,35	0,81
	02:00	2,25	1,30	0,22	0,73	1									0,35	0,85
	03:00	2,21	1,32	0,21	0,68			1							0,24	0,86
	04:00	2,16	1,24	0,19	0,72			1							0,19	0,84
	05:00	2,20	1,23	0,24	0,72			1							0,24	0,85
	06:00	2,37	1,25	0,26	0,87			1							0,26	0,95
	07:00	2,76	1,05	0,53	1,18			1							0,53	0,95
	08:00	2,92	1,09	0,60	1,22			1							0,60	0,98
	09:00	2,94	1,13	0,59	1,22			1							0,60	0,95
	10:00	3,15	1,33	0,60	1,23			1							0,60	0,98
	11:00	3,20	1,16	0,60	1,44			1							0,60	0,98
	12:00	3,60	1,48	0,60	1,53	1									0,60	0,95
	13:00	3,79	1,57	0,60	1,62	1									0,60	0,99
	14:00	3,82	1,49	0,60	1,73	1									0,60	0,98
	15:00	3,60	1,49	0,60	1,52	1									0,60	0,99
	16:00	3,53	2,10	0,58	0,86	1		1							0,60	0,75
	17:00	4,11	2,79	0,59	0,73	1		1							0,60	0,80
	18:00	4,42	1,62	0,58	2,22	1									0,60	0,93
	19:00	4,42	1,41	0,59	2,42	1									0,60	0,99
	20:00	4,25	1,32	0,57	2,35	1									0,60	0,98
	21:00	3,94	1,44	0,57	1,92	1									0,60	0,98
	22:00	3,59	1,30	0,47	1,82	1									0,51	0,94
	23:00	3,18	1,38	0,49	1,31	1									0,49	0,93

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα πικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης