

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,81	1,33	0,49	0,99	1									0,49	0,98
	01:00	2,50	1,30	0,49	0,71	1									0,49	0,96
	02:00	2,35	1,33	0,49	0,53	1									0,49	0,98
	03:00	2,25	1,30	0,49	0,46	1									0,49	0,94
	04:00	2,22	1,31	0,49	0,42	1									0,49	0,93
	05:00	2,27	1,36	0,49	0,42	1									0,49	0,94
	06:00	2,48	1,58	0,49	0,42	1									0,49	0,98
	07:00	2,45	1,54	0,49	0,42	1									0,49	0,96
	08:00	2,69	1,61	0,46	0,62	1									0,49	0,98
	09:00	2,71	1,77	0,31	0,63	1									0,49	0,98
	10:00	2,95	1,68	0,25	1,02	1									0,49	0,96
	11:00	3,06	1,71	0,43	0,92	1									0,49	0,99
	12:00	3,10	1,59	0,49	1,02	1									0,49	0,98
	13:00	3,19	1,64	0,49	1,06	1									0,49	0,98
	14:00	3,17	1,75	0,49	0,93	1									0,49	0,99
	15:00	3,37	1,58	0,49	1,30	1									0,49	0,97
	16:00	3,91	1,80	0,49	1,63	1									0,49	0,99
	17:00	4,22	1,73	0,49	2,00	1									0,49	0,99
	18:00	4,43	1,64	0,48	2,31	1									0,49	0,98
	19:00	4,69	1,70	0,48	2,52	1									0,49	0,99
	20:00	4,54	1,53	0,49	2,53	1									0,49	0,98
	21:00	4,25	1,52	0,49	2,24	1									0,49	0,98
	22:00	3,92	1,49	0,48	1,94	1									0,49	0,98
	23:00	3,46	1,52	0,49	1,45	1									0,49	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης