

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 19/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,96	1,53	0,39	1,03	1					1				0,40	0,82
	01:00	2,62	1,36	0,35	0,90	1									0,36	0,75
	02:00	2,42	1,31	0,44	0,67	1									0,48	0,86
	03:00	2,32	1,31	0,49	0,52	1									0,53	0,87
	04:00	2,27	1,28	0,48	0,52	1									0,53	0,85
	05:00	2,30	1,53	0,26	0,50	1									0,53	0,86
	06:00	2,52	1,72	0,08	0,72	1									0,76	0,88
	07:00	3,03	1,73	0,01	1,29	1									0,88	0,87
	08:00	3,14	1,64	0,00	1,50	1									0,85	0,85
	09:00	3,18	1,67	0,00	1,50	1									0,86	0,85
	10:00	3,29	1,78	0,01	1,50	1									0,90	0,90
	11:00	3,34	1,39	0,04	1,91	1									0,79	0,79
	12:00	3,19	1,60	0,09	1,50	1									0,85	0,86
	13:00	3,29	1,68	0,07	1,55	1									0,89	0,89
	14:00	3,30	1,64	0,05	1,61	1									0,88	0,88
	15:00	3,03	1,31	0,12	1,59	1									0,78	0,78
	16:00	3,21	1,61	0,10	1,50	1									0,87	0,87
	17:00	3,54	1,65	0,06	1,84	1									0,86	0,88
	18:00	4,09	1,68	0,11	2,31	1									0,92	0,92
	19:00	4,53	1,65	0,20	2,68	1									0,94	0,94
	20:00	4,49	1,70	0,37	2,42	1									0,98	0,99
	21:00	4,31	1,40	0,68	2,23	1									0,98	0,99
	22:00	3,94	1,58	0,62	1,74	1									0,82	0,98
	23:00	3,47	1,34	0,61	1,52	1									0,69	0,96

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 06:18 και από τις 22:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης