

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,88	2,60	0,28	0,00	1		1			1				0,29	0,44
	01:00	2,51	2,23	0,28	0,00	1		1							0,29	0,54
	02:00	2,34	1,94	0,40	0,00			1			1				0,40	0,69
	03:00	2,23	1,76	0,47	0,00			1			1				0,49	0,85
	04:00	2,20	1,72	0,47	0,00			1			1				0,49	0,82
	05:00	2,21	1,74	0,47	0,00			1			1				0,49	0,87
	06:00	2,44	2,04	0,40	0,00			1			1				0,49	0,89
	07:00	2,53	2,06	0,47	0,00			1			1				0,49	0,94
	08:00	2,48	2,02	0,46	0,00			1			1				0,49	0,77
	09:00	2,56	2,09	0,47	0,00			1			1				0,49	0,73
	10:00	2,65	2,18	0,47	0,00			1			1				0,48	0,69
	11:00	3,23	2,76	0,47	0,00		1	1			1				0,48	0,76
	12:00	3,78	3,31	0,47	0,00		1	1							0,49	0,85
	13:00	3,49	3,02	0,47	0,00		1	1							0,49	0,80
	14:00	3,52	2,98	0,54	0,00		1	1							0,55	0,79
	15:00	3,58	2,82	0,77	0,00		1	1							0,78	0,80
	16:00	3,77	3,10	0,67	0,00	1	1	1							0,74	0,72
	17:00	4,00	3,46	0,54	0,00	1		1			1				0,65	0,64
	18:00	4,35	3,87	0,48	0,00	1		1			1				0,60	0,60
	19:00	4,06	3,65	0,40	0,00	1		1			1				0,49	0,47
	20:00	3,74	3,47	0,26	0,00	1		1			1				0,43	0,43
	21:00	3,78	3,59	0,18	0,00	1		1			1				0,44	0,44
	22:00	3,85	3,62	0,23	0,00	1		1			1				0,52	0,51
	23:00	3,44	3,18	0,26	0,00	1		1			1				0,51	0,51

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 14:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης