

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 20/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,96	1,31	0,62	1,03	1									0,69	0,96
	01:00	2,58	1,26	0,60	0,72	1									0,69	0,95
	02:00	2,38	1,61	0,45	0,32	1									0,69	0,98
	03:00	2,31	1,61	0,39	0,31	1									0,69	0,98
	04:00	2,23	1,28	0,64	0,31	1									0,69	0,96
	05:00	2,26	1,27	0,68	0,32	1									0,69	0,97
	06:00	2,50	1,49	0,68	0,33	1									0,69	0,98
	07:00	2,91	1,69	0,68	0,53	1									0,69	0,99
	08:00	2,98	1,57	0,68	0,73	1									0,69	0,99
	09:00	3,10	1,46	0,68	0,95	1									0,69	0,98
	10:00	3,06	1,34	0,68	1,03	1									0,69	0,98
	11:00	3,06	1,25	0,68	1,13	1									0,69	0,97
	12:00	3,17	1,36	0,68	1,13	1									0,69	0,98
	13:00	3,26	1,44	0,68	1,13	1									0,69	0,98
	14:00	3,44	1,57	0,68	1,19	1									0,69	0,99
	15:00	3,86	1,50	0,68	1,68	1									0,69	0,97
	16:00	3,99	1,49	0,68	1,83	1									0,69	0,98
	17:00	4,18	1,57	0,68	1,93	1									0,69	0,99
	18:00	4,54	1,40	0,68	2,46	1									0,69	0,97
	19:00	4,52	1,24	0,68	2,61	1									0,69	0,98
	20:00	4,44	1,32	0,68	2,43	1									0,69	0,98
	21:00	4,21	1,30	0,68	2,23	1									0,69	0,97
	22:00	3,87	1,46	0,68	1,73	1									0,69	0,98
	23:00	3,48	1,34	0,68	1,46	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης