

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 22/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,12	1,34	0,56	1,22	1									0,66	0,86
	01:00	2,81	1,31	0,67	0,83	1									0,68	0,97
	02:00	2,53	1,22	0,68	0,62	1									0,69	0,96
	03:00	2,42	1,44	0,67	0,31	1									0,69	0,98
	04:00	2,38	1,40	0,66	0,32	1									0,69	0,98
	05:00	2,39	1,39	0,68	0,32	1									0,69	0,98
	06:00	2,45	1,15	0,68	0,62	1									0,69	0,92
	07:00	2,74	1,44	0,68	0,62	1									0,69	0,98
	08:00	3,25	1,74	0,68	0,83	1									0,69	0,99
	09:00	3,59	1,60	0,68	1,31	1									0,69	0,99
	10:00	3,77	1,62	0,62	1,52	1									0,69	0,99
	11:00	3,72	1,28	0,62	1,82	1									0,69	0,97
	12:00	3,52	1,51	0,67	1,34	1									0,69	0,98
	13:00	3,54	1,48	0,64	1,41	1									0,69	0,98
	14:00	3,72	1,63	0,67	1,42	1									0,69	0,99
	15:00	3,74	1,64	0,68	1,41	1									0,69	0,99
	16:00	3,75	1,65	0,68	1,42	1									0,69	0,99
	17:00	3,94	1,64	0,68	1,62	1									0,69	0,99
	18:00	4,31	1,80	0,68	1,82	1									0,69	0,99
	19:00	4,46	1,75	0,68	2,02	1									0,69	0,99
	20:00	4,29	1,48	0,68	2,12	1									0,69	0,99
	21:00	4,10	1,38	0,68	2,04	1									0,69	0,99
	22:00	3,91	1,27	0,68	1,95	1									0,69	0,97
	23:00	3,65	1,32	0,68	1,65	1									0,69	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης