

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 23/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,21	1,29	0,68	1,24	1									0,69	0,97
	01:00	2,86	1,25	0,68	0,93	1									0,69	0,97
	02:00	2,35	1,36	0,25	0,73	1					1				0,26	0,44
	03:00	2,59	1,41	0,50	0,68	1									0,50	0,96
	04:00	2,55	1,48	0,40	0,67	1									0,40	0,96
	05:00	2,54	1,47	0,40	0,67	1									0,40	0,96
	06:00	2,63	1,46	0,40	0,77	1									0,40	0,96
	07:00	2,83	1,47	0,40	0,96	1									0,40	0,96
	08:00	3,17	1,59	0,40	1,18	1									0,40	0,98
	09:00	3,45	1,68	0,40	1,36	1									0,40	0,98
	10:00	3,68	1,66	0,40	1,62	1									0,40	0,98
	11:00	3,72	1,33	0,59	1,80	1									0,63	0,97
	12:00	3,62	1,46	0,63	1,52	1									0,64	0,99
	13:00	3,51	1,18	0,63	1,70	1									0,64	0,95
	14:00	3,21	1,24	0,66	1,31	1									0,66	0,96
	15:00	2,99	1,29	0,68	1,02	1									0,69	0,97
	16:00	2,95	1,26	0,68	1,01	1									0,69	0,97
	17:00	3,21	1,52	0,68	1,01	1									0,69	0,99
	18:00	3,77	1,75	0,68	1,34	1									0,69	0,99
	19:00	4,12	1,83	0,68	1,61	1									0,69	0,99
	20:00	4,31	1,76	0,68	1,86	1									0,69	0,99
	21:00	4,19	1,70	0,68	1,81	1									0,69	0,99
	22:00	3,86	1,57	0,68	1,61	1									0,69	0,99
	23:00	3,52	1,23	0,68	1,60	1									0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης