

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 24/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,09	1,32	0,68	1,09	1									0,69	0,96
	01:00	2,70	1,31	0,68	0,71	1									0,69	0,97
	02:00	2,53	1,54	0,68	0,31	1									0,69	0,98
	03:00	2,43	1,45	0,68	0,30	1									0,69	0,99
	04:00	2,37	1,59	0,48	0,30	1									0,69	0,98
	05:00	2,34	1,68	0,36	0,30	1									0,69	0,98
	06:00	2,56	1,54	0,16	0,86	1									0,68	0,86
	07:00	2,97	1,60	0,05	1,32	1									0,76	0,85
	08:00	3,09	1,47	0,03	1,60	1									0,79	0,79
	09:00	3,05	1,55	0,00	1,50	1									0,81	0,81
	10:00	2,94	1,30	0,04	1,60	1									0,73	0,73
	11:00	2,91	1,20	0,01	1,70	1									0,70	0,70
	12:00	2,90	1,57	0,02	1,31	1									0,80	0,81
	13:00	2,85	1,27	0,09	1,50	1									0,73	0,73
	14:00	2,91	1,32	0,10	1,50	1									0,76	0,76
	15:00	2,94	1,18	0,26	1,50	1									0,76	0,76
	16:00	3,03	1,32	0,21	1,50	1									0,80	0,80
	17:00	3,38	1,41	0,47	1,50	1									0,93	0,93
	18:00	4,00	1,70	0,43	1,87	1									0,98	0,98
	19:00	4,37	1,42	0,56	2,39	1									0,97	0,97
	20:00	4,43	1,49	0,54	2,41	1									0,98	0,98
	21:00	4,25	1,51	0,34	2,40	1									0,95	0,95
	22:00	3,94	1,78	0,14	2,02	1									0,96	0,96
	23:00	3,47	1,43	0,03	2,01	1									0,82	0,81

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης