

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 25/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,02	1,50	0,00	1,52	1									0,80	0,80
	01:00	2,67	1,55	0,01	1,11	1									0,85	0,78
	02:00	2,48	1,64	0,03	0,81	1									0,75	0,80
	03:00	2,35	1,98	0,06	0,31	1					1				0,54	0,54
	04:00	2,29	1,86	0,14	0,30	1					1				0,52	0,41
	05:00	2,32	1,84	0,18	0,30	1									0,52	0,77
	06:00	2,49	1,68	0,14	0,67	1									0,52	0,78
	07:00	2,99	1,47	0,42	1,11	1									0,52	0,76
	08:00	3,23	1,80	0,31	1,12	1									0,52	0,89
	09:00	3,40	1,89	0,32	1,19	1					1				0,52	0,62
	10:00	3,54	1,52	0,42	1,60	1									0,52	0,81
	11:00	3,31	1,35	0,34	1,61	1									0,52	0,78
	12:00	3,17	1,29	0,35	1,53	1									0,52	0,69
	13:00	2,69	1,19	0,36	1,13	1									0,52	0,51
	14:00	2,44	1,57	0,39	0,47	1									0,52	0,32
	15:00	3,22	1,76	0,51	0,95	1					1				0,61	0,59
	16:00	3,28	1,42	0,74	1,12	1									0,75	0,74
	17:00	3,58	1,51	0,85	1,22	1									0,87	0,76
	18:00	4,14	1,68	0,89	1,57	1									0,91	0,90
	19:00	4,42	1,64	0,83	1,95	1									0,91	0,97
	20:00	4,46	1,65	0,79	2,02	1									0,91	0,98
	21:00	4,27	1,49	0,80	1,99	1									0,91	0,96
	22:00	3,90	1,30	0,68	1,92	1									0,92	0,95
	23:00	3,46	1,22	0,52	1,72	1									0,91	0,91

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 05:00 - 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης