

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,83	2,54	0,29	0,00	1		1			1				0,29	0,25
	01:00	2,50	1,91	0,60	0,00	1					1				0,59	0,62
	02:00	2,33	1,35	0,97	0,00	1									0,98	0,98
	03:00	2,24	1,26	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	04:00	2,21	1,22	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	05:00	2,20	1,22	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	06:00	2,42	1,44	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,81	1,83	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	3,13	2,17	0,96	0,00	1					1				0,97	0,96
	09:00	3,41	2,53	0,88	0,00	1					1				0,89	0,89
	10:00	3,45	2,67	0,78	0,00	1					1				0,79	0,79
	11:00	3,52	2,84	0,69	0,00	1					1				0,75	0,74
	12:00	3,63	3,16	0,47	0,00	1		1							0,73	0,84
	13:00	3,74	3,01	0,73	0,00	1		1							0,74	0,87
	14:00	3,75	3,03	0,72	0,00	1		1							0,74	0,91
	15:00	3,82	3,56	0,27	0,00	1		1			1				0,58	0,76
	16:00	3,80	3,74	0,06	0,00	1		1			1				0,52	0,62
	17:00	3,94	3,76	0,18	0,00	1		1			1				0,53	0,60
	18:00	4,22	3,98	0,24	0,00	1		1			1				0,60	0,62
	19:00	4,42	4,16	0,26	0,00	1		1			1				0,61	0,62
	20:00	4,32	4,06	0,26	0,00	1		1			1				0,61	0,63
	21:00	3,97	3,75	0,22	0,00	1		1			1				0,56	0,56
	22:00	3,03	2,84	0,18	0,00	1		1							0,47	0,48
	23:00	2,71	2,54	0,17	0,00	1		1							0,43	0,42

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Ο ΥΒΕ έμεινε εκτός λειτουργίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης