

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 30/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,28	2,16	0,12	0,00	1		1							0,32	0,32
	01:00	2,56	2,42	0,14	0,00	1		1							0,56	0,57
	02:00	1,96	1,81	0,16	0,00	1									0,59	0,58
	03:00	1,62	1,42	0,20	0,00	1									0,72	0,71
	04:00	1,62	1,36	0,26	0,00	1									0,73	0,73
	05:00	1,66	1,36	0,30	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	1,83	1,49	0,34	0,00	1									0,86	0,87
	07:00	2,26	1,90	0,35	0,00	1									0,97	0,98
	08:00	2,38	2,09	0,29	0,00	1					1				0,76	0,76
	09:00	2,54	2,28	0,26	0,00	1					1				0,67	0,67
	10:00	2,82	2,59	0,23	0,00	1					1				0,58	0,58
	11:00	2,88	2,66	0,22	0,00	1					1				0,56	0,56
	12:00	2,69	2,51	0,18	0,00	1					1				0,46	0,45
	13:00	2,64	2,45	0,19	0,00	1					1				0,47	0,45
	14:00	2,55	2,40	0,15	0,00	1					1				0,47	0,48
	15:00	2,62	2,45	0,17	0,00	1					1				0,50	0,48
	16:00	2,87	2,59	0,28	0,00	1					1				0,53	0,52
	17:00	3,27	3,11	0,16	0,00	1		1			1				0,46	0,57
	18:00	3,84	3,68	0,16	0,00	1		1			1				0,54	0,54
	19:00	3,93	3,85	0,08	0,00	1		1			1				0,49	0,49
	20:00	3,91	3,90	0,01	0,00	1		1			1				0,50	0,50
	21:00	3,72	3,55	0,17	0,00	1		1			1				0,46	0,46
	22:00	3,45	3,33	0,12	0,00	1		1			1				0,43	0,43
	23:00	3,24	2,99	0,25	0,00	1		1			1				0,44	0,44

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης