

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 31/1/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,88	2,57	0,31	0,00	1		1							0,61	0,61
	01:00	2,56	2,08	0,48	0,00	1		1							0,59	0,60
	02:00	2,32	2,04	0,28	0,00	1					1				0,70	0,70
	03:00	2,22	1,94	0,28	0,00	1					1				0,71	0,79
	04:00	2,15	1,62	0,53	0,00	1									0,71	0,98
	05:00	2,15	1,52	0,63	0,00	1									0,71	0,99
	06:00	2,24	1,66	0,58	0,00	1									0,70	0,98
	07:00	2,44	1,95	0,49	0,00	1					1				0,49	0,98
	08:00	2,73	2,25	0,48	0,00	1					1				0,49	0,75
	09:00	2,79	2,38	0,41	0,00	1					1				0,49	0,63
	10:00	2,90	2,42	0,48	0,00	1					1				0,49	0,59
	11:00	2,93	2,44	0,49	0,00	1					1				0,49	0,60
	12:00	2,88	2,39	0,49	0,00	1					1				0,49	0,57
	13:00	3,21	2,73	0,48	0,00	1					1				0,49	0,65
	14:00	3,03	2,57	0,46	0,00	1					1				0,49	0,65
	15:00	2,66	2,38	0,28	0,00	1					1				0,50	0,52
	16:00	3,20	2,91	0,28	0,00	1		1			1				0,50	0,59
	17:00	3,72	3,58	0,14	0,00	1		1			1				0,50	0,66
	18:00	3,97	3,78	0,19	0,00	1		1			1				0,53	0,53
	19:00	3,97	3,73	0,25	0,00	1		1			1				0,50	0,49
	20:00	3,94	3,82	0,12	0,00	1		1			1				0,52	0,52
	21:00	3,79	3,77	0,01	0,00	1		1			1				0,49	0,49
	22:00	3,51	3,49	0,02	0,00	1		1			1				0,45	0,45
	23:00	3,20	3,15	0,04	0,00	1		1			1				0,51	0,51

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:30 - 18:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης