

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,95	2,95	0,00	0,00	1		1							0,64	0,64
	01:00	2,58	2,58	0,00	0,00	1		1							0,58	0,58
	02:00	2,35	2,35	0,00	0,00	1					1				0,62	0,62
	03:00	2,25	2,24	0,01	0,00	1					1				0,69	0,69
	04:00	2,20	2,18	0,01	0,00	1					1				0,67	0,66
	05:00	2,21	2,19	0,03	0,00	1					1				0,68	0,68
	06:00	2,44	2,38	0,06	0,00	1					1				0,82	0,83
	07:00	2,92	2,73	0,19	0,00	1					1				0,98	0,98
	08:00	2,75	2,53	0,22	0,00	1					1				0,71	0,70
	09:00	2,57	2,25	0,32	0,00	1					1				0,56	0,56
	10:00	2,90	2,39	0,51	0,00	1					1				0,61	0,60
	11:00	2,76	2,24	0,51	0,00	1					1				0,56	0,56
	12:00	2,80	2,22	0,57	0,00	1					1				0,58	0,58
	13:00	2,83	2,26	0,57	0,00	1					1				0,59	0,59
	14:00	2,95	2,30	0,65	0,00	1					1				0,68	0,68
	15:00	3,14	2,45	0,69	0,00	1					1				0,71	0,72
	16:00	3,38	2,66	0,72	0,00	1					1				0,72	0,72
	17:00	3,51	2,85	0,66	0,00	1					1				0,66	0,66
	18:00	3,63	3,09	0,54	0,00	1					1				0,54	0,54
	19:00	4,26	3,73	0,53	0,00	1		1			1				0,53	0,53
	20:00	4,29	3,71	0,58	0,00	1		1			1				0,58	0,58
	21:00	4,16	3,58	0,58	0,00	1		1			1				0,58	0,58
	22:00	3,77	3,29	0,48	0,00	1		1			1				0,48	0,48
	23:00	3,26	2,90	0,36	0,00	1		1			1				0,36	0,37

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης