

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 5/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,81	2,14	0,67	0,00	1					1				0,70	0,70
	01:00	2,52	2,14	0,38	0,00	1					1				0,58	0,73
	02:00	2,35	1,87	0,48	0,00	1					1				0,49	0,80
	03:00	2,25	1,77	0,48	0,00	1									0,49	0,99
	04:00	2,22	1,73	0,49	0,00	1									0,49	0,99
	05:00	2,21	1,75	0,47	0,00	1									0,49	0,99
	06:00	2,42	1,94	0,48	0,00	1									0,49	0,98
	07:00	2,80	2,60	0,19	0,00	1					1				0,48	0,95
	08:00	3,13	3,05	0,08	0,00	1		1							0,39	0,83
	09:00	3,50	3,43	0,07	0,00	1		1							0,39	0,83
	10:00	3,74	3,74	0,00	0,00	1		1			1				0,39	0,72
	11:00	3,66	3,66	0,00	0,00	1		1			1				0,39	0,69
	12:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1		1			1				0,41	0,68
	13:00	3,40	3,40	0,00	0,00	1		1			1				0,45	0,59
	14:00	3,43	3,40	0,03	0,00	1		1			1				0,48	0,59
	15:00	3,65	3,46	0,19	0,00	1		1			1				0,48	0,62
	16:00	3,84	3,64	0,19	0,00	1		1			1				0,48	0,63
	17:00	4,00	3,80	0,19	0,00	1		1			1				0,48	0,61
	18:00	4,13	3,84	0,29	0,00	1		1			1				0,58	0,57
	19:00	3,84	3,54	0,30	0,00	1		1			1				0,59	0,50
	20:00	3,83	3,54	0,30	0,00	1		1			1				0,59	0,52
	21:00	3,56	3,28	0,28	0,00	1		1			1				0,59	0,48
	22:00	3,16	2,97	0,19	0,00	1		1							0,59	0,51
	23:00	2,84	2,59	0,24	0,00	1		1							0,59	0,47

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 01:17 - 18:03.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης