

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,94	2,68	0,26	0,00	1		1							0,59	0,63
	01:00	2,45	2,22	0,23	0,00	1		1							0,59	0,61
	02:00	1,67	1,62	0,06	0,00	1									0,59	0,65
	03:00	1,61	1,57	0,04	0,00	1									0,59	0,70
	04:00	1,56	1,56	0,00	0,00	1									0,59	0,67
	05:00	1,57	1,56	0,01	0,00	1									0,59	0,68
	06:00	1,76	1,74	0,02	0,00	1									0,59	0,82
	07:00	2,62	2,51	0,11	0,00	1		1							0,59	0,89
	08:00	2,99	2,88	0,11	0,00	1		1							0,59	0,73
	09:00	3,01	2,99	0,02	0,00	1		1							0,60	0,61
	10:00	3,03	2,97	0,06	0,00	1		1							0,58	0,57
	11:00	2,83	2,70	0,13	0,00	1		1							0,49	0,49
	12:00	2,87	2,74	0,12	0,00	1		1							0,48	0,48
	13:00	2,99	2,81	0,18	0,00	1		1							0,53	0,53
	14:00	3,19	3,07	0,12	0,00	1		1							0,66	0,66
	15:00	3,51	3,46	0,06	0,00	1		1							0,75	0,75
	16:00	3,62	3,54	0,09	0,00	1		1							0,74	0,74
	17:00	3,78	3,51	0,27	0,00	1		1							0,72	0,72
	18:00	4,12	3,87	0,25	0,00	1		1			1				0,64	0,63
	19:00	4,17	3,95	0,21	0,00	1		1			1				0,55	0,55
	20:00	4,02	3,81	0,21	0,00	1		1			1				0,54	0,54
	21:00	3,92	3,72	0,20	0,00	1		1			1				0,52	0,52
	22:00	3,57	3,40	0,17	0,00	1		1			1				0,46	0,46
	23:00	3,24	3,07	0,17	0,00	1		1			1				0,54	0,54

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης