

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,85	2,63	0,21	0,00	1		1							0,59	0,59
	01:00	2,52	2,27	0,24	0,00	1					1				0,64	0,64
	02:00	2,31	2,05	0,26	0,00	1					1				0,67	0,68
	03:00	2,17	1,90	0,27	0,00	1					1				0,71	0,71
	04:00	2,16	1,82	0,35	0,00	1									0,91	0,94
	05:00	2,16	1,78	0,38	0,00	1									0,99	0,99
	06:00	2,28	1,90	0,38	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,21	1,82	0,38	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	2,20	1,89	0,30	0,00	1									0,79	0,79
	09:00	2,13	1,88	0,25	0,00	1									0,65	0,65
	10:00	2,10	1,89	0,22	0,00	1									0,56	0,56
	11:00	1,94	1,75	0,19	0,00	1									0,49	0,49
	12:00	1,99	1,84	0,14	0,00	1									0,49	0,49
	13:00	1,98	1,81	0,17	0,00	1									0,49	0,49
	14:00	1,90	1,78	0,11	0,00	1									0,49	0,50
	15:00	1,90	1,86	0,05	0,00	1									0,48	0,48
	16:00	2,47	2,45	0,02	0,00	1		1							0,45	0,45
	17:00	3,18	3,14	0,04	0,00	1		1							0,52	0,52
	18:00	3,10	3,08	0,03	0,00	1		1							0,45	0,44
	19:00	3,02	3,02	0,00	0,00	1		1							0,39	0,39
	20:00	2,93	2,93	0,00	0,00	1		1							0,39	0,39
	21:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1		1							0,37	0,37
	22:00	2,67	2,67	0,00	0,00	1		1							0,36	0,35
	23:00	2,74	2,74	0,00	0,00	1		1							0,42	0,44

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης