

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,73	2,73	0,00	0,00	1		1							0,54	0,54
	01:00	1,85	1,84	0,01	0,00	1									0,56	0,56
	02:00	1,60	1,52	0,07	0,00	1									0,60	0,60
	03:00	1,55	1,42	0,12	0,00	1									0,64	0,62
	04:00	1,70	1,52	0,18	0,00	1									0,73	0,74
	05:00	2,12	1,84	0,28	0,00	1									0,98	0,98
	06:00	2,20	1,87	0,33	0,00	1									0,99	0,99
	07:00	2,26	2,10	0,15	0,00	1									0,99	0,99
	08:00	2,12	2,11	0,01	0,00	1									0,76	0,75
	09:00	2,06	2,06	0,00	0,00	1									0,62	0,62
	10:00	2,39	2,38	0,01	0,00	1		1							0,47	0,47
	11:00	2,75	2,62	0,13	0,00	1		1							0,45	0,46
	12:00	2,75	2,58	0,17	0,00	1		1							0,44	0,44
	13:00	2,76	2,59	0,17	0,00	1		1							0,44	0,44
	14:00	2,69	2,51	0,17	0,00	1		1							0,45	0,45
	15:00	2,57	2,42	0,15	0,00	1		1							0,39	0,39
	16:00	2,73	2,57	0,16	0,00	1		1							0,41	0,41
	17:00	3,03	2,89	0,14	0,00	1		1							0,47	0,47
	18:00	3,13	3,01	0,11	0,00	1		1							0,45	0,45
	19:00	2,95	2,82	0,12	0,00	1		1							0,37	0,37
	20:00	3,04	2,97	0,07	0,00	1		1							0,42	0,42
	21:00	2,92	2,88	0,04	0,00	1		1							0,40	0,40
	22:00	2,62	2,62	0,00	0,00	1		1							0,34	0,34
	23:00	2,31	2,31	0,00	0,00	1		1							0,27	0,27

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης