

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 9/2/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,73	2,72	0,01	0,00	1		1							0,53	0,53
	01:00	2,11	2,11	0,00	0,00	1		1							0,52	0,51
	02:00	1,57	1,57	0,00	0,00	1									0,58	0,58
	03:00	1,49	1,49	0,00	0,00	1									0,59	0,59
	04:00	1,47	1,47	0,00	0,00	1									0,57	0,57
	05:00	1,49	1,49	0,00	0,00	1									0,60	0,60
	06:00	1,63	1,63	0,00	0,00	1									0,71	0,71
	07:00	1,86	1,86	0,00	0,00	1									0,89	0,90
	08:00	2,66	2,61	0,05	0,00	1		1							0,68	0,67
	09:00	2,94	2,89	0,05	0,00	1		1							0,57	0,57
	10:00	2,95	2,81	0,13	0,00		1	1							0,52	0,52
	11:00	3,07	2,97	0,09	0,00		1	1							0,57	0,57
	12:00	2,98	2,78	0,20	0,00		1	1							0,52	0,52
	13:00	3,02	2,83	0,19	0,00		1	1							0,53	0,53
	14:00	3,08	2,85	0,23	0,00		1	1							0,60	0,60
	15:00	3,08	2,85	0,22	0,00		1	1							0,58	0,58
	16:00	3,11	2,93	0,18	0,00		1	1							0,55	0,54
	17:00	3,28	3,14	0,13	0,00		1	1							0,54	0,54
	18:00	3,18	3,04	0,14	0,00		1	1							0,46	0,46
	19:00	3,22	3,14	0,08	0,00		1	1							0,44	0,44
	20:00	3,18	3,11	0,07	0,00		1	1							0,45	0,45
	21:00	3,14	3,05	0,09	0,00		1	1							0,46	0,46
	22:00	2,91	2,88	0,03	0,00		1	1							0,43	0,43
	23:00	3,07	2,97	0,10	0,00		1	1							0,55	0,55

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης