

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,35	3,30	0,05		1				0,95	0,95
	01:00	3,16	3,09	0,07		1				0,94	0,94
	02:00	3,05	2,94	0,11		1				0,91	0,90
	03:00	2,98	2,82	0,16		1				0,84	0,83
	04:00	2,97	2,63	0,34		1				0,83	0,84
	05:00	3,05	2,67	0,39		1				0,91	0,91
	06:00	3,21	2,42	0,80		1				0,95	0,95
	07:00	3,38	2,45	0,93	1					0,94	0,68
	08:00	3,65	2,97	0,68	1					0,70	0,41
	09:00	3,66	3,01	0,64		1				0,67	0,59
	10:00	3,67	2,74	0,92		1				0,95	0,95
	11:00	3,90	2,97	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	4,14	3,21	0,93		1				0,95	0,95
	13:00	3,89	2,96	0,93		1				0,95	0,95
	14:00	3,84	2,96	0,88		1				0,95	0,95
	15:00	3,90	3,38	0,52		1				0,95	0,95
	16:00	4,18	3,87	0,30		1			1	0,95	0,95
	17:00	4,35	3,96	0,39		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,72	4,36	0,37		1			2	0,95	0,95
	19:00	4,72	3,97	0,75		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,64	3,84	0,80		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,37	3,62	0,75		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,95	3,44	0,50		1				0,95	0,95
	23:00	3,69	3,14	0,55		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης