

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,20	2,59	0,61		1				0,94	0,94
	01:00	2,99	2,18	0,81		1				0,86	0,86
	02:00	2,96	2,15	0,81		1				0,83	0,82
	03:00	2,90	2,52	0,38		1				0,77	0,77
	04:00	2,90	2,71	0,19		1				0,77	0,77
	05:00	3,00	2,76	0,23		1				0,86	0,86
	06:00	3,23	2,76	0,47		1				0,95	0,95
	07:00	3,46	2,91	0,55		1				0,70	0,63
	08:00	3,52	3,52	0,00	1	1				0,00	0,00
	09:00	3,31	2,78	0,53		1				0,54	0,61
	10:00	2,93	2,28	0,65		1				0,80	0,79
	11:00	2,96	2,16	0,80		1				0,81	0,80
	12:00	2,99	2,16	0,83		1				0,84	0,85
	13:00	2,96	2,17	0,80		1				0,82	0,83
	14:00	3,10	2,26	0,84		1				0,91	0,91
	15:00	3,22	2,40	0,82		1				0,95	0,95
	16:00	3,58	2,66	0,92		1				0,95	0,95
	17:00	3,97	3,10	0,87		1				0,95	0,95
	18:00	4,57	3,71	0,86		1				0,95	0,95
	19:00	4,62	3,82	0,80		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,59	3,78	0,81		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,36	3,60	0,76		1				0,95	0,95
	22:00	3,97	3,25	0,72		1				0,95	0,95
	23:00	3,57	2,93	0,64		1				0,95	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 08:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο στον υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης