

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,34	2,76	0,58		1				0,95	0,95	
	01:00	3,12	2,39	0,73		1				0,94	0,94	
	02:00	3,02	2,24	0,78		1				0,89	0,89	
	03:00	2,95	2,18	0,78		1				0,82	0,82	
	04:00	2,92	2,16	0,76		1				0,79	0,79	
	05:00	2,99	2,18	0,82		1				0,84	0,84	
	06:00	3,23	2,35	0,89		1				0,90	0,90	
	07:00	3,52	2,58	0,93		1				0,95	0,95	
	08:00	3,52	2,76	0,76		1				0,95	0,95	
	09:00	3,74	3,35	0,39		1				0,95	0,95	
	10:00	3,76	2,98	0,78		1				0,95	0,95	
	11:00	3,04	2,25	0,79		1				0,85	0,84	
	12:00	2,97	2,17	0,81		1				0,82	0,83	
	13:00	2,20	1,75	0,45		1				0,58	0,54	
	14:00	3,22	2,82	0,40	1					0,88	0,93	
	15:00	3,35	2,86	0,49	1					0,95	0,95	
	16:00	3,68	3,19	0,49	1					0,95	0,95	
	17:00	3,99	3,50	0,49	1					0,95	0,95	
	18:00	4,36	3,87	0,49	1					1	0,95	0,95
	19:00	4,42	3,94	0,48	1					1	0,95	0,95
	20:00	4,42	4,06	0,36	1					1	0,95	0,95
	21:00	4,21	3,90	0,31	1					1	0,95	0,95
	22:00	3,89	3,56	0,33	1					1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,10	0,44	1						0,95	0,95

Γενική διακοπή στις 13:34 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης