

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	3,19	2,27	0,93	1					0,95	0,95
	01:00	3,02	2,16	0,86	1					0,88	0,88
	02:00	2,97	2,15	0,82	1					0,84	0,65
	03:00	2,94	2,14	0,79	1					0,81	0,32
	04:00	2,93	2,13	0,79	1					0,81	0,32
	05:00	2,99	2,14	0,85	1					0,87	0,38
	06:00	3,24	2,39	0,85	1					0,94	0,64
	07:00	3,57	3,10	0,47	1					0,94	0,87
	08:00	3,87	3,38	0,48	1				1	0,94	0,92
	09:00	3,88	3,40	0,48	1				1	0,94	0,93
	10:00	4,08	3,60	0,48	1				1	0,94	0,95
	11:00	4,10	3,25	0,85	1				1	0,94	0,95
	12:00	3,65	2,72	0,93	1					0,94	0,87
	13:00	3,69	2,76	0,93	1					0,94	0,91
	14:00	3,52	2,59	0,93	1					0,94	0,86
	15:00	3,52	2,58	0,93	1					0,95	0,92
	16:00	3,78	2,85	0,93	1					0,95	0,95
	17:00	4,43	3,50	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	4,88	3,94	0,93	1				2	0,95	0,95
	19:00	5,00	4,07	0,93	1				2	0,95	0,95
	20:00	4,95	4,05	0,90	1				2	0,95	0,95
	21:00	4,65	3,73	0,92	1				2	0,95	0,95
	22:00	4,15	3,31	0,84	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,72	2,98	0,74	1				1	0,95	0,95

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:16 - 15:30. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης