

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Α/Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6		
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,81	19,42	7,39	0,01		1		1		1												7,75	7,66		
	01:00	24,44	18,93	5,49	0,01		1		1		1												5,38	5,28		
	02:00	24,04	19,61	4,28	0,14		1		1		1												4,94	4,88		
	03:00	23,48	19,42	3,85	0,20		1		1		1												4,33	4,32		
	04:00	23,13	19,42	3,51	0,20		1		1		1												3,86	3,98		
	05:00	23,48	19,59	3,68	0,21		1		1		1												4,15	4,33		
	06:00	26,53	20,14	6,18	0,20		1		1		1												7,10	7,37		
	07:00	30,29	20,77	9,32	0,21		1		1		1												10,31	10,60		
	08:00	32,06	23,30	8,55	0,21		1		1		1												11,18	11,22		
	09:00	33,68	24,19	9,28	0,21		1		1		1								1				11,70	11,62		
	10:00	33,70	22,32	11,18	0,21		1		1		1								1				11,70	11,65		
	11:00	32,63	21,97	10,45	0,21		1		1		1								1				11,39	11,42		
	12:00	35,12	23,95	10,96	0,21		1		1		1												12,17	12,29		
	13:00	37,60	26,09	11,31	0,21		1		1		1								1				13,16	13,16		
	14:00	35,93	25,69	10,03	0,20		1		1		1								1				12,58	12,58		
	15:00	35,26	25,88	9,17	0,20		1		1		1								1				12,32	12,34		
	16:00	36,47	28,01	8,25	0,20		1		1		1								1				12,72	12,76		
	17:00	40,70	33,83	6,67	0,20			1	1	1	1								1				12,94	13,19		
	18:00	44,90	39,22	5,47	0,21	1	1	1	1	1	1								1				14,17	14,17		
	19:00	45,48	41,20	4,07	0,21	1	1	1	1	1	1								1				12,34	12,61		
	20:00	44,85	41,52	3,11	0,22	1	1	1	1	1	1								1				11,85	11,98		
	21:00	42,03	39,70	2,12	0,21	1	1	1	1	1	1								1				9,16	9,16		
	22:00	37,87	36,47	1,37	0,04	1	1	1	1	1	1								1				7,19	7,19		
	23:00	33,05	32,04	1,01	0,01		1	1	1	1	1								1				5,69	5,55		

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας στον ΑΣΠ Κω για λόγους ρύθμισης της τάσης του δικτύου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης