

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.ιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΔΣ Τηλ.ου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,59	27,89	0,50	0,20		1	1	1		1										1				1,62	1,62
	01:00	25,82	23,64	1,97	0,20			1	1		1										1				3,78	3,76
	02:00	25,36	24,00	1,16	0,20			1	1		1										1				3,96	3,96
	03:00	24,44	23,20	1,04	0,20			1	1		1														5,18	5,28
	04:00	24,42	23,10	1,12	0,20			1	1		1														5,13	5,27
	05:00	24,85	23,38	1,27	0,20			1	1		1														5,48	5,70
	06:00	27,94	26,22	1,52	0,20			1	1		1														8,29	8,79
	07:00	31,76	29,31	2,25	0,20			1	1		1										1	1			8,20	8,20
	08:00	31,60	30,30	1,29	0,01			1	1		1										1	1			6,64	6,64
	09:00	29,92	29,37	0,53	0,01			1	1		1										1	1			5,00	4,96
	10:00	27,94	27,26	0,67	0,01			1	1		1										1	1			3,05	2,98
	11:00	26,62	25,86	0,75	0,01			1	1		1										1				4,31	4,57
	12:00	27,52	26,74	0,77	0,01			1	1		1										1				5,14	5,47
	13:00	26,99	26,29	0,69	0,01			1	1		1										1				2,59	4,93
	14:00	27,10	26,53	0,56	0,01			1	1		1										1				4,64	5,04
	15:00	27,25	26,60	0,64	0,01			1	1		1										1				5,08	5,20
	16:00	30,26	29,42	0,83	0,01			1	1		1										1				6,38	8,21
	17:00	36,17	35,61	0,55	0,01		1	1	1		1										1				8,70	8,67
	18:00	41,40	40,87	0,53	0,01		1	1	1		1										1		1		9,73	9,77
	19:00	42,89	42,06	0,83	0,01		1	1	1		1										1		1		11,19	11,26
	20:00	43,46	42,91	0,54	0,01		1	1	1		1										1		1		11,75	11,83
	21:00	41,60	41,41	0,18	0,01		1	1	1		1										1		1		10,05	9,97
	22:00	38,04	37,81	0,22	0,01		1	1	1		1										1		1		6,55	6,41
	23:00	33,58	33,26	0,32	0,01			1	1		1										1		1		5,28	7,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης