

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,12	20,20	7,51	0,41			1	1		1												8,34	8,97	
	01:00	25,42	18,91	6,10	0,41			1	1		1												6,17	6,27	
	02:00	24,99	19,31	5,28	0,41			1	1		1												5,61	5,84	
	03:00	24,49	18,94	5,15	0,41			1	1		1												5,16	5,34	
	04:00	23,78	18,50	4,88	0,40			1	1		1												4,48	4,63	
	05:00	24,13	19,04	4,68	0,40			1	1		1												4,78	4,97	
	06:00	26,73	19,94	6,39	0,40			1	1		1												7,24	7,58	
	07:00	30,58	21,15	9,23	0,21			1	1		1												10,37	10,70	
	08:00	32,75	22,90	9,44	0,41			1	1		1												10,54	11,46	
	09:00	35,51	23,91	11,20	0,40			1	1		1								1				12,34	12,43	
	10:00	37,50	26,43	10,67	0,40			1	1	1	1										1		11,11	11,11	
	11:00	37,31	29,32	7,59	0,40			1	1	1	1											1	7,90	7,90	
	12:00	39,16	28,73	10,03	0,41				1	1	1	1											12,81	13,71	
	13:00	39,00	28,31	10,29	0,40				1	1	1	1											13,51	13,65	
	14:00	40,79	31,27	9,12	0,40				1	1	1	1											13,97	14,28	
	15:00	41,57	34,40	6,76	0,41			1	1	1	1	1											10,98	11,26	
	16:00	39,87	32,80	6,86	0,22			1	1	1	1	1											9,45	9,57	
	17:00	43,29	33,59	9,70	0,00			1	1	1	1	1											12,64	12,99	
	18:00	46,69	35,36	11,17	0,15			1	1	1	1	1											15,56	16,10	
	19:00	46,94	35,94	10,99	0,01			1	1	1	1	1											15,89	16,10	
	20:00	45,72	37,00	8,71	0,00			1	1	1	1	1											14,91	15,41	
	21:00	42,91	33,50	9,21	0,20			1	1	1	1	1											12,48	12,61	
	22:00	37,58	30,25	6,93	0,40			1	1	1	1	1											8,67	8,67	
23:00	32,71	27,44	4,93	0,33			1	1	1	1	1											5,39	5,39		

Δοκιμαστική λειτουργία 65 Κw μετά από γενική συντήρηση. Δοκιμαστική λειτουργία 64 Καλύμνου μετά από συντήρηση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε κακοκαιρία. Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 16:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης