

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,94	25,66	2,27	0,01				1	1	1									1			1,98	3,08
	01:00	25,40	25,36	0,04	0,01				1	1	1									1			0,13	0,55
	02:00	24,67	24,66	0,00	0,01				1	1	1									1			0,03	0,00
	03:00	24,04	23,41	0,62	0,01				1	1	1									1			1,27	1,27
	04:00	23,49	20,04	3,44	0,01					1	1	1								1			4,05	4,09
	05:00	23,63	20,07	3,55	0,01					1	1	1								1			4,15	4,23
	06:00	25,17	21,33	3,83	0,01					1	1	1								1			5,63	5,77
	07:00	26,90	22,02	4,87	0,01					1	1	1								1			7,30	7,50
	08:00	28,49	21,48	6,70	0,31					1	1	1								1			8,84	9,09
	09:00	28,18	20,97	6,90	0,31					1	1	1								1			8,66	8,78
	10:00	26,77	21,52	4,95	0,31					1	1	1								1			7,38	7,37
	11:00	24,72	20,58	3,74	0,41					1	1	1								1			5,93	5,93
	12:00	25,06	20,81	3,85	0,41					1	1	1								1			6,21	6,21
	13:00	24,83	20,29	4,14	0,41					1	1	1								1			5,32	5,43
	14:00	24,27	20,35	3,52	0,40					1	1	1								1			4,72	4,87
	15:00	24,52	21,18	3,14	0,21					1	1	1								1			4,98	5,12
	16:00	27,08	24,72	2,35	0,01				1	1	1	1								1			4,60	4,60
	17:00	31,40	28,77	2,62	0,01				1	1	1	1								1			6,24	6,55
	18:00	36,28	34,45	1,82	0,01		1		1	1	1	1								1			6,89	6,89
	19:00	36,48	35,33	1,15	0,01		1		1	1	1	1								1			6,09	6,17
	20:00	36,25	35,66	0,58	0,01		1		1	1	1	1								1			5,98	5,94
	21:00	33,98	33,84	0,13	0,01		1		1	1	1	1								1			3,74	3,67
	22:00	31,74	31,69	0,04	0,01		1		1	1	1	1								1			1,47	1,44
	23:00	28,86	28,84	0,01	0,00				1	1	1	1								1			3,41	4,01

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας από 11:40 έως τις 13:00. Δοκιμαστική λειτουργία G5 Κω μετά από γενική συντήρηση. Δοκιμαστική λειτουργία G4 Καλύμνου μετά από συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης