

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)										
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66						
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,24	19,87	6,20	0,16					1	1																1	4,09	5,61	
	01:00	24,58	19,39	4,62	0,57					1	1																1	2,43	3,95	
	02:00	24,22	19,57	3,92	0,72					1	1																1	2,03	3,59	
	03:00	23,52	19,15	3,57	0,80					1	1																1	1,55	2,89	
	04:00	22,88	18,90	3,23	0,75					1	1																1	0,98	2,25	
	05:00	22,58	18,77	3,20	0,62					1	1																1	0,85	1,96	
	06:00	23,66	19,65	3,43	0,57					1	1																1	1,65	3,04	
	07:00	24,69	20,28	3,89	0,52					1	1																1	2,69	5,29	
	08:00	24,90	18,86	5,56	0,47					1	1																1	3,60	5,50	
	09:00	24,42	18,61	5,41	0,40					1	1																1	3,33	5,02	
	10:00	24,43	18,52	5,51	0,40					1	1																1	3,50	5,03	
	11:00	24,51	16,12	7,99	0,40					1	1																	6,91	8,01	
	12:00	25,56	17,24	8,31	0,01					1	1																	7,00	8,95	
	13:00	25,44	17,95	7,49	0,01					1	1																	6,54	8,90	
	14:00	25,05	18,81	6,24	0,01					1	1																	4,77	5,65	
	15:00	23,27	19,41	3,85	0,01					1	1																	1	4,43	4,43
	16:00	27,24	23,60	3,64	0,01				1	1	1																	1	3,85	3,85
	17:00	31,48	25,90	5,31	0,27				1	1	1																	1	4,47	6,62
	18:00	36,23	28,52	7,30	0,40				1	1	1																	1	8,17	11,37
	19:00	37,16	28,94	7,82	0,40				1	1	1																	1	9,06	12,31
	20:00	36,46	27,78	8,21	0,47				1	1	1																	1	8,49	11,61
	21:00	34,49	26,36	7,73	0,40				1	1	1																	1	7,05	9,64
	22:00	31,30	24,29	6,60	0,40				1	1	1																	1	4,61	6,45
23:00	27,48	22,49	4,68	0,32				1	1	1																	1	2,89	2,63	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διακοπή στις 15:40 λόγω βλάβης στο δίκτο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης