

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)					7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,50	20,68	4,81	0,01						1	1												6,06	6,10
	01:00	23,34	20,19	3,13	0,02						1	1												3,82	3,94
	02:00	23,05	19,85	3,17	0,03						1	1												3,53	3,65
	03:00	22,56	19,79	2,75	0,02						1	1												3,03	3,16
	04:00	22,40	19,62	2,75	0,02						1	1												2,87	3,00
	05:00	22,67	19,81	2,84	0,03						1	1												3,10	3,27
	06:00	25,21	20,80	4,38	0,03						1	1												5,47	5,81
	07:00	29,20	20,34	8,51	0,36						1	1												9,41	9,80
	08:00	30,91	20,88	9,62	0,40						1	1												10,71	10,82
	09:00	30,51	21,16	8,96	0,40						1	1												10,44	10,68
	10:00	30,01	21,46	8,15	0,41						1	1												10,01	10,50
	11:00	29,36	20,78	8,18	0,41						1	1												9,45	9,96
	12:00	34,74	23,94	10,40	0,41						1	1												12,08	12,16
	13:00	36,00	27,77	7,82	0,41						1	1												8,50	11,15
	14:00	36,21	26,54	9,27	0,41						1	1												10,66	11,36
	15:00	35,88	25,25	10,22	0,41						1	1												10,78	11,03
	16:00	37,51	26,13	10,97	0,41						1	1												12,13	12,66
	17:00	40,61	28,64	11,57	0,41						1	1												14,12	14,21
	18:00	39,72	28,40	10,91	0,41						1	1												11,41	11,41
	19:00	42,54	30,26	11,87	0,41						1	1												12,98	13,56
	20:00	42,49	29,06	13,02	0,41						1	1												14,55	14,87
	21:00	39,03	27,84	10,78	0,41						1	1												13,46	13,66
	22:00	35,35	24,81	10,13	0,41						1	1												10,35	10,50
23:00	30,92	23,74	6,77	0,41						1	1												6,98	6,98	

Στο διάστημα 08:00 - 12:00 εκτελούνταν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Στο διάστημα 18:00 - 19:27 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης