

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,91	26,90	0,00	0,00			1	1		1	1				4,85	5,21
	01:00	24,29	23,40	0,89	0,00			1	1		1	1				3,86	3,79
	02:00	22,90	20,71	2,19	0,00			1			1	1				7,31	7,78
	03:00	22,26	18,03	4,23	0,00			1			1	1				7,25	7,21
	04:00	21,99	18,40	3,60	0,00			1			1	1				7,00	7,00
	05:00	21,97	17,88	4,09	0,00			1			1	1				6,94	6,96
	06:00	23,73	17,51	6,22	0,00			1			1	1				8,63	8,71
	07:00	25,80	17,74	8,05	0,00			1		1	1					10,22	10,15
	08:00	29,70	21,39	8,31	0,00			1	1	1	1					11,03	11,06
	09:00	33,37	24,83	8,54	0,00			1	1	1	1					12,76	12,76
	10:00	37,94	30,23	7,70	0,00			1	1	1	1			2		13,73	13,73
	11:00	42,98	32,81	10,17	0,00			1	1	1	1			5		13,73	13,73
	12:00	46,83	37,98	8,84	0,00			1	1	1	1		1	5		10,73	13,73
	13:00	46,22	37,39	8,83	0,00			1	1	1	1		1	6		9,61	13,73
	14:00	41,46	32,72	8,74	0,00			1	1	1	1		1	3		9,61	13,67
	15:00	37,02	27,86	9,15	0,00			1	1	1	1	1				9,61	11,43
	16:00	36,88	27,86	9,02	0,00			1	1	1	1	1				9,61	13,09
	17:00	39,77	32,17	7,59	0,00			1	1	1	1	1				9,61	13,72
	18:00	43,30	40,82	2,48	0,00			1	1	1	1	1		3		9,61	13,73
	19:00	43,89	43,14	0,75	0,00			1	1	1	1	1		5		12,55	13,73
	20:00	42,63	42,20	0,44	0,00			1	1	1	1	1		5		13,72	13,72
	21:00	39,30	36,78	2,52	0,00			1	1	1	1	1		1		12,99	12,95
	22:00	34,90	30,29	4,61	0,00			1	1	1	1	1				9,52	9,71
	23:00	30,55	24,68	5,87	0,00			1	1		1	1		1		11,07	11,05

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης